

主要部位情報

[1] 通し 番号	[2] 部位 分類	[3] 部位名称	[4] 場所			[5] 数量		[6] 設置・ 更新 年度	[7] 直近の 修繕 年度	[8] 一般的 な更新 年数 の 目安
			施設・棟	階数	部屋等		単位			
1	1(01)	屋上防水(アス防水)				950	m ²	2001		30
2	1(01)	屋上防水(露出防水)				340	m ²	2001		20
3	1(01)	屋上防水(塗膜防水)				50	m ²	2001		30
4	1(01)	屋上防水(アス防水)	屋上庭園			390	m ²	2001		30
5	1(02)	外壁(タイル)				800	m ²	2001		40
6	1(02)	外壁(陶板)				180	m ²	2001		40
7	1(02)	外壁(金属)				930	m ²	2001		40
8	1(02)	外壁(金属)				660	m ²	2001		40
9	1(02)	外壁(ガラス)				160	m ²	2001		40
10	1(02)	外壁(ガラス)				540	m ²	2001		40
11	1(02)	外壁(打放し)				210	m ²	2001		65
12	2(01)	高圧受電盤	—	B3	電気室	1	台	2001		30
13	2(01)	高圧き電盤 No.1	—	B3	電気室	1	台	2001		30
14	2(01)	高圧き電盤 No.2	—	B3	電気室	1	台	2001		30
15	2(01)	高圧コンデンサー盤 No.1	—	B3	電気室	1	台	2001		30
16	2(01)	高圧コンデンサー盤 No.2	—	B3	電気室	1	台	2001		30
17	2(01)	低圧電灯盤	—	B3	電気室	1	台	2001		30
18	2(01)	低圧空調動力盤 No.1	—	B3	電気室	1	台	2001		30
19	2(01)	低圧空調動力盤 No.2	—	B3	電気室	1	台	2001		30
20	2(01)	非常用動力盤	—	B3	電気室	1	台	2001		30
21	2(01)	非常電灯盤	—	B3	電気室	1	台	2001		30
22	2(01)	低圧調光盤	—	B3	電気室	1	台	2001		30
23	2(01)	低圧舞台音響盤	—	B3	電気室	1	台	2001		30
24	2(01)	高圧引込開閉器	—		敷地南東側	1	台	2001		20
25	2(01)	高圧引込ケーブル	—			50	m	2001		30
26	2(02)	非常用発電機	—	B3	発電機室	1	台	2001	2020	30
27	2(04)	直流電源装置	—	B3	電気室	1	台	2001	2018	20
28	2(04)	蓄電池	—	B3	電気室	1	台	2018		8
29	2(08)	中央監視盤	—	2	事務室	1	台	2018		20
30	2(12)	非常業務兼用放送アンプ	—	2	事務室	1	台	2001		20
31	2(13)	複合盤	—	2	事務室	1	台	2019		20
32	2(13)	感知器等	—	—	—	1	式	2001	2022	25
33	2(16)	エレベーター 1号機	—	—	北部分	1	台	2001	2021	30
34	2(16)	エレベーター 2号機			北部分	1	台	2001	2021	30
35	2(16)	エレベーター 3号機	—	—	南西部分	1	台	2001	2021	30
36	2(18)	舞台音響照明装置				1	式	2001	2019	20
37	3(01)	吸収式冷温水機RH-1		屋上	室外機置場	2	台	2001	2020	20
38	3(01)	冷却塔CT-1		屋上	室外機置場	1	基	2001	2021	15
39	3(01)	膨張水槽TE-1		屋上	室外機置場	1	基	2001	2009	30
40	3(01)	冷温水ポンプPCH-1		屋上	室外機置場	2	台	2014		20
41	3(01)	冷却水ポンプPCD-1		屋上	室外機置場	2	台	2001		20
42	3(01)	空調機ACU-1		3	空調機械室	1	台	2001		20
43	3(01)	空調機ACU-2		2	空調機械室	1	台	2001		20
44	3(01)	空調機ACU-3		B3	空調機械室	1	台	2001		20
45	3(01)	空調機ACU-4		1	空調機械室	1	台	2001		20
46	3(01)	空調機ACU-5		2	空調機械室	1	台	2001		20
47	3(01)	空調機ACU-6		4	空調機械室	1	台	2001		20
48	3(01)	空調機ACU-7		4	空調機械室	1	台	2001		20
49	3(02)	ヒートポンプパッケージエアコンACP-1		B3	清掃員控室	1	台	2001		15
50	3(02)	ヒートポンプパッケージマルチエアコンACP-2		B2	控室	1	組	2001	2021	15
51	3(02)	ヒートポンプパッケージマルチエアコンACP-3		B2	ピアノ庫	1	組	2001		15
52	3(02)	ヒートポンプパッケージマルチエアコンACP-4		B1	控室、親子室、通訳ブース	1	組	2001		15
53	3(02)	ヒートポンプパッケージマルチエアコンACP-5		1	音響調整室、映写室、投光室	1	組	2001	2010	15
54	3(02)	ヒートポンプパッケージマルチエアコンACP-6		1	相談室、事務室、操作室	1	組	2001	2019	15
55	3(02)	ヒートポンプパッケージマルチエアコンACP-7		1,2	ホール前の室、300-14-10室、投光室	1	組	2001	2021	15

56	3(02)	ヒートポンプパッケージマルチエアコンACP-8		2	保育室、事務室、オイル長室	1	組	2001	2015	15
57	3(02)	ヒートポンプパッケージマルチエアコンACP-9		3	授乳室、会議室、研修室、室長室	1	組	2018		15
58	3(02)	ヒートポンプパッケージマルチエアコンACP-10		3	廊下、廊下キヤット、エレベーター	1	組	2001	2017	15
59	3(02)	ヒートポンプパッケージマルチエアコンACP-11		3	資料室	1	組	2001		15
60	3(02)	ヒートポンプパッケージマルチエアコンACP-12		3	和室	1	組	2012		15
61	3(02)	ヒートポンプパッケージマルチエアコンACP-13		4	準備室、操作室、連絡室	1	組	2022		15
62	3(02)	ヒートポンプパッケージマルチエアコンACP-14		3	交流サロン	1	組	2001	2020	15
63	3(02)	ヒートポンプパッケージマルチエアコンACP-15		4	準備室、更衣室、音楽室	1	組	2022		15
64	3(02)	ヒートポンプパッケージエアコンACP16		3	情報機器室	1	台	2001		15
65	3(03)	給気ファンFS-1		B3	駐車場	1	台	2001		20
66	3(03)	給気ファンFS-6		B3	電気室	1	台	2001		20
67	3(03)	給気ファンFS-8		B3	EV機械室	1	台	2001		20
68	3(03)	給気ファンFS-16		2	空調機械室	1	台	2001		20
69	3(03)	給気ファンFE-19		3	空調機械室	1	台	2001		20
70	3(03)	給気ファンFE-21		4	送風機室	1	台	2001		20
71	3(03)	給気ファンFE-34		4	クラフト調理室	1	台	2001		20
72	3(03)	排気ファンFE-1		B3	駐車場	1	台	2001		20
73	3(03)	排気ファンFE-3		B3	送風機室	1	台	2001		20
74	3(03)	排気ファンFE-4		B3	消火ポンプ室	1	台	2001		20
75	3(03)	排気ファンFE-5		B3	消火ポンプ室	1	台	2001		20
76	3(03)	排気ファンFE-6		B3	電気室	1	台	2001		20
77	3(03)	排気ファンFE-7		B3	発電機室	1	台	2001		20
78	3(03)	排気ファンFE-8		B3	EV機械室	1	台	2001		20
79	3(03)	排気ファンFE-9		B3	発電機室	1	台	2001		20
80	3(03)	排気ファンFE-16		2	空調機械室	1	台	2001		20
81	3(03)	排気ファンFE-19		3	空調機械室	1	台	2001		20
82	3(03)	排気ファンFE-21		4	送風機室	1	台	2001		20
83	3(03)	排気ファンFE-24		B2	便所	1	台	2001		20
84	3(03)	排気ファンFE-26		1	便所	1	台	2001		20
85	3(03)	排気ファンFE-29		2	便所	1	台	2001		20
86	3(03)	排気ファンFE-30		3	便所	1	台	2001		20
87	3(03)	排気ファンFE-32		4	便所	1	台	2001		20
88	3(03)	排気ファンFE-34		4	クラフト調理室	1	台	2001		20
89	3(03)	排気ファンFE-37		4	送風機室	1	台	2001		20
90	3(03)	全熱交換器HEX-1		1	相談室	1	台	2001		20
91	3(03)	全熱交換器HEX-2		B1	控室	1	台	2001		20
92	3(03)	全熱交換器HEX-3		B1,1,2	相談室、オイル長室	8	台	2001		20
93	3(03)	全熱交換器HEX-4		4	操作室	1	台	2001		20
94	3(03)	全熱交換器HEX-5		3	授乳室	1	台	2001		20
95	3(03)	全熱交換器HEX-6		1	音響調整室、検写室、顔表情検出室	3	台	2001		20
96	3(03)	全熱交換器HEX-7		4	更衣室、シャワールーム	1	台	2001		20
97	3(03)	全熱交換器HEX-8		1	相談室	1	台	2001		20
98	3(03)	全熱交換器HEX-9		4	連絡室、更衣室	3	台	2001		20
99	3(03)	全熱交換器HEX-10		B1	親子室	1	台	2001		20
100	3(03)	全熱交換器HEX-12		3	和室	1	台	2001		20
101	3(03)	全熱交換器HEX-13		3	研究室、室長室	1	台	2001		20
102	3(03)	全熱交換器HEX-14		1	相談事務室	1	台	2001		20
103	3(03)	全熱交換器HEX-16		2	保育室	1	台	2001		20
104	3(03)	全熱交換器HEX-17		3	会議室	2	台	2001		20
105	3(03)	全熱交換器HEX-18		2	事務室	1	台	2020		20
106	3(03)	全熱交換器HEX-19		3	研修室	2	台	2001		20
107	3(03)	全熱交換器HEX-20		3	研修室	1	台	2001		20
108	3(03)	全熱交換器HEX-21		B2,4	控室、音楽室	3	台	2001		20
109	3(04)	受水タンクTWR-1	上水用	B3	受水槽室	1	基	2001	2021	30
110	3(04)	受水タンクTWR-2	雑用水用	B3	受水槽室	1	基	2001	2016	30
111	3(04)	自動給水装置PWU-1	上水用	B3	受水槽室	1	組	2001		20
112	3(04)	自動給水装置PWU-2	雑用水用	B3	受水槽室	1	組	2001		20
113	3(04)	ガス給湯器GH-1		1	屋外	1	台	2001		10
114	3(04)	ガス給湯器GH-2		屋上		1	組	2001		10
115	3(04)	ガス給湯器GH-3		4	屋上	1	台	2001		10
116	3(04)	電気湯沸器EH-1		各階	湯沸室	5	台	2001		10
117	3(04)	電気湯沸器EH-2		各階	事務室、保育室、授乳室	2	台	2021		10
118	3(04)	電気湯沸器EH-3		各階	事務室、保育室、授乳室	1	台	2020		10
119	3(04)	補助加圧ポンプユニットJPF-2		B3	消火ポンプ室	1	台	2001		20
120	3(05)	排水ポンプPD-1	汚水・雑用水用	B3	汚水槽	2	台	2017		15
121	3(05)	排水ポンプPD-2		B3	駐車場用排水槽	2	台	2018		15
122	3(05)	排水ポンプPD-3	雨水用	B3	雨水湧水槽	2	台	2017		15

123	3(06)	泡消火設備及びポンプユニットPFU-3		B3	消火ポンプ室	1	台	2001	2009	20
124	3(06)	消火用補給水槽TF-1		屋上		1	基	2001	2020	30
125	3(06)	呼水槽		B3	消火ポンプ室	2	基	2001		30
126	3(06)	消火栓		各階		26	個	2001		30
127	3(07)	給水配管(給湯、排水配管一式)		各階		1	式	2001	2021	30
128	3(07)	冷温水配管		各階		1	式	2001		30
129	3(07)	消火配管		各階		1	式	2001		30
130	3(10)	排煙ファンFSM-1		4	送風機室	1	台	2001		25
131	3(10)	排煙ファンFSM-2		4	送風機室	1	台	2001		25
132	3(10)	排煙ファンFSM-3		4	送風機室	1	台	2001		25
133	3(10)	排煙ファンFSM-4		4	送風機室	1	台	2001		25
134	3(10)	排煙ファンFSM-5		PH	送風機室	1	台	2001		25
135	3(10)	排煙ファンFSM-6		4	送風機室	1	台	2001		25
136	3(11)	自動制御				1	式	2001		20

(専有部)男女共同参画センター子育て活動支援館

主要部位情報

[1] 通し 番号	[2] 部位 分類	[3] 2023	[4] 場所			[5] 数量		[6] 設置・ 更新 年度	[7] 直近の 修繕 年度	[8] 一般的 な更新 年数 の 目安
			施設・棟	階数	部屋等		単位			
1	2(09)	電話交換機	男女共同	7	電話相談室	1	台	1999		20
2	3(01)	空調機AC-221	男女	7	AC室1	1	台	1999		20
3	3(01)	空調機AC-222	男女	7	AC室2	1	台	1999	2013	20
4	3(01)	空調機AC-223	男女	7	AC室1	1	台	1999	2013	20
5	3(01)	空調機AC-224	男女	7	AC室2	1	台	1999		20
6	3(01)	変風量装置VAV-221a	男女	7	相談室1	1	台	1999		30
7	3(01)	変風量装置VAV-221b	男女	7	相談室2	1	台	1999		30
8	3(01)	変風量装置VAV-221c	男女	7	ロッカー室	1	台	1999		30
9	3(01)	変風量装置VAV-222a	男女	7	講習室2	1	台	1999		30
10	3(01)	変風量装置VAV-222b	男女	7	講習室1	1	台	1999		30
11	3(01)	変風量装置VAV-222c	男女	7	電話相談室	1	台	1999		30
12	3(01)	変風量装置VAV-222d	男女	7	事務室	1	台	1999		30
13	3(01)	変風量装置VAV-222e	男女	7	保育室	1	台	1999		30
14	3(01)	変風量装置VAV-223a	男女	7	保育室へリメーターゾーン	1	台	1999		30
15	3(01)	変風量装置VAV-223b	男女	7	電話相談室へリメーターゾーン	1	台	1999		30
16	3(01)	変風量装置VAV-223c	男女	7	講習室1,2へリメーターゾーン	1	台	1999		30
17	3(01)	変風量装置VAV-224a	男女	7	相談室3	1	台	1999		30
18	3(03)	排気ファンFEX-382	男女	7	物入	1	台	1999		20
19	3(04)	電気温水器WHE-551	男女	7	湯沸室	3	台	1999	2021	10
20	3(04)	電気温水器WHE-553	男女	7	便所	1	台	1999		10
21	3(04)	電気温水器WHE-556	男女	7	調理実習室	1	台	1999	2021	10

(2施設共有部)男女共同参画センター子育て活動支援館

主要部位情報

[1] 通し 番号	[2] 部位 分類	[3] 2023	[4] 場所			[5] 数量		[6] 設置・ 更新 年度	[7] 直近の 修繕 年度	[8] 一般的 な更新 年数 の 目安
			施設・棟	階数	部屋等		単位			
1	3(01)	氷蓄熱チラーユニットR-005,006	共有部	B1	機械室	1	台	1999	2022	15
2	3(01)	冷却塔CT-053,054	共有部	5	屋外機置場	2	基	1999	2019	15
3	3(01)	冷水ポンプPC-029,030	共有部	B1	機械室	2	台	1999		20
4	3(01)	冷水ポンプPCD-037,038	共有部	B1	機械室	2	台	1999		20
5	3(01)	冷水ポンプPC-033,034	共有部	B1	機械室	2	台	1999		20
6	3(01)	熱交換器HEX-121,122	共有部	B1	機械室	2	台	1999		20
7	3(01)	冷水ヘッダー(往)HCS-133	共有部	B1	機械室	1	台	1999		20
8	3(01)	冷水ヘッダー(往)HCS-134	共有部	B1	機械室	1	台	1999		20
9	3(01)	冷水ヘッダー(還)HCR-138	共有部	B1	機械室	1	台	1999		20
10	3(01)	膨張水槽TEX-191	共有部	B1	機械室	1	基	1999	2017	30
11	3(03)	排気ファンFEX-360	共有部	1	ごみ庫	1	台	1999	2017	20

(専有部)男女共同参画センター西部館

主要部位情報

[1] 通し 番号	[2] 部位 分類	[3] 部位名称	[4] 場所			[5] 数量		[6] 設置・ 更新 年度	[7] 直近の 修繕 年度	[8] 一般的 な更新 年数 の 目安
			2023工事済	階数	部屋等		単位			
1	3(01)	空調機AHU-3		3	空調機械室	1	台	1994	2008	20
2	3(01)	ファンコイルユニットFCU-6		1	ホワイエ	5	台	1994		20
3	3(02)	ヒートポンプバキューシマルチエアコンACP-1		1	事務室、更衣室	1	組	1994		15
4	3(02)	ヒートポンプバキューシマルチエアコンACP-2		2	研修室、準備室	1	組	2016		15
5	3(02)	ヒートポンプバキューシマルチエアコンACP-3		2	待合室、相談室、控室	1	組	1994		15
6	3(02)	ヒートポンプバキューシマルチエアコンACP-4		3	音楽室、準備室	1	組	1994		15
7	3(02)	ヒートポンプバキューシマルチエアコンACP-5		3	音楽室	1	組	2021		15
8	3(02)	ヒートポンプバキューシマルチエアコンACP-7		1	事務室	1	台	1994		15
9	3(02)	ヒートポンプバキューシマルチエアコンACP-8		1	事務室	1	台	1994		15
10	3(02)	ヒートポンプバキューシマルチエアコンACP-11		2	クラフト調理室	1	組	1994		15
11	3(02)	ヒートポンプバキューシマルチエアコンACP-12		2	連絡室	1	台	1994		15
12	3(02)	ヒートポンプバキューシマルチエアコンACP-13		2	会議室	1	組	2016		15
13	3(02)	ヒートポンプバキューシマルチエアコンACP-16		3	和室	1	台	1994	2013	15
14	3(03)	給気ファンFS-1		B1	受水槽室	1	台	1994		20
15	3(03)	給気ファンFS-2		B1	ファンルーム室	1	台	1994		20
16	3(03)	給気ファンFS-3		B1	消火ポンプ室	1	台	1994		20
17	3(03)	給気ファンFS-4		2	空調機械室	1	台	1994		20
18	3(03)	給気ファンFS-5		3	空調機械室	1	台	1994		20
19	3(03)	給気ファンFS-6		3	電気室	1	台	1994		20
20	3(03)	給気ファンFS-7		2	空調機械室	1	台	1994		20
21	3(03)	給気ファンFS-8		2	空調機械室	1	台	1994		20
22	3(03)	給気ファンFS-9		3	空調機械室	1	台	1994		20
23	3(03)	給気ファンFS-11		2	クラフト調理室	1	台	1994		20
24	3(03)	給気ファンFS-12		PH	ファンルーム室	1	台	1994		20
25	3(03)	排気ファンFE-1		B1	ポンプ室	1	台	1994		20
26	3(03)	排気ファンFE-2		B1	ファンルーム室	1	台	1994		20
27	3(03)	排気ファンFE-3		B1	消火ポンプ室	1	台	1994		20
28	3(03)	排気ファンFE-4		2	空調機械室	1	台	1994		20
29	3(03)	排気ファンFE-5		3	空調機械室	1	台	1994		20
30	3(03)	排気ファンFE-6		3	電気室	1	台	1994		20
31	3(03)	排気ファンFE-8		B1	ファンルーム室	1	台	1994		20
32	3(03)	排気ファンFE-9		PH	ファンルーム室	1	台	1994		20

33	3(03)	レターソファンFR-1		2	空調機械室	1	台	1994		20
34	3(03)	レターソファンFR-2		2	空調機械室	1	台	1994		20
35	3(03)	レターソファンFR-3		3	空調機械室	1	台	1994		20
36	3(03)	デリバントファンFD-1		B1	駐車場	1	台	1994		20
37	3(03)	全熱交換器HE-1		2	待合室	1	台	1994		20
38	3(03)	全熱交換器HE-2		3	音楽室	3	台	1994		20
39	3(03)	全熱交換器HE-3		2	研修室、クワット調理室	6	台	1994		20
40	3(03)	全熱交換器HE-4		1,2	事務室、会議室、保育室	5	台	1994		20
41	3(03)	全熱交換器HE-5		3	和室	1	台	1994		20
42	3(03)	全熱交換器HE-6		2	連絡室	1	台	1994		20
43	3(04)	ガス給湯器GH-1		2	庇	1	台	1994		10
44	3(06)	泡消火設備及びポンプPHU-2		B1	消火ポンプ室	1	台	1994	2020	20

(専有部)こども文化センター

主要部位情報

[1] 通し 番号	[2] 部位 分類	[3] 部位名称	[4] 場所			[5] 数量		[6] 設置・ 更新	[7] 直近の 修繕	[8] 耐用 年数
			施設・棟	階数	部屋等		単位			
1	2(18)	舞台音響装置				1	式	2008		20
2	2(18)	舞台照明装置				1	式	2020		20
3	3(01)	吸収式冷温水機R-1		屋上		1	台	2019	2021	20
4	3(01)	空調機AHU-1		2	空調機械室	1	台	1994		20
5	3(01)	空調機AHU-2		2	空調機械室	1	台	1994		20
6	3(01)	加湿用給水槽TW-1		屋上		1	基	1994	2021	30
7	3(02)	ヒートポンプパッケージマルチエアコンACP-6		3	調光操作 室、映写 室、通風	1	組	2017		15
8	3(02)	ヒートポンプパッケージエアコンACP-14		PH	調光盤室	1	台	2020		15
9	3(02)	ヒートポンプパッケージエアコンACP-15		PH	ピンスポット室	1	台	1994	2006	15
10	3(02)	ヒートポンプパッケージエアコンACP-16		3	和室	1	台	1994	2013	15
11	3(03)	排気ファンFE-7		2	空調機械室	1	台	1994		20
12	3(03)	全熱交換器HE-5		3	和室	1	台	1994		20
13	3(03)	全熱交換器HE-8		2,3	通風室、 調光操作 室、映写	7	台	1994		20
14	3(10)	排煙ファンFSM-1		2	空調機械室	1	台	1994	2018	25

(2施設共用部)こども文化センター・男女共同参画センター西部館

主要部位情報

[1] 通し 番号	[2] 部位 分類	[3] 部位名称	[4] 場所			[5] 数量		[6] 設置・ 更新	[7] 直近の 修繕	[8] 一般的 な更新 年数
			2023工事済	階数	部屋等		単位			
1	1(01)	屋上防水(シート防水)				1560	m ²	1994	2019	20
2	1(01)	屋上防水(アス防水)				30	m ²	1994	2019	30
3	1(02)	外壁(吹付)				2790	m ²	1994	2019	15
4	1(02)	外壁(吹付)				550	m ²	1994	2019	15
5	1(02)	外壁(カーテンウォール)				200	m ²	1994		40
6	2(01)	受電盤	-	3	電気室	1	台	1994		30
7	2(01)	コンデンサ盤	-	3	電気室	1	台	1994		25
8	2(01)	動力盤	-	3	電気室	1	台	1994		30
9	2(01)	電灯盤 No.1	-	3	電気室	1	台	1994	2022	30
10	2(01)	電灯盤 No.2	-	3	電気室	1	台	1994		30
11	2(01)	電灯盤 No.3	-	3	電気室	1	台	1994	2022	30
12	2(01)	高圧引込開閉器	-		敷地南東側	1	台	2011		25
13	2(01)	高圧引込ケーブル	-			55	m	1994	2022	25
14	2(02)	非常用発電機	-	3	発電機室	1	台	1994	2021	30

15	2(04)	直流電源装置	-	3	電気室	1	台	1994		20
16	2(04)	蓄電池	-	3	電気室	1	台	1994		6
17	2(08)	中央監視盤	-	1	事務室	1	台	1994	2021	15
18	2(12)	防災アンプ	-	1	事務室	1	台	1994		20
19	2(13)	複合盤	-	1	事務室	1	台	1994	2011	20
20	2(13)	感知器等	-	-	-	1	式	1994	2021	20
21	2(15)	エレベーター 1号機	-	-	南西部分	1	台	1994	2022	30
22	3(01)	給水式冷温水機R-2			屋上	1	台	2021		20
23	3(01)	加湿用給水槽TW-1			屋上	2	基	1994	2021	30
24	3(01)	ファインコイルユニットFCU-6		1	ホワイエ	5	台	1994		20
25	3(02)	ヒートポンプハッカー・ジマルチエアコンACP-10		1	保育室、控室	2	組	1994	2021	15
26	3(03)	全熱交換器HE-7		1,2	事務室、控室	5	台	1994		20

27	3(04)	受水タンクTWR-1		B1	受水槽室	1	基	1994	2018	30
28	3(04)	加圧給水ポンプユニットPWU-1		B1	ポンプ室	1	組	1994		20
29	3(05)	排水ポンプPD-1		B1	受水槽室	2	台	1994	2020	15
30	3(05)	排水ポンプPD-2		B1	雑排水槽	2	台	1994	2020	15
31	3(05)	排水ポンプPD-3		B1	雨水排水槽	2	台	2004	2020	15
32	3(06)	消火ポンプPHU-1		B1	消火ポンプ室	1	台	1994	2020	20
33	3(06)	消火用補給水槽TF-2		屋上		1	基	1994		30
34	3(06)	消火栓		各階		13	個	1994	2015	30
35	3(06)	泡消火設備及びポンプPHU-2		B1	消火ポンプ室	1	台	1994	2020	20
36	3(07)	給排水配管(給湯、排水配管一式)		各階		1	式	1994	2021	30
37	3(07)	冷温水配管		各階		1	式	1994		30
38	3(07)	消火配管		各階		1	式	1994		30
39	3(11)	自動制御				1	式	1994		20

(専有部) 男女共同参画センター南部館

主要設備一覧

[1] 通し 番号	[2] 部位 分類	[3] 部位名称	[4] 場所			[5] 数量		[6] 設置・ 更新 年度	[7] 直近の 修繕 年度	[8] 一般的 な更新 年数 の 目安
			施設・棟	階数	部屋等		単位			
1	2(08)	中央監視盤	女性いきいき	1	事務室	1	台	2021		20
2	2(16)	エレベーター 1号機	女性いきいき	-		1	台	2021		30
3	2(16)	エレベーター 2号機	女性いきいき			1	台	2021		30
4	2(18)	舞台音響照明装置				1	式	1996	2019	20
5	3(01)	直焚吸収式冷温水機RB-201		B1	機械室	1	台	2021		20
6	3(01)	冷却塔CT-201		2R		1	基	1993	2021	15
7	3(01)	膨張タンクTEX-201		3R		1	基	1993	2016	30
8	3(01)	冷温水ポンプPCH-201		1	機械室	1	台	1996	2016	20
9	3(01)	冷却水ポンプPCD-201		1	機械室	1	台	1996	2016	20
10	3(01)	空調機ACU-201		1	機械室	1	台	1993	2021	20
11	3(01)	空調機ACU-202		1	機械室	1	台	1993	2021	20
12	3(02)	空冷ヒートポンプエアコンACP-201			各室	1	組	2021		15
13	3(02)	空冷ヒートポンプエアコンACP-202			各室	1	組	2021		15
14	3(02)	空冷ヒートポンプエアコンACP-203			各室	1	組	2021		15
15	3(02)	空冷ヒートポンプエアコンACP-204			各室	1	組	1993		15
16	3(02)	空冷ヒートポンプエアコンACP-205			各室	1	組	2021		15
17	3(02)	空冷ヒートポンプエアコンACP-206			各室	1	組	2021		15
18	3(02)	空冷ヒートポンプエアコンACP-207			各室	1	組	2021		15
19	3(02)	空冷ヒートポンプエアコンACP-208			各室	1	組	1993		15
20	3(02)	空冷ヒートポンプエアコンACP-209			各室	1	組	2021		15
21	3(02)	空冷ヒートポンプエアコンACR-201			各室	1	組	1993		15
22	3(03)	排気ファンFE-201		B		1	台	1993		20
23	3(03)	排気ファンFE-206		3R		1	台	1996		20
24	3(03)	排気ファンFE-207		3R		1	台	1993		20
25	3(03)	排気ファンFE-208		3R		1	台	1993		20
26	3(03)	排気ファンFE-209		1	喫茶	1	台	1993		20
27	3(03)	排気ファンFE-210		1	機械室	1	台	1993		20
28	3(03)	給気ファンFO-201		B		1	台	1993		20
29	3(03)	給気ファンFO-203		1		1	台	1993		20
30	3(03)	給気ファンFO-204		2		1	台	1993		20
31	3(03)	給気ファンFO-205		3		1	台	1993		20
32	3(03)	給気ファンFO-206	ホワイトホール	2R		1	台	1993		20
33	3(03)	給気ファンFO-207	調光・映写・音響系統	2R		1	台	1993		20
34	3(03)	給気ファンFO-208		1	機械室	1	台	1993		20
35	3(04)	ガス給湯ボイラー		3R		1	台	2019		15
36	3(04)	給湯用補給水タンクTWS-201		3R		1	基	1993		30
37	3(04)	貯湯式電気温水器EH-201		1～3	給湯室	3	台	1993	2007	10
38	3(04)	給湯循環ポンプPHW-201		3R		1	台	1993		20
39	3(10)	排煙ファンFSM-201		3R		1	台	1993		25
40	3(10)	排煙ファンFSM-202		3R	送風機置場	1	台	1993		25
41	3(10)	排煙ファンFSM-203		B		1	台	1993		25

(専有部) 男女共同参画センター南部館

設備一覧

[1] 通し 番号	[2] 部位 分類	[3] 部位名称	[4] 場所			[5] 数量		[6] 設置・ 更新 年度	[7] 直近の 修繕 年度	[8] 一般的 な更新 年数の 目安
			施設・棟	階数	部屋等		単位			
1	1(01)	屋根(金属)	住宅棟			1660	m ²	1996		30
2	1(01)	屋上防水(アス防水)				1400	m ²	1996		30
3	1(01)	屋上防水(露出防水)				30	m ²	1996		20
4	1(01)	屋上防水(ステンレス)				50	m ²	1996		30
5	1(01)	屋上防水(シート防水)				30	m ²	1996		20
6	1(01)	屋上防水(シート防水)	男女共同参画センター			840	m ²	2008		20
7	1(02)	外壁(タイル)				4990	m ²	1996		40
8	1(02)	外壁(吹付)				2230	m ²	1996		15
9	2(01)	PCT盤	—	B1	電気室	1	台	1996		30
10	2(01)	受電盤	—	B1	電気室	1	台	1996		30
11	2(01)	き電盤	—	B1	電気室	1	台	1996		30
12	2(01)	高圧コンデンサー盤 No.1	—	B1	電気室	1	台	1996	2019	25
13	2(01)	高圧コンデンサー盤 No.2	—	B1	電気室	1	台	1996	2019	25
14	2(01)	老人保健電灯盤	—	B1	電気室	1	台	1996	2019	30
15	2(01)	女性いきいき電灯盤	—	B1	電気室	1	台	1996	2019	30
16	2(01)	女性いきいき調光盤	—	B1	電気室	1	台	1996	2019	30
17	2(01)	女性いきいき動力盤	—	B1	電気室	1	台	1996	2019	30
18	2(01)	老人保健動力盤	—	B1	電気室	1	台	1996	2019	30
19	2(01)	床暖房盤	—	B1	電気室	1	台	1996		30
20	2(01)	非常動力盤	—	B1	電気室	1	台	1996		30
21	2(01)	非常電灯盤	—		敷地南東側	1	台	1996		30
22	2(01)	高圧引込開閉器	—		敷地南側	1	台	1996		25
23	2(01)	高圧引込ケーブル	—			40	m	1996		25
24	2(02)	非常用発電機	—	B1	発電機室	1	台	1996	2007	30
25	2(04)	直流電源装置	—	B1	電気室	1	台	1996	2007	20
26	2(04)	蓄電池	—	B1	電気室	1	台	2007		8
27	2(12)	非常放送アンプ	老人保健	1	管理室	1	台	1996	2020	20
28	2(12)	非常放送アンプ	女性いきいき	1	事務室	1	台	1996	2020	20
29	2(13)	複合盤	老人保健	1	管理室	1	台	1996		20
30	2(13)	感知器等	—	—	—	1	式	1996	2018	20
31	3(03)	給気ファンFO-1		B1F	機械室	1	台	1993		20
32	3(03)	給気ファンFO-2		B1F	機械室	1	台	1993		20
33	3(03)	給気ファンFO-3		B1F	機械室	1	台	1993		20
34	3(03)	排気ファンFE-1		B1F	機械室	1	台	1993		20
35	3(03)	排気ファンFE-2		B1F	機械室	1	台	1993		20
36	3(03)	排気ファンFE-3		B1F	機械室	1	台	1993		20
37	3(04)	受水槽TW-1		BF	ポンプ室	1	基	1993		30
38	3(04)	揚水ポンプPW-1		BF	ポンプ室	1	組	1993		20
39	3(04)	揚水ポンプPW-2		BF	ポンプ室	1	組	1993		20
40	3(05)	湧水ポンプPD-1		BF	ピット	2	台	1993		15
41	3(05)	湧水ポンプPD-2		BF	ピット	2	台	1993		15
42	3(05)	湧水ポンプPD-3		BF	ピット	2	台	1993		15
43	3(05)	雨水貯留槽ポンプPL-1		BF	ピット	2	台	1993		15
44	3(05)	雨水貯留槽ポンプPL-2		BF	ピット	2	台	1993		15
45	3(05)	雨水貯留槽ポンプPL-3		BF	ピット	2	台	1993		15
46	3(05)	雨水貯留槽ポンプPL-4		BF	ピット	2	台	1993		15
47	3(06)	補給水槽TFS-1		4RF		1	基	1993		30
48	3(06)	スプリンクラー設備		各階		1	式	1993		30
49	3(07)	冷温水配管		各階		1	式	1993		30
50	3(07)	給排水配管		各階		1	式	1993		30
51	3(07)	消火配管		各階		1	式	1993		30
52	3(11)	自動制御				1	式	1993		20

(専有部)男女共同参画センター東部館

主要部位情報

[1] 通し 番号	[2] 部位 分類	[3] 部位名称	[4] 場所			[5] 数量		[6] 設置・ 更新 年度	[7] 直近の 修繕 年度	[8] 一般的 な更新 年数の 目安
			施設・棟	階数	部屋等		単位			
1	1(01)	屋上防水(シート防水)				410	m ²	1998	2004	20
2	1(01)	屋上防水(アス防水)				30	m ²	1998	2009	30
3	1(01)	屋根(金属)	ホール上部			500	m ²	1998		30
4	1(01)	屋上防水(シート防水)	舞台上部			380	m ²	1998	2004	20
5	2(13)	複合受信機	いきいきセンター	1	事務室	1	台	1998	2016	25
6	2(13)	感知器等	いきいきセンター	-	-	1	式	1998	2006	25
7	2(16)	エレベーター			東部分	1	台	1998	2017	30
8	2(18)	舞台音響照明装置				1	式	1998		20
9	3(01)	ガス直焚吸収式冷温水発生器R101		B1	空調機械室	1	台	1995	2009	20
10	3(01)	冷却塔CT101		3	屋上	1	基	1995	2008	15
11	3(01)	冷却水ポンプP-CD101		B1	空調機械室	1	台	1995		20
12	3(01)	冷温水ポンプP-CH101		B1	空調機械室	1	台	1995	2007	20
13	3(01)	膨張タンクT-EX101		B1	空調機械室	1	基	1995		30
14	3(01)	空調機AC101		B1	空調機械室	1	台	1995	2003	20
15	3(01)	空調機AC102		B1	空調機械室	1	台	1995		20
16	3(02)	空冷ヒートポンプエアコン(ビル用マルチ型)PAC-101		3	屋外機 屋上 室内機 各室	1	組	2021		15
17	3(02)	空冷ヒートポンプエアコン(ビル用マルチ型)PAC-102		1,3	屋外機 屋上 室内機 各室	1	組	2021		15
18	3(02)	空冷ヒートポンプエアコン(ビル用マルチ型)PAC-103		1,3	屋外機 屋上 室内機 各室	1	組	2021		15
19	3(02)	空冷ヒートポンプエアコン(ビル用マルチ型)PAC-104		1,3	屋外機 屋上 室内機 各室	1	組	2021		15
20	3(02)	空冷ヒートポンプエアコン(ビル用マルチ型)PAC-105		1,3	屋外機 屋上 室内機 各室	1	組	2021		15
21	3(02)	空冷ヒートポンプエアコン(ビル用マルチ型)PAC-106		2,3	屋外機 屋上 室内機 各室	1	組	2021		15
22	3(02)	空冷ヒートポンプエアコン(ビル用マルチ型)PAC-107		2,3	屋外機 屋上 室内機 各室	1	組	2021		15
23	3(02)	空冷ヒートポンプエアコン(ビル用マルチ型)PAC-108		2,3	屋外機 屋上 室内機 各室	1	組	2021		15
24	3(02)	空冷ヒートポンプエアコン(ビル用マルチ型)PAC-109		3	屋外機 屋上 室内機 各室	1	組	2021		15
25	3(02)	空冷ヒートポンプエアコン(セパレート型)PAC-110		3	屋外機 屋上 室内機 各室	2	組	2021		15
26	3(03)	レタソファンR-F101		B1	空調機械室	1	台	1995		20
27	3(03)	レタソファンR-F102		B1	空調機械室	1	台	1995		20
28	3(03)	全熱交換器EV101		1,2,3	各室	7	台	1995		20
29	3(03)	全熱交換器EV102		1,2	各室	1	台	1995		20
30	3(03)	全熱交換器EV103		1,2,3	各室	5	台	1995		20
31	3(03)	全熱交換器EV104		1,2	各室	3	台	1995		20
32	3(03)	全熱交換器EV105		1	各室	1	台	1995		20
33	3(03)	全熱交換器EV106		1,2	各室	3	台	1995		20
34	3(03)	全熱交換器EV107		1,2	各室	5	台	1995		20
35	3(03)	全熱交換器EV108		1,2	各室	3	台	1995		20
36	3(03)	全熱交換器EV108		1	多目的室	1	台	2021		20
37	3(03)	全熱交換器EV108		2	通路	1	台	1995	2021	20
38	3(03)	全熱交換器HEX-1		1	会議室	1	台	2017		20
39	3(03)	排気ファンF-E105		1	調理/クラフト室	1	台	1995		20
40	3(06)	スプリンクラー設備		各階		1	式	1995	2003	30
41	3(10)	排煙ファンF-SE101		3	各室	1	台	1995		25

(2施設共用部)城東スポーツセンター・男女共同参画センター東部館

主要部位情報

[1] 通し 番号	[2] 部位 分類	[3] 部位名称	[4] 場所			[5] 数量 単位	[6] 設置・ 更新 年度	[7] 直近の 修繕 年度	[8] 一般的 な更新 年数の 目安
			施設・棟	階数	部屋等				

[1] 通し 番号	[2] 部位 分類	[3] 部位名称	[4] 場所			[5] 数量 単位	[6] 設置・ 更新 年度	[7] 直近の 修繕 年度	[8] 一般的 な更新 年数の 目安
			施設・棟	階数	部屋等				
1	1(01)	屋上防水(シート防水)				80㎡	1998	2004	20
2	1(01)	屋上防水(アス防水)				810㎡	1998	2009	30
3	1(02)	外壁(タイル)				3280㎡	1998	2020	65
4	1(02)	外壁(石調吹付)				60㎡	1998	2010	20
5	1(02)	外壁(カーテンウォール)				160㎡	1998		40
6	1(02)	外壁(金属)				780㎡	1998		40
7	1(02)	外壁(吹付)				120㎡	1998	2010	15
8	2(01)	計器盤	-	B1	電気室	1台	1998		30
9	2(01)	受電盤	-	B1	電気室	1台	1998		30
10	2(01)	き電盤 No.1	-	B1	電気室	1台	1998		30
11	2(01)	き電盤 No.2	-	B1	電気室	1台	1998		30
12	2(01)	コンデンサ盤 No.1	-	B1	電気室	1台	1998		25
13	2(01)	コンデンサ盤 No.2	-	B1	電気室	1台	1998		25
14	2(01)	コンデンサ盤 No.3	-	B1	電気室	1台	1998		25
15	2(01)	いきいき電灯盤	-	B1	電気室	1台	1998		30
16	2(01)	いきいき舞台照明盤	-	B1	電気室	1台	1998		30
17	2(01)	いきいき動力盤	-	B1	電気室	1台	1998		30
18	2(01)	スポーツ電灯盤	-	B1	電気室	1台	1998		30
19	2(01)	スポーツ動力盤	-	B1	電気室	1台	1998		30
20	2(01)	共用電灯盤	-	B1	電気室	1台	1998		30
21	2(01)	共用動力盤	-	B1	電気室	1台	1998		30
22	2(01)	防災動力盤	-	B1	電気室	1台	1998		30
23	2(01)	防災電灯盤	-	B1	電気室	1台	1998		30
24	2(01)	高圧引込開閉器			敷地北東側	1台	1998		25
25	2(01)	高圧引込ケーブル	-			40m	1998		25
26	2(02)	非常用発電機	-	B1	発電機室	1台	1998	2005	30
27	2(04)	直流電源装置	-	B1	電気室	1台	1998		20
28	2(04)	蓄電池	-	B1	電気室	1台	1998	2012	6
29	2(08)	中央監視装置	いきいきセンタ	1	事務室	1台	1998	2020	15
30	2(12)	非常放送	いきいきセンタ	1	事務室	1台	1998	2016	20
31	3(03)	給気ファンF-O1		B1F	各室	1台	1995		20
32	3(03)	給気ファンF-O2		B1F	各室	1台	1995		20
33	3(03)	給気ファンF-O3		B1F	各室	1台	1995		20
34	3(03)	給気ファンF-O4		B1F	各室	1台	1995		20
35	3(03)	排気ファンF-E1		B1F	各室	1台	1995		20
36	3(03)	排気ファンF-E2		B1F	各室	1台	1995		20
37	3(03)	排気ファンF-E3		B1F	各室	1台	1995		20
38	3(03)	排気ファンF-E4		B1F	各室	1台	1995		20
39	3(04)	受水槽T1		B1F	受水槽ホソ	1基	1995	2021	30
40	3(04)	給水ポンプP1		B1F	受水槽ホソ	1組	1995		20
41	3(06)	消火ポンプP2		B1F	受水槽ホソ	1台	1995		20
42	3(05)	排水ポンプP2		B1F	受水槽ホソ	1台	1995		15
43	3(06)	消火用補給水槽T2		3F		1基	1995		30
44	3(06)	補助散水栓		各階		15個	1995		30
45	3(07)	冷温水配管		各階		1式	1995	2014	30
46	3(07)	給水配管(給湯、排水配管一式)		各階		1式	1995		30
47	3(07)	消火配管		各階		1式	1995		30
48	3(11)	自動制御				1式	1995		20