

製 造 所
一 般 取 扱 所 構造設備明細書

事業の概要		塗料の製造業						
危険物の取扱作業の内容		屋外タンク貯蔵所等から原料を受け入れ、仕込み槽へ仕込み、分散、調色及び調質し、缶へ充填する						
製造所（一般取扱所）の敷地面積		1,200 m ²						
建築物の構造	階数	3	建築面積	1,090 m ²	延べ面積	2,090 m ²		
	壁	延焼のおそれのある外壁	鉄筋コンクリート造	柱	鉄筋コンクリート造、鉄骨	床	鉄筋コンクリート造、鉄板	
		その他の壁	波型鉄板	はり	鉄骨	屋根	スレート	
	窓	スチールサッシ網入りガラス	出入口	防火設備（防火戸）	階段	屋内RC造 2		
建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造		階数	—	建築面積	— m ²	延べ面積	— m ²	
		建築物の構造概要						
製造設備の概要	別紙のとおり							
令第九條第一項第二十号の概要	タンクの概要 製品タンク T1～T8 縦置円筒形 SUS304 1,050l 8基 計量タンク T9～T14 角形 SUS304 900l 6基							
配管	SGP、ステンレス鋼管		加圧設備	—				
加熱設備	—		乾燥設備	恒温槽（電気、80℃）				
貯留設備	側溝、油分離槽 2		電気設備	安増、耐圧防爆				
換気、排出の設備	ベンチレーター 局所蒸気排出		静電気除去設備	各機器を接地				
避雷設備	避雷針（JIS A4201 2003）		警報設備	自動火災報知設備				
消火設備	第3種泡消火設備（フォームヘッド）、 第4種ABC20kg 5台 第5種ABC3.5kg 14台							
工事請負者住所氏名	大阪市 区 町 丁目 番号 建設株式会社 工務課						電話	-

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。
 3 令第九條第一項第二十号のタンクにあつては、構造設備明細書（様式第4の八、様式第4の二又は様式第4のホ）を添付すること。