

簡易タンク貯蔵所構造設備明細書

事業の概要		販売燃料			
専用室の構造	壁	延焼のおそれのある外壁	コンクリートブロック	床	コンクリート
		その他の壁	コンクリートブロック	屋根	スレート
	出入口	(しきい高さ 15 cm)	その他	—	
タンクの構造、設備	形状	角型	寸法	巾 長さ 高さ 800 × 500 × 1,200 (mm)	
	容量	580l × 2基	材質、板厚	SS400 6mm	
	通気管	無弁通気管	給油、注油設備	給油取扱所の固定給油設備の例による	
タンクの固定方法		車止めあり			
採光、照明設備		安全増防爆型 蛍光灯			
換気、排気の設備		安全増防爆型 換気扇			
消火設備		第5種消火設備 ABC粉末10型 2本			
工事請負者住所氏名		大阪市 区 町 丁目 番号 株式会社 担当 電話 -			

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。