

屋外貯蔵所構造設備明細書

事業の概要	倉庫業
区画内面積	5 m × 10 m (面積 50 m ²)
さく等の構造	周囲に杭(ステンレス製 高さ1 m)を2 m間隔で設け、その間に鎖を設ける
地盤面の状況	周囲の地盤面より10 m高くした鉄筋コンクリート造とし、周囲にコンクリート製側溝(10 cm × 10 cm)を設ける
架台の構造	鉄製(アンカーボルトで固定)
消火設備	第5種消火設備 ABC粉末10型 2本
工事請負者 住所氏名	大阪市 区 町 丁目 番号 建設株式会社 担当 電話 -

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。