

そのダクト

大阪市火災予防条例違反

になっていませんか？



厨房設備に付属する排気ダクト等については、その位置、構造及び管理について大阪市火災予防条例で、細かく規制されています

大阪市内で排気ダクト等の設置が決まれば
必ず、施工場所を管轄する

消防署に相談してください

【お問い合わせ先】大阪市消防局 予防部予防課（特別査察・調査鑑識）
☎ 06-4393-6373（平日 9時～17時30分）

例えば、これらは

大阪市火災予防条例違反です！



アルミ製のダクトは
使用しないでください



可燃性の部分とは距離を
空けてください

高温で周囲が加熱され
火災に至った事例です！



排気ダクト内に
火が入る様子を
再現した燃焼実験



ダクトに火が入ると
こんなに激しく
燃焼します！

無煙ロースター火災の
実験動画はこちら

「大阪市無煙ロースター」
でも検索できます



お店が火災になると、お客様を危険にさらすだけでなく、
再建、長期休業等、多大な迷惑をお店に掛けることとなります