

違反対象物一覧表（北区）

令和7年10月22日

法令の略称 法：消防法（昭和23年法律第186号）

防火対象物の名称	所 在 地	違 反 の 内 容		備 考
		違 反 事 項（根拠法条）	違 反 の 部 分	
ダイックス西天満ビル	大阪市北区菅原町10番32号	スプリンクラー設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和7年5月9日
マッセ梅田ビル2号館	大阪市北区西天満6丁目2番14号	スプリンクラー設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和7年8月22日
ステージほたるビル	大阪市北区堂山町4番16号	自動火災報知設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和7年9月8日
食堂ことこ・UWASASTORE	大阪市北区小松原町1番20号	自動火災報知設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和7年9月22日