

違反対象物一覧表（西区）

令和7年4月23日

法令の略称 法：消防法（昭和23年法律第186号）

防火対象物の名称	所在地	違反の内容		備考
		違反事項（根拠法条）	違反の部分	
靱勝ビル・靱かねよこビル	大阪市西区靱本町1丁目17番1号、18号	自動火災報知設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和6年2月20日
ウルトラビル	大阪市西区靱本町1丁目18番23号	自動火災報知設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和6年11月11日
米山ビル	大阪市西区江戸堀1丁目16番2号	自動火災報知設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和6年12月6日
中之島1972	大阪市西区土佐堀3丁目2番7号	自動火災報知設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和6年11月25日
幸福ビル別館	大阪市西区土佐堀1丁目1番2号	防火管理者未選任（法第8条）	防火対象物全体	立入検査日 令和7年3月17日