

違反対象物一覧表（旭区）

令和7年10月23日

法令の略称 法：消防法（昭和23年法律第186号）

防火対象物の名称	所 在 地	違 反 の 内 容		備 考
		違 反 事 項（根拠法条）	違 反 の 部 分	
メモリアルホール みのり会館	大阪市旭区大宮 2 丁目23番11号	屋内消火栓設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	立入検査日 令和 7 年 8 月26日
クレヨンハウス	大阪市旭区高殿4丁目18番12号	①防火管理者未選任（法第 8 条）	防火対象物全体	立入検査日 令和 7 年 9 月16日
		②スプリンクラー設備未設置（法第17条）	高齢者入居に係る部分	
		③自動火災報知設備未設置（法第17条）	防火対象物全体	