

## 第10章 標識類

### 第1 標識の表示基準

消防用設備等の標識類の表示方法並びに大きさ及び色は、規則第9条第4号、第12条第1項第3号イ、第4号イ(ハ)、第13条の6第4項第3号イ、第14条第1項第3号ハ、第5号の2ハ、第6号ホ、第6号の2、第16条第3項第3号ホ(ロ)、第4号、第18条第4項第4号イ、第10号ロ(ホ)、第13号、第19条第5項第11号ハ、第15号ニ、第6項第4号、第20条第5項、第21条第4項第14号、第5項、第22条第4号イ及びロ、第6号、第24条第3号ロ、第24条の2の3第1項第6号ロ、第25条第3項第4号ロ、第4項第2号、第25条の2第2項第4号ホ、第27条第1項第3号ロ、第28条の3第4項第9号、第30条第7号、第8号、第30条の3第4号二、第31条第4号、第6号二、第7号、第31条の2第5号、第8号、第9号イ、第31条の2の2第7号イ、第8号二(ロ)、告示第12号第4第5号、告示第17号第2第2号(3)、第7号(2)、共住省令第3条第3項第2号へ及びト、第5条第2項第1号ハ、第2号ハ、告示第18号第3第7号、告示第19号第3第6号、第4第4号、加圧防排煙告示第3第11号及び第12号、省令第23号第4条第7号、第15号、第5条から第9条まで及び火災通報装置の基準（平成8年消防庁告示第1号）第3第17号の規定並びに前各章に定めるもののほか、次の表のとおりとする。◆

| 種 別  |         |        | 区 分          | 表示基準                           | 色 |                       | 大きさ       |                 | 設置場所               |
|------|---------|--------|--------------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------|
|      |         |        |              |                                | 地 | 文字                    | 幅<br>cm以上 | 長さ<br>cm以上      |                    |
| 消火設備 | 消火器具    | 消火器    | 消火器          | 消 火 器                          | 赤 | 白                     | 8         | 24              | 当該消火器具のある場所の見やすい位置 |
|      |         |        | 使用方法         | 使用 方法<br>(注) 当該消火器の使用方法を簡記すること | 白 | 赤                     | 12        | 24              |                    |
|      |         | 簡易消火用具 | 水バケツ         | 消 火 バ ケ ツ                      | 赤 | 白                     | 8         | 24              |                    |
|      |         |        | 水そう          | 消 火 水 槽                        | 赤 | 白                     | 8         | 24              |                    |
|      |         |        | 乾燥砂          | 消 火 砂                          | 赤 | 白                     | 8         | 24              |                    |
|      |         |        | 膨張ひる石又は膨張真珠岩 | 消 火 ひ る 石                      | 赤 | 白                     | 8         | 24              |                    |
|      | 屋内消火栓設備 | 屋内消火栓  | 消 火 栓        | 赤                              | 白 | 10                    | 30        | 屋内消火栓箱の表面       |                    |
|      |         | 電源用開閉器 | 屋内消火栓設備用     | 白                              | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |           | 当該開閉器の直近の見やすい位置 |                    |

|           |        |  |   |   |                       |    |                 |
|-----------|--------|--|---|---|-----------------------|----|-----------------|
| スプリンクラー設備 | 制御弁    | 制御弁<br>(スプリンクラー)   | 赤 | 白 | 10                    | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置  |
|           | 送水口    | 送水口<br>(スプリンクラー)<br>送水圧 MPa～MPa<br><br>(注) 当該スプリンクラー設備の有効な送水圧力範囲の数値を表示すること                       | 赤 | 白 | 15                    | 30 |                 |
|           | 末端試験弁  | 末端試験弁<br>(スプリンクラー)   | 赤 | 白 | 10                    | 30 |                 |
|           | 補助散水栓箱 | 消火用散水栓   | 赤 | 白 | 10                    | 30 | 補助散水栓箱の表面       |
|           | 電源用開閉器 | スプリンクラー設備用   | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |    | 当該開閉器の直近の見やすい位置 |
| 水噴霧消火設備等  | 手動起動装置 | 水噴霧消火設備<br>手動起動装置<br><br>(注) 泡消火設備又は粉末消火設備の場合は「水噴霧」とあるのをそれぞれ「泡」又は「粉末」とする                         | 赤 | 白 | 10                    | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置  |
|           |        | 不活性ガス消火設備<br>手動起動装置<br>( )<br><br>(注) ハロゲン化物消火設備の場合は「不活性ガス」とあるのを「ハロゲン化物」とし、それぞれの消火剤の種類を( )内に明記する |   |   | 15                    |    |                 |
|           | 電源用開閉器 | 水噴霧消火設備用<br><br>(注) 泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火   | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |    |                 |

|         |        |         |   |   |   |    |    |  |
|---------|--------|---------|---|---|---|----|----|--|
|         |        |         | 設備の場合は「水噴霧」とあるのをそれぞれ「泡」、「不活性ガス」、「ハロゲン化物」又は「粉末」とする   |   |   |    |    |  |
|         |        | 選択弁     | (注)<br>( )内には、受け持つ防護区画名又は防護対象物名を記入すること<br><br>（<br>選択弁<br>）   | 白 | 赤 | 30 | 10 | 当該設備の直近の見やすい位置                             |
|         |        | 制御弁     | 制 御 弁<br>(水噴霧消火)  | 赤 | 白 | 10 | 30 |  |
|         |        | ホース接続口  | ホース接続口<br>(泡消火設備)   | 赤 | 白 | 10 | 30 |  |
|         |        | 移動式消火設備 | 移 動 式<br>泡 消 火 設 備<br>(注) 粉末消火設備の場合は「泡」とあるのを「粉末」とする   | 赤 | 白 | 10 | 30 | 泡消火設備にあっては泡消火用具格納箱の表面、その他にあっては貯蔵の直近の見やすい位置 |
|         |        |         | 移 動 式<br>不 活 性 ガ ス 消 火 設 備<br>( )<br>(注) ハロゲン化物消火設備の場合は「不活性ガス」とあるのを「ハロゲン化物」とし、それぞれの消火剤の種類を( )内に明記する |   |   | 15 |    |  |
| 屋外消火栓設備 | 屋外消火栓箱 |         | ホース格納箱<br>(屋外消火栓)   | 赤 | 白 | 10 | 30 | 屋外消火栓箱の表面                                  |

|      |                 |                |   |                       |   |                       |    |                 |
|------|-----------------|----------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----|-----------------|
|      |                 | 屋外消火栓          | 屋外消火栓   | 赤                     | 白 | 10                    | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置  |
|      |                 | 電源用開閉器         | 屋外消火栓設備用  | 赤                     | 白 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |    | 当該開閉器の直近の見やすい位置 |
| 警報設備 | 自動火災報知設備        | 電源用開閉器         | 自動火災報知設備用   | 白                     | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |    | 当該開閉器の直近の見やすい位置 |
|      | ガス漏れ火災警報設備      | 電源用開閉器         | ガス漏れ火災警報設備用   | 白                     | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |    | 当該開閉器の直近の見やすい位置 |
|      |                 | 発信機            | 火災報知機   | 赤                     | 白 | 8                     | 24 | 発信機の上方で見やすい位置   |
|      |                 | 火災通報装置の電源用開閉器  | 火災通報装置用   | 白                     | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |    | 当該開閉器の直近の見やすい位置 |
|      | 消防機関へ通報する火災報知設備 | 回線終端装置等の電源用開閉器 | 火災通報装置に係る回線終端装置等用<br><br>(注) 当該設備又は回線終端装置等であると認識できる範囲において設備名称又は回線終端装置等名称を簡記することができる | 白                     | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |    | 当該開閉器の直近の見やすい位置 |
|      |                 | 火災通報装置の配線の接続部  | 火災通報装置用   | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |   | 当該配線の接続部の直近の見やすい位置    |    |                 |

|            |        |        |  |                       |   |                                     |    |                       |
|------------|--------|--------|--|-----------------------|---|-------------------------------------|----|-----------------------|
|            |        |        | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">火災通報装置に係る<br/>回線終端装置等用</div> <p>(注) 当該設備又は回線終端装置等であると認識できる範囲において設備名称又は回線終端装置等名称を簡記することができる</p> | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |   | 当該配線の接続部の直近の見やすい位置                  |    |                       |
|            | 非常警報設備 | 電源用開閉器 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">非常警報設備用</div>  | 白                     | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由               |    | 当該開閉器の直近の見やすい位置       |
| 避難設備       | 避難器具   | 避難器具   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">避難器具</div> <p>(注) 避難はしご、救助袋等避難又は救助の文字を有する器具名にあっては当該器具名とすることができる</p>                            | 白                     | 黒 | 12                                  | 36 | 当該器具を設置し、格納場所の見やすい位置  |
|            |        | 使用方法   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">使用法</div> <p>(注) 当該避難器具の使用方法を簡記すること</p>  | 白                     | 黒 | 図及び1cm角以上の文字によってわかりやすく表示した範囲内において自由 |    | 避難器具である旨の標識の直近の見やすい位置 |
|            | 誘導灯    | 電源用開閉器 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">誘導灯用</div>   | 白                     | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由               |    | 当該開閉器の直近の見やすい位置       |
| 消火活動上必要な施設 | 連結送水管  | 送水口    | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">送水口<br/>(消防隊専用)</div>  | 赤                     | 白 | 10                                  | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置        |
|            |        | 放水口    | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">放水口<br/>(消防隊専用)</div>  | 赤                     | 白 | 10                                  | 30 |                       |
|            |        | ホース格納箱 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ホース格納箱<br/>(消防隊専用)</div>   | 赤                     | 白 | 10                                  | 30 | 当該格納箱の表面              |
|            |        | 電源用開閉器 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">連結送水管用</div>   | 白                     | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由               |    | 当該開閉器の直近の見やすい位置       |

|              |                |              |                  |                       |                       |                       |                 |                 |
|--------------|----------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|              |                |              |                  |                       |                       |                       |                 | い位置             |
| 非常コンセント設備    | 保護箱            | 非常コンセント      | 赤                | 白                     | 10                    | 25                    |                 | 当該保護箱の表面        |
|              | 電源用開閉器         | 非常コンセント設備用   | 白                | 赤                     | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |                       |                 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 |
|              | 排煙設備           | 電源用開閉器       | 排煙設備用            | 白                     | 赤                     | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |                 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 |
|              | 連結散水設備         | 送水口          | 送水口<br>(連結散水設備)  | 赤                     | 白                     | 10                    | 30              | 当該設備の直近の見やすい位置  |
|              | 無線通信補助設備       | 保護箱          | 無線機接続端子<br>消防隊専用 | 赤                     | 白                     | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |                 | 当該保護箱の表面        |
| 電源用開閉器       |                | 無線通信補助設備用    | 白                | 赤                     | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |                       | 当該開閉器の直近の見やすい位置 |                 |
| 必要とされる防火安全性を | パッケージ型消火設備     | パッケージ型消火設備   | パッケージ型消火設備       |                       |                       | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |                 | 当該設備の表面         |
|              | パッケージ型自動消火設備   | パッケージ型自動消火設備 | パッケージ型自動消火設備用    |                       |                       | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |                 |                 |
|              | 共同住宅用スプリンクラー設備 | 制御弁          | 制御弁              | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |                       | 10                    | 30              | 当該設備の直近の見やすい位置  |
|              |                | 試験弁          | 試験弁              | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |                       |                       |                 | 当該設備の直近の見やすい位置  |

|                |               |        |   |   |   |                       |    |                 |
|----------------|---------------|--------|---|---|---|-----------------------|----|-----------------|
| 有する消防の用に供する設備等 |               | 電源用開閉器 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">共同住宅用<br/>スプリンクラー<br/>設備用</div> <p>(注) 当該設備であると認識できる範囲において設備名称を簡記することができる</p>                   | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |    | 当該開閉器の直近の見やすい位置 |
|                |               | 送水口    | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">送水口<br/>(共同住宅用<br/>スプリンクラー)<br/>送水圧 MPa～MPa</div> <p>(注) 当該設備であると認識できる範囲において設備名称を簡記することができる</p> | 赤 | 白 | 10                    | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置  |
|                | 共同住宅用自動火災報知設備 | 電源用開閉器 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">共同住宅用<br/>自動火災報知<br/>設備用</div> <p>(注) 当該設備であると認識できる範囲において設備名称を簡記することができる</p>                    | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |    | 当該開閉器の直近の見やすい位置 |
|                | 住戸用自動火災報知設備   | 電源用開閉器 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">住戸用<br/>自動火災報知<br/>設備用</div> <p>(注) 当該設備であると認識できる範囲において設備名称を簡記することができる</p>                      | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |    | 当該開閉器の直近の見やすい位置 |
|                | 共同住宅用非常警報設備   | 電源用開閉器 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">共同住宅用<br/>非常警報<br/>設備用</div> <p>(注) 当該設備であると認識できる範囲において設備名称を簡記することができる</p>                      | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |    | 当該開閉器の直近の見やすい位置 |
|                | 共同住宅用連結送水     | 送水口    | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">送水口<br/>(消防隊専用)</div>   | 赤 | 白 | 10                    | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置  |

|  |                |        |   |   |   |                       |    |                 |
|--|----------------|--------|---|---|---|-----------------------|----|-----------------|
|  |                | 放水口    | 放水口<br>(消防隊専用)  | 赤 | 白 | 10                    | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置  |
|  |                | ホース格納箱 | ホース格納箱<br>(消防隊専用)   | 赤 | 白 | 10                    | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置  |
|  |                | 電源用開閉器 | 共同住宅用<br>連結送水管用<br><br>(注) 当該設備であると認識できる範囲において設備名称を簡記することができる         | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |    | 当該開閉器の直近の見やすい位置 |
|  | 共同住宅用非常コンセント設備 | 電源用開閉器 | 共同住宅用<br>非常コンセント<br>設備用<br><br>(注) 当該設備であると認識できる範囲において設備名称を簡記することができる | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |    | 当該開閉器の直近の見やすい位置 |
|  | 加圧防排煙設備        | 電源用開閉器 | 加圧防排煙設備用  | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |    | 当該開閉器の直近の見やすい位置 |
|  | 特定駐車場用泡消火設備    | 電源用開閉器 | 特定駐車場用<br>泡消火設備用<br><br>(注) 当該設備であると認識できる範囲において設備名称を簡記することができる        | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 |    | 当該開閉器の直近の見やすい位置 |
|  |                | 末端試験弁  | 末端試験弁<br>(特定駐車場用<br>泡消火)  | 赤 | 白 | 10                    | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置  |

備考 1 標識の大きさが、この表に掲げる最小限度の数値をこえるものは、幅と長さの比率をこの表に掲げる最小限度の数値のとおりとすること



- 2 「消火器」の標識には必要に応じ、普通火災用、油火災用、電気火災用等その適応性を付記することができること
- 3 文字の向きを変更する場合において、その標識の大きさの幅と長さの比率はこの表に掲げる最小限度の数値のとおりとすること