

## 住宅用火災警報器のリコール・不具合等の情報

住宅用火災警報器の一部に不具合の発生しているものがあります。

製造者・販売者等において、無償修理、交換、返金等の措置を行うとして公表済みのものを提示しています。

詳しくは、各社のホームページ等でご確認ください。

住宅用火災警報器のリコール情報	
製造業者名	リコール対象品／不具合等の概要
<a href="#">ホーチキ株式会社</a> <a href="#">外部リンク</a>	住宅用火災警報器（SS-2LIA-10HC） 有効期限データの誤設定により、使用開始後一定期間で故障警報が鳴動する不具合が判明。
<a href="#">ヤマトプロテック株式会社</a> <a href="#">外部リンク</a>	けむぴー（YSA-510VT 等） 使用部品の不具合により、誤警報又は誤故障報が鳴動する場合がある。
<a href="#">ヤマトプロテック株式会社</a> <a href="#">外部リンク</a>	けむぴー（YSA-210 等） 短期間で電池切れとなる可能性がある。
<a href="#">東芝ライテック株式会社</a> <a href="#">外部リンク</a>	なるるミニ煙式 短期間で電池切れとなる可能性がある。
<a href="#">日本フェンオール株式会社</a> <a href="#">外部リンク</a>	煙雷 火災感知の機能に不具合が発生していないにもかかわらず、故障警報が鳴動する可能性がある。
<a href="#">株式会社センチュリー</a> <a href="#">外部リンク</a>	ねつの見張り番（鑑住番号 19～41号 一部商品） 低温にて自動試験異常を発する可能性がある。
<a href="#">マックス株式会社</a> <a href="#">外部リンク</a>	火無安全「かないあんぜん」 短期間で電池切れとなる可能性がある。

※なお、住宅用火災警報器に関して、御不明な点がございましたら、最寄りの消防署又は下記のお問い合わせ先まで御連絡ください。

### このページの作成者・問合せ先

消防局 予防部 予防課(予防)

電話: 06-4393-6323 ファックス: 06-4393-4580

住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)