

別記2

{

 製 造 所
 一 般 取 扱 所

}
点 検 表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置内容	
保 安 距 離		保安物件新設等の有無	目視（該当物件のある場合は実測）			
		代替措置の塀又は壁体の損傷の有無	目視			
保 有 空 地		許可外物件の存置の有無	目視			
		代替措置の隔壁等の損傷の有無及び機能の適否	目視（機能の適否については作動確認）			
建築物等	建	壁、柱、はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視		
			防火戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視	
	築	床面	滞油、滞水の有無	目視		
			亀裂、損傷、くぼみ等の有無	目視		
	物架	階段	変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
		構等	支柱、はり	亀裂、損傷の有無	目視	
	床面		滞油、滞水の有無	目視		
			亀裂、損傷、くぼみ等の有無	目視		
	階段		変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
	換気・排出設備等		給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
			引火防止網の損傷及び目詰まりの有無	目視		
			防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否	目視（機能の適否については手動による確認）		
			ファンの作動状況の適否	作動確認		
			可燃性蒸気警報装置の作動状況	作動確認		
屋外設備の囲い、流出防止措置、地盤面		亀裂、損傷の有無	目視行動			
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視			
ためます、排水溝、油分離装置		亀裂、損傷等の有無	目視			
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視			

危険物の飛散防止装置等		漏れ防止設備 (二重缶、二重配管等)	滞油等の有無	目視		
			変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視		
			固定状況の適否	目視		
	あふれ防止設備 (戻り管・波返し フロートスイッチ 樋等)		変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視		
			固定状況の適否	目視		
			機能の適否	目視又は作動確認		
	飛散防止設備 (ブース、受皿、囲い等)		滞油等の有無	目視		
			変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			固定状況の適否	目視		
			機能の適否	目視又は作動確認		
加熱・冷却	熱交	基礎、架台、支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視		
			沈下の有無	目視		
			支柱取付部の目地外れの有無	目視		
			アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		本体部 (ジャケット、 コイル等を含む。)	漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知		
			変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定		
			ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
			保温（冷）材の損傷、脱落等の有無	目視		
		アース	断線の有無	目視		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
			接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		

冷 却 ・ 乾 燥 設 備	換 装 置	安全装置 (安全弁、 温度上(下) 限警報装置)	腐食、損傷の有無	目視		
			固定状況の適否	目視		
			機能の適否	作動確認 *注3		
	計測装置	計 量 装 置	損傷の有無	目視		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
			作動、指示状況の適否	目視		
		温 度 計	損傷の有無	目視		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
			作動、指示状況の適否	目視		
		圧 力 計	損傷の有無	目視		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
			作動、指示状況の適否	目視		
		液面上(下) 限警報装置	損傷の有無	目視		
			作動状況の適否	手動等による確認		
			制御部への指示及び機能の 適否	目視及び機能試験		
	送風装置	ファン、 ベルト	変形、損傷の有無	目視		
		電 動 機	損傷の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ、脱 落等の有無	目視		
			軸受部、回転部等の給油状 況の適否	目視		
			異音、異常振動、異常発熱 の有無	目視		
		ギヤボックス	漏油の有無	目視		
			油量の適否	目視		
			異音、異常振動、異常発熱 の有無	目視		
	散水装	配 管 ノ ズ ル	腐食、変形、損傷の有無	目視		
			散水状況の適否	目視		
			固定状況の適否	目視		

加 熱 ・ 冷 却 ・ 乾 燥 ・ 設 備	置	ポ ン プ 電 動 機	変形、損傷の有無	目視		
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
	反 応 装 置	基礎、架台、支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視		
			沈下の有無	目視		
			支柱取付部の目地外れの有無	目視		
			アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		本 体 部 （ ジャケット、 コイル、 シール部等 を含む。）	漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知		
			変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定		
			ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
			保温（冷）材の損傷、脱落等の有無	目視		
			ライニング等の状況及び損傷の有無	目視		
			シール部の異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
		ア ー ス	断線の有無	目視		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
			接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
	攪 拌 装	電 動 機 （駆動機）	損傷の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
			軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視		
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
		減（加）速機 ギヤボックス等	漏測の有無及び油量の適否	目視		
			変形、損傷の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
			軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視		
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		

加 熱 冷 却 乾 燥 設 備	反 応 装 置	置	羽 根 シャフト等	変形、損傷の有無	目視		
				固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		シ ー ル 装 置	オイルタンク	漏油の有無	目視		
				変形、損傷の有無	目視		
				油量の適否	目視		
			ポ ン プ	漏えいの有無	目視		
				異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
			アキュムレー ター、フィル ター、クー ラー等	漏えいの有無	目視		
				変形、損傷の有無	目視		
				固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
				機能の適否	目視		
		安 全 装 置 等	安 全 弁	腐食、損傷の有無	目視		
				機能の適否	作動確認 *注3		
				固定状況の適否	目視		
			破 壊 板	腐食、損傷の有無	目視		
				固定状況の適否	目視		
			緊急放出 (遮断) 弁	腐食、損傷の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
			通気管	腐食、損傷の有無	目視		
				引火防止網の脱落、目づまり等の有無	目視		
				固定状況の適否	目視		
			液封装置	腐食、損傷の有無	目視		
				液量の適否	目視		
			反応停止剤等 供給装置	漏えいの有無	目視		
				腐食、損傷の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		

加 熱 ・ 冷 却 ・ 乾 燥 設 備	反 応 装 置	計 測 装 置	計量装置 （液面計 濃度計 比重計 粘度計等 を含む。）	損傷の有無	目視		
				取付部のゆるみ等の有無	目視		
				作動、指示状況の適否	目視		
				制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験		
			温 度 計	損傷の有無	目視		
				取付部のゆるみ等の有無	目視		
				作動、指示状況の適否	目視		
				制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験		
			圧 力 計	損傷の有無	目視		
				取付部のゆるみ等の有無	目視		
				作動、指示状況の適否	目視		
				制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験		
	加 熱 ・ 冷 却 ・ 乾 燥 設 備	基礎、架台、支柱		変形、亀裂、損傷の有無	目視		
				塗装状況及び腐食の有無	目視		
				沈下の有無	目視		
				支柱取付部の目地外れの有無	目視		
				アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		本 体 部 （加熱釜、 加熱管、 炉壁を含む。）		変形、亀裂、損傷の有無	目視		
				塗装状況及び腐食の有無	目視		
				ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
				保温（冷）材の損傷、脱落等の有無	目視		
		ア ー ス		断線の有無	目視		
				取付部のゆるみ等の有無	目視		
				接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
		バーナー等 熱源設備		漏えいの有無	目視		
				取付部のゆるみ等の有無	目視		
				機能の適否	目視		

装 置	安全装置 (遮断弁)	腐食、損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	計 測 装 置	温 度 計	損傷の有無	目視	
			取付部のゆるみ等の有無	目視	
			作動、指示状況の適否	目視	
		圧 力 計	損傷の有無	目視	
			取付部のゆるみ等の有無	目視	
			作動、指示状況の適否	目視	
		熱源監視装置	損傷の有無	目視	
			取付部のゆるみ等の有無	目視	
			機能の適否	作動確認	
	火災を防止する ための附属設備	損傷の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	作動確認		
	基礎、架台、支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		沈下の有無	目視		
		支柱取付部の目地外れの有無	目視		
		アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
	本 体 部 (視窓を含む。)	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		飛散等の有無	目視		
		保温材の損傷、脱落等の有無	目視		
		駆動部、固定部の作動状況	目視及び作動確認		

加 熱 冷 却 乾 燥 設 備	乾 燥 装 置	計 測 装 置	温 度 計	損傷の有無	目視		
				取付部のゆるみ等の有無	目視		
				作動、指示状況の適否	目視		
			減 圧 計	損傷の有無	目視		
				取付部のゆるみ等の有無	目視		
				作動、指示状況の適否	目視		
			乾 湿 計	損傷の有無	目視		
				取付部のゆるみ等の有無	目視		
				作動、指示状況の適否	目視		
		安 全 装 置 〔 過熱防止装置 警報装置等 〕		腐食、損傷の有無	目視		
				固定状況の適否	目視		
				機能の適否	作動確認		
	附 属 設 備	熱風等送風 装置		機能の適否	作動確認		
				ダクトの変形、損傷の有無 及び固定状況の適否	目視		
				ダンパーの損傷の有無及び 機能の適否	目視及び作動確認		
				空気加熱器の損傷、腐食の 有無	目視		
		集塵装置		機能の適否	目視		
				ダクトの変形、損傷の有無 及び固定状況の適否	目視		
				ダンパーの損傷の有無及び 機能の適否	目視及び作動確認		
				エアフィルターの汚損、目 詰まり等の有無	目視		
		ア ー ス		断線の有無	作動確認		
				取付部のゆるみ等の有無	目視		
				接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		

蒸留粉砕設備等	蒸留抽出装置	基礎、架台、支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視		
			沈下の有無	目視		
			支柱取付部の目地外れの有無	目視		
			アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		本体部 （ジャケット、コイル、シール部等を含む。）	漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知		
			変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定		
			ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
			保温（冷）材の損傷、脱落等の有無	目視		
			ライニング等の状況及び損傷の有無	目視		
			シール部の異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
		アース	断線の有無	目視		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
			接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
		電動機（駆動機）	損傷の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
			軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視		
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
		攪拌装置	漏油の有無及び油量の適否	目視		
			変形、損傷の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
			軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視		
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
		羽根、シャフト等	変形、損傷の有無	目視		
			固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		

蒸 留 粉 砕 設 備 等	蒸 留 抽 出 装 置	シール装置	オイルタンク	漏油の有無	目視		
				変形、損傷の有無	目視		
				油量の適否	目視		
			ポンプ	漏えいの有無	目視		
				異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
			アキュムレーター、フィルター、クーラー等	漏えいの有無	目視		
				変形、損傷の有無	目視		
				固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
				機能の適否	目視		
		安全装置等	安全弁	腐食、損傷の有無	目視		
				機能の適否	作動確認 *注3		
				固定状況の適否	目視		
			破壊板	腐食、損傷の有無	目視		
				固定状況の適否	目視		
			緊急放出(遮断)弁	腐食、損傷の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
			通気管	腐食、損傷の有無	目視		
				引火防止網の脱落、目づまり等の有無	目視		
				固定状況の適否	目視		
			液封装置	腐食、損傷の有無	目視		
				液量の適否	目視		
		計量装置 (液面計、濃度計、比重計、粘度計等を含む。)		損傷の有無	目視		
				取付部のゆるみ等の有無	目視		
				作動、指示状況の適否	目視		
				制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験		

蒸	碎	計測装置	温度計	損傷の有無	目視		
				取付部のゆるみ等の有無	目視		
				計器の作動、指示状況の適否	目視		
				制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験		
			圧力計	損傷の有無	目視		
				取付部のゆるみ等の有無	目視		
				計器の作動、指示状況の適否	目視		
				制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験		
	粉	基礎、架台、支柱		変形、亀裂、損傷の有無	目視		
				塗装状況及び腐食の有無	目視		
				沈下の有無	目視		
				支柱取付部の目地外れの有無	目視		
				アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		本体部		飛散等の有無	目視		
				変形、亀裂、損傷の有無	目視		
				塗装状況及び腐食の有無	目視		
				ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
				異常発熱の有無	目視		
		アース		断線の有無	目視		
				取付部のゆるみ等の有無	目視		
				接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
		電動機		損傷の有無	目視		
				固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視		
				軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視		
				異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		

留 粉 砕 設 備 等	装 置	駆 動 部	減(加)速機、 ギヤボックス	漏油の有無及び油量の適否	目視		
				変形、損傷の有無	目視		
				固定ボルト等のゆるみ、脱 落等の有無	目視		
				軸受部、回転部等の給油状 況の適否	目視		
				異音、異常振動、異常発熱 の有無	目視		
			羽根、シャフ ト、ロール、切 削歯等	変形、損傷の有無	目視		
				固定ボルト等のゆるみ、脱 落等の有無	目視		
		集 塵 装 置		漏えい、飛散の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
				ダクト等の変形、損傷の有 無及び固定状況の適否	目視		
				ダンパーの損傷の有無及び 機能の適否	目視及び作動確認		
				エアフィルターの汚損、目 詰まり等の有無	目視		
		安 全 装 置		腐食、損傷の有無	目視		
				固定状況の適否	目視		
				機能の適否	作動確認		
		計 測 装 置 (静電気測定器、 温度計、圧力計、 回転計等)		損傷の有無	目視		
				取付部のゆるみ等の有無	目視		
				作動、指示状況の適否	目視		
		基礎、架台、支柱		変形、亀裂、損傷の有無	目視		
				塗装状況及び腐食の有無	目視		
				沈下の有無	目視		
				支柱取付部の目地外れの有 無	目視		
				アンカーボルト等のゆるみ 等の有無	目視又はハンマーテス ト		

加 圧 設 備	本 体 〔ジャケット、 コイル、シール部等 を含む。〕		漏えいの有無	目視		
			変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視		
			ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
			保温（冷）材の損傷、脱落等の有無	目視		
			ライニング等の状況及び損傷の有無	目視		
			シール部の異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
	圧力発生装置	油 圧 装 置	漏えいの有無	目視		
			変形、亀裂、損傷の有無	目視		
			塗装状況及び腐食の有無	目視		
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
			ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		コンプレッサー （電動機を含む。）	漏えいの有無	目視		
			変形、損傷の有無	目視		
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
			駆動部等の給油状況の適否	目視		
			ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		加圧ポンプ	漏えいの有無	目視		
			変形、損傷の有無	目視		
			異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
			ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		ア ー ス	断線の有無	目視		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
			接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		