

大規模建築物の建設等に係る消防水利設置添付書類について

- 1 提出部数
3部（※押印不要）
（内訳）
・消防局提出分：（正本）2部 合計3部
・申請者返却分：（副本）1部
- 2 添付書類
(1) 誓約書（表紙）
(2) 委任状
(3) 設計概要書
 ア 建築物の建設（自主設置）、大規模建築物及び準大規模建築物の建設及び地区計画に基づく場合
 開発区域の住所、敷地面積および建築物の規模等がわかるもの
 イ 大阪市総合設計制度に基づく場合
 開発区域の住所、敷地面積、住宅戸数および建築物の規模等がわかるもの
(4) 位置図（行政区白地図のようなもの）
(5) 付近見取図
(6) 土地利用計画図
(7) 水利施設等設置位置図
 水利施設、消防水利標識、採水施設の位置及び既設公設消火栓の2点位置、配管口径、包含円を図示したもの
(8) 水利施設構造図（平面、断面、配筋図、耐震性を証明する構造計算書等）
 ただし、二次製品の耐震性貯水槽または防火水槽を設置する場合は、（一財）日本消防設備安全センターの認定を証する書類（耐が記載の認定証）および設置する施設の構造図とする。
(9) 水源水量計算書
 ただし、二次製品の耐震性貯水槽または防火水槽を設置する場合は、設置する施設の構造図に容量の記載があればそのもので可とする。
(10) 消防水利標識構造図
(11) マンホール構造図
(12) 採水口構造図
(13) 配管を行うものにあつては、配管系統図（一般図及び摩擦損失計算のできるもの。）
(14) 加圧送水装置を用いるものにあつては、次の書類
 ア 加圧送水装置まわり詳細図
 イ 配管の摩擦損失計算書
 ウ ポンプの吐出量及び全揚程計算書
 エ ポンプ試験成績表又は予想性能曲線図
 オ 電源系統図
 カ 非常電源関係図書
 (ア) 設置場所及び据付場所の状況図
 (イ) 容量計算書
 (ウ) 仕様書
 (エ) 結線図
 キ 設備の構成及び操作（作動）順序説明書
 ク 防災センター等の位置及び機能説明書（図）
・添付書類(6)と(7)は兼用可能。
・添付書類(12)と(13)は採水口を設置する場合にのみ添付すること。
・添付書類(14)は加圧送水装置を設置する場合にのみ添付すること。
・協議の結果、消火栓を設置する場合は消火栓本体、消火栓蓋、水量（1 m³/min）の根拠となる資料を添付書類(8)、(9)に代えて添付すること
- 3 その他
(1) 添付書類について不明な点があれば当局職員に質問し、回答を得ること。
(2) この書面に定めのない事項または不明な点があれば当局と協議により決定すること。
- 4 連絡先
大阪市消防局 警防部 警防課（水利）
〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号
TEL：06（4393）6491 FAX：06（4393）4750

