

## 特定一階段等防火対象物に対する緊急立入検査の実施結果について

### 1 実施内容

(1) 期間

令和3年12月17日(金)～同年12月31日(金)

(一部、令和4年1月5日まで実施)

(2) 検査対象

特定一階段等防火対象物（診療所や飲食店などの不特定多数の人が利用する施設が1階～2階以外にあり、屋内階段が1か所しかない建物。）

(3) 検査対象物数

5,480 対象物

(4) 指導内容

避難経路となる階段や廊下などの維持管理状況の確認

### 2 検査結果

(1) 実施件数

5,480 対象物

(2) 不備指摘の状況

376 対象物に対し、546 件の不備を指摘

(3) 是正状況

不備を指摘した 546 件は全て是正済み

是正状況（令和4年1月17日現在）

不備指摘項目	不備 指摘数	是正状況		主な不備指摘
		是正済	指導中	
避難管理状況	546	546	0	<ul style="list-style-type: none"><li>・階段、避難口、廊下等に置かれた物件が避難の障害となっている。</li><li>・防火戸の付近に置かれた物件が閉鎖の障害となっている。</li></ul>