

自動火災報知設備試験結果報告書										
試験実施日 年 月 日										
試験実施者										
住 所										
氏 名										
用途	() 項									
延べ面積	m ²		階数	地上 階 地階 階						
受信機	蓄積式・二信号式・アナログ式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・その他 ()									
	P・GP型 級 回線数 /			R・GR型 自火報点数 点・その他点数 点・予備点数 点						
	定格電圧	AC V・DC V								
	予備電源	NiCd・その他 () V AH								
発信機	型 級 屋内型 個 屋外型 個 (無線式 型 級 屋内型 個 屋外型 個)									
中継器	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他 () 回線			予備電源 有 (V AH)・無		設置台数 台				
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他 () 回線			予備電源 有 (V AH)・無		設置台数 台				
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他 () 回線			予備電源 有 (V AH)・無		設置台数 台				
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他 () 回線			予備電源 有 (V AH)・無		設置台数 台				
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他 () 回線			予備電源 有 (V AH)・無		設置台数 台				
感知器	機 種			自	遠	種 別	個 数			
	式 型 ()					種	個			
	式 型 ()					種	個			
	式 型 ()					種	個			
	式 型 ()					種	個			
	式 型 ()					種	個			
	式 型 ()					種	個			
	式 型 ()					種	個			
	式 型 ()					種	個			
	式 型 ()					種	個			
	式 型 ()					種	個			
音響装置	種 別		種 類	電 圧		電 流		個 数		
	主音響装置(内蔵されているものを除く。)			DC V		mA		個		
	副音響装置(内蔵されているものを除く。)			DC V		mA		個		
	地区音響装置			DC V		mA		個		
				DC V		mA		個		
	放送設備との連動		有 ・ 無							
	鳴 動 方 式		一斉鳴動 ・ 区分鳴動							

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果	
外 観 試 験	警戒区域		警 戒 区 域 の 設 定		_____	
	受 信 機	設 置 場 所 等	設 置 場 所			
			周 囲 の 状 況 ・ 操 作 性		_____	
			設 置 状 況		_____	
		構 造 ・ 性 能		_____		
		操 作 部		床面からの高さ _____ m		
		予 備 品 等		_____		
	中 継 器	設 置 場 所 等				
		構 造 ・ 性 能		_____		
		予 備 品 等		_____		
	電 源 (電池を除く。)	常 用 電 源		AC _____ V		
		非 常 電 源 の 種 別		非常電源専用受電設備 ・ 蓄電池設備		
	知 器	警 戒 状 況 ・ 設 置 状 況 ・ 構 造 ・ 性 能	差 動 式 ス ポ ッ ト 型		_____	
			定 温 式 ス ポ ッ ト 型		_____	
			補 償 式 ス ポ ッ ト 型		_____	
熱 複 合 式 ス ポ ッ ト 型			_____			
熱 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ッ ト 型			_____			
定 温 式 感 知 線 型			_____			
差 動 式 分 布 型 (空 気 管 式)			_____			
差 動 式 分 布 型 (熱 電 対 式)			_____			
差 動 式 分 布 型 (熱 半 導 体 式)			_____			
煙感知器 (光電式分離型及びアナログ式を除く。)			_____			
イオン化アナログ式スポット型			_____			
光 電 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ッ ト 型			_____			
熱 煙 複 合 式 ス ポ ッ ト 型			_____			
光 電 式 分 離 型			_____			
光 電 ア ナ ロ グ 式 分 離 型		_____				
炎 感 知 器		道路の用に供される部分以外				
発 信 機	設 置 場 所 等		_____			
	構 造 ・ 性 能		_____			
表 示 灯	設 置 場 所 等		_____			
	構 造		_____			
地 区 音 響 装 置	設 置 場 所 等		_____			
	構 造		_____			

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結果		
機 能 試 験	配 線	共 通 線 試 験	_____			
		送 り 配 線 試 験	試 験 回 線 — 1	_____		
			試 験 回 線 — 2	_____		
			試 験 回 線 — 3	_____		
	無 線 設 備		通 信 試 験	_____		
	受	火 災 表 示 試 験	火 災 表 示 状 況	_____		
			保 持 機 能	_____		
			2 信 号 式 の 機 能	_____		
			蓄 積 式 の 機 能	_____		
		注 意 表 示 試 験	注 意 表 示 状 況	_____		
		設 定 表 示 温 度 試 験	設 定 表 示 温 度 等	_____		
		回 路 導 通 試 験		_____		
		信	同 時 作 動 試 験	常 用 電 源 使 用 時	_____	
				予 備 電 源 使 用 時	_____	
			感 知 器 作 動 試 験	自 動 試 験 機 能 を 有 す る も の	_____	
	遠 隔 試 験 機 能 を 有 す る も の			_____		
	予 備 電 源 試 験	電 源 自 動 切 替 機 能	_____			
		電 圧	V			
	機	非 常 電 源 試 験	電 源 自 動 切 替 機 能	_____		
		付 属 装 置 試 験		_____		
		相 互 作 動 試 験	相 互 通 話 状 況	_____		
			地 区 音 響 装 置 鳴 動 状 況	_____		
	中 継 器	設 定 表 示 温 度 試 験	設 定 表 示 温 度 等	_____		
		回 路 導 通 試 験		_____		
		予 備 電 源 試 験 (予 備 電 源 を 有 す る も の)	電 源 自 動 切 替 機 能	_____		
			電 圧	V		
	感 知 器		作 動 試 験	(その2)及び(その3)による		
作 動 継 続 試 験						
流 通 試 験						
接 点 水 高 試 験						
回 路 合 成 抵 抗 試 験						
発 信 機	作 動 試 験	_____				
地 区 音 響 装 置	鳴 動 方 式 試 験	_____				
	作 動 試 験	(その2)及び(その3)による				
備 考						

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

4 蓄積式中継器の機能試験は、感知器の作動試験及び発信機の作動により確認するものとする。

5 複合式の感知器の試験は、それぞれの種別に応じて行うものとする。

6 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

自動火災報知設備 (その2)

自動火災報知設備 (その2)

[illegible]

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。

自動火災報知設備

(その3)

警 戒 区 域		多 信 号 感 知 器				アナログ式感知器				地 区 音 響 装 置	結 果
受 信 機 の 表 示 番 号	名 称	熱 複 合 式 ス ポ ッ ト 型	煙 複 合 式 ス ポ ッ ト 型	熱 煙 複 合 式 ス ポ ッ ト 型	そ の 他 の 多 信 号 感 知 器	熱 アナログ式 ス ポ ッ ト 型	煙 感 知 器				
							イオン化 アナログ式 ス ポ ッ ト 型	光電アナログ式 ス ポ ッ ト 型	分 離 型		

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。

3 アナログ式及び自動試験機能付きのものは、階又は警戒区域ごとに設置されている個数を記入すること。