

特定小規模施設用自動火災報知設備試験結果報告書									
試験実施日 年 月 日									
試験実施者									
住 所									
氏 名									
用 途	() 項								
延べ面積	m ²		階 数	地上 階 地階 階					
受 信 機	蓄積式・二信号式・アナログ式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・その他 ()								
	P・GP型 級 回線数 /			R・GR型 自火報点数 点・その他点数 点・予備点数 点					
	定格電圧	AC V・DC V							
	予備電源	NiCd・その他 () V AH							
発 信 機	型 級 屋内型 個 (無線式 型 級 屋内型 個 屋外型 個 屋外型 個)								
中 継 器	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他 () 回線			予備電源 有 (V AH)・無		設置台数 台			
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他 () 回線			予備電源 有 (V AH)・無		設置台数 台			
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他 () 回線			予備電源 有 (V AH)・無		設置台数 台			
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他 () 回線			予備電源 有 (V AH)・無		設置台数 台			
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・無線式・他 () 回線			予備電源 有 (V AH)・無		設置台数 台			
感 知 器	機 種			自	遠	種	別	個 数	
	式 型 ()					種	個		
	式 型 ()					種	個		
	式 型 ()					種	個		
	式 型 ()					種	個		
	式 型 ()					種	個		
	式 型 ()					種	個		
	式 型 ()					種	個		
	式 型 ()					種	個		
	式 型 ()					種	個		
	式 型 ()					種	個		
音響装置	種 別		種 類	電 圧		電 流		個 数	
	主音響装置 (内蔵されているものを除く。)			DC V		mA		個	
	副音響装置 (内蔵されているものを除く。)			DC V		mA		個	
	地 区 音 響 装 置		DC V		mA		個		
			DC V		mA		個		
			DC V		mA		個		
	放 送 設 備 と の 連 動		有 ・ 無						
鳴 動 方 式		一斉鳴動 ・ 区分鳴動							

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結果
外 観 試 験	警戒区域	警 戒 区 域 の 設 定	_____	
	受 信 機	設 置 場所等	設 置 場 所	
			周 围 の 状 況 ・ 操 作 性	_____
			設 置 状 況	_____
		構 造 ・ 性 能		_____
		操 作 部		床面からの高さ _____ m
		予 備 品 等		_____
	中 継 器	設 置 場 所 等		
		構 造 ・ 性 能		_____
		予 備 品 等		_____
	電 源 (電池を除く。)	常 用 電 源		AC _____ V
		非 常 電 源 の 種 別		非常電源専用受電設備・蓄電池設備
	感 知 器	警 戒 状 況 ・ 設 置 状 況 ・ 構 造 ・ 性 能	差 動 式 ス ポ ッ ト 型	_____
			定 温 式 ス ポ ッ ト 型	_____
			補 償 式 ス ポ ッ ト 型	_____
			熱 複 合 式 ス ポ ッ ト 型	_____
			熱 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ッ ト 型	_____
			煙感知器（アナログ式を除く。）	_____
			イオン化アナログ式スポット型	_____
			光電アナログ式スポット型	_____
			熱煙複合式スポット型	_____
			炎 感 知 器	_____
	発 信 機	設 置 場 所 等		_____
		構 造 ・ 性 能		_____
	表 示 灯	設 置 場 所 等		_____
		構 造		_____
	地 区 音 響 装 置	設 置 場 所 等		_____
		構 造		_____

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結果	
機 能 試 験	配 線	共 通 線 試 験	_____		
		送 り 配 線 試 験	試 験 回 線 — 1	_____	
			試 験 回 線 — 2	_____	
			試 験 回 線 — 3	_____	
	無 線 設 備	通 信 試 験	_____		
		受 信	火 災 表 示 試 験	火 災 表 示 状 況	_____
	保 持 機 能			_____	
	2 信 号 式 の 機 能			_____	
	蓄 積 式 の 機 能			_____	
	注 意 表 示 試 験		注 意 表 示 状 況	_____	
	設 定 表 示 温 度 試 験		設 定 表 示 温 度 等	_____	
	回 路 導 通 試 験		_____		
	機	同 時 作 動 試 験	常 用 電 源 使 用 時	_____	
			予 備 電 源 使 用 時	_____	
		感 知 器 作 動 試 験	自 動 試 験 機 能 を 有 す る も の	_____	
			遠 隔 試 験 機 能 を 有 す る も の	_____	
		予 備 電 源 試 験	電 源 自 動 切 替 機 能	_____	
			電 圧	V	
		非 常 電 源 試 験	電 源 自 動 切 替 機 能	_____	
	付 属 装 置 試 験	_____			
	相 互 作 動 試 験	相 互 通 話 状 況	_____		
		地 区 音 響 装 置 鳴 動 状 況	_____		
	中 継 器	設 定 表 示 温 度 試 験	設 定 表 示 温 度 等	_____	
		回 路 導 通 試 験	_____		
		予 備 電 源 試 験 (予 備 電 源 を 有 す る も の)	電 源 自 動 切 替 機 能	_____	
			電 圧	V	
感 知 器		作 動 試 験	(その 2) による		
発 信 機		作 動 試 験	_____		
地 区 音 響 装 置		鳴 動 方 式 試 験	_____		
	作 動 試 験	(その 2) による			
備 考					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

4 蓄積式中継器の機能試験は、感知器の作動試験及び発信機の作動により確認するものとする。

5 複合式の感知器の試験は、それぞれの種別に応じて行うものとする。

(その2)

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

2 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。(受信機を設置する場合に限る。)

3 アナログ式及び自動試験機能付きのものは、階又は警戒区域ごとに設置されている個数を記入すること。