

試験実施日 年 月 日

試験実施者
住 所
氏 名

用 途			() 項		延 べ 面 積		m ²	
試 験 項 目					種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結 果	
外 観 試 験	排 煙 口 等	防 煙 区 画	区 画 構 成			_____		
			構 造					
			可 動 防 煙 壁			_____		
		排 煙 口	設 置 位 置 等			_____		
			周 囲 の 状 況			_____		
			排 煙 用 の 風 道 と の 接 続			_____		
			構 造 等			_____		
	排 煙 用 の 道	設 置 場 所 等			_____			
		構 造			_____			
		防 火 区 画 の 貫 通 部 分			_____			
		ダ ン パ ー			_____			
	排 煙 機		設 置 場 所 等					
			構 造 ・ 材 質					
			性 能			m ³ /min		
			電 動 機 等 と の 連 結			_____		
		電 動 機 等	設 置 状 況			_____		
			接 地 工 事			種接地		
			配 線			_____		
			潤 滑 油			_____		
回 転 羽 根 等		回 転 羽 根 等			_____			
		制 御 装 置 等	設 置 場 所					
			制 御 盤			_____		
			予 備 品 等			_____		
	接 地 工 事			種接地				
機 能 等			_____					
加 圧 式 消 火 活 動 点	拠 点 区 画	設 置 場 所						
		規 模 等						
		区 画 内 の 状 況		_____				
		構 造 等		_____				
	開 口 部	周 囲 の 状 況		_____				
		構 造		_____				

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果
外 観 試 験	給 気 口	設 置 位 置 等		_____	
		周 囲 の 状 況		_____	
		給 気 用 の 風 道 と の 接 続		_____	
		構 造 等		_____	
	給 気 用 の 風 道	設 置 場 所 等		_____	
		構 造		_____	
		防 火 区 画 の 貫 通 部 分		_____	
		ダ ン パ ー		_____	
	給 気 機	設 置 場 所 等			
		構 造 ・ 材 質			
		性 能		m/sec	
		電 動 機 等 と の 連 結		_____	
		電 動 機 等	設 置 状 況	_____	
			接 地 工 事	種接地	
			配 線	_____	
			潤 滑 油	_____	
		回 転 羽 根 等		_____	
		制 御 装 置 等	設 置 場 所		
			制 御 盤	_____	
			予 備 品 等	_____	
			接 地 工 事	種接地	
			機 能 等	_____	
	空 気 逃 し 口	設 置 位 置 等		_____	
		周 囲 の 状 況		_____	
		風 道 と の 接 続		_____	
		構 造 等		_____	
	起 動 装 置	排 煙 口 の 手 動 起 動 装 置	設 置 場 所 等		
			操 作 部 等	_____	
			表 示	_____	
		給 気 口 の 手 動 起 動 装 置	設 置 場 所 等		
			操 作 部 等	_____	
			表 示	_____	
		排 煙 口 の 自 動 起 動 装 置	感知器又は閉鎖型スプリンクラーヘッド	設置場所等	
			構 造 等	_____	
耐 震 措 置	電 源	常 用 電 源		V	
		非 常 電 源 の 種 別		専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池	

- 備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
- 3 結果の欄には、良否を記入すること。
- 4 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
- 5 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。