

特定駐車場用泡消火設備試験結果報告書

試験実施日 年 月 日

試験実施者

住 所

氏 名

用 途	()項		構 造			
延べ面積	m ²		階 数	地上 階 地階 階		
試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結 果	
外 観 試 験	水 源	水 源 の 種 類 ・ 構 造	—			
		水 量	m ³ (縦 m横 m有効深さ m)			
		吸 水 障 害 防 止 措 置	有 ・ 無			
		給 水 装 置	—			
		耐 震 措 置	有 ・ 無			
	加 圧 送 水 装 置	設 置 場 所				
		ポ ン プ の 仕 様	製造者名	定格吐出量 L/min		
				定格全揚程 m		
			型式	製造番号		
		電 動 機 の 仕 様	製造者名	種別 型電動機		
				定格電圧 V		
			型式	定格電流 A		
			製造番号	出力 kVA		
		ポ ン プ ・ 電 動 機	設 置 状 況	—		
			接 地 工 事	種接地		
			配 線	—		
			潤 滑 油	—		
		水 温 上 昇 防 止 の た め の 逃 し 装 置	配 管 ・ バ ル ブ 類	管の呼び A		
			オ リ フ ィ ス 等	流過口径 mm		
			ブースターポンプに設ける 逃し配管・逃し装置	逃し配管の高さ m 逃し装置の設定圧力 MPa		
性 能 試 験 装 置 の 配 管 ・ バ ル ブ 類		—				

特定駐車場用泡消火設備

②

試 験 項 目				種 別・容 量 等 の 内 容	結 果
外 観 試 験	加 圧 送 水 装 置	呼 水 装 置	材 質	鋼板製・合成樹脂製	
			水 量	L	
			溢水用排水管	管の呼び	A
			呼 水 管	管の呼び	A
			補 給 水 管	管の呼び	A
			減水警報装置	フロートスイッチ・電極	
		制 御 装 置	設 置 場 所		
			制 御 盤	—	
			予 備 品 等	—	
			接 地 工 事	種接地	
		圧 力 計・連 成 計	設 置 位 置	—	
			性 能	級	
		減 圧 措 置		有 ・ 無	
		起 動 装 置	直 接 操 作 部		
			起 動 用 水圧開閉装置	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
				タンクの容量	L
			配管・バルブ類	管の呼び	A
			自動式起動装置	感 知 器	
			流 水 検 知 装 置		
	装 置	高架水槽を 用いるもの	構 造		
			内 容 積 ・ 落 差	m ³ m	
			配 管 ・ バ ル ブ 類	—	
			水 位 計	—	
		圧力水槽を 用いるもの	種 類 ・ 構 造	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
			内 容 積 ・ 有 効 圧 力	m ³ MPa	
			自 動 加 圧 装 置	有 ・ 無	
			配 管 ・ バ ル ブ 類	—	
			水 位 計 ・ 圧 力 計	—	
		耐 震 措 置		有 ・ 無	
	配管・バルブ類	設 置 状 況		—	
		機 器	配 管	—	
			バ ル ブ 類	—	
			吸 水 管	—	
			フ ー ト 弁	—	
		防 食 措 置		有 ・ 無	
		耐 震 措 置		有 ・ 無	
	電 源	常 用 電 源		V	
		非 常 電 源 の 種 類		専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池	

試 験 項 目				種 別・容 量 等 の 内 容	結 果
外 観 試 験	閉鎖型 泡水溶液 ヘッド	設 置 方 法	配 置 等	—	
			配 管 へ の 取 付	—	
			取 付 方 向	—	
		機 器	標 示 温 度	—	
			構 造 ・ 性 能	—	
	開放型 泡水溶液 ヘッド等	設 置 方 法	設 置 等	—	
			配 管 へ の 取 付	—	
			取 付 方 向	—	
		機 器	構 造 ・ 性 能	—	
	感 知 継 手	設 置 方 法	配 置 等	—	
			配 管 へ の 取 付	—	
			取 付 方 向	—	
		機 器	標 示 温 度	—	
			構 造 ・ 性 能	—	
	泡 ヘ ッ ド	設 置 方 法	配 置 等		
			配 管 へ の 取 付		
			取 付 方 向		
		機 器	泡 ヘ ッ ド		
	一 斉 開 放 弁	設 置 状 況	復 旧 ピ ン	—	
		作 動	試 験 装 置		
		機 器	構 造 ・ 性 能	—	
		制 御 弁	設 置 場 所 等	—	
			設 置 高 さ	底面からの高さ m	
			構 造	—	
			表 示	—	
	流 水 検 知 装 置		設 置 場 所 等	—	
			種 別 ・ 口 径	—	
			減 圧 警 報	—	
			構 造 ・ 性 能	—	
		末 端 試 験 弁	設 置 場 所	—	
			構 造	—	
			表 示	—	

特定駐車場用泡消火設備

④

試 験 項 目			種 別・容 量 等 の 内 容	結 果
外 観 試 験	自 動 警 報 装 置	音 響 警 報 装 置	—	
		火 災 表 示 装 置	—	
	減 圧 措 置		有 ・ 無	
	泡 消 火 薬 剤 貯 蔵 槽 等	設 置 場 所		
		泡 消 火 薬 剤 の 適 正		
		貯 蔵 量	L	
		圧 力 計 の 指 示	MPa	
		設 置 場 所	—	
		混 合 方 法	—	
		構 造 ・ 性 能	—	
		種 別		
		性 能	希釈容量濃度	%
	混 合 装 置 弁 試 験	設 置 場 所	—	
		表 示	—	
	耐 震 措 置		—	
	制 御 盤	設 置 場 所	—	
		周囲の状況・操作性	—	
		設 置 状 況	—	
		構 造 ・ 性 能	—	
		操 作 部	—	
		予 備 品 等	—	

特定駐車場用泡消火設備

⑤

試 験 項 目				種 別・容 量 等 の 内 容		結 果			
機 能 試 験	加 圧 送 水 装 置 試 験	呼 水 装 置 作 動 試 験	減水警報装置作動状況		底面からの高さ	cm			
			自動給水装置作動状況		—				
			呼水槽からの水の補給状況		—				
		制御装置試験	起動・停止操作時の状況等		—				
			電源切替時の運転状況		—				
		起動装置試験	ポンプの起動状況		—				
			起動表示の点灯状況		—				
			起動用水圧開閉装置の 作 動 圧 力		設定圧力 作動圧力	MPa MPa			
		ポンプ試験	運 転 状 況		—				
			※締切り 運転時の 状況	締切揚程		m			
				電 圧		V			
				電 流		A			
			※定格負 荷運転時 の状況	定格揚程		m			
				電 圧		V			
				電 流		A			
		※ 水 温 上 昇 防 止 装 置 試 験		逃し水量		L/min			
		※ ポンプ性能試験装置試験		表示値の差		L/min			
		高架水槽を 用いるもの	作動試験	給水装置作動状況		—			
			静 水 圧 測 定		最下位	MPa	最上位	MPa	
			圧力水槽を 用いるもの	作動試験	給水装置作動状況		—		
					自 動 加 圧 装 置 作 動 状 況		—		
		静 水 圧 測 定		最下位	MPa	最上位	MPa		
	配 管 耐 圧 試 験		試験圧力		MPa				
	流 水 検 知 装 置 ・ 表 示 等		—						
	一 斉 開 放 弁		—						

⑥

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

2 選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと。

3 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」(平成 9 年消防庁告示第 8 号)に適合している旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。

4 結果の欄には、良否を記入すること。

5 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

6 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。