

不活性ガス消火設備試験結果報告書

試験実施日 年 月 日

試験実施者

住 所

氏 名

設置場所	設置階	防 護 対 象 物 の 種 別			
放出方式	固定式 全域放出方式 局所放出方式		設計放出時間	sec	
	移動式		設計放出時間	sec	
試 験 項 目			種 別・容 量 等 の 内 容	結果	
外 観	貯 蔵 消 火 剤 等		種別	量 kg	
	貯蔵容器等	設置場所等	設 置 場 所	_____	
			表 示 ・ 標 識	_____	
		機 器	貯 蔵 容 器	_____	
			表 示	_____	
			充 て ん 比 等	_____	
			容 器 弁	_____	
			容 器 弁 開 放 装 置	_____	
			安 全 装 置 ・ 破 壊 板	_____	
	起 動 用 ガス容器	設 置 場 所 等			
		機 器	構 造 等	_____	
			容 器 弁	_____	
	選 択 弁	設置場所等	設 置 場 所		
			表 示	_____	
機 器		導 管 接 続 部 等	_____		
		構 造	_____		
試 験					

試 験 項 目					種 別・容 量 等 の 内 容	結 果
外 観 試 験	起 動 装 置	手 動 起 動 装 置	設 置 場 所 等	設 置 場 所		
				設 置 位 置	————	
				設 置 高 さ	床面からの高さ m	
				設 備 表 示	————	
				取 扱 表 示	————	
		機 器		塗 色 等	————	
				防 護 措 置	————	
				表 示 灯	————	
				ス イ ッ チ	————	
		自 動 起 動 装 置	機 器	設 置 場 所 等		
				手 動・自 動 切 替 装 置	————	
				構 造 等	————	
				感 知 器	————	
	警 報 装 置	機 器		設 置 位 置	————	
				警 報 方 式	————	
				音 声 再 生 装 置 の 設 置 場 所	————	
				構 造 ・ 性 能	————	
	制 御 装 置	機 器 等		設 置 場 所 等		
				制 御 盤	————	
				表 示 等 ・ ス イ ッ チ 類	————	
				防 護 措 置	————	
				遅 延 装 置	————	
				自 動 ・ 手 動 切 替 装 置	————	
	配 管 ・ バ ル ブ 等			配 置 状 況	————	
				配 管 系 路	————	
				操 作 管 ・ 逆 止 弁	————	
				設 置 場 所		
				表 示	————	
				配 管 ・ 配 線 接 続 部	————	
				機 器 構 造	————	
				構 造 ・ 材 質	————	
				口 径 ・ 使 用 数 等	————	

試 験 項 目				種 別・容 量 等 の 内 容			結果		
外 観 試 験	噴射ヘッド	安 全 装 置 等		――					
		設 置 位 置							
		構 造 ・ 性 能		――					
	防護区画等	防 護 区 画		――					
		開 口 部 の 自 動 閉 鎖 装 置		――					
		消火剤を付加する開口部面積		――					
		消 火 剤 流 出 防 止 措 置		――					
		開 口 部 の 位 置		――					
		消 火 剤 排 出 措 置							
		圧 力 上 昇 措 置							
		防護区画に隣接する部分の保安措置	消火剤排出措置		――				
			放 出 表 示 灯		――				
	警 報 装 置		――						
	電 源	常 用 電 源		V					
		非 常 電 源 の 種 別		自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備					
		ノズル・ホース等	設 置 位 置		――				
構 造 ・ 性 能			――						
表 示 灯 ・ 標 識			――						
耐 震 措 置				――					
機 能 試 験	作動試験	防 護 区 画							
		制御装置試験	遅 延 時 間						
			非常停止機構作動状況						
			音響警報先行作動状況						
			自動・手動切替作動状況						
			異常信号試験	短絡試験					
				地絡試験					
		音響警報装置試験	起動装置による作動状況						
			警 報 鳴 動 状 況						
			音 量						
	音声警報装置作動状況								

試 験 項 目			種 別・容 量 等 の 内 容			結 果
機 能 試 験	作動試験		自 動 警 報 作 動 状 況			
		容 器 弁 開 放 装 置 作 動 試 験				
		選 択 弁 作 動 試 験				
		閉 止 弁 作 動 試 験				
		消 火 剤 排 出 試 験				
		附属装置 連動試験	作 動 状 況			
			復 旧 操 作 状 況			
		放 出 表 示 灯 試 験				
		防護区画 に隣接する部分の 保安措置 試験	消 火 剤 排 出 状 況			
			作 動 状 況			
			警 報 装 置 作 動 状 況			
		自動冷凍 機試験	始 動 状 況	—————		
			電 流	A		
			温 度 ・ 圧 力 値	℃ MPa		
総 合 試 験	総合作動 試験	全域放出 方式又は 局所放出 方式	選 択 弁 作 動 状 況 ・ 放出系路			
			通 気 状 況			
			気 密 状 況			
			区画別貯蔵容器開放数			
			音響警報装置作動状況			
			放出表示灯点灯状況			
			附 属 装 置 作 動 状 況			
	移 動 式	移 動 式 作 動 状 況				
備 考						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
- 3 結果の欄には、良否を記入すること。
- 4 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
- 5 総合操作盤の設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。