

(その1)

動力消防ポンプ設備点検票										
名 称						防火管理者				
所 在						立会者				
点検種別		機 器 ・ 総 合		点検年月日		年 月 日～ 年 月 日				
点 検 者		氏名		点 検 者 所属会社		社名		TEL		
						住所				
点 設 備 名		本 体		製造者名						
				型 式 等						
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容		
				種別・容量等の内容		判 定				不 良 内 容
機 器 点 検										
周 囲 の 状 況 等										
水 源	貯 水 槽									
	水 量			m ³						
	水 状									
	給 水 装 置									
吸 管 投 入 孔・採水口		周 囲 の 状 況								
		吸 管 投 入 口								
		採水口	本 体							
			開 閉 弁							
		標 識								
内 燃 機 関 ・ 電 動 機	燃 料			L						
	潤 滑 油									
	蓄電池	外 形								
		電 解 液								
		端 子 電 圧		V						
	起 動 装 置									
	動 力 伝 達 装 置									
	冷 却 装 置	ラジエータ等								
		冷 却 フ ァ ン								
吸 排 気 装 置										
電 動 機 駆 動 用 蓄 電 池										
ポ ン プ	本 体									
	真 空 ポンプ	潤 滑 剤								
		自 動 停 止 ス イ ャ ー								
	計 器 類									
作 動										

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第10

動力消防ポンプ設備（その2）

車台装置・搬送装置								
積載器具	装 備							
	吸 管 ・ ス ト レ ー ナ ー							
	ホース・ノズル等	外 形	ホース m×	ノズル径 本 mm				
		ホースの耐圧性能						
	は し ご							
	破壊器具その他の器具							
総 合 点 検								
運 転 状 況								
吸 水 性 能								
放水性能	放 水 圧 力							
	放 水 量							
走 行 性 能								
備 考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。