

共同住宅用自動火災報知設備点検票						
名 称				防火管理者		
所 在				立 会 者		
点 検 種 別	機 器 ・ 総 合		点 検 年 月 日	年 月 日～ 年 月 日		
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL		
				住所		
点 設 備 名	住 棟 受 信 機	製造者名		共同住宅用受信機	製造者名	
		型式等			型式等	
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容		判 定		
機 器 点 検						
予 備 電 源 ・ 非 常 電 源 (内蔵型)	外 形 示 表					
	※ 端 子 電 圧	V				
	※ 切 替 装 置					
	※ 充 電 装 置					
	※ 結 線 接 続					
	※ 結 線 接 続					
住 棟 受 信 機 ・ 中 継 器	周 囲 の 状 況					
	外 形 示 表					
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置					
	電 源 表 示 灯					
	ス イ ッ チ 類					
	ヒ ュ ー ズ 類	A				
	※ 継 電 器					
	表 示 灯					
	通 話 装 置					
	※ 結 線 接 続					
	接 地					
	付 属 装 置					
	※ 火 災 表 示 等					
	※ 注 意 表 示					
	※ 回 路 導 通					
	設 定 表 示 温 度 等					
器	予 備 品 等					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。
- 7 票中☆印の欄は、(その4)に住戸等ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第31

共同住宅用自動火災報知設備（その2）

☆共同住宅用受信機	周囲の状況					
	外形					
	表示					
	電源表示灯					
	スイッチ類					
	表示灯					
	付属装置					
☆感知器	外形					
	警戒状況	未警戒部分				
		感知区域				
		適応性				
		機能障害				
	熱感知器					
	煙感知器					
	炎感知器					
☆音声警報装置（補助音響装置を含む。）	外形					
	取付状態					
	音声警報等					
	鳴動方式					
※蓄積機能						
自動試験機能	予備電源・非常電源					
	住棟受信機の火災表示					
	住棟受信機の注意表示					
	住棟受信機・中継器の制御機能及び電路					
	感知器回路・音声警報装置回路					
☆戸外表示器	外形					
	作動表示灯					
	通電表示灯					
	音声警報装置の鳴動状況					
関係者等へ報知する装置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。
- 8 票中☆印の欄は、（その4）に住戸等ごとの点検結果を記入すること。

総 合 点 検								
同 時 作 動 試 験								
※ 煙 感 知 器 の 感 度								
音声警報装置（補助音響装置を含む。）の音圧								
※ 総 合 作 動								
備								
考								
測								
定								
機								
器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	加 熱 試 験 器							
	加 煙 試 験 器							
	外 部 試 験 器							
	煙感知器用感度試験器							

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
 - 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第31

共同住宅用自動火災報知設備（その４）

 $(\quad / \quad)$ [illegible]

留意事項 住戸内の部分については、外観上の項目について居住者の自主点検をもって足りるものとする。

この場合において、次に掲げる事項が、居住者に対して周知されている必要があること。

ア 外観上の点検を実施する義務

イ 外観上の点検項目

ウ 異常が発生している場合の措置

エ その他留意事項

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 共用部分にあっては住棟受信機の表示番号又は警戒区域ごとに、住戸等にあっては住戸等ごとに各欄に掲げる設備等の個数を記入すること。

3 結果の欄には、住棟受信機の表示番号、警戒区域又は住戸等ごとに各欄に掲げる設備等の点検結果が全て正常の場合は○、一部でも否である場合は×を記入すること。