

加 圧 防 排 煙 設 備 点 検 票												
名 称						防 火 管 理 者						
所 在						立 会 者						
点検種別		機 器 ・ 総 合		点検年月日		年 月 日		年 月 日				
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名 TEL						
						住所						
点 設 備 名		排 煙 機		製造者名		給 気 機		製造者名				
				型 式 等				型 式 等				
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容				
				種別・容量等の内容		判 定				不 良 内 容		
機 器 点 検												
防 煙 区 画 壁	固 定 壁											
	可動壁	周 囲 の 状 況										
		外 形										
排 煙 口	機		能									
	周 囲 の 状 況											
	外 形											
排 煙 用 の 風 道	機		能									
	周 囲 の 状 況											
	外 形											
	支 持 部											
	防 火 ダ ン パ ー											
排 煙 機	接 続 部											
	外 形											
	電 動 機	回 転 軸										
		軸 受 部										
		動 力 伝 達 装 置										
		機 能										
		制 御 装 置	制 御 盤	周 囲 の 状 況								
				外 形								
			表 示									
			電 圧 計 ・ 電 流 計		V A							
			開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類									
			ヒ ュ ー ズ 類		A							
			継 電 器									
			表 示 灯									
			結 線 接 続									
			接 地									
		予 備 品 等										
回 転 羽 根		回 転 軸										
		軸 受 部										

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第34

加圧防排煙設備（その2）

排	煙	出	口							
加圧式消火活動拠点	区 画 変 更 等									
	区 画 の 状 況									
	開口部	周 囲 の 状 況								
		外 形								
		機 能								
通 話 装 置										
給気口	周 囲 の 状 況									
	外 形									
	機 能									
給気用の風道	周 囲 の 状 況									
	外 形									
	支 持 部									
	防 火 ダ ン パ ー									
	接 続 部									
給気機	外 形									
	電動機 制 御 装 置	制 御 盤	回 転 軸							
			軸 受 部							
			動 力 伝 達 装 置							
			機 能							
		制 御 装 置	制 御 盤	周 囲 の 状 況						
				外 形						
			表 示							
			電圧計・電流計		V	A				
			開閉器・スイッチ類							
			ヒューズ類			A				
			継電器							
			表 示 灯							
			結 線 接 続							
			接 地							
			予 備 品 等							
			回 転 羽 根	回 転 軸						
				軸 受 部						
			空気逃し口	周 囲 の 状 況						
				外 形						
機 能										

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第34

加圧防排煙設備（その３）

起 動 装 置	排煙口の自動起動装置 手動操作箱	周囲の状況						
		外 形						
		表 示						
		ハンドル・レバー等						
	給気口の自動起動装置 手動操作箱	周囲の状況						
		外 形						
		表 示						
		ハンドル・レバー等						
排煙口の自動起動装置								
耐震措置								
総 合 点 検								
排煙機								
給気機								
電動機の運転電流		A						
運転状況								
回転羽根								
空気逃し口								
扉の開放状況								
可動壁								
備 考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

備考	1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
	2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
	3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
	4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
	5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。