

別記様式第 8

(その 1)

粉 末 消 火 設 備 点 検 票						(区 画 名 :) (設備方式 : 全域・局所・移動)	
名 称					防 火 管理者		
所 在					立会者		
点検種別	機 器 ・ 総 合		点検年月日	年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名		TEL	
				住所			
点 検 項 目			点 検 結 果			措置内容	
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検							
蓄圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消 火 剤 貯 蔵 容 器	周 囲 の 状 況					
		外 形					
		表 示 ・ 標 識					
	※ 消 火 剤 量		本				
	容 器 弁	外 形					
		安 全 性					
	安 全 装 置	外 形					
		安 全 性					
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形					
		電 気 式 ガ ス 圧 式					
指 示 圧 力 計		MPa					
バ ル ブ 類							
連 結 管 ・ 集 合 管							
加圧式粉末消火剤貯蔵容器等	消 火 剤 貯 蔵 タ ン ク	周 囲 の 状 況					
		外 形					
		表 示 ・ 標 識					
		安 全 装 置					
	消 火 剤 量		kg				
	放 出 弁						
	放 出 弁 開 放 装 置	外 形					
		電 気 式					
		ガ ス 圧 式					
	バ ル ブ 類						
	加圧用ガス容器等	加 ガ ス 容 器 用 器	周 囲 の 状 況				
			外 形				
			表 示				
		※ ガ ス 量		本			
		容 器 弁	外 形				
安 全 性							
安 全 装 置		外 形					
		安 全 性					
容 器 弁 開 放 装 置		外 形					
		電 気 式 ガ ス 圧 式					
バ ル ブ 類							
圧 力 調 整 器							
連 結 管 ・ 集 合 管							
定 圧 作 動 装 置							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 ※印のあるものは、(その 5) に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第 8

粉末消火設備（その 2）

起 動 用 ガ ス 容 器 等	起 動 用 器		外 形 示				
	※ ガ ス 量		本				
	容 器 弁	外 形 示					
		安 全 性					
	安 全 装 置	外 形 示					
		安 全 性					
容 器 弁 開 放 装 置	外 形 示						
	電 気 式						
	手 動 式						
選 択 弁	本 体	外 形 示					
		機 能					
		機 能					
	開 放 装 置	外 形 示					
		電 気 式					
操作管・逆止弁		ガ ス 圧 式					
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 囲 の 状 況					
		操 作 箱					
		表 示					
		電 源 表 示 灯					
		音響警報起動用スイッチ					
		放出用・非常停止用スイッチ					
		表 示 灯					
	自 動 式 装 置	保 護 カ バ ー					
		火 災 感 知 装 置	専用 兼用				
		自 動 ・ 手 動 切 替 装 置					
		自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯					
警 報 装 置	外 形 示						
	音 響 警 報						
	音 声 警 報						
制 御 盤	周 囲 の 状 況	外 形 示					
		表 示					
		電 圧 計	V				
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類	ヒ ュ ー ズ 類	A				
		繼 電 器					
	表 示 灯	表 示 灯					
		結 線 接 続					
		接 地					
		遅 延 装 置	秒				
		自 動 ・ 手 動 切 替 機 能					
		予 備 品 等					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 ※印のあるものは、（その 5）に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第 8

粉末消火設備（その 3）

配管等	管 ・ 管 継 手					
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具					
配管の安全装置等	安 全 装 置					
	破 壊 板					
放 出 表 示 灯						
噴 射 ヘ ッ ド	外 形					
	放 射 障 害					
防 護 区 画	区 画 変 更 等					
	開口部の自動閉鎖装置	外 形				
		電気で作動するもの				
		ガス圧で作動するもの				
非常電源（内蔵型）	外 形					
	表 示					
	端 子 電 圧	V				
	切 替 装 置					
	充 電 装 置					
	結 線 接 続					
ホ ー ス 等	周 囲 の 状 況					
	格 納 箱					
	ホ ー ス		m			
	ホ ー ス リ ー ル					
	ノ ズ ル					
	ノ ズ ル 開 閉 弁					
表 示 灯 ・ 標 識 （ 移 動 式 ）						
耐 震 措 置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 8

粉末消火設備（その 4）

総 合 点 検									
全域放出方式・局所放出方式	全域放出方式	警 報 装 置							
		遅 延 装 置		秒					
		開口部の自動閉鎖装置等							
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁							
		配 管 ・ 配 管 接 続 部							
		放 出 表 示 灯							
	局所放出方式	警 報 装 置							
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁							
		配 管 ・ 配 管 接 続 部							
移動式	ノ ズ ル 開 閉 弁								
	ホ ー ス ・ ホ ー ス 接 続 部								
備 考									
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第8

粉末消火設備（その５）

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4 とすること。