

火 炎 伝 走 防 止 用 消 火 装 置 点 検 票				
名 称				防 火 管理者
所 在				立会者
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日	
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL	
			住所	
点 検 項 目		点 検 結 果		措 置 内 容
		判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検				
装 置 本 体	設 置 場 所			
	消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器			
	安 全 装 置			
	指 示 圧 力 計			
	電 源、電 圧、電 源 灯			
	接 地			
	箱 ・ 表 示			
	作 動 部			
	手 動 起 動 装 置			
	電 源 コ ン セ ン ト			
感 知 器				
配 線				
ノ ズ ル				
導 管				
ガ ス 遮 断 弁				
ダ ン パ ー				
そ の 他				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 点検は6ヶ月以内毎に行うこと。
- 3 簡易自動消火装置を構成する機器の特殊性等に応じ適宜点検内容を付加すること。
- 4 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検				
装 置 本 体	容 器 本 体			
	消 火 薬 剤			
	加 圧 ガ ス 容 器			
	作 動 部			
	手 動 起 動 装 置			
	警 報 装 置			
感 知 部				
ガ ス 遮 断 弁				
導 管				
ダ ン パ ー				
連 動 機 構				
そ の 他				
備 考				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 点検は6ヶ月以内毎に行うこと。
 - 3 簡易自動消火装置を構成する機器の特殊性等に応じ適宜点検内容を付加すること。
 - 4 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。