

改 善 計 画 書

令和 7 年 4 月 10 日

大阪市 北 消防署長 様

住 所 大阪市北区東西町 1 丁目
2 番 3 号

氏 名 確認 太郎

電 話 番 号 090-1234-5678

令和 7 年 4 月 1 日付け立入検査結果通知書で指摘をうけた不備欠陥事項について
改善状況・改善計画は次のとおりです。

名 称	予防ビル	
所 在 地	北区南北町 1 丁目 2 番 3 号	
不 備 欠 陥 事 項	改 善 措 置	着工・完了（予定）
<ul style="list-style-type: none"> ・階段通路誘導灯の消灯 ・自動火災報知設備の感知器の脱落 ・自動火災報知設備の未警戒部分の改修 ・自動火災報知設備の常用電源の不良 	<ul style="list-style-type: none"> ・電球の取り換え ・新規に自動火災報知設備の感知器を取り付け ・不足部分に自動火災報知設備の感知器を取り付け ・原因を究明し、改修 	<p>【階段通路誘導灯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・●●設備業者に依頼済 <p>【自動火災報知設備】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・株式会社▲▲防災 ■■デンキ ◆◆商会 <p>に見積依頼中。 (見積もりの提示があれば、1 か月程度で業者を決定し、依頼予定。)</p>
※ 受 付 欄	※ 経 過 欄	

記入要領

- 1 住所、氏名欄は、法人にあっては、その名称、代表者職氏名、主たる事務所の所在地を記入すること
- 2 この用紙に記入できないときは、別紙に記入し添付すること