

# 浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和6年2月7日		
採水地点		給水栓水質検査	令和6年2月13日		
採水年月日		浄水場水質検査	大阪市水道局柴島浄水場下系浄水		
採水地点		給水栓水質検査	大阪市淀川区新高1丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌(1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド(mg/L)	-
基02	*大腸菌(100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物(mg/L)	-
基03	カドミウム及びその化合物(mg/L)	<0.0003	基33	*アルミニウム及びその化合物(mg/L)	-
基04	水銀及びその化合物(mg/L)	<0.00005	基34	*鉄及びその化合物(mg/L)	-
基05	セレン及びその化合物(mg/L)	<0.001	基35	*銅及びその化合物(mg/L)	-
基06	*鉛及びその化合物(mg/L)	-	基36	*ナトリウム及びその化合物(mg/L)	-
基07	ヒ素及びその化合物(mg/L)	<0.0005	基37	*マンガン及びその化合物(mg/L)	-
基08	*六価クロム化合物(mg/L)	-	基38	*塩化物イオン(mg/L)	17
基09	*亜硝酸態窒素(mg/L)	<0.004	基39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)(mg/L)	44
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	-	基40	蒸発残留物(mg/L)	108
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	1.2	基41	陰イオン界面活性剤(mg/L)	-
基12	*フッ素及びその化合物(mg/L)	0.07	基42	*ジエオスミン(mg/L)	-
基13	ホウ素及びその化合物(mg/L)	0.02	基43	*2-メチルイソホルネオール(mg/L)	-
基14	四塩化炭素(mg/L)	<0.0001	基44	非イオン界面活性剤(mg/L)	-
基15	1,4-ジオキサソ(mg/L)	<0.002	基45	フェノール類(mg/L)	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.0004	基46	*有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.8
			基47	*pH値	7.4
基17	ジクロロメタン(mg/L)	<0.001	基48	*味	異常なし
基18	テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0001	基49	*臭気	塩素臭
基19	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.0003	基50	*色度(度)	<0.5
基20	ベンゼン(mg/L)	<0.001	基51	*濁度(度)	<0.1
基21	*塩素酸(mg/L)	0.027			
基22	*クロロ酢酸(mg/L)	-		*遊離残留塩素(mg/L)	0.45
基23	*クロロホルム(mg/L)	-		*残留塩素(mg/L)	0.55
基24	*ジクロロ酢酸(mg/L)	-		*気温(°C)	13.7
基25	*ジブロモクロロメタン(mg/L)	-		*水温(°C)	10.0
基26	*臭素酸(mg/L)	0.001			
基27	*総トリハロメタン(mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	-			
基28	*トリクロロ酢酸(mg/L)	-			
基29	*プロモジクロロメタン(mg/L)	-			
基30	*プロモホルム(mg/L)	-			
備考	1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール の別名である。 4)2-メチルイソホルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。				

# 浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和6年2月7日		
採水地点		給水栓水質検査	令和6年2月13日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局柴島浄水場下系浄水		
採水地点		給水栓水質検査	大阪市西淀川区大和田1丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌(1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド(mg/L)	-
基02	*大腸菌(100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物(mg/L)	<0.1
基03	カドミウム及びその化合物(mg/L)	<0.0003	基33	*アルミニウム及びその化合物(mg/L)	<0.01
基04	水銀及びその化合物(mg/L)	<0.00005	基34	*鉄及びその化合物(mg/L)	<0.03
基05	セレン及びその化合物(mg/L)	<0.001	基35	*銅及びその化合物(mg/L)	<0.1
基06	*鉛及びその化合物(mg/L)	<0.001	基36	*ナトリウム及びその化合物(mg/L)	19
基07	ヒ素及びその化合物(mg/L)	<0.0005	基37	*マンガン及びその化合物(mg/L)	0.002
基08	*六価クロム化合物(mg/L)	<0.002	基38	*塩化物イオン(mg/L)	17
基09	*亜硝酸態窒素(mg/L)	<0.004	基39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)(mg/L)	44
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	-	基40	蒸発残留物(mg/L)	108
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	1.2	基41	陰イオン界面活性剤(mg/L)	-
基12	*フッ素及びその化合物(mg/L)	0.07	基42	*ジエオスミン(mg/L)	-
基13	ホウ素及びその化合物(mg/L)	0.02	基43	*2-メチルイソホルネオール(mg/L)	-
基14	四塩化炭素(mg/L)	<0.0001	基44	非イオン界面活性剤(mg/L)	-
基15	1,4-ジオキサソ(mg/L)	<0.002	基45	フェノール類(mg/L)	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.0004	基46	*有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.8
			基47	*pH値	7.5
基17	ジクロロメタン(mg/L)	<0.001	基48	*味	異常なし
基18	テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0001	基49	*臭気	塩素臭
基19	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.0003	基50	*色度(度)	<0.5
基20	ベンゼン(mg/L)	<0.001	基51	*濁度(度)	<0.1
基21	*塩素酸(mg/L)	0.031			
基22	*クロロ酢酸(mg/L)	-		*遊離残留塩素(mg/L)	0.37
基23	*クロロホルム(mg/L)	-		*残留塩素(mg/L)	0.49
基24	*ジクロロ酢酸(mg/L)	-		*気温(℃)	12.4
基25	*ジブロモクロロメタン(mg/L)	-		*水温(℃)	10.7
基26	*臭素酸(mg/L)	0.001			
基27	*総トリハロメタン(mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	-			
基28	*トリクロロ酢酸(mg/L)	-			
基29	*プロモジクロロメタン(mg/L)	-			
基30	*プロモホルム(mg/L)	-			
備考	1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール の別名である。 4)2-メチルイソホルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。				

# 浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和6年2月7日		
採水地点		給水栓水質検査	令和6年2月13日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局柴島浄水場下系浄水		
採水地点		給水栓水質検査	大阪市此花区春日出北1丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌(1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド(mg/L)	-
基02	*大腸菌(100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物(mg/L)	-
基03	カドミウム及びその化合物(mg/L)	<0.0003	基33	*アルミニウム及びその化合物(mg/L)	-
基04	水銀及びその化合物(mg/L)	<0.00005	基34	*鉄及びその化合物(mg/L)	-
基05	セレン及びその化合物(mg/L)	<0.001	基35	*銅及びその化合物(mg/L)	-
基06	*鉛及びその化合物(mg/L)	-	基36	*ナトリウム及びその化合物(mg/L)	-
基07	ヒ素及びその化合物(mg/L)	<0.0005	基37	*マンガン及びその化合物(mg/L)	-
基08	*六価クロム化合物(mg/L)	-	基38	*塩化物イオン(mg/L)	17
基09	*亜硝酸態窒素(mg/L)	<0.004	基39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)(mg/L)	44
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	-	基40	蒸発残留物(mg/L)	108
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	1.2	基41	陰イオン界面活性剤(mg/L)	-
基12	*フッ素及びその化合物(mg/L)	0.07	基42	*ジエオスミン(mg/L)	-
基13	ホウ素及びその化合物(mg/L)	0.02	基43	*2-メチルイソホルネオール(mg/L)	-
基14	四塩化炭素(mg/L)	<0.0001	基44	非イオン界面活性剤(mg/L)	-
基15	1,4-ジオキサソ(mg/L)	<0.002	基45	フェノール類(mg/L)	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.0004	基46	*有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.8
			基47	*pH値	7.5
基17	ジクロロメタン(mg/L)	<0.001	基48	*味	異常なし
基18	テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0001	基49	*臭気	塩素臭
基19	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.0003	基50	*色度(度)	<0.5
基20	ベンゼン(mg/L)	<0.001	基51	*濁度(度)	<0.1
基21	*塩素酸(mg/L)	0.032			
基22	*クロロ酢酸(mg/L)	-		*遊離残留塩素(mg/L)	0.38
基23	*クロロホルム(mg/L)	-		*残留塩素(mg/L)	0.49
基24	*ジクロロ酢酸(mg/L)	-		*気温(°C)	8.8
基25	*ジブロモクロロメタン(mg/L)	-		*水温(°C)	10.1
基26	*臭素酸(mg/L)	0.001			
基27	*総トリハロメタン(mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	-			
基28	*トリクロロ酢酸(mg/L)	-			
基29	*ブロモジクロロメタン(mg/L)	-			
基30	*ブロモホルム(mg/L)	-			

備考

- 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。
- 2)\*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。
- 3)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールの別名である。
- 4)2-メチルイソホルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。

# 浄水水質検査結果

採 水 年 月 日		浄水場水質検査	令 和 6 年 2 月 7 日		
採 水 地 点		給水栓水質検査	令 和 6 年 2 月 13 日		
採 水 地 点		浄水場水質検査	大阪市水道局柴島浄水場上系浄水		
採 水 地 点		給水栓水質検査	大阪市中央区森ノ宮中央1丁目		
番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果	番号	検 査 項 目 名	検 査 結 果
基01	*一 般 細 菌 (1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	-
基02	*大 腸 菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	<0.01
基04	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.03
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	19
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	基38	*塩化物イオン (mg/L)	17
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等(硬度) (mg/L)	45
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	-	基40	蒸発残留物 (mg/L)	105
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.2	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	基42	*ジエオスミン (mg/L)	-
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*2-メチルイソホルネオール (mg/L)	-
基14	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0001	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	-
基15	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.002	基45	フェノール類 (mg/L)	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0004	基46	*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7
			基47	*pH 値	7.5
基17	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	基48	* 味	異常なし
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0001	基49	*臭 気	塩素臭
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0003	基50	*色 度(度)	<0.5
基20	ベンゼン (mg/L)	<0.001	基51	*濁 度(度)	<0.1
基21	*塩 素 酸 (mg/L)	0.027			
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	-		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.33
基23	*クロロホルム (mg/L)	-		*残留塩素 (mg/L)	0.43
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	-		*気 温(°C)	11.0
基25	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	-		*水 温(°C)	7.0
基26	*臭 素 酸 (mg/L)	0.001			
基27	総トリハロメタン (mg/L) *(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	-			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	-			
基29	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	-			
基30	*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	-			
備考					
1)成績表示の中で「<#. ##」は「#. ##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールの別名である。 4)2-メチルイソホルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。					

# 浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和6年2月7日		
採水地点		給水栓水質検査	令和6年2月13日		
採水年月日		浄水場水質検査	大阪市水道局柴島浄水場上系浄水		
採水地点		給水栓水質検査	大阪市東淀川区小松4丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌(1mL)	1	基31	*ホルムアルデヒド(mg/L)	—
基02	*大腸菌(100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物(mg/L)	—
基03	カドミウム及びその化合物(mg/L)	<0.0003	基33	*アルミニウム及びその化合物(mg/L)	—
基04	水銀及びその化合物(mg/L)	<0.00005	基34	*鉄及びその化合物(mg/L)	—
基05	セレン及びその化合物(mg/L)	<0.001	基35	*銅及びその化合物(mg/L)	—
基06	*鉛及びその化合物(mg/L)	—	基36	*ナトリウム及びその化合物(mg/L)	—
基07	ヒ素及びその化合物(mg/L)	<0.0005	基37	*マンガン及びその化合物(mg/L)	—
基08	*六価クロム化合物(mg/L)	—	基38	*塩化物イオン(mg/L)	17
基09	*亜硝酸態窒素(mg/L)	<0.004	基39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)(mg/L)	45
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	—	基40	蒸発残留物(mg/L)	105
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	1.2	基41	陰イオン界面活性剤(mg/L)	—
基12	*フッ素及びその化合物(mg/L)	0.07	基42	*ジエオスミン(mg/L)	—
基13	ホウ素及びその化合物(mg/L)	0.02	基43	*2-メチルイソホルネオール(mg/L)	—
基14	四塩化炭素(mg/L)	<0.0001	基44	非イオン界面活性剤(mg/L)	—
基15	1,4-ジオキサン(mg/L)	<0.002	基45	フェノール類(mg/L)	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.0004	基46	*有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.7
			基47	*pH値	7.5
基17	ジクロロメタン(mg/L)	<0.001	基48	*味	異常なし
基18	テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0001	基49	*臭気	塩素臭
基19	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.0003	基50	*色度(度)	<0.5
基20	ベンゼン(mg/L)	<0.001	基51	*濁度(度)	<0.1
基21	*塩素酸(mg/L)	0.025			
基22	*クロロ酢酸(mg/L)	—		*遊離残留塩素(mg/L)	0.32
基23	*クロロホルム(mg/L)	—		*残留塩素(mg/L)	0.42
基24	*ジクロロ酢酸(mg/L)	—		*気温(°C)	10.0
基25	*ジブロモクロロメタン(mg/L)	—		*水温(°C)	9.7
基26	*臭素酸(mg/L)	0.001			
基27	総トリハロメタン(mg/L) *(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	—			
基28	*トリクロロ酢酸(mg/L)	—			
基29	*ブロモジクロロメタン(mg/L)	—			
基30	*ブロモホルム(mg/L)	—			

備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。  
 2)\*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。  
 3)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール  
 の別名である。  
 4)2-メチルイソホルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール  
 の別名である。

# 浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和6年2月7日		
採水地点		給水栓水質検査	令和6年2月13日		
採水年月日		浄水場水質検査	大阪市水道局柴島浄水場上系浄水		
採水地点		給水栓水質検査	大阪市旭区新森4丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	-
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	-
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	-
基04	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	-
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	-
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	-	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	-
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	-
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	-	基38	*塩化物イオン (mg/L)	17
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等(硬度) (mg/L)	45
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	-	基40	蒸発残留物 (mg/L)	105
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.2	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	基42	*ジエオスミン (mg/L)	-
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	-
基14	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0001	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	-
基15	1,4-ジオキササン (mg/L)	<0.002	基45	フェノール類 (mg/L)	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0004	基46	*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7
			基47	*pH 値	7.5
基17	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	基48	*味	異常なし
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0001	基49	*臭 気	塩素臭
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0003	基50	*色 度(度)	<0.5
基20	ベンゼン (mg/L)	<0.001	基51	*濁 度(度)	<0.1
基21	*塩 素 酸 (mg/L)	0.026			
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	-		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.29
基23	*クロロホルム (mg/L)	-		*残留塩素 (mg/L)	0.39
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	-		*気 温(℃)	14.1
基25	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	-		*水 温(℃)	9.2
基26	*臭 素 酸 (mg/L)	0.001			
基27	*総トリハロメタン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	-			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	-			
基29	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	-			
基30	*ブロモホルム (mg/L)	-			

備考

- 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。
- 2)\*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。
- 3)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール  
の別名である。
- 4)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール  
の別名である。

# 浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和6年2月7日		
採水地点		給水栓水質検査	令和6年2月13日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局柴島浄水場上系浄水		
採水地点		給水栓水質検査	大阪市都島区都島本通4丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌(1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド(mg/L)	-
基02	*大腸菌(100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物(mg/L)	-
基03	カドミウム及びその化合物(mg/L)	<0.0003	基33	*アルミニウム及びその化合物(mg/L)	-
基04	水銀及びその化合物(mg/L)	<0.00005	基34	*鉄及びその化合物(mg/L)	-
基05	セレン及びその化合物(mg/L)	<0.001	基35	*銅及びその化合物(mg/L)	-
基06	*鉛及びその化合物(mg/L)	-	基36	*ナトリウム及びその化合物(mg/L)	-
基07	ヒ素及びその化合物(mg/L)	<0.0005	基37	*マンガン及びその化合物(mg/L)	-
基08	*六価クロム化合物(mg/L)	-	基38	*塩化物イオン(mg/L)	17
基09	*亜硝酸態窒素(mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)(mg/L)	45
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	-	基40	蒸発残留物(mg/L)	105
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	1.2	基41	陰イオン界面活性剤(mg/L)	-
基12	*フッ素及びその化合物(mg/L)	0.07	基42	*ジエオスミン(mg/L)	-
基13	ホウ素及びその化合物(mg/L)	0.02	基43	*2-メチルイソホルネオール(mg/L)	-
基14	四塩化炭素(mg/L)	<0.0001	基44	非イオン界面活性剤(mg/L)	-
基15	1,4-ジオキサソ(mg/L)	<0.002	基45	フェノール類(mg/L)	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.0004	基46	*有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.8
			基47	*pH値	7.6
基17	ジクロロメタン(mg/L)	<0.001	基48	*味	異常なし
基18	テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0001	基49	*臭気	塩素臭
基19	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.0003	基50	*色度(度)	<0.5
基20	ベンゼン(mg/L)	<0.001	基51	*濁度(度)	<0.1
基21	*塩素酸(mg/L)	0.031			
基22	*クロロ酢酸(mg/L)	-		*遊離残留塩素(mg/L)	0.43
基23	*クロロホルム(mg/L)	-		*残留塩素(mg/L)	0.54
基24	*ジクロロ酢酸(mg/L)	-		*気温(°C)	8.0
基25	*ジブロモクロロメタン(mg/L)	-		*水温(°C)	9.3
基26	*臭素酸(mg/L)	0.001			
基27	*総トリハロメタン(mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	-			
基28	*トリクロロ酢酸(mg/L)	-			
基29	*プロモジクロロメタン(mg/L)	-			
基30	*プロモホルム(mg/L)	-			

備考

- 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。
- 2)\*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。
- 3)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(2H)の別名である。
- 4)2-メチルイソホルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(2H)の別名である。

# 浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和6年2月7日		
採水地点		給水栓水質検査	令和6年2月13日		
採水年月日		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
採水地点		給水栓水質検査	大阪市大正区鶴町1丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌(1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド(mg/L)	-
基02	*大腸菌(100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物(mg/L)	<0.1
基03	カドミウム及びその化合物(mg/L)	<0.0003	基33	*アルミニウム及びその化合物(mg/L)	<0.01
基04	水銀及びその化合物(mg/L)	<0.00005	基34	*鉄及びその化合物(mg/L)	<0.03
基05	セレン及びその化合物(mg/L)	<0.001	基35	*銅及びその化合物(mg/L)	<0.1
基06	*鉛及びその化合物(mg/L)	<0.001	基36	*ナトリウム及びその化合物(mg/L)	20
基07	ヒ素及びその化合物(mg/L)	<0.0005	基37	*マンガン及びその化合物(mg/L)	0.002
基08	*六価クロム化合物(mg/L)	<0.002	基38	*塩化物イオン(mg/L)	17
基09	*亜硝酸態窒素(mg/L)	<0.004	基39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)(mg/L)	42
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	-	基40	蒸発残留物(mg/L)	110
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	1.2	基41	陰イオン界面活性剤(mg/L)	-
基12	*フッ素及びその化合物(mg/L)	0.07	基42	*ジエオスミン(mg/L)	-
基13	ホウ素及びその化合物(mg/L)	0.02	基43	*2-メチルイソホルネオール(mg/L)	-
基14	四塩化炭素(mg/L)	<0.0001	基44	非イオン界面活性剤(mg/L)	-
基15	1,4-ジオキサソ(mg/L)	<0.002	基45	フェノール類(mg/L)	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.0004	基46	*有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.8
			基47	*pH値	7.7
基17	ジクロロメタン(mg/L)	<0.001	基48	*味	異常なし
基18	テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0001	基49	*臭気	塩素臭
基19	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.0003	基50	*色度(度)	<0.5
基20	ベンゼン(mg/L)	<0.001	基51	*濁度(度)	<0.1
基21	*塩素酸(mg/L)	0.019			
基22	*クロロ酢酸(mg/L)	-		*遊離残留塩素(mg/L)	0.31
基23	*クロロホルム(mg/L)	-		*残留塩素(mg/L)	0.41
基24	*ジクロロ酢酸(mg/L)	-		*気温(°C)	9.7
基25	*ジブロモクロロメタン(mg/L)	-		*水温(°C)	11.4
基26	*臭素酸(mg/L)	0.001			
基27	*総トリハロメタン(mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	-			
基28	*トリクロロ酢酸(mg/L)	-			
基29	*ブロモジクロロメタン(mg/L)	-			
基30	*ブロモホルム(mg/L)	-			
備考	1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール の別名である。 4)2-メチルイソホルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。				

# 浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和6年2月7日		
採水地点		給水栓水質検査	令和6年2月13日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
採水地点		給水栓水質検査	大阪市平野区瓜破東4丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	-
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	-
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	-
基04	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	-
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	-
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	-	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	-
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	-
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	-	基38	*塩化物イオン (mg/L)	17
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等(硬度) (mg/L)	42
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	-	基40	蒸発残留物 (mg/L)	110
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.2	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	基42	*ジエオスミン (mg/L)	-
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	-
基14	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0001	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	-
基15	1,4-ジオキササン (mg/L)	<0.002	基45	フェノール類 (mg/L)	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0004	基46	*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.8
			基47	*pH 値	7.6
基17	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	基48	*味	異常なし
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0001	基49	*臭 気	塩素臭
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0003	基50	*色 度(度)	<0.5
基20	ベンゼン (mg/L)	<0.001	基51	*濁 度(度)	<0.1
基21	*塩 素 酸 (mg/L)	0.019			
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	-		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.40
基23	*クロロホルム (mg/L)	-		*残留塩素 (mg/L)	0.51
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	-		*気 温(°C)	9.7
基25	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	-		*水 温(°C)	9.9
基26	*臭 素 酸 (mg/L)	0.001			
基27	*総トリハロメタン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	-			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	-			
基29	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	-			
基30	*ブロモホルム (mg/L)	-			

備考

- 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。
- 2)\*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。
- 3)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールの別名である。
- 4)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。

# 浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和6年2月7日		
採水地点		給水栓水質検査	令和6年2月13日		
採水年月日		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
採水地点		給水栓水質検査	大阪市阿倍野区播磨町1丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌(1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド(mg/L)	-
基02	*大腸菌(100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物(mg/L)	-
基03	カドミウム及びその化合物(mg/L)	<0.0003	基33	*アルミニウム及びその化合物(mg/L)	-
基04	水銀及びその化合物(mg/L)	<0.00005	基34	*鉄及びその化合物(mg/L)	-
基05	セレン及びその化合物(mg/L)	<0.001	基35	*銅及びその化合物(mg/L)	-
基06	*鉛及びその化合物(mg/L)	-	基36	*ナトリウム及びその化合物(mg/L)	-
基07	ヒ素及びその化合物(mg/L)	<0.0005	基37	*マンガン及びその化合物(mg/L)	-
基08	*六価クロム化合物(mg/L)	-	基38	*塩化物イオン(mg/L)	17
基09	*亜硝酸態窒素(mg/L)	<0.004	基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/L)	42
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	-	基40	蒸発残留物(mg/L)	110
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	1.2	基41	陰イオン界面活性剤(mg/L)	-
基12	*フッ素及びその化合物(mg/L)	0.07	基42	*ジエオスミン(mg/L)	-
基13	ホウ素及びその化合物(mg/L)	0.02	基43	*2-メチルイソホルネオール(mg/L)	-
基14	四塩化炭素(mg/L)	<0.0001	基44	非イオン界面活性剤(mg/L)	-
基15	1,4-ジオキサソール(mg/L)	<0.002	基45	フェノール類(mg/L)	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.0004	基46	*有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.7
			基47	*pH値	7.7
基17	ジクロロメタン(mg/L)	<0.001	基48	*味	異常なし
基18	テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0001	基49	*臭気	塩素臭
基19	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.0003	基50	*色度(度)	<0.5
基20	ベンゼン(mg/L)	<0.001	基51	*濁度(度)	<0.1
基21	*塩素酸(mg/L)	0.019			
基22	*クロロ酢酸(mg/L)	-		*遊離残留塩素(mg/L)	0.42
基23	*クロロホルム(mg/L)	-		*残留塩素(mg/L)	0.52
基24	*ジクロロ酢酸(mg/L)	-		*気温(°C)	13.0
基25	*ジブロモクロロメタン(mg/L)	-		*水温(°C)	8.0
基26	*臭素酸(mg/L)	<0.001			
基27	*総トリハロメタン(mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	-			
基28	*トリクロロ酢酸(mg/L)	-			
基29	*ブロモジクロロメタン(mg/L)	-			
基30	*ブロモホルム(mg/L)	-			
備考	1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール の別名である。 4)2-メチルイソホルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。				

# 浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和6年2月7日		
採水地点		給水栓水質検査	令和6年2月13日		
採水年月日		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
採水地点		給水栓水質検査	大阪市住之江区南港中6丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌(1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド(mg/L)	-
基02	*大腸菌(100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物(mg/L)	<0.1
基03	カドミウム及びその化合物(mg/L)	<0.0003	基33	*アルミニウム及びその化合物(mg/L)	<0.01
基04	水銀及びその化合物(mg/L)	<0.00005	基34	*鉄及びその化合物(mg/L)	<0.03
基05	セレン及びその化合物(mg/L)	<0.001	基35	*銅及びその化合物(mg/L)	<0.1
基06	*鉛及びその化合物(mg/L)	<0.001	基36	*ナトリウム及びその化合物(mg/L)	20
基07	ヒ素及びその化合物(mg/L)	<0.0005	基37	*マンガン及びその化合物(mg/L)	0.002
基08	*六価クロム化合物(mg/L)	<0.002	基38	*塩化物イオン(mg/L)	17
基09	*亜硝酸態窒素(mg/L)	<0.004	基39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)(mg/L)	42
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	-	基40	蒸発残留物(mg/L)	110
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	1.2	基41	陰イオン界面活性剤(mg/L)	-
基12	*フッ素及びその化合物(mg/L)	0.07	基42	*ジエオスミン(mg/L)	-
基13	ホウ素及びその化合物(mg/L)	0.02	基43	*2-メチルイソホルネオール(mg/L)	-
基14	四塩化炭素(mg/L)	<0.0001	基44	非イオン界面活性剤(mg/L)	-
基15	1,4-ジオキサソ(mg/L)	<0.002	基45	フェノール類(mg/L)	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.0004	基46	*有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.7
			基47	*pH値	7.7
基17	ジクロロメタン(mg/L)	<0.001	基48	*味	異常なし
基18	テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0001	基49	*臭気	塩素臭
基19	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.0003	基50	*色度(度)	<0.5
基20	ベンゼン(mg/L)	<0.001	基51	*濁度(度)	<0.1
基21	*塩素酸(mg/L)	0.022			
基22	*クロロ酢酸(mg/L)	-		*遊離残留塩素(mg/L)	0.45
基23	*クロロホルム(mg/L)	-		*残留塩素(mg/L)	0.57
基24	*ジクロロ酢酸(mg/L)	-		*気温(°C)	9.4
基25	*ジブロモクロロメタン(mg/L)	-		*水温(°C)	10.9
基26	*臭素酸(mg/L)	0.001			
基27	*総トリハロメタン(mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	-			
基28	*トリクロロ酢酸(mg/L)	-			
基29	*プロモジクロロメタン(mg/L)	-			
基30	*プロモホルム(mg/L)	-			
備考	1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール の別名である。 4)2-メチルイソホルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。				

# 浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和6年2月7日		
採水地点		給水栓水質検査	令和6年2月13日		
採水年月日		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
採水地点		給水栓水質検査	大阪市住吉区清水丘2丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌(1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド(mg/L)	-
基02	*大腸菌(100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物(mg/L)	-
基03	カドミウム及びその化合物(mg/L)	<0.0003	基33	*アルミニウム及びその化合物(mg/L)	-
基04	水銀及びその化合物(mg/L)	<0.00005	基34	*鉄及びその化合物(mg/L)	-
基05	セレン及びその化合物(mg/L)	<0.001	基35	*銅及びその化合物(mg/L)	-
基06	*鉛及びその化合物(mg/L)	-	基36	*ナトリウム及びその化合物(mg/L)	-
基07	ヒ素及びその化合物(mg/L)	<0.0005	基37	*マンガン及びその化合物(mg/L)	-
基08	*六価クロム化合物(mg/L)	-	基38	*塩化物イオン(mg/L)	17
基09	*亜硝酸態窒素(mg/L)	<0.004	基39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)(mg/L)	42
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	-	基40	蒸発残留物(mg/L)	110
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	1.2	基41	陰イオン界面活性剤(mg/L)	-
基12	*フッ素及びその化合物(mg/L)	0.07	基42	*ジエオスミン(mg/L)	-
基13	ホウ素及びその化合物(mg/L)	0.02	基43	*2-メチルイソボルネオール(mg/L)	-
基14	四塩化炭素(mg/L)	<0.0001	基44	非イオン界面活性剤(mg/L)	-
基15	1,4-ジオキサソ(mg/L)	<0.002	基45	フェノール類(mg/L)	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.0004	基46	*有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.8
			基47	*pH値	7.7
基17	ジクロロメタン(mg/L)	<0.001	基48	*味	異常なし
基18	テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0001	基49	*臭気	塩素臭
基19	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.0003	基50	*色度(度)	<0.5
基20	ベンゼン(mg/L)	<0.001	基51	*濁度(度)	<0.1
基21	*塩素酸(mg/L)	0.018			
基22	*クロロ酢酸(mg/L)	-		*遊離残留塩素(mg/L)	0.35
基23	*クロロホルム(mg/L)	-		*残留塩素(mg/L)	0.48
基24	*ジクロロ酢酸(mg/L)	-		*気温(°C)	13.4
基25	*ジブロモクロロメタン(mg/L)	-		*水温(°C)	9.7
基26	*臭素酸(mg/L)	<0.001			
基27	*総トリハロメタン(mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	-			
基28	*トリクロロ酢酸(mg/L)	-			
基29	*プロモジクロロメタン(mg/L)	-			
基30	*プロモホルム(mg/L)	-			

備考

- 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。
- 2)\*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。
- 3)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールの別名である。
- 4)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。

# 浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和6年2月7日		
採水地点		給水栓水質検査	令和6年2月13日		
採水年月日		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
採水地点		給水栓水質検査	大阪市平野区平野西1丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌(1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド(mg/L)	-
基02	*大腸菌(100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物(mg/L)	<0.1
基03	カドミウム及びその化合物(mg/L)	<0.0003	基33	*アルミニウム及びその化合物(mg/L)	<0.01
基04	水銀及びその化合物(mg/L)	<0.00005	基34	*鉄及びその化合物(mg/L)	<0.03
基05	セレン及びその化合物(mg/L)	<0.001	基35	*銅及びその化合物(mg/L)	<0.1
基06	*鉛及びその化合物(mg/L)	<0.001	基36	*ナトリウム及びその化合物(mg/L)	20
基07	ヒ素及びその化合物(mg/L)	<0.0005	基37	*マンガン及びその化合物(mg/L)	0.002
基08	*六価クロム化合物(mg/L)	<0.002	基38	*塩化物イオン(mg/L)	17
基09	*亜硝酸態窒素(mg/L)	<0.004	基39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)(mg/L)	42
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	-	基40	蒸発残留物(mg/L)	110
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	1.2	基41	陰イオン界面活性剤(mg/L)	-
基12	*フッ素及びその化合物(mg/L)	0.07	基42	*ジエオスミン(mg/L)	-
基13	ホウ素及びその化合物(mg/L)	0.02	基43	*2-メチルイソホルネオール(mg/L)	-
基14	四塩化炭素(mg/L)	<0.0001	基44	非イオン界面活性剤(mg/L)	-
基15	1,4-ジオキサソ(mg/L)	<0.002	基45	フェノール類(mg/L)	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.0004	基46	*有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.8
			基47	*pH値	7.6
基17	ジクロロメタン(mg/L)	<0.001	基48	*味	異常なし
基18	テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0001	基49	*臭気	塩素臭
基19	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.0003	基50	*色度(度)	<0.5
基20	ベンゼン(mg/L)	<0.001	基51	*濁度(度)	<0.1
基21	*塩素酸(mg/L)	0.017			
基22	*クロロ酢酸(mg/L)	-		*遊離残留塩素(mg/L)	0.42
基23	*クロロホルム(mg/L)	-		*残留塩素(mg/L)	0.50
基24	*ジクロロ酢酸(mg/L)	-		*気温(°C)	11.7
基25	*ジブロモクロロメタン(mg/L)	-		*水温(°C)	10.4
基26	*臭素酸(mg/L)	0.001			
基27	*総トリハロメタン(mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	-			
基28	*トリクロロ酢酸(mg/L)	-			
基29	*プロモジクロロメタン(mg/L)	-			
基30	*プロモホルム(mg/L)	-			
備考	1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール の別名である。 4)2-メチルイソホルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。				

# 浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和6年2月7日		
採水地点		給水栓水質検査	令和6年2月13日		
採水年月日		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
採水地点		給水栓水質検査	大阪市西区九条2丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	-
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	-
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	-
基04	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	-
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	-
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	-	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	-
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	-
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	-	基38	*塩化物イオン (mg/L)	17
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等(硬度) (mg/L)	42
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	-	基40	蒸発残留物 (mg/L)	110
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.2	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	基42	*ジエオスミン (mg/L)	-
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*2-メチルイソホルネオール (mg/L)	-
基14	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0001	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	-
基15	1,4-ジオキササン (mg/L)	<0.002	基45	フェノール類 (mg/L)	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0004	基46	*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7
			基47	*pH 値	7.6
基17	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	基48	*味	異常なし
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0001	基49	*臭 気	塩素臭
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0003	基50	*色 度(度)	<0.5
基20	ベンゼン (mg/L)	<0.001	基51	*濁 度(度)	<0.1
基21	*塩 素 酸 (mg/L)	0.018			
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	-		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.47
基23	*クロロホルム (mg/L)	-		*残留塩素 (mg/L)	0.54
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	-		*気 温(℃)	7.7
基25	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	-		*水 温(℃)	9.3
基26	*臭 素 酸 (mg/L)	0.001			
基27	*総トリハロメタン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	-			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	-			
基29	*ブロモジクロロメタン (mg/L)	-			
基30	*ブromoホルム (mg/L)	-			
備考	1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール の別名である。 4)2-メチルイソホルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。				

# 浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和6年2月7日		
採水地点		給水栓水質検査	令和6年2月13日		
採水年月日		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
採水地点		給水栓水質検査	大阪市西成区南津守7丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	-
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	-
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	-
基04	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	-
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	-
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	-	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	-
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	-
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	-	基38	*塩化物イオン (mg/L)	17
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等(硬度) (mg/L)	42
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	-	基40	蒸発残留物 (mg/L)	110
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.2	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	基42	*ジエオスミン (mg/L)	-
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*2-メチルイソボルネオール (mg/L)	-
基14	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0001	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	-
基15	1,4-ジオキサソ (mg/L)	<0.002	基45	フェノール類 (mg/L)	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0004	基46	*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.8
			基47	*pH 値	7.7
基17	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	基48	*味	異常なし
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0001	基49	*臭 気	塩素臭
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0003	基50	*色 度(度)	<0.5
基20	ベンゼン (mg/L)	<0.001	基51	*濁 度(度)	<0.1
基21	*塩 素 酸 (mg/L)	0.018			
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	-		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.40
基23	*クロロホルム (mg/L)	-		*残留塩素 (mg/L)	0.51
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	-		*気 温(°C)	17.8
基25	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	-		*水 温(°C)	11.0
基26	*臭 素 酸 (mg/L)	0.001			
基27	*総トリハロメタン (mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びブロモホルムの それぞれの濃度の総和)	-			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	-			
基29	*プロモジクロロメタン (mg/L)	-			
基30	*ブロモホルム (mg/L)	-			

備考

- 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。
- 2)\*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。
- 3)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(2H)の別名である。
- 4)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(2H)の別名である。

# 浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和6年2月7日		
採水地点		給水栓水質検査	令和6年2月13日		
採水年月日		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
採水地点		給水栓水質検査	大阪市港区海岸通1丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌(1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド(mg/L)	-
基02	*大腸菌(100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物(mg/L)	-
基03	カドミウム及びその化合物(mg/L)	<0.0003	基33	*アルミニウム及びその化合物(mg/L)	-
基04	水銀及びその化合物(mg/L)	<0.00005	基34	*鉄及びその化合物(mg/L)	-
基05	セレン及びその化合物(mg/L)	<0.001	基35	*銅及びその化合物(mg/L)	-
基06	*鉛及びその化合物(mg/L)	-	基36	*ナトリウム及びその化合物(mg/L)	-
基07	ヒ素及びその化合物(mg/L)	<0.0005	基37	*マンガン及びその化合物(mg/L)	-
基08	*六価クロム化合物(mg/L)	-	基38	*塩化物イオン(mg/L)	17
基09	*亜硝酸態窒素(mg/L)	<0.004	基39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)(mg/L)	42
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	-	基40	蒸発残留物(mg/L)	110
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	1.2	基41	陰イオン界面活性剤(mg/L)	-
基12	*フッ素及びその化合物(mg/L)	0.07	基42	*ジエオスミン(mg/L)	-
基13	ホウ素及びその化合物(mg/L)	0.02	基43	*2-メチルイソボルネオール(mg/L)	-
基14	四塩化炭素(mg/L)	<0.0001	基44	非イオン界面活性剤(mg/L)	-
基15	1,4-ジオキサソ(mg/L)	<0.002	基45	フェノール類(mg/L)	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.0004	基46	*有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.7
			基47	*pH値	7.6
基17	ジクロロメタン(mg/L)	<0.001	基48	*味	異常なし
基18	テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0001	基49	*臭気	塩素臭
基19	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.0003	基50	*色度(度)	<0.5
基20	ベンゼン(mg/L)	<0.001	基51	*濁度(度)	<0.1
基21	*塩素酸(mg/L)	0.018			
基22	*クロロ酢酸(mg/L)	-		*遊離残留塩素(mg/L)	0.42
基23	*クロロホルム(mg/L)	-		*残留塩素(mg/L)	0.51
基24	*ジクロロ酢酸(mg/L)	-		*気温(°C)	9.9
基25	*ジブロモクロロメタン(mg/L)	-		*水温(°C)	10.0
基26	*臭素酸(mg/L)	0.001			
基27	*総トリハロメタン(mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	-			
基28	*トリクロロ酢酸(mg/L)	-			
基29	*プロモジクロロメタン(mg/L)	-			
基30	*プロモホルム(mg/L)	-			

備考

- 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。
- 2)\*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。
- 3)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(2H)の別名である。
- 4)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。

# 浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和6年2月7日		
採水地点		給水栓水質検査	令和6年2月13日		
採水年月日		浄水場水質検査	大阪市水道局豊野浄水場浄水		
採水地点		給水栓水質検査	大阪市東成区大今里西1丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌(1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド(mg/L)	-
基02	*大腸菌(100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物(mg/L)	-
基03	カドミウム及びその化合物(mg/L)	<0.0003	基33	*アルミニウム及びその化合物(mg/L)	-
基04	水銀及びその化合物(mg/L)	<0.00005	基34	*鉄及びその化合物(mg/L)	-
基05	セレン及びその化合物(mg/L)	<0.001	基35	*銅及びその化合物(mg/L)	-
基06	*鉛及びその化合物(mg/L)	-	基36	*ナトリウム及びその化合物(mg/L)	-
基07	ヒ素及びその化合物(mg/L)	<0.0005	基37	*マンガン及びその化合物(mg/L)	-
基08	*六価クロム化合物(mg/L)	-	基38	*塩化物イオン(mg/L)	16
基09	*亜硝酸態窒素(mg/L)	<0.004	基39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)(mg/L)	43
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	-	基40	蒸発残留物(mg/L)	104
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	1.1	基41	陰イオン界面活性剤(mg/L)	-
基12	*フッ素及びその化合物(mg/L)	0.07	基42	*ジエオスミン(mg/L)	-
基13	ホウ素及びその化合物(mg/L)	0.03	基43	*2-メチルイソホルネオール(mg/L)	-
基14	四塩化炭素(mg/L)	<0.0001	基44	非イオン界面活性剤(mg/L)	-
基15	1,4-ジオキサソ(mg/L)	<0.002	基45	フェノール類(mg/L)	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.0004	基46	*有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.7
			基47	*pH値	7.6
基17	ジクロロメタン(mg/L)	<0.001	基48	*味	異常なし
基18	テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0001	基49	*臭気	塩素臭
基19	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.0003	基50	*色度(度)	<0.5
基20	ベンゼン(mg/L)	<0.001	基51	*濁度(度)	<0.1
基21	*塩素酸(mg/L)	0.022			
基22	*クロロ酢酸(mg/L)	-		*遊離残留塩素(mg/L)	0.36
基23	*クロロホルム(mg/L)	-		*残留塩素(mg/L)	0.44
基24	*ジクロロ酢酸(mg/L)	-		*気温(℃)	12.0
基25	*ジブロモクロロメタン(mg/L)	-		*水温(℃)	9.3
基26	*臭素酸(mg/L)	<0.001			
基27	*総トリハロメタン(mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	-			
基28	*トリクロロ酢酸(mg/L)	-			
基29	*ブロモジクロロメタン(mg/L)	-			
基30	*ブロモホルム(mg/L)	-			

備考

- 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。
- 2)\*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。
- 3)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールの別名である。
- 4)2-メチルイソホルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。

# 浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和6年2月7日		
採水地点		給水栓水質検査	令和6年2月13日		
採水地点		浄水場水質検査	大阪市水道局柴島浄水場下系浄水		
採水地点		給水栓水質検査	大阪市此花区北港緑地2丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌 (1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド (mg/L)	-
基02	*大腸菌 (100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物 (mg/L)	-
基03	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	基33	*アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	-
基04	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	基34	*鉄及びその化合物 (mg/L)	-
基05	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	基35	*銅及びその化合物 (mg/L)	-
基06	*鉛及びその化合物 (mg/L)	-	基36	*ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	-
基07	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.0005	基37	*マンガン及びその化合物 (mg/L)	-
基08	*六価クロム化合物 (mg/L)	-	基38	*塩化物イオン (mg/L)	16
基09	*亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	基39	カルシウム, マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	-	基40	蒸発残留物 (mg/L)	108
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.2	基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-
基12	*フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	基42	*ジエオスミン (mg/L)	-
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	基43	*2-メチルイソホルネオール (mg/L)	-
基14	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0001	基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	-
基15	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.002	基45	フェノール類 (mg/L)	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0004	基46	*有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.8
			基47	*pH 値	7.7
基17	ジクロロメタン (mg/L)	<0.001	基48	*味	異常なし
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0001	基49	*臭 気	塩素臭
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0003	基50	*色 度(度)	<0.5
基20	ベンゼン (mg/L)	<0.001	基51	*濁 度(度)	<0.1
基21	*塩 素 酸 (mg/L)	0.041			
基22	*クロロ酢酸 (mg/L)	-		*遊離残留塩素 (mg/L)	0.44
基23	*クロロホルム (mg/L)	-		*残留塩素 (mg/L)	0.53
基24	*ジクロロ酢酸 (mg/L)	-		*気 温(℃)	9.8
基25	*ジブロモクロロメタン (mg/L)	-		*水 温(℃)	12.0
基26	*臭 素 酸 (mg/L)	0.001			
基27	総トリハロメタン (mg/L) *(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	-			
基28	*トリクロロ酢酸 (mg/L)	-			
基29	*プロモジクロロメタン (mg/L)	-			
基30	*プロモホルム (mg/L)	-			

備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。  
2) \*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。  
3) ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールの別名である。  
4) 2-メチルイソホルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オールの別名である。

# 浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和6年2月7日		
採水地点		給水栓水質検査	令和6年2月13日		
採水年月日		浄水場水質検査	大阪市水道局庭窪浄水場浄水		
採水地点		給水栓水質検査	大阪市生野区勝山南3丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌(1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド(mg/L)	-
基02	*大腸菌(100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物(mg/L)	-
基03	カドミウム及びその化合物(mg/L)	<0.0003	基33	*アルミニウム及びその化合物(mg/L)	-
基04	水銀及びその化合物(mg/L)	<0.00005	基34	*鉄及びその化合物(mg/L)	-
基05	セレン及びその化合物(mg/L)	<0.001	基35	*銅及びその化合物(mg/L)	-
基06	*鉛及びその化合物(mg/L)	-	基36	*ナトリウム及びその化合物(mg/L)	-
基07	ヒ素及びその化合物(mg/L)	<0.0005	基37	*マンガン及びその化合物(mg/L)	-
基08	*六価クロム化合物(mg/L)	-	基38	*塩化物イオン(mg/L)	17
基09	*亜硝酸態窒素(mg/L)	<0.004	基39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)(mg/L)	42
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	-	基40	蒸発残留物(mg/L)	110
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	1.2	基41	陰イオン界面活性剤(mg/L)	-
基12	*フッ素及びその化合物(mg/L)	0.07	基42	*ジエオスミン(mg/L)	-
基13	ホウ素及びその化合物(mg/L)	0.02	基43	*2-メチルイソボルネオール(mg/L)	-
基14	四塩化炭素(mg/L)	<0.0001	基44	非イオン界面活性剤(mg/L)	-
基15	1,4-ジオキササン(mg/L)	<0.002	基45	フェノール類(mg/L)	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.0004	基46	*有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.7
			基47	*pH値	7.6
基17	ジクロロメタン(mg/L)	<0.001	基48	*味	異常なし
基18	テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0001	基49	*臭気	塩素臭
基19	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.0003	基50	*色度(度)	<0.5
基20	ベンゼン(mg/L)	<0.001	基51	*濁度(度)	<0.1
基21	*塩素酸(mg/L)	0.017			
基22	*クロロ酢酸(mg/L)	-		*遊離残留塩素(mg/L)	0.42
基23	*クロロホルム(mg/L)	-		*残留塩素(mg/L)	0.50
基24	*ジクロロ酢酸(mg/L)	-		*気温(℃)	11.7
基25	*ジブロモクロロメタン(mg/L)	-		*水温(℃)	9.6
基26	*臭素酸(mg/L)	0.001			
基27	*総トリハロメタン(mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	-			
基28	*トリクロロ酢酸(mg/L)	-			
基29	*ブロモジクロロメタン(mg/L)	-			
基30	*ブロモホルム(mg/L)	-			
備考	1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール の別名である。 4)2-メチルイソボルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。				

# 浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和6年2月7日		
採水地点		給水栓水質検査	令和6年2月13日		
採水年月日		浄水場水質検査	大阪市水道局豊野浄水場浄水		
採水地点		給水栓水質検査	大阪市天王寺区寺田町1丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌(1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド(mg/L)	-
基02	*大腸菌(100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物(mg/L)	<0.1
基03	カドミウム及びその化合物(mg/L)	<0.0003	基33	*アルミニウム及びその化合物(mg/L)	<0.01
基04	水銀及びその化合物(mg/L)	<0.00005	基34	*鉄及びその化合物(mg/L)	<0.03
基05	セレン及びその化合物(mg/L)	<0.001	基35	*銅及びその化合物(mg/L)	<0.1
基06	*鉛及びその化合物(mg/L)	<0.001	基36	*ナトリウム及びその化合物(mg/L)	18
基07	ヒ素及びその化合物(mg/L)	<0.0005	基37	*マンガン及びその化合物(mg/L)	<0.001
基08	*六価クロム化合物(mg/L)	<0.002	基38	*塩化物イオン(mg/L)	15
基09	*亜硝酸態窒素(mg/L)	<0.004	基39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)(mg/L)	43
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	-	基40	蒸発残留物(mg/L)	104
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	1.1	基41	陰イオン界面活性剤(mg/L)	-
基12	*フッ素及びその化合物(mg/L)	0.06	基42	*ジエオスミン(mg/L)	-
基13	ホウ素及びその化合物(mg/L)	0.03	基43	*2-メチルイソホルネオール(mg/L)	-
基14	四塩化炭素(mg/L)	<0.0001	基44	非イオン界面活性剤(mg/L)	-
基15	1,4-ジオキサソ(mg/L)	<0.002	基45	フェノール類(mg/L)	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.0004	基46	*有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.7
			基47	*pH値	7.6
基17	ジクロロメタン(mg/L)	<0.001	基48	*味	異常なし
基18	テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0001	基49	*臭気	塩素臭
基19	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.0003	基50	*色度(度)	<0.5
基20	ベンゼン(mg/L)	<0.001	基51	*濁度(度)	<0.1
基21	*塩素酸(mg/L)	0.023			
基22	*クロロ酢酸(mg/L)	-		*遊離残留塩素(mg/L)	0.39
基23	*クロロホルム(mg/L)	-		*残留塩素(mg/L)	0.48
基24	*ジクロロ酢酸(mg/L)	-		*気温(℃)	12.6
基25	*ジブロモクロロメタン(mg/L)	-		*水温(℃)	6.7
基26	*臭素酸(mg/L)	<0.001			
基27	*総トリハロメタン(mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	-			
基28	*トリクロロ酢酸(mg/L)	-			
基29	*プロモジクロロメタン(mg/L)	-			
基30	*プロモホルム(mg/L)	-			

備考 1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。  
2)\*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。  
3)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール  
の別名である。  
4)2-メチルイソホルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール  
の別名である。

# 浄水水質検査結果

採水年月日		浄水場水質検査	令和6年2月7日		
採水地点		給水栓水質検査	令和6年2月13日		
採水年月日		浄水場水質検査	大阪市水道局柴島浄水場下系浄水		
採水地点		給水栓水質検査	大阪市北区西天満5丁目		
番号	検査項目名	検査結果	番号	検査項目名	検査結果
基01	*一般細菌(1mL)	0	基31	*ホルムアルデヒド(mg/L)	-
基02	*大腸菌(100mL)	検出せず	基32	*亜鉛及びその化合物(mg/L)	<0.1
基03	カドミウム及びその化合物(mg/L)	<0.0003	基33	*アルミニウム及びその化合物(mg/L)	<0.01
基04	水銀及びその化合物(mg/L)	<0.00005	基34	*鉄及びその化合物(mg/L)	<0.03
基05	セレン及びその化合物(mg/L)	<0.001	基35	*銅及びその化合物(mg/L)	<0.1
基06	*鉛及びその化合物(mg/L)	<0.001	基36	*ナトリウム及びその化合物(mg/L)	19
基07	ヒ素及びその化合物(mg/L)	<0.0005	基37	*マンガン及びその化合物(mg/L)	0.001
基08	*六価クロム化合物(mg/L)	<0.002	基38	*塩化物イオン(mg/L)	17
基09	*亜硝酸態窒素(mg/L)	<0.004	基39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)(mg/L)	44
基10	*シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	-	基40	蒸発残留物(mg/L)	108
基11	*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	1.2	基41	陰イオン界面活性剤(mg/L)	-
基12	*フッ素及びその化合物(mg/L)	0.07	基42	*ジエオスミン(mg/L)	-
基13	ホウ素及びその化合物(mg/L)	0.02	基43	*2-メチルイソホルネオール(mg/L)	-
基14	四塩化炭素(mg/L)	<0.0001	基44	非イオン界面活性剤(mg/L)	-
基15	1,4-ジオキサソ(mg/L)	<0.002	基45	フェノール類(mg/L)	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.0004	基46	*有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.7
			基47	*pH値	7.5
基17	ジクロロメタン(mg/L)	<0.001	基48	*味	異常なし
基18	テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0001	基49	*臭気	塩素臭
基19	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.0003	基50	*色度(度)	<0.5
基20	ベンゼン(mg/L)	<0.001	基51	*濁度(度)	<0.1
基21	*塩素酸(mg/L)	0.025			
基22	*クロロ酢酸(mg/L)	-		*遊離残留塩素(mg/L)	0.40
基23	*クロロホルム(mg/L)	-		*残留塩素(mg/L)	0.49
基24	*ジクロロ酢酸(mg/L)	-		*気温(°C)	7.0
基25	*ジブロモクロロメタン(mg/L)	-		*水温(°C)	6.9
基26	*臭素酸(mg/L)	0.001			
基27	*総トリハロメタン(mg/L) (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 プロモジクロロメタン及びプロモホルムの それぞれの濃度の総和)	-			
基28	*トリクロロ酢酸(mg/L)	-			
基29	*ブロモジクロロメタン(mg/L)	-			
基30	*ブロモホルム(mg/L)	-			
備考	1)成績表示の中で「<#.##」は「#.##未満」を示す。 2)*の項目は給水栓水質検査の結果、それ以外の項目は浄水場水質検査の結果である。 3)ジエオスミンは、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール の別名である。 4)2-メチルイソホルネオールは、1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール の別名である。				