

令和7年度 柴島浄水場原水及び浄水の放射性核種測定結果

採水 年月日	原水			浄水		
	セシウム134	セシウム137	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	ヨウ素131
R7.4.10	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.6Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.6Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)
R7.5.14	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.6Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)
R7.6.12	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.8Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.6Bq/L)
R7.7.10	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.6Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.6Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.5Bq/L)
R7.8.20	検出せず (検出限界値 0.8Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.5Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.6Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.6Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.5Bq/L)
R7.9.11	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.6Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.6Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.6Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.6Bq/L)
R7.10.9	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.6Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.5Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.5Bq/L)
R7.11.12	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.6Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.6Bq/L)
R7.12.11	検出せず (検出限界値 0.6Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.6Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.6Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.8Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.6Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.6Bq/L)
R8.1.15	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.5Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.6Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.7Bq/L)	検出せず (検出限界値 0.6Bq/L)