（別紙）

３階直結給水に伴うメーター設置条件及び配管例について

１　共同住宅

１）各戸にメーターを設置できる条件

ア）建物が道路又は道路に準ずる部分に面して開放しており、各戸のメーターを敷地内の屋外で、かつ点検取替作業が容易な場所に設置できること。

イ）メーター以降の配管については各戸まで共有の部分に配管でき、立ち上り部分についてはパイプシャフトがあること。

ウ）建物に入るためのドア等の遮断された人口があり、各戸が道路又は道路に準ずる部分に面していない場合は、認めない。

２）配管例

ア）建物が前面道路又は道路に準ずる部分に面しており、共用の通路及びパイプシャフトがある場合。



ｲ)建物が前面道路又は道路に準ずる部分に面しており、パイプシャフトがある場合



２．店舗又は事務所ビル

１）各戸にメーターを設置できる条件

各戸とも１階に専用の入口及び専用の階段（２・３階部分）があること。

2） 配 管 例



凡　例

○：市メーター

◎：私設メーター

３　店舗が併設された住宅

１）　各戸にメーターを設置できる条件

各戸とも１階に専用の入口及び専用の階段（２・３階部分）があること。

２）　配管例

ｱ)



ｲ)



４　店舗等が併設された共同住居

各戸にメーターを設置できる条件は、現行の基準によるものとする。

※共同住宅に併設された店舗等で道路又は道路に準ずる部分に面した１階に各々専用の入口があり、かつ敷地内の屋外にメーターを設置できるもの。

5　各戸にメーターを設置できない場合

1)　1階（独立）、2・3階共通の階段の場合



凡　例

○：市メーター

◎：私設メーター

2)　パイプシャフトが無い場合



3)　店舗又は事務所ビルで、各階に共通の通路及びパイプシャフトがある場合