

## 配水管工事に伴う接合替工事の施行範囲及び継手形式

### ●重要施設と位置付ける施設 (災害拠点病院、災害医療協力病院等)

①口径75mm以上

→GX形での取出しで道路部分 (官民境界付近) で接続

①口径50mm以下

→PE管での取出しで道路部分 (官民境界付近) で接続

### ●重要施設以外の一般使用者

②口径75mm以上


→GX形での取出しで道路部分で接続

②口径50mm以下

→PE管での取出しで道路部分で接続

----- 既設管路  
————— 新設管路

#### 分岐口径75mm以上



#### 分岐口径50mm以下

