

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（柴島下系 1／6）

2024年07月

	野里						新高						大淀北					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30. 6	0. 05	0. 30	7. 53	156	0. 53	30. 8	0. 05	0. 28	7. 51	158	0. 49	31. 3	0. 05	0. 27	7. 53	156	0. 42
最大日	31日	1日	31日	27日	12日	1日	31日	2日	15日	2日	12日	1日	31日	8日	31日	2日	12日	6日
最小	23. 6	0. 04	0. 16	7. 38	132	0. 48	24. 1	0. 04	0. 22	7. 44	133	0. 43	25. 0	0. 04	0. 21	7. 44	130	0. 35
最小日	1日	2日	13日	23日	1日	24日	1日	1日	13日	14日	1日	25日	1日	1日	12日	31日	1日	31日
平均	27. 2	0. 05	0. 21	7. 44	146	0. 51	27. 5	0. 05	0. 25	7. 48	147	0. 46	28. 1	0. 04	0. 25	7. 50	146	0. 39

	春日出北						中島						大開					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	31. 4	0. 04	0. 29	7. 65	156	0. 44	30. 4	0. 03	0. 29	7. 44	158	0. 45	30. 8	0. 05	0. 22	7. 59	157	0. 44
最大日	30日	1日	29日	31日	12日	17日	31日	1日	29日	31日	30日	2日	30日	3日	28日	30日	12日	5日
最小	24. 8	0. 04	0. 16	7. 44	131	0. 39	24. 0	0. 03	0. 17	7. 35	130	0. 39	24. 0	0. 04	0. 15	7. 40	132	0. 41
最小日	2日	1日	12日	4日	1日	14日	1日	1日	1日	24日	1日	24日	1日	1日	12日	22日	1日	11日
平均	28. 2	0. 04	0. 23	7. 53	146	0. 41	27. 2	0. 03	0. 21	7. 39	147	0. 42	27. 6	0. 05	0. 18	7. 46	147	0. 43

	舞洲(給)						舞洲											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	30. 0	0. 11	0. 35	7. 54	165	0. 56	27. 3	0. 09	0. 38	7. 86	155	0. 50						
最大日	31日	20日	20日	1日	14日	3日	30日	20日	20日	12日	14日	7日						
最小	23. 9	0. 03	0. 23	7. 45	138	0. 44	22. 5	0. 04	0. 21	7. 61	133	0. 38						
最小日	2日	1日	9日	25日	2日	28日	1日	1日	1日	7日	3日	29日						
平均	27. 2	0. 04	0. 26	7. 50	154	0. 50	24. 9	0. 05	0. 29	7. 73	145	0. 44						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（柴島上系 2／6）

2024年07月

	都島本通						大宮						鶴見					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	31.2	0.05	0.24	7.51	158	0.45	30.9	0.05	0.29	7.53	160	0.52	30.3	0.04	0.14	7.44	150	0.50
最大日	31日	1日	30日	25日	12日	31日	30日	2日	15日	2日	12日	1日	31日	1日	15日	26日	31日	26日
最小	24.7	0.05	0.18	7.44	132	0.38	24.1	0.04	0.23	7.45	133	0.44	24.0	0.03	0.10	7.34	126	0.40
最小日	1日	1日	13日	14日	1日	14日	1日	1日	13日	14日	1日	23日	2日	2日	9日	2日	2日	14日
平均	27.9	0.05	0.21	7.48	147	0.41	27.7	0.04	0.26	7.48	148	0.47	27.1	0.04	0.12	7.38	137	0.45

	小松																	
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素												
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l												
最大	31.6	0.04	0.24	7.54	156	0.46												
最大日	31日	3日	15日	2日	12日	3日												
最小	24.5	0.03	0.17	7.46	130	0.36												
最小日	1日	1日	13日	25日	1日	25日												
平均	28.1	0.04	0.21	7.49	145	0.40												

	大手前(配)						農人橋											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	30.7	0.05	0.38	7.57	157	0.50	30.5	0.05	0.35	7.57	158	0.49						
最大日	31日	9日	30日	2日	12日	1日	31日	1日	30日	30日	12日	3日						
最小	23.8	0.03	0.15	7.49	132	0.47	23.6	0.04	0.17	7.42	131	0.44						
最小日	1日	1日	2日	14日	1日	23日	1日	2日	13日	1日	1日	1日						
平均	27.4	0.04	0.29	7.53	146	0.49	27.3	0.04	0.23	7.47	147	0.47						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系 3／6）

2024年07月

	大淀(配)						九条南						築港					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.5	0.05	0.38	7.55	164	0.60	30.9	0.05	0.24	7.61	162	0.60	30.8	0.04	0.31	7.62	158	0.43
最大日	31日	13日	15日	22日	31日	30日	30日	22日	29日	30日	31日	2日	31日	1日	15日	31日	31日	2日
最小	23.6	0.03	0.19	7.38	126	0.55	24.4	0.04	0.15	7.42	130	0.52	24.0	0.03	0.21	7.41	128	0.36
最小日	1日	1日	6日	1日	1日	10日	1日	1日	20日	1日	1日	24日	1日	3日	20日	2日	1日	15日
平均	27.1	0.05	0.28	7.48	143	0.57	27.8	0.04	0.19	7.49	145	0.57	27.4	0.03	0.26	7.48	143	0.41

	南堀江						梅南						北加賀屋					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.8	0.04	0.21	7.58	160	0.44	30.9	0.05	0.22	7.53	158	0.50	30.1	0.05	0.28	7.51	158	0.42
最大日	31日	1日	15日	19日	31日	3日	30日	1日	15日	22日	31日	7日	31日	1日	15日	12日	31日	3日
最小	24.3	0.04	0.14	7.57	129	0.39	24.2	0.05	0.15	7.45	128	0.42	23.7	0.05	0.18	7.48	129	0.34
最小日	1日	1日	20日	1日	1日	15日	1日	1日	7日	1日	1日	15日	1日	1日	24日	1日	1日	15日
平均	27.6	0.04	0.16	7.57	144	0.42	27.8	0.05	0.17	7.51	143	0.46	26.9	0.05	0.21	7.50	144	0.39

	泉尾(配)						南恩加島											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	30.4	0.04	0.21	7.55	157	0.55	30.9	0.04	0.20	7.73	158	0.42						
最大日	31日	19日	18日	28日	12日	3日	31日	1日	1日	20日	26日	4日						
最小	23.9	0.03	0.08	7.44	128	0.43	24.8	0.03	0.15	7.57	131	0.26						
最小日	1日	1日	1日	3日	1日	15日	1日	11日	25日	8日	2日	16日						
平均	27.1	0.03	0.13	7.49	143	0.51	27.7	0.04	0.17	7.65	146	0.35						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系・巽系 4／6）

2024年07月

	住吉(配)						晴明通											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	29.7	0.05	0.26	7.55	155	0.44	30.1	0.08	0.24	7.42	148	0.41						
最大日	31日	1日	16日	23日	26日	3日	31日	3日	1日	26日	28日	7日						
最小	23.7	0.04	0.20	7.41	128	0.35	24.0	0.04	0.14	7.34	125	0.32						
最小日	1日	3日	7日	1日	1日	15日	2日	12日	25日	3日	3日	15日						
平均	26.7	0.05	0.22	7.53	142	0.39	26.9	0.05	0.18	7.38	136	0.37						

	巽(配)						勝山南						平野西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	31.4	0.05	0.29	7.57	164	0.54	31.0	0.04	0.22	7.45	158	0.41	31.3	0.05	0.27	7.62	159	0.40
最大日	28日	1日	15日	31日	31日	6日	31日	4日	15日	26日	31日	22日	31日	5日	29日	31日	31日	22日
最小	25.6	0.04	0.15	7.41	129	0.48	24.5	0.03	0.15	7.40	128	0.33	24.8	0.03	0.19	7.48	127	0.31
最小日	1日	2日	7日	1日	1日	15日	1日	1日	21日	1日	1日	15日	1日	11日	12日	1日	1日	15日
平均	29.1	0.05	0.22	7.51	145	0.52	27.7	0.03	0.17	7.42	143	0.38	28.1	0.04	0.23	7.54	143	0.36

	咲洲(配)						南港中											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	29.2	0.05	0.30	7.64	156	0.61	29.2	0.05	0.27	7.82	161	0.58						
最大日	31日	1日	16日	23日	27日	23日	31日	1日	16日	12日	29日	23日						
最小	23.7	0.04	0.19	7.52	131	0.49	23.7	0.05	0.16	7.52	127	0.45						
最小日	1日	8日	1日	2日	5日	1日	2日	1日	10日	3日	2日	3日						
平均	26.1	0.04	0.26	7.61	144	0.56	26.3	0.05	0.22	7.65	143	0.53						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪巽系 5/6)

2024年07月

	住之江(配)						墨江											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	31.0	0.05	0.30	7.51	155	0.49	30.7	0.05	0.27	7.56	157	0.38						
最大日	30日	3日	16日	13日	26日	8日	31日	1日	16日	11日	26日	4日						
最小	24.5	0.04	0.21	7.40	128	0.42	24.4	0.05	0.19	7.53	131	0.31						
最小日	2日	1日	1日	1日	2日	11日	2日	1日	13日	16日	2日	11日						
平均	28.0	0.05	0.25	7.49	142	0.46	27.5	0.05	0.22	7.55	144	0.34						

	長居(配)						瓜破東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大 最大日	30.3 31日	0.05 1日	0.29 15日	7.56 20日	154 31日	0.55 13日	31.1 31日	0.06 4日	0.25 16日	7.63 25日	156 26日	0.49 13日						
最小 最小日	24.2 1日	0.04 4日	0.16 2日	7.44 1日	128 4日	0.41 27日	24.4 1日	0.04 21日	0.19 21日	7.43 1日	130 1日	0.35 30日						
平均	27.1	0.04	0.24	7.54	141	0.49	27.7	0.05	0.22	7.51	143	0.44						

[illegible]

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（豊野系 6／6）

2024年07月

	城東(配)						放出西						大今里西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.2	0.06	0.22	7.51	148	0.58	29.5	0.06	0.21	7.46	149	0.49	31.6	0.05	0.18	7.46	148	0.51
最大日	31日	9日	15日	26日	31日	7日	31日	3日	1日	27日	31日	7日	31日	3日	1日	26日	31日	6日
最小	23.4	0.03	0.12	7.35	123	0.50	23.3	0.05	0.14	7.37	125	0.43	24.5	0.03	0.11	7.31	124	0.43
最小日	2日	7日	3日	4日	3日	28日	1日	1日	20日	2日	2日	1日	2日	13日	24日	4日	2日	15日
平均	26.8	0.04	0.17	7.47	134	0.54	26.3	0.05	0.16	7.41	136	0.45	28.1	0.04	0.13	7.36	135	0.48

	大道						敷津東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	30.0	0.07	0.23	7.54	147	0.43	29.6	0.05	0.17	7.47	148	0.44						
最大日	30日	3日	1日	31日	28日	7日	31日	5日	1日	27日	28日	7日						
最小	23.8	0.04	0.14	7.35	124	0.33	23.6	0.03	0.11	7.41	125	0.34						
最小日	1日	12日	20日	2日	2日	15日	1日	12日	7日	2日	2日	30日						
平均	27.1	0.05	0.17	7.40	135	0.38	26.5	0.04	0.13	7.43	136	0.39						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--