

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島下系 1/6)

2018年08月

項目名称	新高						野里						中島					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	31.4	0.05	0.32	7.65	192	0.56	30.7	0.05	0.33	7.61	189	0.56	30.8	0.07	0.42	7.65	193	0.45
最大日	7日	6日	25日	6日	11日	25日	6日	3日	25日	4日	11日	25日	6日	22日	25日	4日	12日	26日
最小	28.5	0.03	0.17	7.51	148	0.48	27.2	0.04	0.14	7.50	147	0.49	28.2	0.04	0.20	7.49	150	0.36
最小日	26日	1日	1日	23日	1日	6日	26日	1日	1日	24日	1日	6日	26日	1日	1日	30日	1日	6日
平均	30.1	0.04	0.23	7.58	176	0.51	29.3	0.05	0.19	7.57	174	0.51	29.6	0.05	0.29	7.57	177	0.39

項目名称	大開						春日出北						舞洲					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	31.2	0.06	0.27	7.63	196	0.44	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	28.2	0.06	0.41	7.90	192	0.51
最大日	7日	5日	25日	8日	12日	26日	**日	**日	**日	**日	**日	**日	14日	10日	27日	6日	13日	28日
最小	28.7	0.04	0.17	7.52	150	0.34	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	27.3	0.04	0.26	7.79	149	0.30
最小日	26日	18日	9日	24日	1日	15日	**日	**日	**日	**日	**日	**日	2日	18日	12日	16日	2日	6日
平均	30.0	0.05	0.21	7.59	180	0.38	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	27.9	0.05	0.33	7.85	177	0.39

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島上系 2/6)

2018年08月

項目名称	都島本通						大宮						鶴見					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.8	0.05	0.39	7.58	191	0.50	30.8	0.06	0.67	7.54	192	0.50	30.4	0.05	0.38	7.58	178	0.67
最大日	7日	5日	25日	8日	12日	31日	6日	5日	25日	4日	16日	25日	7日	5日	9日	30日	12日	27日
最小	28.0	0.04	0.24	7.52	145	0.44	27.9	0.04	0.38	7.50	145	0.44	28.4	0.04	0.28	7.52	136	0.46
最小日	26日	1日	1日	1日	1日	3日	26日	17日	1日	21日	1日	2日	27日	1日	10日	28日	27日	15日
平均	29.7	0.04	0.30	7.56	176	0.46	29.6	0.05	0.52	7.52	176	0.47	29.5	0.05	0.32	7.55	161	0.56

項目名称	小松																		
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素													
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l													
最大	31.8	0.06	0.54	7.59	190	0.50													
最大日	7日	6日	25日	5日	13日	26日													
最小	29.0	0.04	0.29	7.54	144	0.35													
最小日	26日	3日	1日	21日	1日	3日													
平均	30.5	0.05	0.41	7.56	175	0.40													

項目名称	大手前(配)						農人橋												
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素							
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l							
最大	31.3	0.06	0.47	7.54	189	0.53	30.5	0.06	0.50	7.55	184	0.50							
最大日	6日	6日	25日	17日	16日	20日	7日	2日	25日	25日	12日	1日							
最小	28.2	0.05	0.31	7.44	143	0.44	27.9	0.05	0.26	7.48	143	0.44							
最小日	26日	1日	1日	1日	1日	30日	27日	1日	12日	31日	1日	14日							
平均	30.1	0.05	0.37	7.49	174	0.48	29.4	0.06	0.33	7.53	168	0.47							

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系 3/6)

2018年08月

項目名称	大淀(配)						九条南						築港					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.3	0.05	0.34	7.57	186	0.74	31.1	0.06	0.45	7.68	192	0.53	30.8	0.06	0.51	7.74	186	0.48
最大日	7日	13日	25日	3日	11日	9日	6日	14日	24日	23日	11日	26日	7日	23日	25日	25日	12日	26日
最小	26.5	0.04	0.20	7.49	142	0.57	28.5	0.04	0.24	7.60	146	0.42	28.3	0.05	0.33	7.64	141	0.37
最小日	26日	1日	1日	23日	26日	21日	26日	1日	1日	17日	26日	7日	26日	1日	1日	14日	1日	7日
平均	28.8	0.04	0.27	7.53	170	0.63	29.9	0.05	0.34	7.63	176	0.47	29.6	0.05	0.41	7.67	170	0.42

項目名称	南堀江						梅南						北加賀屋					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.6	0.06	0.43	7.63	195	0.57	31.7	0.06	0.33	7.72	195	0.60	30.4	0.05	0.36	7.66	194	0.49
最大日	7日	14日	24日	11日	11日	26日	6日	21日	24日	4日	11日	26日	7日	3日	25日	11日	12日	1日
最小	27.3	0.04	0.18	7.57	148	0.47	29.4	0.04	0.17	7.59	149	0.45	28.0	0.04	0.22	7.59	148	0.41
最小日	26日	1日	1日	27日	26日	7日	26日	1日	1日	28日	1日	7日	27日	1日	1日	28日	1日	7日
平均	29.3	0.05	0.32	7.60	179	0.52	30.4	0.05	0.25	7.65	179	0.53	29.4	0.05	0.28	7.63	178	0.45

項目名称	泉尾(配)						南恩加島											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	30.2	0.03	0.13	7.63	207	0.70	31.7	0.05	0.52	# 8.01	196	0.47						
最大日	8日	1日	25日	3日	12日	26日	7日	9日	26日	14日	12日	30日						
最小	27.1	0.03	0.10	7.58	152	0.52	30.0	0.03	0.28	7.86	155	0.26						
最小日	26日	1日	1日	26日	1日	4日	30日	1日	3日	30日	2日	16日						
平均	28.8	0.03	0.11	7.61	187	0.60	30.8	0.04	0.40	7.97	181	0.34						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系・巽系 4/6)

2018年08月

項目名称	住吉(配)						清明通											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	30.3	0.06	0.36	7.67	195	0.67	29.9	0.05	0.42	7.75	199	0.50						
最大日	7日	7日	25日	1日	12日	27日	7日	4日	26日	31日	12日	27日						
最小	27.7	0.05	0.20	7.64	148	0.51	28.5	0.04	0.23	7.69	150	0.38						
最小日	26日	1日	1日	30日	1日	2日	1日	1日	2日	25日	1日	16日						
平均	29.2	0.05	0.26	7.66	179	0.59	29.2	0.05	0.30	7.71	181	0.43						

項目名称	巽(配)						勝山南						平野西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.7	0.06	0.32	7.69	198	0.63	30.7	0.05	0.53	7.66	195	0.50	31.4	0.06	0.45	7.69	197	0.52
最大日	7日	7日	24日	11日	11日	9日	7日	2日	25日	21日	11日	27日	6日	4日	25日	25日	12日	27日
最小	27.9	0.04	0.15	7.62	145	0.56	27.8	0.04	0.21	7.60	148	0.42	29.8	0.05	0.25	7.66	146	0.43
最小日	26日	27日	1日	1日	26日	6日	27日	1日	1日	29日	26日	7日	1日	1日	1日	1日	26日	7日
平均	29.4	0.05	0.22	7.67	181	0.59	29.4	0.05	0.34	7.63	179	0.47	30.6	0.05	0.34	7.67	180	0.47

項目名称	咲洲(配)						南港中											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	29.7	0.05	0.38	7.76	198	0.72	29.2	0.06	0.39	7.85	207	0.67						
最大日	9日	1日	26日	5日	13日	28日	9日	9日	26日	30日	13日	28日						
最小	27.9	0.04	0.20	7.71	155	0.55	28.0	0.05	0.20	7.76	163	0.51						
最小日	2日	2日	6日	28日	2日	5日	2日	1日	6日	2日	2日	6日						
平均	28.9	0.04	0.27	7.73	182	0.62	28.7	0.05	0.27	7.81	191	0.58						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪異系 5/6)

2018年08月

項目名称	住之江(配)						墨江											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	31.5	0.05	0.38	7.65	198	0.57	30.8	0.06	0.48	7.70	203	0.43						
最大日	7日	1日	26日	26日	12日	28日	7日	22日	24日	27日	12日	28日						
最小	29.9	0.04	0.19	7.60	155	0.44	29.2	0.04	0.20	7.63	155	0.31						
最小日	1日	2日	2日	2日	27日	8日	28日	30日	2日	2日	28日	16日						
平均	30.6	0.05	0.26	7.62	182	0.49	30.1	0.05	0.31	7.65	185	0.36						

項目名称	長居(配)						南田辺						瓜破東					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	30.8	0.06	0.40	7.67	199	0.57	30.3	0.06	0.36	7.72	198	0.52	31.2	0.06	0.38	7.72	202	0.55
最大日	8日	7日	25日	19日	12日	27日	8日	31日	25日	26日	12日	28日	6日	4日	25日	26日	12日	1日
最小	28.6	0.05	0.23	7.60	153	0.49	28.5	0.03	0.22	7.64	151	0.41	29.0	0.05	0.19	7.63	154	0.45
最小日	1日	1日	1日	1日	27日	7日	1日	2日	1日	29日	27日	8日	27日	1日	4日	1日	1日	15日
平均	29.9	0.05	0.29	7.65	183	0.52	29.4	0.04	0.28	7.68	181	0.46	30.1	0.05	0.27	7.68	184	0.49

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (豊野系 6/6)

2018年08月

項目名称	城東(配)						放出西						大今里西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.2	0.06	0.34	7.56	174	0.68	30.1	0.06	0.37	7.59	179	0.52	31.6	0.05	0.32	7.57	173	0.56
最大日	7日	11日	23日	21日	23日	1日	14日	6日	24日	25日	12日	1日	7日	6日	25日	25日	23日	1日
最小	27.3	0.04	0.21	7.49	128	0.59	27.6	0.05	0.27	7.54	137	0.41	29.4	0.03	0.24	7.48	130	0.48
最小日	27日	4日	30日	10日	27日	19日	1日	1日	4日	9日	1日	14日	1日	18日	4日	2日	27日	15日
平均	29.0	0.05	0.24	7.52	157	0.63	29.1	0.05	0.31	7.56	163	0.48	30.6	0.04	0.26	7.50	157	0.52

項目名称	大道						敷津東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	30.4	0.06	0.29	7.57	174	0.51	30.1	0.06	0.37	7.64	181	0.49						
最大日	8日	14日	25日	5日	23日	1日	15日	9日	25日	1日	24日	2日						
最小	28.7	0.04	0.19	7.51	131	0.40	28.2	0.05	0.18	7.58	138	0.32						
最小日	2日	30日	11日	28日	28日	15日	2日	1日	3日	31日	28日	15日						
平均	29.6	0.05	0.23	7.54	158	0.45	29.3	0.06	0.27	7.61	167	0.39						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--