

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島下系 1/6)

2018年11月

項目名称	新高						野里						中島					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	18.6	0.02	0.14	7.51	199	0.47	18.4	0.03	0.16	7.51	198	0.47	18.8	0.03	0.19	7.53	198	0.47
最大日	9日	1日	9日	1日	19日	1日	9日	1日	9日	6日	19日	6日	1日	1日	18日	13日	19日	1日
最小	14.5	0.02	0.13	7.50	179	0.40	14.1	0.02	0.13	7.48	179	0.42	14.8	0.03	0.16	7.51	179	0.39
最小日	26日	1日	1日	10日	9日	15日	26日	2日	28日	14日	9日	3日	26日	1日	3日	15日	9日	10日
平均	16.9	0.02	0.13	7.51	191	0.42	16.6	0.03	0.15	7.49	190	0.44	17.1	0.03	0.18	7.52	190	0.40

項目名称	大開						春日出北						舞洲					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	19.5	0.03	0.15	7.56	199	0.41	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	20.6	0.04	0.24	7.74	195	0.50
最大日	1日	3日	5日	9日	19日	1日	**日	**日	**日	**日	**日	**日	1日	6日	20日	9日	27日	7日
最小	15.3	0.02	0.13	7.48	180	0.36	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	16.9	0.02	0.21	7.57	176	0.34
最小日	26日	1日	29日	27日	9日	10日	**日	**日	**日	**日	**日	**日	30日	23日	4日	7日	11日	14日
平均	17.7	0.02	0.14	7.53	191	0.38	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	19.0	0.03	0.23	7.68	186	0.39

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島上系 2/6)

2018年11月

項目名称	都島本通						大宮						鶴見					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	19.3	0.03	0.20	7.52	200	0.40	18.9	0.03	0.33	7.51	201	0.42	18.8	0.03	0.18	7.56	186	0.42
最大日	1日	1日	16日	9日	19日	22日	9日	1日	16日	7日	19日	17日	1日	1日	11日	1日	25日	1日
最小	15.1	0.02	0.16	7.48	179	0.37	14.8	0.02	0.24	7.48	180	0.40	14.7	0.03	0.14	7.53	163	0.39
最小日	30日	21日	1日	29日	9日	11日	26日	24日	26日	1日	1日	3日	30日	1日	26日	19日	8日	11日
平均	17.5	0.03	0.17	7.50	190	0.39	17.2	0.03	0.28	7.49	191	0.41	17.1	0.03	0.16	7.54	176	0.41

項目名称	小松																		
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素													
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l													
最大	18.9	0.04	0.27	7.54	199	0.39													
最大日	1日	9日	16日	6日	19日	3日													
最小	14.8	0.03	0.20	7.49	178	0.36													
最小日	27日	1日	29日	30日	9日	14日													
平均	17.2	0.03	0.23	7.51	189	0.38													

項目名称	大手前(配)						農人橋												
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素							
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l							
最大	19.0	0.03	0.21	7.48	197	0.43	18.6	0.04	0.24	7.55	188	0.42							
最大日	9日	1日	16日	15日	19日	17日	1日	7日	10日	1日	25日	1日							
最小	14.6	0.02	0.16	7.44	177	0.40	14.7	0.03	0.21	7.51	165	0.35							
最小日	26日	21日	26日	12日	9日	10日	26日	1日	26日	3日	9日	9日							
平均	17.1	0.03	0.18	7.46	187	0.42	17.0	0.03	0.23	7.52	178	0.36							

備考																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系 3/6)

2018年11月

項目名称	大淀(配)						九条南						築港					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	18.1	0.03	0.14	7.55	189	0.49	18.6	0.03	0.21	7.54	196	0.43	18.5	0.07	0.26	7.53	189	0.39
最大日	10日	5日	9日	21日	18日	21日	9日	1日	10日	21日	18日	1日	10日	6日	6日	1日	18日	1日
最小	13.6	0.02	0.10	7.41	173	0.44	14.2	0.02	0.16	7.49	180	0.37	14.2	0.02	0.18	7.51	173	0.37
最小日	25日	1日	25日	9日	8日	8日	25日	23日	28日	11日	8日	20日	26日	20日	25日	20日	1日	10日
平均	16.1	0.02	0.12	7.48	183	0.46	16.7	0.03	0.19	7.51	190	0.39	16.6	0.03	0.21	7.52	182	0.38

項目名称	南堀江						梅南						北加賀屋					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	18.8	0.04	0.23	7.51	199	0.40	19.2	0.04	0.17	7.57	200	0.43	18.8	0.03	0.17	7.57	198	0.40
最大日	9日	9日	9日	8日	19日	22日	9日	5日	6日	1日	18日	24日	10日	6日	9日	17日	18日	1日
最小	14.5	0.03	0.17	7.48	182	0.31	15.0	0.03	0.14	7.52	183	0.37	14.8	0.01	0.13	7.50	182	0.35
最小日	27日	1日	26日	1日	9日	11日	25日	1日	24日	28日	8日	3日	26日	24日	26日	1日	1日	11日
平均	17.1	0.03	0.20	7.50	192	0.35	17.4	0.03	0.15	7.55	193	0.39	17.1	0.02	0.15	7.53	191	0.37

項目名称	泉尾(配)						南恩加島											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	19.6	0.04	0.17	7.50	191	0.73	20.2	0.03	0.22	7.66	198	0.34						
最大日	1日	1日	14日	4日	19日	23日	1日	1日	7日	10日	19日	2日						
最小	15.6	0.03	0.13	7.43	175	0.40	15.9	0.02	0.16	7.60	182	0.26						
最小日	27日	8日	20日	23日	9日	6日	30日	16日	29日	6日	2日	11日						
平均	17.9	0.04	0.15	7.46	182	0.51	18.3	0.03	0.19	7.63	191	0.30						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系・巽系 4/6)

2018年11月

項目名称	住吉(配)						清明通											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	18.6	0.04	0.22	7.52	198	0.47	19.0	0.04	0.27	7.56	205	0.40						
最大日	10日	9日	10日	3日	19日	1日	1日	1日	9日	1日	19日	24日						
最小	14.4	0.02	0.17	7.49	182	0.39	14.8	0.03	0.24	7.53	186	0.33						
最小日	26日	30日	25日	22日	1日	12日	30日	25日	3日	18日	9日	13日						
平均	16.8	0.03	0.19	7.51	191	0.43	17.1	0.04	0.25	7.55	197	0.36						

項目名称	巽(配)						勝山南						平野西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	18.4	0.04	0.17	7.56	196	0.46	18.6	0.04	0.24	7.51	197	0.40	19.4	0.06	0.28	7.52	202	0.41
最大日	10日	3日	8日	13日	18日	22日	1日	6日	10日	20日	18日	22日	1日	5日	10日	1日	18日	21日
最小	13.8	0.02	0.12	7.49	177	0.39	14.6	0.03	0.19	7.48	179	0.33	15.3	0.04	0.22	7.48	181	0.33
最小日	26日	22日	24日	24日	8日	11日	26日	1日	25日	25日	8日	10日	26日	23日	25日	29日	8日	24日
平均	16.3	0.03	0.15	7.51	189	0.42	16.9	0.03	0.22	7.49	190	0.36	17.6	0.05	0.25	7.50	194	0.36

項目名称	咲洲(配)						南港中											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	20.2	0.03	0.22	7.62	202	0.56	20.7	0.05	0.24	7.66	198	0.46						
最大日	1日	1日	8日	7日	25日	25日	1日	8日	8日	1日	20日	25日						
最小	16.0	0.02	0.18	7.56	184	0.42	16.5	0.03	0.20	7.62	181	0.36						
最小日	29日	19日	28日	12日	9日	11日	30日	20日	28日	27日	10日	14日						
平均	18.3	0.03	0.20	7.59	194	0.48	18.8	0.04	0.22	7.64	191	0.41						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪異系 5/6)

2018年11月

項目名称	住之江(配)						墨江											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	18.5	0.03	0.22	7.55	202	0.44	20.1	0.04	0.24	7.59	201	0.38						
最大日	10日	2日	11日	1日	19日	25日	1日	6日	7日	17日	19日	25日						
最小	14.1	0.02	0.17	7.00	185	0.32	15.9	0.03	0.17	7.51	184	0.24						
最小日	26日	1日	29日	28日	1日	12日	30日	1日	27日	2日	10日	12日						
平均	16.5	0.02	0.20	7.34	195	0.38	18.2	0.03	0.20	7.52	193	0.31						

項目名称	長居(配)						南田辺						瓜破東					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	19.8	0.04	0.22	7.56	198	0.46	19.9	0.03	0.30	7.58	200	0.48	19.0	0.04	0.21	7.55	198	0.42
最大日	1日	1日	11日	15日	19日	24日	1日	3日	7日	1日	19日	27日	1日	3日	9日	11日	19日	24日
最小	15.8	0.03	0.18	7.53	180	0.39	15.8	0.02	0.16	7.53	181	0.32	14.9	0.03	0.17	7.49	181	0.35
最小日	26日	3日	25日	11日	9日	10日	29日	1日	23日	23日	9日	12日	26日	1日	25日	1日	9日	12日
平均	18.0	0.03	0.20	7.54	191	0.42	18.1	0.02	0.18	7.55	192	0.37	17.3	0.03	0.19	7.52	192	0.39

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (豊野系 6/6)

2018年11月

項目名称	城東(配)						放出西						大今里西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	18.0	0.03	0.13	7.58	180	0.46	19.2	0.04	0.19	7.58	188	0.41	19.3	0.03	0.14	7.54	179	0.46
最大日	8日	1日	8日	16日	24日	1日	1日	3日	11日	1日	25日	1日	1日	8日	8日	28日	24日	1日
最小	13.6	0.02	0.11	7.51	156	0.43	15.3	0.03	0.15	7.56	164	0.38	14.8	0.01	0.11	7.49	157	0.40
最小日	26日	22日	18日	5日	8日	13日	27日	1日	28日	5日	8日	11日	26日	23日	17日	24日	8日	30日
平均	16.1	0.03	0.12	7.55	170	0.44	17.5	0.03	0.17	7.57	178	0.40	17.3	0.02	0.12	7.51	170	0.43

項目名称	大道						敷津東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	19.1	0.21	0.40	7.53	180	0.39	19.7	0.05	0.18	7.63	187	0.39						
最大日	1日	26日	26日	1日	25日	1日	1日	4日	9日	2日	25日	1日						
最小	15.3	0.03	0.18	7.50	155	0.35	15.6	0.04	0.15	7.59	164	0.35						
最小日	30日	1日	1日	3日	9日	14日	30日	1日	17日	15日	9日	4日						
平均	17.4	0.04	0.20	7.51	171	0.37	17.9	0.04	0.16	7.61	178	0.36						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--