

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島下系 1/6)

2020年04月

項目名称	新高						野里						中島					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	17.1	0.03	0.16	7.59	181	0.38	16.3	0.05	0.31	7.61	181	0.44	16.6	0.04	0.26	7.64	180	0.37
最大日	30日	8日	8日	4日	13日	1日	30日	2日	8日	2日	13日	25日	30日	19日	9日	4日	13日	14日
最小	13.6	0.02	0.10	7.51	143	0.36	13.2	0.04	0.20	7.54	144	0.39	13.4	0.03	0.15	7.57	142	0.32
最小日	3日	1日	7日	12日	22日	9日	4日	1日	28日	25日	22日	9日	3日	1日	29日	15日	22日	1日
平均	14.9	0.03	0.12	7.55	159	0.37	14.4	0.04	0.24	7.59	159	0.41	14.6	0.03	0.19	7.60	158	0.36

項目名称	大開						春日出北						舞洲					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	17.2	0.04	0.19	7.61	176	0.43	18.4	0.05	0.33	7.67	182	0.40	15.3	0.03	0.31	7.83	184	0.41
最大日	30日	9日	9日	25日	13日	6日	30日	9日	9日	23日	13日	3日	30日	1日	11日	18日	1日	25日
最小	13.9	0.03	0.13	7.54	141	0.40	14.5	0.04	0.20	7.60	145	0.36	13.4	0.03	0.19	7.66	146	0.34
最小日	2日	1日	7日	1日	22日	30日	3日	1日	27日	7日	22日	30日	3日	1日	29日	2日	24日	14日
平均	15.2	0.03	0.15	7.57	156	0.42	15.9	0.04	0.24	7.63	160	0.39	14.1	0.03	0.24	7.75	161	0.38

項目名称	大淀北																		
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素													
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l													
最大	19.4	0.05	0.30	7.61	182	0.42													
最大日	30日	10日	9日	23日	13日	23日													
最小	14.2	0.04	0.20	7.48	145	0.35													
最小日	13日	1日	26日	15日	22日	1日													
平均	16.3	0.04	0.23	7.53	160	0.38													

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島上系 2/6)

2020年04月

項目名称	都島本通						大宮						鶴見					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	17.2	0.04	0.30	7.56	183	0.41	16.5	0.03	0.27	7.52	176	0.46	16.2	0.04	0.24	7.59	183	0.45
最大日	30日	1日	12日	29日	13日	2日	30日	1日	21日	1日	13日	15日	30日	12日	22日	30日	13日	25日
最小	13.9	0.03	0.22	7.48	147	0.38	13.3	0.03	0.18	7.46	144	0.43	13.1	0.03	0.17	7.51	146	0.41
最小日	3日	16日	4日	16日	4日	24日	3日	1日	5日	16日	4日	1日	6日	1日	5日	5日	4日	3日
平均	15.2	0.04	0.25	7.52	162	0.39	14.5	0.03	0.22	7.49	157	0.44	14.3	0.03	0.19	7.53	162	0.43

項目名称	小松																		
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素													
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l													
最大	17.0	0.04	0.24	7.54	178	0.41													
最大日	30日	4日	21日	1日	13日	14日													
最小	13.6	0.03	0.16	7.50	143	0.37													
最小日	3日	1日	5日	12日	4日	1日													
平均	15.0	0.04	0.19	7.52	158	0.40													

項目名称	大手前(配)						農人橋												
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素							
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l							
最大	16.8	0.03	0.19	7.48	178	0.43	16.3	0.04	0.25	7.55	169	0.45							
最大日	30日	1日	21日	1日	13日	17日	30日	1日	22日	4日	13日	15日							
最小	13.5	0.03	0.13	7.44	144	0.40	13.2	0.03	0.17	7.48	138	0.42							
最小日	1日	1日	5日	6日	4日	11日	3日	4日	5日	22日	4日	1日							
平均	14.7	0.03	0.16	7.46	158	0.42	14.3	0.04	0.21	7.51	149	0.44							

備考																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系 3/6)

2020年04月

項目名称	大淀(配)						九条南						築港					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	15.7	0.04	0.19	7.58	175	0.48	16.9	0.04	0.24	7.55	172	0.45	16.4	0.04	0.26	7.58	170	0.41
最大日	30日	8日	2日	27日	12日	20日	30日	1日	2日	21日	12日	21日	30日	9日	2日	26日	12日	21日
最小	12.4	0.03	0.15	7.54	139	0.44	13.1	0.03	0.16	7.51	136	0.40	13.3	0.03	0.19	7.51	135	0.33
最小日	15日	1日	5日	1日	15日	4日	3日	5日	28日	7日	16日	4日	3日	1日	27日	1日	16日	5日
平均	13.8	0.03	0.16	7.56	155	0.46	14.4	0.04	0.19	7.53	151	0.42	14.4	0.03	0.22	7.54	151	0.36

項目名称	南堀江						梅南						北加賀屋					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	16.0	0.04	0.21	7.57	180	0.44	17.3	0.03	0.18	7.55	182	0.43	15.6	0.03	0.20	7.56	182	0.41
最大日	30日	9日	2日	16日	12日	20日	30日	1日	2日	9日	13日	20日	30日	1日	2日	17日	13日	20日
最小	12.9	0.03	0.15	7.51	143	0.37	13.6	0.03	0.13	7.53	144	0.35	12.8	0.02	0.15	7.53	144	0.37
最小日	15日	1日	24日	1日	15日	1日	2日	1日	26日	12日	16日	5日	5日	5日	28日	1日	16日	5日
平均	14.1	0.03	0.17	7.54	158	0.41	15.0	0.03	0.15	7.54	160	0.40	13.8	0.03	0.17	7.55	161	0.39

項目名称	泉尾(配)						南恩加島											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	16.7	0.04	0.15	7.59	172	0.52	17.4	0.03	0.28	7.67	181	0.46						
最大日	30日	1日	3日	12日	13日	20日	30日	1日	3日	25日	14日	21日						
最小	14.3	0.03	0.13	7.50	130	0.46	14.3	0.03	0.19	7.60	145	0.37						
最小日	5日	11日	13日	2日	17日	1日	2日	1日	29日	1日	17日	1日						
平均	15.3	0.03	0.14	7.55	147	0.49	15.5	0.03	0.23	7.64	159	0.42						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系・巽系 4/6)

2020年04月

項目名称	住吉(配)						清明通											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	16.2	0.04	0.22	7.56	180	0.43	16.5	0.05	0.31	7.62	184	0.44						
最大日	30日	3日	3日	26日	13日	23日	30日	1日	3日	19日	13日	23日						
最小	13.5	0.03	0.15	7.51	142	0.38	13.8	0.04	0.21	7.56	146	0.37						
最小日	1日	1日	26日	1日	16日	1日	2日	5日	27日	1日	16日	1日						
平均	14.5	0.03	0.18	7.54	159	0.41	14.8	0.04	0.25	7.58	162	0.40						

項目名称	巽(配)						勝山南						平野西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	15.9	0.04	0.20	7.54	177	0.45	15.7	0.04	0.28	7.51	174	0.45	17.1	0.04	0.28	7.50	177	0.42
最大日	30日	27日	2日	27日	12日	20日	30日	18日	2日	18日	12日	20日	30日	16日	3日	17日	13日	27日
最小	12.7	0.03	0.13	7.48	138	0.41	12.8	0.03	0.19	7.47	134	0.37	13.8	0.03	0.19	7.42	134	0.35
最小日	3日	1日	24日	1日	15日	4日	4日	1日	25日	1日	16日	5日	1日	1日	25日	1日	16日	5日
平均	13.9	0.03	0.15	7.51	156	0.43	13.9	0.03	0.22	7.49	153	0.40	15.1	0.03	0.22	7.48	155	0.38

項目名称	咲洲(配)						南港中											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	15.5	0.04	0.32	7.61	182	0.55	15.9	0.04	0.28	7.72	183	0.51						
最大日	30日	1日	4日	4日	14日	25日	30日	1日	4日	20日	1日	26日						
最小	13.8	0.04	0.22	7.58	150	0.46	14.0	0.03	0.20	7.62	151	0.39						
最小日	6日	1日	28日	8日	24日	3日	3日	11日	27日	1日	24日	4日						
平均	14.6	0.04	0.26	7.59	163	0.50	14.8	0.04	0.23	7.67	163	0.43						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪異系 5/6)

2020年04月

項目名称	住之江(配)						墨江											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	16.6	0.04	0.25	7.55	183	0.48	16.5	0.04	0.27	7.55	183	0.45						
最大日	30日	4日	4日	4日	14日	24日	30日	1日	4日	1日	14日	24日						
最小	13.2	0.03	0.17	7.50	149	0.42	13.7	0.04	0.19	7.52	148	0.39						
最小日	3日	1日	27日	1日	17日	1日	3日	1日	20日	15日	18日	7日						
平均	14.5	0.03	0.20	7.53	162	0.45	14.8	0.04	0.21	7.53	162	0.41						

項目名称	長居(配)						瓜破東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	16.1	0.04	0.26	7.55	177	0.50	16.7	0.04	0.23	7.53	184	0.48						
最大日	30日	2日	3日	14日	13日	23日	30日	27日	3日	3日	13日	23日						
最小	13.4	0.03	0.17	7.47	138	0.43	13.5	0.02	0.14	7.51	147	0.41						
最小日	5日	1日	27日	1日	16日	2日	2日	13日	29日	2日	16日	2日						
平均	14.6	0.03	0.20	7.51	156	0.46	14.7	0.03	0.17	7.52	162	0.44						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (豊野系 6/6)

2020年04月

項目名称	城東(配)						放出西						大今里西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l
最大	15.6	0.03	0.14	7.56	158	0.56	16.5	0.05	0.26	7.57	169	0.43	18.2	0.05	0.24	7.53	167	0.49
最大日	30日	1日	16日	16日	12日	16日	30日	1日	22日	26日	12日	15日	30日	21日	12日	26日	13日	15日
最小	12.2	0.03	0.10	7.49	127	0.47	13.4	0.04	0.18	7.48	136	0.38	14.3	0.04	0.19	7.40	134	0.45
最小日	1日	1日	27日	1日	16日	2日	2日	2日	28日	16日	16日	12日	2日	1日	27日	16日	17日	4日
平均	13.5	0.03	0.12	7.52	142	0.52	14.6	0.05	0.21	7.51	150	0.41	16.0	0.04	0.22	7.44	149	0.47

項目名称	大道						敷津東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	16.6	0.04	0.20	7.56	163	0.45	16.6	0.05	0.23	7.60	171	0.44						
最大日	30日	8日	12日	8日	13日	16日	30日	13日	13日	16日	13日	16日						
最小	13.0	0.03	0.17	7.50	131	0.40	13.7	0.03	0.17	7.55	137	0.37						
最小日	2日	1日	27日	1日	17日	13日	3日	2日	27日	2日	17日	6日						
平均	14.4	0.03	0.19	7.53	145	0.43	14.9	0.04	0.19	7.58	151	0.41						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--