

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島下系 1/6)

2024年12月

項目名称	野里						新高						大淀北					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l
最大	13.7	0.05	0.21	7.53	196	0.41	14.6	0.05	0.25	7.50	195	0.46	16.5	0.05	0.29	7.47	190	0.45
最大日	1日	1日	10日	24日	23日	30日	1日	4日	5日	3日	23日	1日	1日	1日	10日	28日	23日	13日
最小	8.7	0.04	0.15	7.49	180	0.37	9.6	0.04	0.19	7.46	178	0.43	11.6	0.05	0.20	7.42	173	0.37
最小日	31日	3日	31日	1日	1日	18日	31日	1日	29日	31日	1日	25日	30日	1日	18日	4日	1日	18日
平均	11.0	0.05	0.18	7.50	189	0.39	11.8	0.05	0.21	7.49	189	0.45	13.7	0.05	0.23	7.44	184	0.41

項目名称	春日出北						中島						大開					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l
最大	15.9	0.05	0.24	7.52	197	0.41	15.1	0.03	0.17	7.46	189	0.40	14.7	0.03	0.17	7.52	190	0.37
最大日	1日	1日	10日	15日	23日	16日	1日	1日	10日	3日	23日	9日	1日	1日	10日	27日	23日	1日
最小	11.1	0.05	0.18	7.50	178	0.36	10.0	0.02	0.07	7.42	173	0.37	9.7	0.02	0.11	7.48	176	0.34
最小日	30日	1日	16日	1日	1日	19日	30日	8日	31日	24日	1日	19日	31日	5日	28日	1日	1日	18日
平均	13.3	0.05	0.20	7.51	191	0.39	12.2	0.02	0.12	7.44	183	0.39	12.0	0.02	0.13	7.50	185	0.36

項目名称	舞洲(給)						舞洲						夢洲					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l
最大	15.7	0.29	0.49	7.52	196	0.54	19.0	0.11	0.42	7.89	201	0.51	20.2	0.09	0.58	7.65	203	0.36
最大日	4日	17日	17日	8日	25日	1日	1日	18日	18日	1日	25日	25日	3日	9日	9日	9日	26日	2日
最小	10.1	0.05	0.21	7.46	168	0.37	14.6	0.04	0.25	7.60	175	0.33	16.1	0.05	0.31	7.58	175	0.22
最小日	29日	1日	21日	4日	1日	11日	26日	3日	30日	26日	2日	21日	30日	1日	21日	28日	2日	29日
平均	12.5	0.07	0.25	7.50	189	0.47	16.6	0.05	0.30	7.70	194	0.41	18.1	0.05	0.37	7.61	195	0.29

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島上系 2/6)

2024年12月

項目名称	都島本通						大宮						鶴見					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	15.6	0.05	0.23	7.61	196	0.49	14.6	0.05	0.26	7.56	196	0.50	14.5	0.03	0.15	7.54	183	0.46
最大日	1日	4日	5日	27日	23日	18日	1日	1日	5日	27日	16日	7日	1日	1日	1日	1日	21日	2日
最小	9.9	0.04	0.17	7.53	178	0.39	9.5	0.05	0.19	7.49	179	0.44	9.5	0.02	0.13	7.45	167	0.43
最小日	29日	1日	28日	1日	1日	30日	31日	1日	27日	31日	1日	26日	30日	7日	5日	15日	1日	20日
平均	12.7	0.05	0.19	7.55	190	0.45	11.8	0.05	0.22	7.53	190	0.47	11.7	0.02	0.13	7.47	178	0.45

項目名称	小松																		
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素													
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l													
最大	14.5	0.03	0.21	7.58	188	0.42													
最大日	1日	3日	5日	6日	16日	7日													
最小	9.3	0.02	0.14	7.47	171	0.38													
最小日	31日	1日	28日	1日	1日	2日													
平均	11.6	0.02	0.17	7.52	183	0.40													

項目名称	大手前(配)						農人橋												
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素							
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l							
最大	13.7	0.05	0.21	7.55	195	0.50	13.9	0.03	0.20	7.52	192	0.45							
最大日	1日	1日	5日	5日	23日	9日	1日	2日	5日	1日	16日	9日							
最小	8.8	0.05	0.14	7.48	177	0.44	9.1	0.02	0.13	7.46	173	0.41							
最小日	31日	1日	28日	31日	1日	29日	31日	1日	30日	31日	1日	1日							
平均	11.0	0.05	0.17	7.52	189	0.47	11.2	0.02	0.16	7.49	185	0.43							

備考																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系 3/6)

2024年12月

項目名称	大淀(配)						九条南						築港					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	13.2	0.04	0.25	7.45	190	0.47	13.5	0.03	0.19	7.49	189	0.44	14.4	0.05	0.30	7.48	195	0.39
最大日	4日	1日	4日	31日	7日	25日	3日	1日	4日	31日	7日	21日	1日	1日	5日	31日	15日	22日
最小	8.0	0.03	0.17	7.34	179	0.42	8.8	0.02	0.14	7.36	180	0.39	9.6	0.04	0.22	7.40	182	0.30
最小日	30日	2日	31日	3日	31日	3日	30日	13日	19日	3日	1日	3日	30日	25日	31日	3日	1日	4日
平均	10.3	0.03	0.20	7.39	185	0.45	10.9	0.02	0.16	7.41	185	0.41	11.8	0.05	0.25	7.44	190	0.35

項目名称	南堀江						梅南						北加賀屋					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	14.3	0.05	0.27	7.54	193	0.42	14.7	0.05	0.25	7.55	196	0.41	14.9	0.05	0.28	7.45	196	0.40
最大日	1日	1日	27日	31日	15日	29日	4日	1日	5日	6日	22日	30日	1日	1日	5日	31日	15日	30日
最小	9.6	0.05	0.19	7.44	182	0.37	9.6	0.05	0.18	7.46	183	0.32	9.9	0.05	0.22	7.36	183	0.31
最小日	30日	1日	31日	3日	1日	4日	30日	1日	31日	22日	1日	4日	31日	1日	19日	3日	1日	4日
平均	11.7	0.05	0.22	7.49	189	0.39	12.0	0.05	0.21	7.49	191	0.37	12.2	0.05	0.24	7.40	191	0.36

項目名称	泉尾(配)						南恩加島											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	16.1	0.04	0.11	7.48	179	0.60	16.3	0.05	0.28	7.41	198	0.52						
最大日	1日	12日	2日	31日	7日	11日	1日	1日	5日	8日	23日	16日						
最小	11.1	0.03	0.09	7.37	168	0.49	11.1	0.04	0.23	7.35	179	0.40						
最小日	31日	1日	1日	1日	1日	22日	31日	3日	20日	4日	1日	6日						
平均	13.5	0.03	0.10	7.43	174	0.55	13.4	0.04	0.25	7.38	193	0.46						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系・巽系 4/6)

2024年12月

項目名称	住吉(配)						清明通											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	14.2	0.03	0.19	7.42	188	0.43	15.0	0.03	0.23	7.43	192	0.38						
最大日	1日	1日	5日	6日	22日	30日	1日	1日	6日	19日	16日	30日						
最小	9.2	0.03	0.14	7.35	177	0.35	10.0	0.03	0.16	7.33	179	0.28						
最小日	31日	1日	17日	1日	1日	4日	31日	1日	31日	3日	1日	5日						
平均	11.5	0.03	0.16	7.38	183	0.39	12.3	0.03	0.19	7.38	188	0.33						

項目名称	巽(配)						勝山南						平野西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	13.0	0.03	0.20	7.48	190	0.43	15.0	0.02	0.21	7.45	187	0.35	16.1	0.02	0.23	7.47	191	0.35
最大日	4日	1日	5日	31日	7日	2日	1日	1日	5日	31日	7日	31日	1日	1日	5日	31日	7日	31日
最小	7.5	0.03	0.14	7.36	178	0.39	9.9	0.02	0.15	7.34	176	0.27	10.9	0.01	0.16	7.37	181	0.27
最小日	29日	1日	17日	1日	31日	4日	31日	1日	19日	3日	1日	4日	31日	19日	31日	2日	1日	4日
平均	9.8	0.03	0.16	7.41	183	0.41	12.2	0.02	0.17	7.39	183	0.31	13.2	0.02	0.19	7.43	187	0.30

項目名称	咲洲(配)						南港中											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	16.2	0.04	0.25	7.51	196	0.52	16.5	0.03	0.23	7.48	191	0.49						
最大日	1日	1日	6日	9日	23日	30日	1日	1日	6日	14日	16日	31日						
最小	10.9	0.04	0.20	7.42	175	0.46	11.3	0.03	0.18	7.39	168	0.43						
最小日	31日	1日	17日	1日	1日	8日	28日	1日	15日	1日	1日	8日						
平均	13.3	0.04	0.22	7.49	191	0.48	13.5	0.03	0.19	7.44	184	0.45						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪異系 5/6)

2024年12月

項目名称	住之江(配)						墨江											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	14.1	0.03	0.21	7.42	190	0.46	15.7	0.05	0.27	7.51	198	0.37						
最大日	1日	1日	5日	6日	16日	12日	1日	1日	6日	6日	16日	12日						
最小	9.1	0.03	0.16	7.33	173	0.42	10.7	0.05	0.22	7.42	176	0.35						
最小日	30日	1日	18日	1日	1日	1日	31日	1日	17日	25日	1日	1日						
平均	11.3	0.03	0.18	7.39	184	0.44	12.9	0.05	0.23	7.45	192	0.36						

項目名称	長居(配)						瓜破東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	15.6	0.05	0.23	7.54	193	0.43	15.2	0.05	0.26	7.51	195	0.40						
最大日	1日	1日	6日	6日	16日	31日	1日	1日	6日	12日	16日	31日						
最小	10.3	0.04	0.18	7.44	179	0.37	9.9	0.04	0.20	7.42	179	0.33						
最小日	31日	8日	17日	22日	1日	2日	31日	9日	17日	1日	1日	2日						
平均	12.7	0.05	0.20	7.47	189	0.39	12.3	0.05	0.22	7.48	190	0.35						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (豊野系 6/6)

2024年12月

項目名称	城東(配)						放出西						大今里西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l
最大	13.8	0.04	0.13	7.61	186	0.51	15.7	0.03	0.15	7.60	182	0.47	15.0	0.05	0.16	7.60	186	0.47
最大日	1日	1日	1日	5日	21日	4日	1日	1日	1日	1日	21日	3日	1日	4日	1日	28日	21日	15日
最小	8.7	0.04	0.11	7.49	169	0.45	10.6	0.02	0.13	7.51	166	0.42	9.3	0.04	0.14	7.52	169	0.44
最小日	30日	1日	5日	15日	1日	18日	31日	14日	12日	24日	1日	24日	31日	1日	7日	19日	1日	18日
平均	10.9	0.04	0.12	7.53	180	0.48	12.9	0.03	0.14	7.54	176	0.45	11.8	0.04	0.15	7.56	180	0.45

項目名称	大道						敷津東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μS/cm	mg/l	°C	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	15.4	0.03	0.15	7.53	177	0.39	15.6	0.03	0.13	7.47	178	0.40						
最大日	1日	1日	1日	4日	22日	24日	1日	2日	1日	1日	22日	26日						
最小	10.1	0.02	0.12	7.42	160	0.34	10.6	0.02	0.10	7.39	162	0.36						
最小日	31日	5日	14日	22日	1日	1日	31日	1日	13日	16日	1日	2日						
平均	12.5	0.02	0.13	7.46	172	0.37	12.7	0.02	0.11	7.42	173	0.37						

項目名称																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--