

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島下系 1/6)

2024年06月

項目名称	野里						新高						大淀北					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	25.7	0.05	0.21	7.52	181	0.54	25.9	0.05	0.30	7.58	183	0.50	25.7	0.06	0.27	7.63	181	0.42
最大日	17日	4日	20日	2日	18日	27日	17日	3日	25日	9日	18日	5日	17日	22日	22日	25日	18日	1日
最小	20.5	0.04	0.15	7.42	127	0.46	21.0	0.04	0.22	7.49	127	0.43	22.1	0.04	0.19	7.52	127	0.35
最小日	1日	1日	8日	30日	30日	16日	1日	1日	7日	20日	30日	16日	1日	1日	8日	29日	30日	18日
平均	23.4	0.05	0.18	7.48	153	0.50	23.7	0.05	0.25	7.54	154	0.47	24.3	0.04	0.22	7.58	153	0.40

項目名称	春日出北						中島						大開					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	26.0	0.05	0.21	7.64	181	0.43	25.2	0.03	0.23	7.50	182	0.47	26.0	0.04	0.20	7.49	180	0.50
最大日	17日	19日	20日	2日	18日	29日	17日	1日	18日	5日	18日	5日	17日	1日	20日	4日	18日	1日
最小	21.6	0.04	0.15	7.47	128	0.34	20.5	0.03	0.04	7.39	127	0.36	21.1	0.03	0.14	7.44	128	0.38
最小日	1日	1日	11日	29日	30日	16日	1日	1日	1日	30日	30日	18日	1日	2日	7日	19日	30日	18日
平均	24.2	0.04	0.18	7.57	153	0.39	23.3	0.03	0.18	7.45	152	0.42	23.8	0.04	0.16	7.46	153	0.45

項目名称	舞洲(給)						舞洲											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	24.8	0.23	0.47	7.69	191	0.56	22.5	0.09	0.31	7.88	178	0.51						
最大日	20日	6日	6日	2日	19日	4日	30日	6日	6日	3日	19日	3日						
最小	20.1	0.03	0.22	7.54	144	0.44	19.4	0.04	0.18	7.57	136	0.37						
最小日	1日	16日	8日	29日	26日	19日	1日	1日	12日	13日	27日	18日						
平均	23.2	0.05	0.26	7.63	162	0.51	21.1	0.05	0.23	7.71	153	0.44						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島上系 2/6)

2024年06月

項目名称	都島本通						大宮						鶴見					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	25.8	0.05	0.26	7.58	182	0.48	25.8	0.05	0.32	7.55	185	0.53	24.9	0.04	0.14	7.56	172	0.52
最大日	17日	1日	19日	1日	18日	1日	17日	1日	19日	15日	18日	29日	17日	5日	20日	2日	18日	3日
最小	21.7	0.04	0.18	7.49	127	0.40	21.1	0.04	0.22	7.46	128	0.47	20.8	0.03	0.10	7.40	128	0.38
最小日	1日	10日	7日	20日	30日	16日	1日	28日	7日	20日	30日	16日	1日	1日	8日	30日	30日	16日
平均	24.1	0.05	0.21	7.55	153	0.44	23.7	0.05	0.26	7.51	154	0.50	23.2	0.04	0.12	7.50	146	0.46

項目名称	小松																	
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素												
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l												
最大	26.4	0.04	0.26	7.54	179	0.47												
最大日	17日	13日	25日	1日	18日	29日												
最小	21.5	0.03	0.17	7.49	126	0.38												
最小日	1日	1日	7日	7日	30日	18日												
平均	24.2	0.03	0.20	7.51	150	0.43												

項目名称	大手前(配)						農人橋											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	26.2	0.04	0.22	7.64	183	0.51	25.5	0.05	0.24	7.51	180	0.48						
最大日	17日	16日	19日	14日	18日	1日	17日	21日	24日	1日	18日	6日						
最小	20.9	0.03	0.13	7.55	127	0.45	20.7	0.03	0.16	7.45	129	0.38						
最小日	1日	1日	10日	1日	30日	17日	1日	2日	8日	26日	30日	16日						
平均	23.7	0.03	0.17	7.58	153	0.48	23.4	0.04	0.19	7.48	152	0.44						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系 3/6)

2024年06月

項目名称	大淀(配)						九条南						築港					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	25.8	0.05	0.32	7.42	177	0.58	25.9	0.05	0.27	7.49	180	0.61	25.5	0.05	0.37	7.47	178	0.47
最大日	16日	19日	20日	12日	17日	1日	16日	13日	20日	19日	17日	29日	17日	20日	20日	1日	17日	2日
最小	20.7	0.03	0.20	7.33	124	0.48	21.0	0.04	0.17	7.40	127	0.43	20.8	0.04	0.20	7.39	128	0.31
最小日	1日	27日	1日	23日	30日	17日	1日	1日	1日	3日	30日	17日	1日	1日	1日	23日	30日	18日
平均	23.3	0.04	0.23	7.39	146	0.53	23.7	0.04	0.20	7.43	149	0.52	23.4	0.04	0.25	7.42	149	0.39

項目名称	南堀江						梅南						北加賀屋					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	25.8	0.05	0.28	7.60	180	0.48	25.7	0.06	0.28	7.49	179	0.46	24.8	0.06	0.34	7.54	180	0.45
最大日	16日	1日	20日	19日	17日	1日	17日	18日	20日	12日	17日	2日	17日	19日	20日	1日	17日	2日
最小	21.5	0.04	0.16	7.56	127	0.33	21.2	0.05	0.16	7.44	127	0.33	20.7	0.05	0.21	7.49	128	0.31
最小日	1日	2日	27日	5日	30日	17日	1日	1日	1日	4日	30日	18日	1日	1日	1日	4日	30日	18日
平均	23.8	0.04	0.20	7.58	150	0.40	23.7	0.05	0.20	7.46	149	0.40	22.9	0.05	0.25	7.50	150	0.38

項目名称	泉尾(配)						南恩加島											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	25.9	0.03	0.10	7.57	184	0.56	25.5	0.04	0.25	7.72	180	0.41						
最大日	18日	1日	20日	1日	18日	30日	17日	5日	20日	1日	18日	3日						
最小	21.5	0.03	0.08	7.45	129	0.45	22.0	0.03	0.17	7.55	134	0.29						
最小日	1日	1日	1日	24日	30日	17日	1日	1日	1日	17日	26日	22日						
平均	23.7	0.03	0.09	7.48	150	0.51	24.1	0.04	0.19	7.59	152	0.36						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系・巽系 4/6)

2024年06月

項目名称	住吉(配)						晴明通											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	25.3	0.06	0.29	7.49	178	0.53	25.5	0.06	0.30	7.47	180	0.47						
最大日	17日	4日	20日	1日	18日	4日	17日	20日	20日	21日	18日	2日						
最小	20.9	0.05	0.19	7.36	131	0.41	21.3	0.04	0.20	7.37	132	0.31						
最小日	1日	1日	1日	7日	30日	13日	1日	1日	1日	14日	30日	14日						
平均	23.2	0.05	0.23	7.41	149	0.46	23.6	0.05	0.23	7.42	150	0.38						

項目名称	巽(配)						勝山南						平野西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	26.8	0.06	0.26	7.45	181	0.54	25.8	0.05	0.28	7.45	178	0.41	25.9	0.05	0.34	7.55	177	0.43
最大日	14日	4日	20日	17日	17日	27日	17日	20日	20日	1日	17日	2日	17日	4日	20日	1日	17日	2日
最小	21.6	0.04	0.16	7.36	127	0.43	21.6	0.03	0.18	7.39	129	0.27	22.2	0.04	0.19	7.44	127	0.28
最小日	1日	9日	1日	2日	30日	17日	1日	1日	1日	23日	30日	18日	1日	1日	1日	24日	30日	18日
平均	24.6	0.05	0.19	7.40	149	0.48	23.8	0.03	0.21	7.41	148	0.35	24.3	0.04	0.23	7.48	148	0.36

項目名称	咲洲(配)						南港中											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	24.7	0.06	0.29	7.60	179	0.52	24.2	0.06	0.29	7.67	173	0.50						
最大日	19日	20日	21日	1日	19日	3日	20日	21日	21日	1日	19日	3日						
最小	20.8	0.05	0.18	7.51	135	0.40	20.9	0.05	0.17	7.51	128	0.36						
最小日	1日	1日	3日	5日	26日	22日	1日	1日	3日	27日	27日	23日						
平均	22.8	0.05	0.21	7.53	152	0.47	22.8	0.05	0.20	7.57	145	0.45						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪異系 5/6)

2024年06月

項目名称	住之江(配)						墨江											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	25.6	0.05	0.24	7.41	179	0.46	25.4	0.07	0.33	7.59	181	0.37						
最大日	17日	5日	21日	1日	18日	30日	17日	21日	21日	12日	18日	2日						
最小	21.2	0.03	0.14	7.33	133	0.39	21.5	0.05	0.20	7.47	134	0.32						
最小日	1日	1日	2日	24日	25日	1日	1日	1日	2日	6日	26日	21日						
平均	23.7	0.04	0.17	7.37	150	0.44	23.7	0.05	0.24	7.54	152	0.35						

項目名称	長居(配)						瓜破東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	25.2	0.06	0.26	7.48	179	0.54	25.7	0.06	0.32	7.59	180	0.49						
最大日	17日	5日	20日	1日	18日	30日	17日	5日	20日	1日	18日	30日						
最小	21.2	0.05	0.16	7.40	131	0.45	21.6	0.05	0.21	7.45	133	0.39						
最小日	1日	1日	1日	4日	30日	9日	1日	1日	2日	8日	26日	18日						
平均	23.4	0.05	0.18	7.44	149	0.48	23.8	0.05	0.25	7.47	151	0.43						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (豊野系 6/6)

2024年06月

項目名称	城東(配)						放出西						大今里西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	25.2	0.05	0.18	7.58	169	0.56	24.4	0.05	0.21	7.54	169	0.50	26.2	0.05	0.18	7.51	169	0.53
最大日	16日	20日	20日	4日	18日	1日	17日	2日	21日	4日	18日	1日	17日	21日	21日	4日	18日	2日
最小	20.7	0.03	0.12	7.39	126	0.45	20.4	0.04	0.15	7.44	126	0.36	21.8	0.04	0.12	7.39	127	0.35
最小日	1日	8日	4日	30日	30日	16日	1日	1日	2日	30日	30日	16日	1日	1日	19日	30日	30日	16日
平均	23.0	0.04	0.13	7.50	145	0.53	22.6	0.05	0.17	7.49	145	0.44	24.1	0.04	0.14	7.45	145	0.45

項目名称	大道						敷津東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	25.3	0.06	0.24	7.56	168	0.40	24.7	0.04	0.19	7.54	170	0.42						
最大日	17日	26日	21日	2日	19日	3日	17日	7日	21日	10日	19日	3日						
最小	21.6	0.04	0.15	7.43	127	0.25	20.6	0.03	0.11	7.47	128	0.28						
最小日	1日	1日	6日	26日	26日	16日	1日	1日	10日	26日	26日	17日						
平均	23.6	0.05	0.17	7.48	145	0.34	22.8	0.04	0.13	7.50	146	0.37						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--