

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（柴島下系 1／6）

2024年08月

	野里						新高						大淀北					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	31.5	0.06	0.44	7.54	180	0.55	31.6	0.07	0.34	7.56	183	0.51	32.7	0.05	0.37	7.54	182	0.44
最大日	5日	15日	26日	30日	11日	30日	5日	15日	25日	3日	13日	30日	15日	1日	26日	24日	12日	30日
最小	28.6	0.05	0.30	7.47	157	0.46	29.3	0.05	0.21	7.45	159	0.44	30.8	0.04	0.23	7.42	160	0.30
最小日	31日	1日	1日	19日	22日	5日	31日	1日	2日	1日	22日	25日	31日	9日	21日	15日	22日	5日
平均	30.7	0.05	0.35	7.50	174	0.49	31.0	0.05	0.29	7.53	176	0.47	32.0	0.05	0.27	7.47	175	0.35

	春日出北						中島						大開					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	32.5	0.05	0.44	7.66	181	0.42	31.6	0.07	0.40	7.57	182	0.40	31.6	0.06	0.33	7.57	181	0.50
最大日	15日	3日	26日	10日	12日	30日	16日	5日	26日	4日	12日	30日	5日	15日	26日	30日	6日	30日
最小	30.3	0.04	0.30	7.56	162	0.33	29.8	0.03	0.23	7.50	161	0.31	29.4	0.04	0.22	7.53	159	0.39
最小日	31日	1日	1日	27日	1日	7日	31日	1日	6日	1日	22日	25日	31日	31日	1日	16日	22日	5日
平均	31.8	0.05	0.34	7.61	175	0.36	31.0	0.04	0.28	7.53	176	0.35	31.0	0.05	0.26	7.55	175	0.42

	舞洲(給)						舞洲											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	31.1	0.23	0.52	7.58	192	0.49	28.8	0.24	0.78	7.91	180	0.39						
最大日	15日	19日	19日	11日	13日	30日	19日	20日	20日	31日	13日	1日						
最小	29.5	0.04	0.27	7.45	165	0.41	27.5	0.05	0.34	7.69	155	0.32						
最小日	30日	2日	4日	3日	1日	6日	1日	3日	3日	3日	1日	31日						
平均	30.5	0.06	0.32	7.53	185	0.45	28.4	0.06	0.41	7.73	173	0.36						

備考	
----	--

大阪市水道局　水質遠隔監視装置測定成績　月報〔集約〕（柴島上系 2／6）

2024年08月

	都島本通						大宮						鶴見					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	32.0	0.07	0.39	7.57	184	0.47	31.5	0.06	0.37	7.51	186	0.49	31.0	0.04	0.27	7.53	174	0.62
最大日	15日	15日	30日	30日	27日	2日	4日	15日	14日	17日	27日	28日	4日	1日	30日	31日	25日	19日
最小	30.0	0.05	0.21	7.46	159	0.40	29.1	0.05	0.24	7.45	159	0.43	29.5	0.03	0.11	7.36	153	0.42
最小日	31日	1日	2日	13日	22日	14日	31日	1日	2日	4日	22日	25日	31日	23日	1日	15日	1日	4日
平均	31.5	0.05	0.28	7.50	176	0.43	31.0	0.05	0.30	7.49	177	0.46	30.4	0.04	0.17	7.43	167	0.53

	小松																	
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素												
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l												
最大	32.4	0.06	0.44	7.58	185	0.42												
最大日	16日	1日	14日	2日	27日	2日												
最小	30.4	0.04	0.27	7.52	160	0.34												
最小日	31日	4日	1日	1日	1日	19日												
平均	31.8	0.05	0.37	7.55	176	0.38												

	大手前(配)						農人橋											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	31.6	0.07	0.47	7.60	183	0.50	31.3	0.06	0.41	7.63	184	0.52						
最大日	5日	15日	14日	17日	27日	2日	5日	15日	14日	8日	27日	31日						
最小	28.6	0.05	0.35	7.48	159	0.44	28.8	0.04	0.33	7.55	162	0.45						
最小日	31日	1日	1日	13日	22日	25日	31日	1日	1日	1日	1日	4日						
平均	30.8	0.06	0.41	7.56	175	0.47	30.5	0.05	0.37	7.57	176	0.48						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系 3／6）

2024年08月

	大淀(配)						九条南						築港					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	31.3	0.06	0.54	7.54	184	0.68	31.6	0.05	0.38	7.59	184	0.58	31.6	0.06	0.35	7.61	182	0.49
最大日	5日	10日	29日	2日	25日	21日	5日	1日	29日	1日	12日	21日	5日	29日	9日	1日	26日	21日
最小	27.9	0.05	0.33	7.46	151	0.55	28.7	0.05	0.23	7.51	156	0.47	29.4	0.03	0.15	7.53	161	0.34
最小日	31日	1日	1日	31日	31日	5日	31日	1日	1日	25日	31日	5日	31日	1日	27日	25日	22日	8日
平均	30.4	0.06	0.42	7.50	177	0.61	30.8	0.05	0.29	7.55	177	0.52	31.0	0.03	0.27	7.57	176	0.41

	南堀江						梅南						北加賀屋					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	31.6	0.06	0.47	7.57	182	0.50	32.2	0.06	0.46	7.61	183	0.54	31.0	0.06	0.38	7.55	183	0.46
最大日	5日	29日	29日	1日	12日	30日	15日	14日	29日	9日	12日	21日	16日	15日	29日	9日	12日	22日
最小	28.8	0.04	0.16	7.49	155	0.38	29.4	0.04	0.17	7.48	159	0.39	29.0	0.05	0.19	7.45	161	0.30
最小日	31日	1日	1日	25日	31日	5日	31日	3日	2日	4日	31日	9日	31日	1日	1日	5日	22日	7日
平均	30.9	0.05	0.25	7.53	176	0.43	31.5	0.05	0.34	7.57	177	0.47	30.4	0.05	0.26	7.52	177	0.38

	泉尾(配)						南恩加島											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	31.6	0.03	0.19	7.56	186	0.57	32.2	0.05	0.38	7.77	186	0.33						
最大日	17日	1日	8日	3日	26日	30日	15日	30日	30日	18日	12日	1日						
最小	29.7	0.03	0.14	7.45	166	0.49	31.0	0.04	0.17	7.66	163	0.21						
最小日	31日	1日	20日	27日	1日	10日	31日	1日	1日	27日	1日	11日						
平均	30.9	0.03	0.16	7.51	179	0.52	31.7	0.04	0.23	7.71	180	0.27						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系・巽系 4／6）

2024年08月

	住吉(配)						晴明通											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	30.7	0.05	0.36	7.64	183	0.53	30.9	0.05	0.26	7.59	176	0.47						
最大日	16日	2日	30日	2日	26日	22日	15日	1日	31日	11日	26日	22日						
最小	28.8	0.04	0.23	7.54	163	0.37	29.6	0.04	0.14	7.40	153	0.26						
最小日	31日	1日	2日	26日	1日	1日	31日	3日	1日	3日	1日	8日						
平均	30.2	0.05	0.28	7.58	176	0.45	30.5	0.04	0.21	7.51	168	0.37						

	巽(配)						勝山南						平野西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	31.7	0.06	0.40	7.57	187	0.61	31.7	0.04	0.39	7.56	184	0.48	32.2	0.04	0.46	7.62	187	0.49
最大日	4日	15日	29日	1日	25日	21日	5日	4日	29日	8日	25日	19日	14日	6日	29日	2日	25日	22日
最小	28.4	0.05	0.25	7.47	156	0.48	29.8	0.03	0.15	7.43	164	0.31	30.6	0.03	0.27	7.53	163	0.29
最小日	31日	1日	1日	26日	31日	7日	31日	1日	2日	4日	22日	8日	31日	1日	1日	29日	22日	8日
平均	30.3	0.05	0.31	7.52	179	0.54	31.2	0.04	0.27	7.52	178	0.40	31.8	0.04	0.33	7.58	179	0.38

	咲洲(配)						南港中											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	30.7	0.07	0.46	7.69	184	0.66	30.6	0.08	0.43	7.71	186	0.62						
最大日	17日	6日	30日	11日	27日	30日	17日	6日	30日	1日	6日	28日						
最小	29.4	0.04	0.27	7.61	158	0.57	29.4	0.05	0.24	7.64	158	0.53						
最小日	1日	1日	1日	6日	1日	25日	1日	1日	1日	28日	1日	9日						
平均	30.2	0.05	0.33	7.66	177	0.61	30.2	0.05	0.30	7.68	179	0.58						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪巽系 5/6)

2024年08月

	住之江(配)						墨江											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	31.9	0.05	0.42	7.56	182	0.45	31.5	0.06	0.37	7.64	185	0.32						
最大日	15日	1日	30日	2日	26日	1日	6日	16日	30日	9日	13日	1日						
最小	30.0	0.05	0.26	7.45	160	0.41	30.1	0.05	0.18	7.51	160	0.27						
最小日	31日	1日	1日	29日	1日	8日	31日	1日	4日	7日	1日	26日						
平均	31.4	0.05	0.31	7.51	176	0.43	31.2	0.05	0.25	7.59	179	0.30						

	長居(配)						瓜破東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大 最大日	31.4 16日	0.05 9日	0.40 30日	7.57 1日	181 13日	0.52 22日	32.1 17日	0.05 3日	0.40 30日	7.62 1日	184 26日	0.41 22日						
最小 最小日	29.9 31日	0.04 1日	0.24 3日	7.49 28日	162 1日	0.39 9日	30.3 31日	0.04 1日	0.24 2日	7.54 28日	161 1日	0.30 10日						
平均	30.9	0.04	0.30	7.53	175	0.45	31.5	0.05	0.30	7.58	177	0.34						

[illegible]

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（豊野系 6／6）

2024年08月

	城東(配)						放出西						大今里西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	31.0	0.05	0.23	7.53	173	0.68	30.6	0.05	0.24	7.57	174	0.53	32.8	0.04	0.22	7.57	174	0.60
最大日	15日	17日	27日	27日	25日	13日	26日	1日	27日	31日	26日	19日	15日	1日	27日	31日	30日	19日
最小	28.4	0.03	0.17	7.38	151	0.49	29.4	0.04	0.15	7.40	152	0.36	30.4	0.03	0.11	7.35	151	0.38
最小日	31日	4日	1日	13日	1日	4日	31日	26日	1日	16日	1日	8日	31日	4日	1日	16日	1日	8日
平均	30.3	0.04	0.20	7.48	164	0.59	30.1	0.05	0.19	7.48	166	0.46	32.2	0.04	0.15	7.43	165	0.50

	大道						敷津東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	31.0	0.05	0.24	7.59	172	0.52	30.7	0.05	0.24	7.53	175	0.43						
最大日	15日	2日	17日	10日	30日	22日	16日	3日	31日	6日	26日	22日						
最小	29.6	0.04	0.17	7.48	149	0.28	29.7	0.04	0.10	7.44	152	0.23						
最小日	31日	1日	1日	18日	1日	8日	1日	1日	1日	17日	1日	9日						
平均	30.5	0.04	0.21	7.53	163	0.41	30.3	0.04	0.18	7.48	166	0.33						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--