

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（柴島下系 1／6）

2024年09月

	野里						新高						大淀北					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.4	0.05	0.34	7.55	185	0.55	30.7	0.06	0.39	7.59	188	0.51	31.0	0.05	0.38	7.62	178	0.44
最大日	19日	1日	9日	6日	30日	1日	19日	5日	19日	17日	30日	4日	19日	1日	18日	22日	30日	1日
最小	27.0	0.05	0.28	7.50	143	0.46	27.6	0.04	0.25	7.51	145	0.44	28.4	0.04	0.24	7.49	145	0.38
最小日	30日	1日	29日	22日	2日	29日	30日	11日	8日	1日	2日	15日	30日	2日	1日	3日	3日	13日
平均	28.9	0.05	0.31	7.52	169	0.50	29.3	0.05	0.34	7.55	171	0.47	30.2	0.05	0.32	7.55	165	0.41

	春日出北						中島						大開					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	31.2	0.05	0.33	7.67	185	0.44	30.7	0.06	0.29	7.54	186	0.44	30.7	0.06	0.26	7.56	184	0.51
最大日	15日	1日	18日	19日	30日	5日	16日	13日	1日	6日	30日	5日	20日	9日	18日	1日	30日	6日
最小	28.8	0.05	0.28	7.55	145	0.33	28.0	0.03	0.22	7.52	144	0.35	27.7	0.04	0.21	7.52	144	0.40
最小日	30日	1日	5日	2日	3日	28日	30日	1日	29日	2日	3日	28日	30日	1日	29日	19日	3日	27日
平均	30.3	0.05	0.30	7.59	169	0.38	29.6	0.05	0.26	7.53	170	0.39	29.4	0.05	0.23	7.54	169	0.45

	舞洲(給)						舞洲						夢洲					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.5	0.10	0.40	7.67	187	0.54	28.6	0.09	0.44	7.86	181	0.45	29.8	0.06	0.41	7.76	186	0.23
最大日	21日	19日	19日	29日	15日	6日	19日	20日	20日	1日	24日	7日	30日	30日	30日	30日	30日	30日
最小	27.5	0.03	0.24	7.53	153	0.41	27.5	0.05	0.32	7.74	144	0.27	29.8	0.06	0.41	7.76	186	0.23
最小日	30日	2日	14日	5日	4日	30日	30日	1日	8日	12日	5日	30日	30日	30日	30日	30日	30日	30日
平均	29.3	0.05	0.30	7.59	174	0.48	28.1	0.05	0.37	7.79	168	0.37	29.8	0.06	0.41	7.76	186	0.23

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（柴島上系 2／6）

2024年09月

	都島本通						大宮						鶴見					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.7	0.06	0.39	7.63	190	0.48	30.7	0.06	0.44	7.59	191	0.52	30.0	0.04	0.25	7.58	173	0.61
最大日	19日	7日	10日	28日	30日	27日	19日	6日	19日	10日	30日	6日	20日	1日	1日	27日	30日	3日
最小	28.0	0.05	0.30	7.56	145	0.41	27.4	0.05	0.26	7.49	145	0.42	27.6	0.04	0.19	7.37	132	0.44
最小日	30日	1日	29日	1日	2日	13日	30日	1日	8日	3日	2日	14日	4日	1日	30日	23日	3日	22日
平均	29.6	0.05	0.34	7.58	172	0.44	29.3	0.05	0.37	7.56	173	0.46	28.8	0.04	0.22	7.43	155	0.51

	小松																	
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素												
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l												
最大	31.3	0.06	0.41	7.60	188	0.43												
最大日	19日	13日	10日	6日	30日	3日												
最小	28.2	0.04	0.30	7.52	143	0.32												
最小日	30日	1日	29日	3日	3日	15日												
平均	30.1	0.05	0.36	7.56	170	0.36												

	大手前(配)						農人橋											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	30.7	0.06	0.42	7.62	188	0.51	30.1	0.05	0.39	7.57	187	0.52						
最大日	19日	5日	10日	10日	30日	6日	17日	5日	10日	1日	30日	3日						
最小	27.1	0.05	0.28	7.58	143	0.43	27.1	0.04	0.29	7.52	142	0.43						
最小日	30日	1日	30日	3日	3日	10日	30日	1日	29日	5日	3日	14日						
平均	29.1	0.06	0.37	7.59	170	0.45	28.8	0.05	0.35	7.54	169	0.46						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系 3／6）

2024年09月

	大淀(配)						九条南						築港					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.4	0.06	0.49	7.48	187	0.63	30.1	0.06	0.36	7.52	187	0.54	30.4	0.08	0.36	7.57	185	0.42
最大日	19日	3日	3日	19日	30日	2日	19日	4日	4日	21日	30日	2日	19日	10日	26日	21日	30日	3日
最小	26.3	0.05	0.34	7.45	136	0.48	27.2	0.05	0.26	7.48	138	0.45	27.8	0.05	0.07	7.51	137	0.34
最小日	2日	1日	30日	1日	2日	29日	30日	1日	29日	19日	2日	18日	30日	24日	12日	19日	3日	21日
平均	28.6	0.06	0.40	7.46	171	0.55	28.8	0.05	0.30	7.50	171	0.49	29.2	0.07	0.19	7.54	169	0.37

	南堀江						梅南						北加賀屋					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.1	0.06	0.45	7.59	186	0.52	31.0	0.06	0.43	7.61	188	0.52	30.4	0.06	0.35	7.55	187	0.42
最大日	20日	4日	4日	13日	30日	2日	14日	4日	4日	12日	30日	2日	20日	4日	4日	18日	30日	2日
最小	27.3	0.05	0.32	7.54	137	0.42	27.9	0.05	0.31	7.52	139	0.41	27.5	0.05	0.24	7.48	138	0.36
最小日	30日	1日	30日	1日	2日	18日	30日	1日	30日	8日	2日	18日	3日	1日	12日	1日	3日	21日
平均	28.8	0.05	0.37	7.57	169	0.45	29.7	0.06	0.35	7.57	171	0.45	29.0	0.05	0.31	7.50	170	0.39

	泉尾(配)						南恩加島											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	31.0	0.04	0.16	7.53	187	0.59	30.9	0.06	0.36	7.75	188	0.45						
最大日	19日	5日	3日	19日	22日	5日	15日	4日	4日	1日	30日	5日						
最小	27.8	0.03	0.12	7.43	137	0.51	28.6	0.04	0.26	7.58	141	0.26						
最小日	3日	1日	15日	10日	4日	16日	29日	1日	24日	20日	4日	1日						
平均	29.6	0.03	0.13	7.47	171	0.54	29.9	0.05	0.30	7.65	172	0.38						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系・巽系 4／6）

2024年09月

	住吉(配)						晴明通											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	30.1	0.05	0.34	7.53	186	0.47	29.8	0.05	0.25	7.57	176	0.44						
最大日	20日	1日	4日	1日	30日	2日	20日	28日	2日	20日	30日	6日						
最小	27.1	0.05	0.24	7.48	137	0.33	27.4	0.04	0.20	7.49	132	0.31						
最小日	3日	1日	24日	23日	3日	22日	4日	1日	7日	4日	3日	15日						
平均	28.7	0.05	0.28	7.51	169	0.39	28.7	0.04	0.21	7.52	155	0.36						

	巽(配)						勝山南						平野西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.1	0.06	0.39	7.48	190	0.56	30.8	0.05	0.38	7.51	188	0.43	31.5	0.05	0.44	7.56	190	0.42
最大日	19日	4日	3日	13日	29日	2日	20日	5日	4日	20日	29日	3日	20日	4日	4日	14日	29日	2日
最小	26.0	0.05	0.27	7.42	137	0.46	28.1	0.03	0.27	7.47	137	0.33	28.8	0.03	0.31	7.48	137	0.30
最小日	24日	1日	30日	22日	2日	22日	30日	1日	23日	4日	3日	19日	30日	1日	23日	25日	3日	22日
平均	28.4	0.06	0.31	7.45	173	0.50	29.6	0.04	0.30	7.48	171	0.37	30.4	0.04	0.35	7.53	172	0.36

	咲洲(配)						南港中											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	30.4	0.10	0.47	7.66	188	0.70	30.4	0.11	0.47	7.69	194	0.69						
最大日	20日	8日	8日	15日	30日	6日	21日	8日	8日	18日	30日	27日						
最小	27.5	0.05	0.30	7.60	139	0.62	28.2	0.05	0.28	7.59	138	0.57						
最小日	4日	1日	24日	5日	4日	16日	30日	1日	25日	30日	5日	2日						
平均	29.1	0.05	0.35	7.62	171	0.66	29.3	0.06	0.33	7.62	174	0.64						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪巽系 5/6)

2024年09月

	住之江(配)						墨江											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	30.8	0.06	0.39	7.49	185	0.42	30.8	0.06	0.40	7.63	190	0.34						
最大日	20日	5日	4日	11日	30日	7日	20日	4日	5日	11日	30日	27日						
最小	28.1	0.05	0.27	7.43	135	0.38	28.3	0.05	0.25	7.54	140	0.29						
最小日	30日	1日	24日	27日	4日	22日	30日	1日	10日	26日	4日	1日						
平均	29.7	0.05	0.31	7.46	168	0.40	29.7	0.05	0.31	7.57	172	0.32						

	長居(配)						瓜破東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大 最大日	30.9 20日	0.05 1日	0.39 4日	7.51 15日	186 30日	0.52 24日	31.2 21日	0.06 6日	0.39 4日	7.54 14日	188 30日	0.45 24日						
最小 最小日	28.1 3日	0.05 1日	0.28 13日	7.46 26日	137 4日	0.46 5日	28.3 30日	0.05 1日	0.28 13日	7.50 22日	139 4日	0.35 5日						
平均	29.6	0.05	0.31	7.48	168	0.48	29.9	0.05	0.31	7.52	170	0.40						

[illegible]

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（豊野系 6／6）

2024年09月

	城東(配)						放出西						大今里西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	30.2	0.05	0.22	7.57	171	0.66	30.0	0.05	0.26	7.56	172	0.54	31.1	0.04	0.22	7.62	171	0.58
最大日	20日	19日	1日	13日	30日	3日	20日	1日	5日	19日	29日	3日	20日	1日	1日	17日	30日	3日
最小	25.8	0.03	0.16	7.50	129	0.50	27.1	0.04	0.18	7.52	131	0.41	28.1	0.04	0.17	7.51	130	0.45
最小日	3日	9日	13日	1日	3日	15日	4日	14日	30日	8日	3日	22日	4日	1日	30日	29日	3日	15日
平均	28.2	0.04	0.18	7.55	151	0.55	28.6	0.05	0.21	7.54	154	0.47	29.6	0.04	0.19	7.58	152	0.50

	大道						敷津東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	29.8	0.05	0.24	7.53	168	0.49	30.1	0.04	0.22	7.53	172	0.43						
最大日	20日	2日	1日	19日	30日	6日	21日	1日	2日	21日	30日	6日						
最小	27.3	0.04	0.18	7.48	128	0.34	27.5	0.04	0.16	7.45	130	0.29						
最小日	4日	1日	29日	11日	3日	16日	4日	1日	30日	4日	4日	22日						
平均	28.6	0.04	0.20	7.50	150	0.40	28.9	0.04	0.18	7.49	153	0.34						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--