大阪市水道局　水質遠隔監視装置測定成績　月報[集約]（柴島下系 1／6）

2026年08月

	野里						新高						大淀北					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	31.2	0.06	0.29	7.52	196	0.54	31.6	0.07	0.28	7.45	193	0.49	31.8	0.05	0.26	7.54	188	0.41
最大日	3日	24日	31日	25日	10日	29日	3日	24日	31日	15日	10日	15日	3日	5日	31日	11日	10日	15日
最小	28.3	0.04	0.20	7.43	163	0.47	29.1	0.05	0.17	7.36	160	0.41	30.1	0.04	0.18	7.46	155	0.32
最小日	18日	1日	28日	8日	30日	2日	18日	30日	15日	28日	30日	26日	19日	1日	28日	1日	30日	3日
平均	29.8	0.05	0.23	7.46	188	0.49	30.4	0.06	0.20	7.41	185	0.45	31.1	0.05	0.20	7.50	181	0.36

	春日出北						中島						大開					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	32.6	0.05	0.29	7.60	196	0.44	31.6	0.05	0.28	7.54	198	0.34	31.5	0.05	0.25	7.56	196	0.42
最大日	3日	7日	31日	22日	10日	15日	3日	23日	31日	11日	10日	14日	8日	1日	31日	25日	10日	1日
最小	30.3	0.04	0.21	7.46	162	0.35	29.4	0.04	0.20	7.45	163	0.27	29.2	0.04	0.19	7.48	162	0.31
最小日	14日	1日	15日	8日	30日	23日	18日	1日	29日	27日	30日	26日	17日	4日	1日	1日	30日	26日
平均	31.5	0.04	0.23	7.51	189	0.39	30.6	0.04	0.23	7.50	191	0.31	30.4	0.04	0.20	7.51	189	0.36

	舞洲(給)						舞洲						夢洲					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	31.1	0.05	0.25	7.48	195	0.71	28.8	0.06	0.32	7.64	198	0.57	31.4	0.05	0.27	7.62	195	0.53
最大日	3日	7日	31日	13日	11日	19日	6日	8日	8日	8日	11日	19日	7日	8日	8日	22日	24日	19日
最小	28.8	0.03	0.19	7.39	163	0.37	27.8	0.04	0.22	7.56	166	0.29	29.7	0.03	0.18	7.56	163	0.21
最小日	18日	2日	16日	1日	30日	2日	18日	1日	30日	1日	31日	9日	17日	2日	22日	1日	31日	9日
平均	30.0	0.04	0.21	7.45	187	0.55	28.4	0.05	0.26	7.61	190	0.43	30.7	0.04	0.21	7.58	187	0.38

備考	

大阪市水道局　水質遠隔監視装置測定成績　月報[集約]（柴島上系 2／6）

2026年08月

	都島本通						大宮						鶴見					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	31.9	0.06	0.33	7.54	195	0.46	31.5	0.06	0.40	7.40	195	0.57	31.3	0.05	0.28	7.54	192	0.59
最大日	3日	21日	31日	31日	10日	5日	3日	12日	31日	7日	10日	8日	3日	1日	11日	1日	9日	6日
最小	29.8	0.04	0.17	7.41	159	0.37	29.1	0.05	0.24	7.31	156	0.45	28.6	0.03	0.16	7.39	167	0.46
最小日	18日	30日	15日	26日	30日	31日	16日	1日	23日	26日	30日	26日	17日	13日	2日	20日	30日	23日
平均	30.9	0.05	0.22	7.49	186	0.43	30.3	0.05	0.29	7.37	186	0.51	29.8	0.04	0.23	7.46	183	0.52

	小松																	
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素												
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l												
最大	32.1	0.06	0.42	7.46	197	0.47												
最大日	3日	21日	31日	14日	10日	14日												
最小	29.5	0.04	0.27	7.35	158	0.37												
最小日	19日	1日	21日	2日	30日	28日												
平均	31.0	0.05	0.32	7.42	188	0.42												

	大手前(配)						農人橋											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	31.3	0.06	0.43	7.49	196	0.56	30.9	0.06	0.42	7.53	197	0.53						
最大日	3日	8日	31日	6日	10日	14日	3日	4日	8日	6日	10日	8日						
最小	28.6	0.05	0.29	7.40	157	0.46	28.3	0.04	0.32	7.38	160	0.39						
最小日	15日	1日	17日	1日	30日	26日	19日	1日	21日	28日	30日	26日						
平均	30.0	0.05	0.33	7.46	187	0.51	29.7	0.05	0.36	7.45	186	0.48						

備考	

大阪市水道局　水質遠隔監視装置測定成績　月報[集約]（庭窪大淀系 3／6）

2026年08月

	大淀(配)						九条南						築港					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	31.3	0.06	0.47	7.51	205	0.75	31.8	0.05	0.34	7.53	202	0.62	31.5	0.05	0.38	7.59	200	0.51
最大日	2日	3日	26日	25日	28日	15日	3日	1日	26日	2日	28日	14日	3日	1日	26日	29日	23日	20日
最小	28.2	0.04	0.31	7.39	168	0.63	28.9	0.04	0.23	7.50	168	0.55	29.0	0.04	0.25	7.48	167	0.40
最小日	14日	29日	9日	12日	29日	31日	14日	14日	9日	22日	30日	27日	18日	29日	18日	4日	30日	3日
平均	29.9	0.05	0.36	7.44	195	0.69	30.3	0.05	0.26	7.51	191	0.59	30.3	0.05	0.29	7.51	191	0.44

	南堀江						梅南						北加賀屋					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	31.6	0.06	0.32	7.61	199	0.62	32.0	0.05	0.40	7.57	201	0.59	30.6	0.06	0.38	7.46	198	0.52
最大日	3日	26日	26日	13日	28日	19日	3日	1日	26日	29日	28日	15日	3日	26日	26日	20日	23日	20日
最小	29.0	0.04	0.20	7.54	167	0.53	29.5	0.04	0.18	7.46	166	0.51	28.7	0.05	0.24	7.40	163	0.34
最小日	18日	29日	9日	1日	30日	27日	17日	9日	18日	1日	30日	27日	15日	1日	10日	1日	30日	4日
平均	30.3	0.05	0.24	7.59	189	0.58	30.8	0.05	0.24	7.49	189	0.55	29.8	0.05	0.29	7.44	189	0.42

	泉尾(配)						南恩加島											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	30.7	0.03	0.09	7.53	203	0.66	31.8	0.05	0.39	7.81	202	0.49						
最大日	4日	1日	26日	20日	28日	18日	9日	3日	27日	30日	24日	20日						
最小	28.5	0.03	0.06	7.47	171	0.57	30.2	0.04	0.27	7.70	175	0.36						
最小日	19日	1日	2日	1日	30日	27日	17日	1日	10日	20日	31日	4日						
平均	29.7	0.03	0.07	7.50	194	0.61	31.2	0.05	0.31	7.75	194	0.42						

備考	

大阪市水道局　水質遠隔監視装置測定成績　月報[集約]（庭窪大淀系・巽系 4／6）

2026年08月

	住吉(配)						晴明通											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	30.9	0.12	0.40	7.49	203	0.64	31.7	0.08	0.40	7.63	205	0.52						
最大日	3日	6日	6日	14日	23日	15日	3日	6日	27日	30日	23日	18日						
最小	28.4	0.05	0.25	7.39	168	0.54	29.5	0.05	0.25	7.56	172	0.39						
最小日	15日	1日	9日	1日	30日	27日	19日	1日	10日	7日	30日	4日						
平均	29.8	0.05	0.30	7.47	192	0.59	30.6	0.05	0.31	7.60	194	0.46						

	巽(配)						勝山南						平野西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	31.9	0.17	0.47	7.58	201	0.73	31.7	0.11	0.40	7.54	195	0.57	32.1	0.13	0.47	7.63	205	0.68
最大日	2日	6日	6日	28日	28日	14日	2日	6日	6日	25日	28日	15日	2日	6日	6日	20日	28日	15日
最小	28.9	0.05	0.21	7.48	162	0.63	29.6	0.04	0.21	7.50	163	0.49	30.3	0.04	0.25	7.56	169	0.54
最小日	17日	4日	9日	2日	29日	27日	19日	10日	9日	2日	30日	1日	17日	27日	9日	27日	30日	28日
平均	30.4	0.06	0.27	7.51	189	0.68	30.8	0.05	0.27	7.52	184	0.53	31.3	0.06	0.31	7.60	190	0.62

	咲洲(配)						南港中											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	30.7	0.08	0.45	7.59	201	0.67	30.7	0.06	0.32	7.68	202	0.69						
最大日	5日	4日	28日	18日	24日	18日	6日	4日	28日	28日	29日	18日						
最小	28.7	0.04	0.29	7.47	177	0.59	29.2	0.04	0.17	7.57	176	0.55						
最小日	19日	16日	11日	8日	31日	11日	17日	11日	18日	7日	31日	4日						
平均	29.8	0.05	0.34	7.52	193	0.62	30.1	0.05	0.23	7.62	192	0.62						

備考	

大阪市水道局　水質遠隔監視装置測定成績　月報[集約]（庭窪巽系 5／6）

2026年08月

	住之江(配)						墨江											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	31.4	0.07	0.41	7.58	201	0.47						
最大日	**日	**日	**日	**日	**日	**日	3日	7日	27日	20日	23日	20日						
最小	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	29.5	0.05	0.24	7.42	166	0.32						
最小日	**日	**日	**日	**日	**日	**日	16日	2日	10日	4日	30日	3日						
平均	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	30.6	0.05	0.31	7.49	191	0.40						

	長居(配)						瓜破東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	31.3	0.08	0.38	7.61	202	0.72	32.1	0.10	0.41	7.60	200	0.68						
最大日	3日	6日	26日	15日	23日	15日	3日	7日	7日	20日	23日	13日						
最小	29.0	0.05	0.24	7.42	170	0.61	29.9	0.05	0.23	7.52	169	0.58						
最小日	19日	1日	10日	2日	30日	3日	16日	1日	10日	2日	30日	28日						
平均	30.3	0.05	0.30	7.53	191	0.66	31.1	0.05	0.30	7.56	190	0.63						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	

大阪市水道局　水質遠隔監視装置測定成績　月報[集約]（豊野系 6／6）

2026年08月

	城東(配)						放出西						大今里西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	31.0	0.05	0.29	7.52	186	0.67	31.1	0.05	0.25	7.61	186	0.58	32.3	0.05	0.20	7.49	187	0.61
最大日	3日	4日	11日	5日	9日	7日	7日	1日	25日	2日	28日	6日	27日	19日	11日	1日	9日	14日
最小	28.0	0.04	0.14	7.40	157	0.50	29.2	0.04	0.16	7.44	160	0.40	29.7	0.04	0.14	7.31	158	0.41
最小日	15日	1日	1日	20日	18日	26日	18日	12日	2日	20日	18日	25日	18日	1日	1日	20日	18日	26日
平均	29.7	0.04	0.22	7.46	176	0.60	30.2	0.05	0.19	7.53	178	0.51	31.2	0.04	0.16	7.41	177	0.52

	大道						敷津東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	31.2	0.05	0.31	7.60	191	0.45	31.4	0.05	0.26	7.57	196	0.53						
最大日	3日	1日	12日	6日	10日	11日	2日	2日	26日	4日	28日	15日						
最小	29.0	0.04	0.23	7.44	163	0.26	29.5	0.02	0.17	7.53	162	0.44						
最小日	17日	15日	2日	21日	18日	26日	15日	12日	11日	1日	30日	1日						
平均	30.2	0.05	0.26	7.52	180	0.37	30.4	0.03	0.20	7.55	185	0.48						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	