

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島下系 1/6)

2019年05月

項目名称 単位	新高						野里						中島					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	24.0	0.04	0.25	7.54	195	0.47	23.5	0.05	0.29	7.52	194	0.51	23.2	0.05	0.35	7.55	194	0.40
最大日	27日	5日	25日	11日	19日	22日	27日	15日	25日	31日	19日	30日	27日	16日	30日	10日	19日	20日
最小	17.4	0.03	0.16	7.51	160	0.37	16.7	0.02	0.13	7.48	159	0.39	17.0	0.04	0.20	7.50	160	0.35
最小日	1日	1日	1日	1日	2日	6日	2日	1日	1日	8日	2日	16日	2日	1日	1日	7日	23日	13日
平均	21.0	0.04	0.20	7.53	180	0.42	20.6	0.04	0.22	7.50	179	0.43	20.4	0.04	0.26	7.53	179	0.37

項目名称 単位	大開						春日出北						舞洲					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	24.0	0.05	0.24	7.59	195	0.40	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	20.0	0.06	0.42	7.79	190	0.39
最大日	27日	27日	30日	1日	19日	2日	**日	**日	**日	**日	**日	**日	31日	17日	31日	9日	1日	31日
最小	17.7	0.03	0.14	7.50	161	0.33	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	15.7	0.04	0.24	7.66	157	0.30
最小日	2日	1日	1日	15日	2日	16日	**日	**日	**日	**日	**日	**日	1日	8日	1日	20日	4日	15日
平均	21.3	0.04	0.18	7.54	180	0.36	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	18.0	0.05	0.32	7.72	175	0.34

項目名称 単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島上系 2/6)

2019年05月

項目名称	都島本通						大宮						鶴見					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	23.5	0.04	0.32	7.56	196	0.48	23.8	0.05	0.52	7.58	195	0.46	23.1	0.05	0.29	7.55	192	0.41
最大日	27日	18日	25日	18日	20日	30日	27日	25日	29日	15日	19日	20日	28日	5日	28日	30日	20日	30日
最小	17.2	0.03	0.16	7.51	160	0.37	17.2	0.03	0.23	7.51	159	0.38	17.1	0.04	0.16	7.51	163	0.35
最小日	1日	1日	1日	1日	23日	16日	1日	3日	1日	2日	23日	7日	1日	1日	11日	1日	2日	14日
平均	20.7	0.03	0.23	7.54	181	0.40	20.8	0.04	0.35	7.55	180	0.42	20.1	0.05	0.21	7.53	178	0.37

項目名称	小松																	
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素												
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l												
最大	24.5	0.06	0.41	7.66	195	0.42												
最大日	28日	27日	29日	12日	20日	30日												
最小	17.6	0.04	0.19	7.56	159	0.34												
最小日	2日	1日	1日	21日	23日	9日												
平均	21.4	0.05	0.28	7.60	179	0.38												

項目名称	大手前(配)						農人橋											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	24.1	0.05	0.34	7.49	193	0.46	23.0	0.06	0.37	7.57	187	0.40						
最大日	27日	25日	29日	22日	19日	22日	27日	20日	26日	20日	20日	30日						
最小	17.2	0.03	0.15	7.44	158	0.37	17.0	0.04	0.20	7.53	158	0.34						
最小日	2日	1日	1日	1日	23日	14日	1日	1日	1日	4日	24日	4日						
平均	21.0	0.04	0.23	7.46	179	0.41	20.2	0.05	0.27	7.55	174	0.37						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系 3/6)

2019年05月

項目名称	大淀(配)						九条南						築港					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	23.0	0.04	0.32	7.55	187	0.52	23.7	0.05	0.37	7.54	193	0.44	23.1	0.06	0.43	7.57	186	0.42
最大日	27日	15日	25日	3日	18日	25日	27日	11日	25日	1日	19日	25日	27日	25日	25日	27日	19日	25日
最小	16.2	0.02	0.16	7.52	154	0.43	17.1	0.04	0.22	7.51	159	0.38	16.8	0.04	0.25	7.53	154	0.33
最小日	1日	3日	1日	10日	2日	12日	2日	1日	1日	10日	23日	15日	2日	1日	1日	10日	23日	17日
平均	20.0	0.03	0.22	7.53	173	0.47	20.7	0.05	0.28	7.53	179	0.41	20.3	0.05	0.32	7.55	172	0.37

項目名称	南堀江						梅南						北加賀屋					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	23.4	0.06	0.40	7.55	195	0.43	24.2	0.05	0.31	7.59	197	0.38	23.0	0.05	0.34	7.66	196	0.40
最大日	28日	16日	25日	15日	18日	22日	27日	5日	25日	15日	19日	22日	28日	16日	25日	6日	19日	22日
最小	16.9	0.04	0.23	7.50	161	0.35	17.5	0.04	0.18	7.54	163	0.31	17.0	0.03	0.20	7.55	163	0.33
最小日	2日	1日	1日	10日	23日	4日	1日	1日	1日	11日	23日	8日	2日	1日	1日	18日	23日	14日
平均	20.5	0.05	0.30	7.53	181	0.38	21.3	0.05	0.24	7.56	183	0.34	20.1	0.04	0.26	7.60	182	0.36

項目名称	泉尾(配)						南恩加島											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	23.6	0.04	0.15	7.57	198	0.48	23.4	0.05	0.41	7.71	196	0.36						
最大日	29日	1日	25日	14日	19日	22日	27日	9日	26日	19日	20日	23日						
最小	17.6	0.03	0.11	7.48	155	0.41	18.1	0.04	0.26	7.65	166	0.30						
最小日	3日	2日	1日	2日	3日	7日	1日	1日	15日	13日	5日	11日						
平均	20.8	0.04	0.13	7.53	180	0.44	21.0	0.05	0.32	7.68	183	0.32						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系・巽系 4/6)

2019年05月

項目名称	住吉(配)						清明通											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	22.8	0.06	0.41	7.58	196	0.42	22.4	0.06	0.54	7.60	201	0.39						
最大日	28日	16日	26日	21日	19日	22日	28日	9日	26日	1日	19日	2日						
最小	16.9	0.04	0.24	7.55	164	0.38	16.6	0.05	0.31	7.56	168	0.31						
最小日	2日	1日	1日	18日	3日	9日	2日	1日	2日	26日	3日	29日						
平均	20.1	0.05	0.31	7.57	182	0.40	19.7	0.06	0.40	7.59	187	0.35						

項目名称	巽(配)						勝山南						平野西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	22.8	0.05	0.34	7.62	195	0.43	23.2	0.06	0.50	7.57	195	0.39	24.0	0.07	0.55	7.54	198	0.48
最大日	27日	14日	25日	17日	18日	22日	28日	16日	25日	5日	18日	22日	27日	15日	25日	1日	19日	22日
最小	16.5	0.04	0.18	7.54	159	0.39	16.8	0.04	0.28	7.53	160	0.32	18.0	0.06	0.30	7.50	161	0.41
最小日	1日	1日	1日	10日	2日	17日	2日	1日	2日	10日	23日	19日	1日	1日	2日	10日	23日	19日
平均	19.9	0.05	0.24	7.57	180	0.41	20.3	0.05	0.37	7.55	181	0.35	21.3	0.06	0.40	7.52	183	0.44

項目名称	咲洲(配)						南港中											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	22.1	0.05	0.44	7.64	198	0.49	21.6	0.06	0.46	7.78	196	0.41						
最大日	30日	30日	27日	28日	20日	31日	31日	11日	27日	7日	20日	31日						
最小	16.9	0.03	0.26	7.59	170	0.37	17.1	0.05	0.28	7.65	168	0.35						
最小日	3日	1日	3日	12日	6日	5日	1日	1日	3日	26日	6日	19日						
平均	19.4	0.04	0.34	7.62	185	0.41	19.3	0.05	0.35	7.71	183	0.37						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪巽系 5/6)

2019年05月

項目名称	住之江(配)						墨江											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	22.9	0.05	0.48	7.58	200	0.47	23.2	0.05	0.45	7.63	198	0.36						
最大日	27日	9日	26日	2日	19日	24日	27日	9日	27日	1日	20日	24日						
最小	16.6	0.03	0.26	7.54	169	0.32	17.9	0.04	0.26	7.53	168	0.27						
最小日	1日	1日	3日	14日	5日	7日	1日	1日	3日	19日	4日	15日						
平均	20.0	0.04	0.34	7.56	186	0.38	20.8	0.05	0.34	7.58	185	0.30						

項目名称	長居(配)						南田辺						瓜破東					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	23.3	0.06	0.44	7.58	197	0.50	22.7	0.05	0.45	7.58	198	0.38	23.6	0.07	0.44	7.60	197	0.48
最大日	29日	29日	25日	5日	19日	27日	28日	26日	26日	3日	19日	28日	27日	24日	26日	19日	19日	27日
最小	17.5	0.04	0.24	7.54	165	0.37	17.4	0.03	0.25	7.55	166	0.27	17.4	0.05	0.24	7.56	165	0.34
最小日	2日	1日	2日	11日	3日	5日	2日	1日	2日	10日	3日	18日	2日	1日	2日	11日	3日	18日
平均	20.5	0.05	0.33	7.57	183	0.42	20.2	0.04	0.33	7.57	184	0.31	20.8	0.06	0.32	7.57	183	0.40

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (豊野系 6/6)

2019年05月

項目名称	城東(配)						放出西						大今里西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	22.8	0.05	0.13	7.56	188	0.50	23.0	0.06	0.27	7.61	193	0.40	24.6	0.05	0.17	7.58	189	0.41
最大日	28日	20日	23日	22日	19日	30日	28日	20日	26日	29日	19日	23日	28日	20日	25日	30日	20日	2日
最小	16.3	0.03	0.10	7.51	161	0.38	17.4	0.04	0.16	7.56	164	0.35	18.4	0.03	0.12	7.52	160	0.36
最小日	2日	1日	1日	3日	3日	17日	2日	7日	11日	1日	3日	17日	1日	1日	1日	7日	24日	15日
平均	19.7	0.04	0.11	7.53	177	0.42	20.2	0.05	0.20	7.57	180	0.37	21.8	0.04	0.14	7.54	176	0.38

項目名称	大道						敷津東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	23.1	0.06	0.32	7.55	189	0.38	22.6	0.06	0.20	7.60	196	0.35						
最大日	28日	16日	29日	30日	20日	30日	28日	4日	25日	1日	20日	23日						
最小	17.2	0.04	0.19	7.51	162	0.28	17.5	0.05	0.15	7.58	167	0.30						
最小日	1日	1日	1日	5日	4日	6日	1日	1日	1日	5日	4日	6日						
平均	20.3	0.05	0.21	7.53	177	0.34	20.0	0.05	0.17	7.59	183	0.32						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--