

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島下系 1/6)

2019年06月

項目名称 単位	新高						野里						中島					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	26.3	0.04	0.20	7.55	190	0.50	26.1	0.05	0.22	7.53	189	0.51	25.7	0.05	0.26	7.54	191	0.40
最大日	30日	2日	25日	4日	29日	12日	30日	22日	25日	25日	29日	3日	30日	22日	1日	1日	29日	3日
最小	23.1	0.03	0.14	7.51	151	0.43	22.4	0.03	0.15	7.51	151	0.45	22.3	0.04	0.18	7.49	151	0.27
最小日	1日	1日	16日	26日	18日	25日	1日	7日	16日	1日	18日	21日	1日	1日	14日	26日	18日	30日
平均	24.4	0.04	0.17	7.53	171	0.47	24.0	0.04	0.19	7.52	170	0.48	23.8	0.04	0.21	7.51	171	0.36

項目名称 単位	大開						春日出北						舞洲					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	26.2	0.04	0.22	7.59	191	0.35	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	22.8	0.06	0.40	7.72	184	0.39
最大日	29日	1日	1日	26日	29日	3日	**日	**日	**日	**日	**日	**日	30日	5日	1日	16日	30日	1日
最小	23.3	0.03	0.14	7.52	152	0.27	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	20.0	0.05	0.22	7.67	151	0.25
最小日	1日	15日	16日	6日	18日	22日	**日	**日	**日	**日	**日	**日	1日	1日	18日	2日	19日	29日
平均	24.6	0.04	0.17	7.54	171	0.32	**.*	*.**	*.**	**.**	***	*.**	21.3	0.05	0.27	7.70	166	0.33

項目名称 単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (柴島上系 2/6)

2019年06月

項目名称	都島本通						大宮						鶴見					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	25.9	0.04	0.29	7.55	191	0.50	26.1	0.04	0.47	7.57	191	0.47	25.8	0.05	0.24	7.54	184	0.44
最大日	30日	22日	25日	16日	29日	14日	30日	1日	25日	4日	29日	8日	29日	23日	30日	8日	29日	4日
最小	22.9	0.03	0.15	7.49	152	0.42	22.7	0.03	0.21	7.49	152	0.42	22.6	0.04	0.14	7.46	149	0.38
最小日	1日	1日	17日	23日	18日	30日	1日	7日	17日	23日	18日	30日	1日	1日	17日	30日	18日	30日
平均	24.1	0.03	0.21	7.52	171	0.47	24.1	0.03	0.31	7.54	171	0.45	24.0	0.04	0.18	7.51	170	0.42

項目名称	小松																	
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素												
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l												
最大	26.3	0.05	0.35	7.69	190	0.44												
最大日	30日	1日	25日	5日	29日	3日												
最小	23.4	0.03	0.16	7.54	151	0.35												
最小日	1日	16日	17日	23日	18日	30日												
平均	24.6	0.04	0.24	7.59	170	0.40												

項目名称	大手前(配)						農人橋											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	26.6	0.04	0.29	7.50	188	0.48	25.7	0.05	0.31	7.57	181	0.44						
最大日	30日	1日	25日	18日	29日	18日	29日	1日	1日	3日	29日	6日						
最小	23.0	0.03	0.13	7.45	150	0.42	22.3	0.04	0.19	7.48	149	0.38						
最小日	1日	2日	17日	23日	18日	30日	1日	2日	17日	28日	18日	30日						
平均	24.5	0.04	0.20	7.47	169	0.46	23.7	0.05	0.24	7.53	165	0.42						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系 3/6)

2019年06月

項目名称 単位	大淀(配)						九条南						築港					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	25.7	0.04	0.27	7.58	185	0.53	25.9	0.05	0.29	7.57	191	0.46	25.7	0.05	0.33	7.58	183	0.43
最大日	30日	23日	1日	22日	28日	11日	29日	6日	1日	29日	28日	16日	29日	1日	1日	3日	28日	4日
最小	21.7	0.02	0.03	7.54	147	0.48	22.5	0.04	0.16	7.53	152	0.40	22.0	0.04	0.19	7.56	146	0.31
最小日	1日	14日	30日	1日	18日	24日	1日	1日	21日	1日	18日	25日	1日	15日	21日	7日	18日	25日
平均	23.4	0.03	0.19	7.56	165	0.51	24.1	0.04	0.22	7.55	171	0.43	23.8	0.05	0.25	7.57	164	0.39

項目名称 単位	南堀江						梅南						北加賀屋					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	26.0	0.05	0.31	7.57	193	0.45	26.1	0.05	0.24	7.62	193	0.40	25.6	0.04	0.27	7.58	192	0.40
最大日	30日	1日	1日	12日	28日	12日	26日	1日	1日	14日	28日	13日	29日	1日	1日	5日	28日	4日
最小	22.4	0.04	0.20	7.52	154	0.39	23.1	0.04	0.16	7.57	155	0.31	22.2	0.03	0.18	7.55	154	0.30
最小日	1日	15日	16日	1日	18日	24日	1日	2日	17日	6日	18日	27日	1日	7日	16日	2日	18日	27日
平均	23.9	0.05	0.25	7.54	173	0.42	24.5	0.05	0.19	7.59	174	0.36	23.7	0.04	0.22	7.57	173	0.36

項目名称 単位	泉尾(配)						南恩加島											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
	°C	度	度		μ S/cm	mg/l	°C	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	26.1	0.04	0.13	7.60	197	0.59	26.2	0.05	0.35	7.88	194	0.42						
最大日	30日	18日	1日	15日	29日	16日	30日	1日	1日	28日	30日	14日						
最小	22.7	0.03	0.11	7.55	150	0.46	23.3	0.04	0.20	7.67	157	0.23						
最小日	1日	1日	3日	1日	18日	1日	2日	3日	22日	4日	19日	27日						
平均	24.1	0.03	0.12	7.57	172	0.52	24.4	0.04	0.25	7.76	174	0.34						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪大淀系・巽系 4/6)

2019年06月

項目名称	住吉(配)						晴明通											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	25.6	0.05	0.31	7.58	194	0.45	25.0	0.06	0.41	7.63	199	0.34						
最大日	29日	1日	1日	1日	29日	17日	30日	1日	1日	24日	29日	3日						
最小	22.0	0.04	0.19	7.55	155	0.36	21.8	0.05	0.28	7.56	160	0.24						
最小日	1日	15日	17日	25日	18日	27日	1日	2日	17日	1日	19日	27日						
平均	23.6	0.05	0.23	7.56	173	0.41	23.1	0.05	0.33	7.59	178	0.30						

項目名称	巽(配)						勝山南						平野西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	26.0	0.05	0.25	7.59	195	0.49	25.8	0.05	0.37	7.57	195	0.40	26.5	0.16	0.53	7.62	198	0.45
最大日	30日	1日	1日	14日	28日	28日	30日	1日	1日	3日	28日	4日	29日	11日	11日	25日	28日	4日
最小	21.8	0.04	0.14	7.55	153	0.42	22.4	0.04	0.22	7.54	153	0.33	23.3	0.06	0.26	7.50	154	0.35
最小日	1日	13日	20日	30日	18日	1日	1日	15日	20日	23日	18日	27日	2日	2日	20日	6日	18日	24日
平均	23.6	0.05	0.19	7.57	172	0.45	23.8	0.05	0.28	7.56	173	0.37	24.7	0.07	0.33	7.54	175	0.41

項目名称	咲洲(配)						南港中											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	24.8	0.06	0.39	7.64	195	0.60	24.2	0.08	0.41	7.72	195	0.49						
最大日	30日	12日	1日	18日	30日	18日	30日	13日	1日	27日	30日	18日						
最小	21.8	0.03	0.24	7.62	160	0.45	21.5	0.05	0.24	7.66	159	0.39						
最小日	1日	17日	23日	3日	19日	14日	2日	2日	22日	1日	19日	4日						
平均	23.1	0.04	0.30	7.63	176	0.52	22.7	0.06	0.30	7.70	174	0.43						

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪異系 5/6)

2019年06月

項目名称	住之江(配)						墨江											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	25.6	0.08	0.39	7.59	198	0.54	25.8	0.07	0.37	7.59	196	0.39						
最大日	30日	12日	12日	3日	29日	18日	29日	12日	1日	15日	30日	18日						
最小	22.1	0.03	0.22	7.55	160	0.38	23.0	0.04	0.21	7.53	159	0.28						
最小日	1日	16日	17日	7日	19日	28日	2日	10日	22日	26日	19日	28日						
平均	23.7	0.04	0.28	7.56	177	0.47	24.2	0.05	0.28	7.55	176	0.33						

項目名称	長居(配)						南田辺						瓜破東					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l
最大	25.9	0.10	0.40	7.58	197	0.56	25.4	0.08	0.40	7.67	197	0.41	26.1	0.12	0.38	7.61	196	0.55
最大日	30日	11日	11日	5日	29日	17日	29日	12日	12日	25日	29日	4日	30日	12日	12日	28日	29日	18日
最小	22.6	0.04	0.22	7.55	156	0.46	22.4	0.03	0.23	7.55	158	0.34	22.9	0.05	0.21	7.56	157	0.42
最小日	1日	16日	21日	20日	18日	27日	2日	8日	17日	16日	19日	23日	2日	2日	17日	2日	18日	28日
平均	24.0	0.05	0.28	7.57	174	0.51	23.7	0.04	0.28	7.59	175	0.38	24.2	0.06	0.26	7.58	174	0.49

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (豊野系 6/6)

2019年06月

項目名称	城東(配)						放出西						大今里西					
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	25.6	0.04	0.13	7.57	183	0.55	25.6	0.05	0.25	7.61	186	0.42	27.1	0.04	0.15	7.58	181	0.44
最大日	28日	10日	13日	18日	8日	5日	30日	2日	29日	4日	29日	6日	29日	3日	30日	18日	29日	6日
最小	21.6	0.03	0.10	7.49	147	0.48	22.4	0.04	0.16	7.54	152	0.34	23.9	0.03	0.11	7.52	147	0.37
最小日	1日	1日	4日	27日	18日	15日	1日	1日	5日	28日	18日	30日	1日	1日	5日	27日	19日	15日
平均	23.4	0.03	0.12	7.53	171	0.52	23.6	0.05	0.19	7.59	172	0.39	25.2	0.03	0.13	7.56	169	0.40

項目名称	大道						敷津東											
	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	25.8	0.05	0.24	7.56	182	0.42	25.5	0.06	0.18	7.62	189	0.40						
最大日	29日	4日	11日	5日	29日	6日	29日	21日	1日	13日	29日	6日						
最小	22.6	0.04	0.19	7.48	147	0.30	22.2	0.05	0.13	7.56	154	0.27						
最小日	1日	1日	5日	27日	19日	30日	2日	1日	22日	28日	19日	30日						
平均	24.0	0.05	0.21	7.53	171	0.37	23.6	0.05	0.16	7.60	177	0.34						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--