



大阪府北部地震発生による工業用水道管の被害について

平成30年6月18日（月）午前7時58分に大阪府北部を震源とする地震が発生しました。

この度の地震によりお亡くなりになられた方のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された市民の皆様様に心よりお見舞い申し上げます。

地震発生後の工業用水道管の漏水等については、次のとおりです。

場所	状況	お客さまへの影響
西成区南津守1	管路末端漏水→修繕済	無
西淀川区大野3	空気弁漏水→修繕済	無
吹田市江の木町	道路漏水→修繕済	有

修繕に伴い断水の影響があるお客さまへは、事前にご連絡の上、修繕作業を実施しました。

平成31年度責任使用水量の 水量調査のご協力について

現在、工業用水道をご使用で1日1m³を超える責任使用水量をお持ちのお客さまには、使用水量予定表を発送しています。来年度の工業用水道事業予算の参考資料とさせていただきますので、ご協力いただきますようお願いいたします。



港区海岸通3丁目の工業用水道配水管漏水事故について

平成30年6月12日（火）午前11時40分頃、港区海岸通3丁目日和橋付近において、工業用水道配水管（口径200mm）の漏水が発生しました。

修繕に伴い断水の影響があるお客さまへは、事前にご連絡の上、上水道へ切り替えてご使用いただいております。

現在、修繕に向けての作業中ではありますが、修繕が完了し、工業用水道を供給できる日程がわかりましたら、影響地域のお客さまにご連絡いたします。

お客さまには大変ご迷惑をお掛けしますが、早期復旧に努めておりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。

工業用水道事業への公共施設等運営権制度導入に向けた可能性調査の実施について

本事業は、長期的な給水収益の減少及び経年管路等の更新需要の増大により、非常に厳しい経営状況が続いています。これまでは浄配水施設の統廃合等の経営改善を行うことで経常黒字を確保してきましたが、大阪市水道経営戦略（2018-2027）における収支見通しでは、現行の枠組みでの経営改善策を行う場合においても、計画期間中の後半以降、経常赤字となる見込みです。

そこで、大阪市水道経営戦略では、抜本的な経営改革方針の一つとして、官民連携手法の導入について検討を進めることとしており、所管省庁である経済産業省の支援を受けて、PFI導入可能性調査を実施いたします。

水道局では、この経営戦略に基づき、将来にわたる市民・お客さまの安心安全とともに、都市の発展にも寄与できる事業経営に取り組みます。

<http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/000440476.html>

◆工水通信についてのお問い合わせ先◆

大阪市水道局総務部お客さまサービス課
工業用水道担当
電話番号：06-6616-5478

<http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000015747.html>



2025 万博 大阪・関西へ