

明示テープ

平成 3 年 4 月 1 日 OWMS 制定
(平成 12 年 3 月 31 日 OWMS 廃止)
平成 12 年 4 月 1 日仕様制定
平成 20 年 4 月 1 日仕様改正

1. 適用範囲

この仕様は、水道管の明示に使用する明示テープ（以下、テープという。）について規定する。

【備考】次に掲げる規格は、この仕様に引用されることによって、この仕様の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版を適用する。

J I S Z 1 9 0 1 (防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ)

2. 種類

テープは、用途によって4種類とし、その色は表1のとおりとする。

表 1 テープの種類

種類	色	用途	
年号入り	水色 ⁽¹⁾	上水道管用	新設
年号なし			既設
年号なし	白色	工業用水道管用	新設
年号なし			既設

注(1)：テープの地色は、明るい青（水色）とする。

(2)：図柄については付図を参照。

3. 品質

テープの品質は、J I S Z 1 9 0 1によるか、又は、同等品以上の品質を有するもので、埋設管明示用の塩化ビニル系の粘着テープとする。

4. 形状・寸法及びその許容差

(1) テープの形状、寸法及びその許容差は、表2のとおりとする。

(2) テープは、20mを1巻（個）とし、80巻（個）のケース入りとする。

表 2 テープの形状、寸法、許容差

形状・寸法			許容差		
巾(mm)	厚さ(mm)	長さ(m)	巾(mm)	厚さ(mm)	長さ(m)
50	0.2	20	±1	±0.03	+規定せず 0

5. 図 柄

- (1) テープは、上水道管用と工業用水道管用に区分し、その図柄は参考図のとおりとする。
- (2) 文字及び年号の字体は、角ゴシック体とする。
- (3) 文字及び年号の色は、黒とする。
- (4) 文字の大きさは、縦横20mmとする。
- (5) 年号の字の大きさは、縦横10mmとする。
- (6) 文字及び年号の字の間隔は、4mmとする。
- (7) 年号は、製造年の西暦か、本市の指示する西暦による。

6. 検 査

テープの検査は、品質、形状、寸法及び図柄について行い、3.～5.および7.の規定に適合しなければならない。ただし、本市の承認を得た場合は、検査の一部を省略することができる。

7. 表 示 ケースには、次の事項を明示しなければならない。

- (1) 種類
- (2) 数量
- (3) 製造年ならびに管理番号
- (4) 製造者名又はその略号

単位 mm



付図 テープの図柄

(注) 上記図柄は年号入りを示す。年号なしは上記図柄から年号を除く。