

本市が指定する給水装置材料

分類	品 目	規格名称	規格番号	呼び径	備 考
直管類	鑄鉄管	水道用ダクタイル鑄鉄管	JWWA G113 (耐震継手含む)	75～300	JWWA G112 に定めるエポキシ樹脂粉体塗装を施したものの。 または、 JWWA A113 に定めるモルタルライニングを施したものの。
		水道用 GX 形ダクタイル鑄鉄管	JWWA G120	75～250	
	ポリエチレン管	水道用ポリエチレン二層管(1種)	JIS K6762	25, 40, 50	
異形管類	鑄鉄管用	水道用ダクタイル鑄鉄異形管	JWWA G114 (耐震継手含む)	75～300	JWWA G112 に定めるエポキシ樹脂粉体塗装を施したものの。 50～300
		水道用 GX 形ダクタイル鑄鉄異形管	JWWA G121	75～250	
	メータ用	給水装置材料共通仕様書による。		50～300	
	ポリエチレン管	水道用ポリエチレン管金属継手	JWWA B116 <u>又は</u> <u>本市承認基準</u>	25, 40, 50	
弁・栓類	サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓	JWWA B117 <u>又は</u> <u>本市承認基準</u>	25, 40, 50	
	分水栓	給水装置材料共通仕様書による。		25	
	止水栓			13～50	
	割 T 字管	大阪市水道局調達用配管材料仕様書による。		75～300	
	制水弁			75～300	
可撓継手類	伸縮継手	給水装置材料共通仕様書による。		13～50	
	フレキシブル継手			13～40	
その他	その他	給水装置材料共通仕様書及び 大阪市水道局調達用配管材料仕様書による。			
修繕用継手類	鉛管用	給水装置材料共通仕様書による。		10～50	
	銅管用			13～25	
	ビニル管用			13～75	
	鑄鉄管用			大阪市水道局調達用配管材料仕様書による。	75～300