

## 第5節 水圧試験（抜粋）

### 2 - 5 - 1 一般事項

呼び径 800900 mm以上の継手水圧試験は、監督員の指示により直部で 10 箇所につき 1 箇所の割合で行うものとする。