

第1節 一般事項（抜粋）

- 4 .割T字管の分岐穿孔作業は、発注者が承認した業者により委託施工させなければならない。ただし、分岐口径 40mm、50mm については、前項（2）に規定する穿孔資格を有する者で施工することができる。また、分岐口径が 40mm、50mm、75mm、100mm、150mm には ステンレス製密着型防食コアを取り付けなければならない。