

水道事業 統計月報

VOL. 75

令和 5 年 2 月 度

大 阪 市 水 道 局

目 次

水 道 事 業

職 員 数

職員配置表

- 1 気象・水源
- 2 淀川関係水位・流量及び雨量
- 3 取水量・ろ過量
- 4 給水量・電力使用量
- 5 薬品使用状況
- 6 スラッジ処理状況
- 7 テレメータ
- 8 水質試験成績
- 9 導送配水管・制水弁・消火栓
- 10 配水設備維持作業状況
- 11 漏水修繕状況
- 12 給水契約件数
- 13 調定・収入状況
- 14 用途別市内水道料金調定状況
- 15 市外給水調定状況
- 16 事業所別市内水道料金調定・収入状況
- 17 業態別給水世帯数・使用水量
- 18 行政区別給水世帯数・使用水量
- 19 水量区画別計算世帯数・使用水量
- 20 事業所別用途別給水世帯数
- 21 給水停止状況
- 22 条例違反水栓摘発状況
- 23 水道メータ保有数・取付数・故障率
- 24 給水管布設延長状況
- 25 給水装置工事・修繕処理状況

※ 9・32は年度末（3月）に一斉更新

1 気象 ・ 水源

令和5年2月	気温（℃）									水温（℃）						淀川水位（cm）						原水濁度（度）					
	大阪			柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場	
	最高	最低	平均	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低
1	10.3	0.6	6.1	10.2	1.2	10.2	0.0	10.4	-0.9	6.2	×	6.8	×	6.4	×	310	302	310	300	435	432	6	5	4	3	6	4
2	8.3	4.4	6.0	7.9	4.7	7.6	3.8	6.4	3.2	6.2	6.0	6.9	6.4	6.5	5.2	307	300	306	299	437	430	7	5	3	×	6	4
3	8.0	2.1	4.9	10.7	3.1	8.2	2.0	7.6	0.4	6.3	6.0	7.0	6.7	6.4	5.6	304	293	303	291	438	435	6	5	3	3	4	4
4	11.6	0.5	6.1	11.2	1.6	10.5	0.3	11.2	-1.0	6.7	6.3	6.9	6.5	6.4	5.1	308	297	307	293	436	432	6	5	3	3	5	3
☉ 5	11.4	2.6	6.9	11.9	4.1	12.1	3.0	12.6	1.9	6.9	6.4	7.5	6.6	7.4	5.5	311	299	309	297	435	433	6	5	3	×	4	3
6	11.0	2.1	7.0	10.3	2.6	10.7	1.5	11.1	0.6	7.1	6.5	7.8	7.1	7.9	6.1	310	300	310	296	436	433	6	5	3	×	5	3
7	13.2	7.2	9.7	13.6	7.9	13.4	6.9	13.1	6.0	7.5	7.1	8.0	7.4	7.6	6.3	310	299	308	296	436	433	5	5	3	×	5	3
8	12.6	5.6	8.7	11.7	5.9	11.0	4.9	11.2	3.1	7.6	7.4	8.3	7.9	8.1	6.9	310	302	310	296	436	433	5	×	3	×	3	×
9	10.3	3.3	6.1	10.0	4.9	9.0	2.6	9.4	0.6	7.9	7.5	8.4	7.9	8.0	6.6	314	303	314	301	438	434	6	5	3	×	3	3
10	9.2	3.8	6.4	8.8	4.6	8.5	3.8	7.4	2.8	7.8	7.6	8.0	7.6	8.2	6.4	318	307	317	305	449	434	5	×	3	×	3	×
☉ 11	14.3	8.3	10.3	14.8	8.0	13.9	7.0	14.3	6.5	7.9	7.5	8.6	7.7	7.5	7.0	312	309	310	306	447	442	5	5	4	×	5	3
☉ 12	○ 16.9	5.7	11.4	○ 18.2	6.3	○ 16.7	5.3	○ 17.3	5.0	8.4	7.8	9.4	8.5	9.3	7.3	312	310	310	306	442	438	7	4	○ 9	3	4	3
13	12.0	6.3	9.4	11.9	6.9	11.1	6.5	11.2	5.8	8.9	8.4	○ 9.7	9.1	○ 10.0	7.9	311	308	308	305	438	435	7	6	8	3	5	3
14	8.6	2.7	5.3	9.0	3.0	7.3	2.7	6.9	2.0	9.0	8.7	9.6	8.8	9.2	7.8	307	296	306	293	436	430	6	5	4	3	6	4
15	6.9	0.5	3.0	6.0	1.0	5.2	0.5	5.6	-0.5	8.8	8.3	8.7	8.1	8.5	7.1	299	290	297	×	436	×	6	5	4	3	5	4
16	6.6	2.1	3.7	7.6	2.6	6.0	1.3	5.4	-0.3	8.2	7.7	8.1	7.7	8.1	7.0	300	291	298	287	436	433	6	5	4	3	6	5
17	11.7	×	6.0	11.2	×	11.0	×	12.1	×	8.0	7.5	8.1	7.5	7.5	6.2	300	×	299	×	436	432	7	5	4	3	6	5
18	10.7	5.1	8.3	10.7	5.8	10.0	4.6	10.0	3.8	7.9	7.8	8.8	7.9	8.7	6.5	308	293	306	287	439	435	7	6	4	3	6	4
☉ 19	14.3	9.0	11.3	14.1	9.4	13.3	8.8	12.7	7.6	8.3	7.9	8.8	8.5	8.0	7.4	○ 322	303	○ 321	298	○ 471	438	7	6	3	3	4	3
20	12.7	3.7	8.0	11.0	4.1	10.2	3.4	9.8	2.8	8.6	8.3	9.4	8.8	8.9	7.7	○ 322	310	320	307	463	446	8	6	8	3	○ 21	4
21	8.5	2.2	4.1	6.9	2.2	6.6	1.8	7.0	0.5	9.0	8.5	8.8	8.3	8.5	7.0	312	307	311	306	446	439	○ 12	8	6	3	19	8
22	10.0	2.2	5.6	13.6	2.7	10.7	2.1	11.4	1.5	8.7	8.2	9.0	8.0	8.7	7.0	314	304	314	300	439	433	8	7	4	3	8	6
☉ 23	12.5	4.8	8.0	12.4	5.5	12.4	4.5	12.9	3.8	8.7	8.2	9.3	8.6	9.2	7.4	321	309	○ 321	307	441	436	7	6	4	4	6	5
24	8.7	6.4	7.0	8.4	7.5	7.5	6.6	7.2	5.7	8.7	8.6	9.4	9.0	9.7	8.0	319	310	318	307	462	438	8	7	4	3	5	4
25	10.2	3.2	5.8	8.4	3.7	8.1	2.5	8.1	2.1	○ 9.1	8.5	9.2	8.7	8.7	7.3	312	309	311	307	453	446	8	6	6	3	15	4
☉ 26	8.9	2.3	5.0	8.0	2.3	7.5	1.3	7.0	0.0	8.7	8.2	8.7	8.3	8.7	7.0	312	309	312	308	445	440	10	6	4	3	12	6
27	12.8	1.9	7.3	12.6	2.7	12.6	1.3	14.2	-0.6	8.5	7.9	8.4	7.8	7.8	6.8	312	309	311	307	442	439	8	6	4	3	7	6
28	15.6	3.5	9.8	15.5	4.1	15.0	2.9	16.4	2.3	8.6	7.9	9.7	8.2	9.6	6.9	312	309	310	306	445	440	6	6	4	4	7	6
月間一日平均	11.0	3.6	7.0	11.0	4.3	10.2	3.3	10.4	2.2	8.0	7.6	8.5	7.9	8.2	6.7	311	302	310	299	443	436	7	5	4	3	7	4
前年度同月との比較	1.3	1.5	1.5	1.3	1.8	1.0	1.8	0.7	1.5	1.0	1.1	1.1	1.1	0.9	0.7	-8	-12	-8	-14	-26	-26	0	0	1	0	2	0

- (注) 1 天候及び大阪の気温は、大阪管区気象台発表のものである。
- 2 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
- 3 日付欄☉印は日曜・祝日を示す。

2 淀川関係水位・流量及び雨量

令和5年2月	水位 (cm)		流量 (m3/s)		雨量 (mm)			
日	琵琶湖	枚方	琵琶湖 放流量	枚方 流量	大阪	京都	滋賀	奈良
1	-35	-365	71.9	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
2	-34	-369	73.1	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
3	-35	-369	72.7	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
4	-35	-368	72.4	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
◎ 5	-35	-368	71.6	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
6	-35	-366	75.6	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
7	-35	-368	72.6	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
8	-35	-368	72.0	欠測	× 0	× 0	1	× 0
9	-35	-367	72.8	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
10	× -36	-364	71.5	欠測	3	○ 11	○ 19	6
◎ 11	-32	-360	70.6	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
◎ 12	-31	-361	69.4	357.0	× 0	× 0	× 0	× 0
13	-30	-362	72.6	× 354.0	5	3	3	6
14	-30	-367	68.1	欠測	× 0	1	× 0	× 0
15	-29	-374	67.0	欠測	× 0	1	× 0	× 0
16	-28	× -377	75.4	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
17	-29	-374	75.2	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
18	-29	-373	74.6	欠測	× 0	1	4	1
◎ 19	-27	-362	77.4	× 354.0	10	○ 11	18	11
20	-25	○ -351	○ 78.4	○ 391.0	× 0	× 0	4	1
21	-21	-361	66.0	357.0	× 0	4	1	× 0
22	-20	-365	× 65.0	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
◎ 23	-19	-362	67.1	× 354.0	× 0	× 0	2	1
24	-18	-357	66.4	370.0	○ 16	6	3	○ 13
25	○ -17	-362	67.7	× 354.0	× 0	× 0	2	× 0
◎ 26	○ -17	-360	66.5	360.0	× 0	× 0	× 0	× 0
27	○ -17	-361	68.3	357.0	× 0	× 0	× 0	× 0
28	○ -17	-361	66.4	357.0	× 0	× 0	× 0	× 0
当月計	-	-	-	-	34	38	57	39
一日平均	-28	-365	71.0	360.5	1	1	2	1
前年度累計	-	-	-	-	1785	1840	1684	1464
本年度累計	-	-	-	-	1012	1417	1318	1143
前年累計比較	-	-	-	-	-773	-423	-366	-321

- 1 水位・流量は近畿地方整備局河川管理課、午前6時発表による。
- 2 雨量は大阪管区气象台予報課、午前9時発表による。
測定時間は、午前0時以前24時間。
- 3 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
- 4 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

3 取水量・ろ過量

(1) 取 水 量

(単位 m³)

令和5年2月	柴島浄水場	庭窪浄水場	豊野浄水場	合計
日				
1	585,300	389,400	○ 213,200	1,187,900
2	○ 613,500	385,300	209,500	○ 1,208,300
3	584,200	390,600	196,900	1,171,700
4	568,600	378,800	190,800	1,138,200
◎ 5	565,400	× 377,700	186,500	1,129,600
6	585,300	387,600	201,600	1,174,500
7	581,800	408,900	184,000	1,174,700
8	563,800	430,800	178,000	1,172,600
9	564,600	440,400	175,600	1,180,600
10	526,100	427,300	165,700	1,119,100
◎ 11	533,300	455,400	171,900	1,160,600
◎ 12	529,400	○ 463,800	157,500	1,150,700
13	531,800	449,600	170,600	1,152,000
14	564,300	431,900	176,900	1,173,100
15	549,400	431,400	183,900	1,164,700
16	556,700	433,400	182,800	1,172,900
17	560,300	445,200	189,000	1,194,500
18	523,000	421,700	169,200	1,113,900
◎ 19	508,200	420,100	× 157,100	× 1,085,400
20	558,600	447,300	173,200	1,179,100
21	560,100	439,100	183,100	1,182,300
22	559,300	435,900	175,600	1,170,800
◎ 23	× 507,800	422,200	167,000	1,097,000
24	546,000	424,900	× 157,100	1,128,000
25	524,800	428,600	182,300	1,135,700
◎ 26	534,000	430,000	162,800	1,126,800
27	558,000	434,100	175,800	1,167,900
28	556,300	437,300	181,800	1,175,400
当月計	15,499,900	11,868,700	5,019,400	32,388,000
一日平均	553,568	423,882	179,264	1,156,714
前月計比較	-2,552,500	62,400	-628,100	-3,118,200
前月計比率(%)	85.9	100.5	88.9	91.2
本年度累計	195,831,100	131,085,800	59,232,800	386,149,700
前年累計比較	2,300,600	-1,363,600	2,875,400	3,812,400
前年累計比率(%)	101.2	99.0	105.1	101.0

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は最小値を示す。

2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

3 取水量・ろ過量

(2) ろ過量

(単位 m³)

令和5年2月					
日	柴島浄水場	庭窪浄水場	豊野浄水場	合計	
1	628,100	426,100	215,000	1,269,200	
2	○ 643,500	419,700	213,100	1,276,300	
3	621,000	427,400	210,900	1,259,300	
4	609,800	× 413,700	204,100	1,227,600	
◎ 5	602,200	415,500	203,200	1,220,900	
6	632,500	421,700	○ 215,100	1,269,300	
7	622,800	446,500	199,200	1,268,500	
8	606,300	468,600	193,800	1,268,700	
9	619,000	482,300	191,300	1,292,600	
10	572,700	465,400	183,200	1,221,300	
◎ 11	581,700	496,100	193,800	1,271,600	
◎ 12	584,700	○ 504,400	179,200	1,268,300	
13	582,100	489,100	189,400	1,260,600	
14	606,100	473,600	197,900	1,277,600	
15	607,800	471,600	201,900	1,281,300	
16	604,800	476,100	200,700	1,281,600	
17	616,700	486,800	200,200	○ 1,303,700	
18	572,900	459,300	183,700	1,215,900	
◎ 19	562,000	459,300	× 169,800	× 1,191,100	
20	608,500	485,900	187,700	1,282,100	
21	615,300	482,000	198,100	1,295,400	
22	614,300	480,400	193,100	1,287,800	
◎ 23	× 558,600	461,000	182,900	1,202,500	
24	598,800	462,800	173,000	1,234,600	
25	574,500	465,400	198,400	1,238,300	
◎ 26	580,400	472,300	178,200	1,230,900	
27	605,600	474,600	191,100	1,271,300	
28	609,200	480,900	197,900	1,288,000	
当月計	16,841,900	12,968,500	5,445,900	35,256,300	
一日平均	601,496	463,161	194,496	1,259,154	
前月計比較	-2,470,300	39,900	-714,100	-3,144,500	
前月計比率(%)	87.2	100.3	88.4	91.8	
本年度累計	213,329,100	142,471,800	65,165,400	420,966,300	
前年累計比較	4,553,600	-2,378,500	8,921,900	11,097,000	
前年累計比率(%)	102.2	98.4	115.9	102.7	

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は最小値を示す。

2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

4 給水量・電力使用量

(1) 給 水 量 (単位 m3)

令和5年2月	柴島浄水場	庭窪浄水場			豊野浄水場	合計
日		異系	大淀系	小計	城東	
1	486,800	○ 247,900	203,400	○ 451,300	199,200	○ 1,137,300
2	486,000	245,900	○ 203,800	449,700	○ 200,300	1,136,000
3	479,500	240,900	200,200	441,100	193,400	1,114,000
4	471,000	239,500	198,700	438,200	191,200	1,100,400
◎ 5	× 466,900	241,100	199,300	440,400	189,100	1,096,400
6	481,900	243,500	201,500	445,000	195,300	1,122,200
7	490,900	239,000	196,800	435,800	180,000	1,106,700
8	499,400	244,100	199,100	443,200	183,200	1,125,800
9	○ 505,300	245,400	199,600	445,000	182,300	1,132,600
10	493,500	232,600	191,600	424,200	168,400	1,086,100
◎ 11	489,800	237,800	195,300	433,100	168,200	1,091,100
◎ 12	487,600	234,800	192,700	427,500	167,900	1,083,000
13	492,700	233,600	192,800	426,400	171,200	1,090,300
14	503,200	241,400	199,800	441,200	183,400	1,127,800
15	500,400	241,500	199,300	440,800	182,700	1,123,900
16	503,300	242,800	199,600	442,400	185,700	1,131,400
17	504,900	244,800	199,400	444,200	183,400	1,132,500
18	485,400	231,400	192,100	423,500	164,700	1,073,600
◎ 19	475,300	× 227,500	× 187,800	× 415,300	× 160,400	× 1,051,000
20	502,100	244,600	201,200	445,800	181,300	1,129,200
21	503,400	241,100	200,800	441,900	182,200	1,127,500
22	493,400	236,000	195,200	431,200	180,400	1,105,000
◎ 23	485,400	232,100	192,500	424,600	164,000	1,074,000
24	486,300	228,400	191,100	419,500	170,500	1,076,300
25	489,800	234,900	195,300	430,200	178,000	1,098,000
◎ 26	484,900	232,500	196,000	428,500	167,900	1,081,300
27	502,500	241,500	199,400	440,900	182,700	1,126,100
28	501,100	242,600	197,400	440,000	180,800	1,121,900
当月計	13,752,700	6,689,200	5,521,700	12,210,900	5,037,800	31,001,400
一日平均	491,168	238,900	197,204	436,104	179,921	1,107,193
前月計比較	-1,066,200	-689,600	-565,500	-1,255,100	-628,700	-2,950,000
前月計比率(%)	92.8	90.7	90.7	90.7	88.9	91.3
本年度累計	159,736,900	79,483,300	65,933,000	145,416,300	57,628,900	362,782,100
前年累計比較	2,314,500	-489,700	-753,500	-1,243,200	2,735,400	3,806,700
前年累計比率(%)	101.5	99.4	98.9	99.2	105.0	101.1

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

4 給水量・電力使用量
(2) 電力使用量

(単位 kWh)

令和5年2月	柴島浄水場	庭窪浄水場	豊野浄水場	合計
日				
1	297,091	119,500	○ 62,751	479,342
2	○ 298,876	116,290	62,199	477,365
3	292,807	119,880	60,611	473,298
4	283,556	× 111,660	58,372	453,588
◎ 5	283,380	113,510	57,842	454,732
6	296,163	118,040	61,673	475,876
7	290,153	127,670	58,336	476,159
8	293,081	138,390	57,444	488,915
9	293,815	○ 141,130	57,038	○ 491,983
10	285,221	134,590	54,472	474,283
◎ 11	277,181	137,930	56,155	471,266
◎ 12	275,578	140,840	51,387	467,805
13	281,838	136,600	55,698	474,136
14	290,957	131,780	58,758	481,495
15	290,587	130,980	59,577	481,144
16	293,688	132,300	59,070	485,058
17	292,864	135,980	58,601	487,445
18	274,734	125,260	54,716	454,710
◎ 19	× 271,905	124,700	× 50,168	× 446,773
20	291,950	133,540	57,043	482,533
21	291,521	134,330	58,773	484,624
22	289,038	133,560	57,557	480,155
◎ 23	274,930	124,780	54,273	453,983
24	281,293	129,140	52,295	462,728
25	278,092	126,950	57,550	462,592
◎ 26	276,837	129,330	52,906	459,073
27	287,135	133,720	57,609	478,464
28	288,657	133,210	58,580	480,447
当月計	8,022,928	3,615,590	1,601,454	13,239,972
一日平均	286,533	129,128	57,195	472,856
前月計比較	-966,355	37,990	-139,967	-1,068,332
前月計比率(%)	89.2	101.1	92.0	92.5
本年度累計	98,703,038	38,387,090	18,873,874	155,964,002
前年累計比較	323,956	495,320	1,006,978	1,826,254
前年累計比率(%)	100.3	101.3	105.6	101.2

※平成20年4月より大淀配水場、平成23年4月より巽配水場、住吉配水場、住之江配水場、長居配水場、咲洲配水場の管理が庭窪→柴島に平成25年2月より城東配水場が豊野→柴島に移管されたため、各値は下記の通りである。

柴島浄水場:柴島浄水場(上水)、一津屋取水場、大淀配水場、大手前配水場、北港加圧ポンプ場(上水)、
真田山加圧 ポンプ場、巽配水場、住吉配水場、住之江配水場、長居配水場、咲洲配水場、城東配水場、
泉尾配水場の合計値

庭窪浄水場:庭窪浄水場

豊野浄水場:楠葉取水場、豊野浄水場、豊野浄水場構外電動弁の合計値

5 薬品使用状況

令和5年2月

(A) 凝集剤

硫酸ばんど

		注入率 (ml/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当 月	26.6	15.2	21.5	28	334	340,680	4,210,260
	前年当月との比較			-4.4	0	0	-60,400	243,890
庭窪	当 月	24.4	15.2	17.6	28	334	207,830	2,498,330
	前年当月との比較			-6.0	0	0	-71,150	-197,270
豊野	当 月	27.4	19.5	21.5	28	334	107,970	1,427,200
	前年当月との比較			1.6	0	0	11,171	15,521

(B) アルカリ剤

かせいソーダ

		注入率 (ml/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	前 処 理	0.0	0.0	0.0	0	29	462,690	7,090,760
	後 処 理 1	38.9	25.4	30.2	28	334		
	後 処 理 2	2.1	0.0	0.9	28	334		
	前年当月との比較			2.5			35,340	410,950
庭窪	前 処 理	0.0	0.0	0.0	0	17	334,110	4,782,180
	後 処 理 1	22.6	15.0	18.5	28	334		
	後 処 理 2	6.5	3.9	5.6	28	334		
	前年当月との比較			0.4			-110	-224,570
豊野	前 処 理	1.0	0.0	0.0	1	40	167,690	2,069,200
	後 処 理 1	32.2	27.5	30.1	28	334		
	後 処 理 2	3.9	2.9	3.4	28	334		
	前年当月との比較			5.6			29,902	147,607

※ 前処理 : 着水井

※ 後処理1: 塩素接触池

※ 後処理2: 塩素注入井

(C) 酸剤

濃硫酸

		注入率 (ml/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当月	5.45	0.08	2.29	28	267	33,170	227,700
	前年同月との比較			0.91	0	-30	9,970	-2,650
庭窪	当月	4.99	0.70	2.43	28	301	29,060	187,890
	前年同月との比較			0.34	0	-10	4,360	-8,340
豊野	当月	5.21	2.75	4.41	28	280	22,130	114,530
	前年同月との比較			0.45	0	20	2,820	34,153

(D) 消毒剤

次亜塩素酸ナトリウム（注入率は有効塩素濃度12%、比重1.14として液体塩素換算）

		注入率 (g/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	前処理	0.0	0.0	0.0	0	52	91,070	1,060,960
	後処理1	1.8	0.6	0.8	28	334		
	後処理2	0.2	0.0	0.1	28	334		
	前年当月との比較			0.1				
庭窪	前処理	0.0	0.0	0.0	0	0	64,030	723,920
	後処理1	1.9	0.5	0.6	28	334		
	後処理2	0.2	0.0	0.1	28	334		
	前年当月との比較			0.0				
豊野	前処理	0.0	0.0	0.0	0	0	31,010	382,150
	後処理1	1.0	0.6	0.7	28	334		
	後処理2	0.1	0.1	0.1	28	334		
	前年当月との比較			0.1				

※ 前処理 : 着水井

※ 後処理1: 塩素接触池

※ 後処理2: 塩素注入井

(E) その他

①オゾン

		注入率 (g/m3)			使用延べ日数	
		最高	最低	平均	当月	累計
柴島	中オゾン処理	0.75	0.48	0.64	28	334
	前年当月との比較			-0.02	0	0
	後オゾン処理	0.32	0.14	0.20	28	334
	前年当月との比較			0.02	0	0
庭窪	中オゾン処理	0.62	0.35	0.48	28	334
	前年当月との比較			0.06	0	0
	後オゾン処理	0.22	0.06	0.18	28	334
	前年当月との比較			0.00	0	0
豊野	中オゾン処理	0.58	0.48	0.52	28	334
	前年当月との比較			0.09	0	0
	後オゾン処理	0.36	0.22	0.28	28	334
	前年当月との比較			0.05	0	0

②粉末活性炭

		注入率 (g/m3)			使用延べ日数		使用量 (Kg)	年度累計 (Kg)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当月	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	前年同月との比較			0.0	0	0	0	0
庭窪	当月	0.0	0.0	0.0	0	5	0	220
	前年同月との比較			0.0	0	5	0	220
豊野	当月	0.5	0.0	0.0	1	4	100	900
	前年同月との比較			0.0	1	-7	100	-1,000

6 スラッジ処理状況
令和5年2月

(1) 沈澱池排泥量及びシックナー引抜濃度

		沈澱池排泥量 (m3)		シックナー引抜濃度 (%)		
		当月計	年度累計	最高	最低	平均
機械 脱水	柴島	12,669	168,707	4.5	2.6	3.4
	庭窪	3,580	82,450	3.4	0.8	2.2
天日 脱水	豊野	2,260	42,375	3.1	0.6	2.0
合 計		18,509	293,532			

(2) 脱水処理状況

	ろ過速度 (kg.DS/m2.h)			含水率 (%)
	最高	最低	平均	平均
柴 島	4.3	3.7	4.0	65.0
庭 窪	3.9	3.5	3.7	67.1

(3) 脱水ケーキ搬出量

			当月 (t)	年度累計 (t)
機 械	柴島	搬出量	534.53	7,658.32
		前年同月比較	59.18	-436.58
	庭窪	搬出量	298.35	4,625.09
		前年同月比較	46.74	100.13
	合計	搬出量	832.88	12,283.41
		前年同月比較	105.92	-336.45
天 日	豊野	搬出量	414.70	4,028.77
		前年同月比較	61.01	-95.28

(4) 脱水ケーキ処分量

			当月 (t)	年度累計 (t)
機 械	柴島	埋立	0.00	0.00
		有効(セメント)	0.00	0.00
		有効(グラント)	0.00	0.00
		有効(園芸用)	0.00	0.00
		有効(埋め戻し)	0.00	0.00
		有効(改質土砂)	534.53	7,658.32
	庭窪	埋立	0.00	0.00
		有効(セメント)	0.00	0.00
		有効(グラント)	0.00	0.00
		有効(園芸用)	0.00	0.00
天 日	豊野	有効(埋め戻し)	298.35	4,625.09
		埋立	0.00	0.00
		有効(セメント)	0.00	0.00
		有効(グラント)	0.00	0.00
		有効(園芸用)	14.80	71.75
		有効(埋め戻し)	399.60	3,954.83
		リバーソイル	0.00	0.00
		荒破碎	0.00	0.00
	土嚢袋※		0.30	2.19

※令和4年5月より豊野浄水場の有効(埋め戻し)に入っていた土嚢袋を別途計上に変更したため、土嚢袋を項目に追加。

7 テレメータ

2023年2月

(1)水 圧

(単位:MPa)

系統	テレメータ名称			設 置 場 所	設置管路名	最大	平均	最小
柴島	井	高	野	東淀川区井高野 1 丁目	相川枝線	0.345	0.297	0.246
柴島	瑞		光	東淀川区瑞光 4 丁目	小松枝線	0.336	0.295	0.257
柴島	豊		里	東淀川区豊里 6 丁目	豊里幹線	0.356	0.319	0.289
柴島	東	中	島	東淀川区東中島 1 丁目	淀川北部幹線	0.353	0.310	0.283
柴島	田		川	淀川区田川 3 丁目	淀川北部幹線	0.366	0.320	0.283
柴島	塚		本	淀川区塚本 4 丁目	西淀幹線	0.377	0.332	0.296
柴島	東	三	国	淀川区東三国 1 丁目	宮原枝管	0.353	0.311	0.282
柴島	三	津	屋	淀川区三津屋中 1 丁目	φ 300	0.361	0.315	0.275
柴島		佃		西淀川区佃 4 丁目	φ 300	0.379	0.327	0.279
柴島	福		町	西淀川区福町 2 丁目	西淀・淀川北部幹線	0.329	0.280	0.237
柴島	東	天	満	東 北区天満橋 1 丁目	梅田枝管	0.484	0.445	0.414
柴島	堂	島	西	北区堂島 3 丁目	西部幹線	0.371	0.319	0.284
柴島	梅	新	南	2 北区西天満 4 丁目	浪速枝管	0.000	0.000	0.000
柴島	海	老	江	福島区海老江 5 丁目	梅田枝管	0.455	0.401	0.364
柴島	江		成	福島区吉野 3 丁目	吉野枝線	0.000	0.000	0.000
柴島	嬉	ヶ	崎	橋 此花区朝日 2 丁目	福島枝管	0.353	0.302	0.137
柴島	此		花	此花区春日出北 1 丁目	φ 600	0.380	0.317	0.260
柴島	西	九	条	此花区西九条 5 丁目	北部幹線	0.378	0.324	0.025
柴島	西		島	此花区西島 5 丁目	φ 150	0.357	0.304	0.251
柴島	舞		洲	此花区北港緑地 2 丁目	φ 300	0.383	0.353	0.204
柴島	片		町	都島区片町 2 丁目	弁天枝線	0.299	0.267	0.235
柴島	毛		馬	都島区毛馬町 1 丁目	長柄東枝線	0.323	0.291	0.268
柴島	大		宮	旭区大宮 4 丁目	φ 300	0.319	0.285	0.247
柴島	野		江	城東区野江 2 丁目	玉造幹線	0.339	0.307	0.286
柴島	上	本	町	中央区上本町西 4 丁目	東部幹線	0.362	0.310	0.255
柴島	北		浜	中央区北浜 3 丁目	御堂筋枝線	0.322	0.287	0.257
大淀	常	安	橋	北区中之島 5 丁目	浪速幹線	0.323	0.282	0.240
大淀	木	津	川	大 橋 西区立売堀 6 丁目	船場幹線	0.335	0.300	0.136
大淀	肥	後	橋	西区江戸堀 1 丁目	中部幹線	0.328	0.297	0.262
大淀	端	建	蔵	橋 西区川口 1 丁目	西部幹線	0.317	0.281	0.148
大淀	南	堀	江	西区南堀江 4 丁目	堀江幹線	0.332	0.300	0.000
大淀	湊		橋	西区土佐堀 3 丁目	大正幹線	0.001	0.000	0.000
大淀	千	舟	橋	港区港晴 2 丁目	港晴枝線	0.360	0.296	0.194
大淀	市		岡	港区南市岡 3 丁目	今宮幹線	0.338	0.301	0.147
大淀	三	軒	家	大正区三軒家東 6 丁目	今宮幹線	0.309	0.279	0.144
大淀	鶴		町	大正区鶴町 3 丁目	鶴町枝線	0.325	0.287	0.140
大淀	南	恩	加	島 大正区南恩加島 2 丁目	大正幹線	0.327	0.299	0.259
大淀	津		守	西成区津守 3 丁目	津守枝線	0.309	0.278	0.140
大淀	北	津	守	西成区長橋 3 丁目	津守枝管	0.316	0.287	0.167
大淀	花	園	町	西成区花園南 1 丁目	城東幹線	0.301	0.270	0.018
大淀	粉		浜	住之江区粉浜西 1 丁目	住吉幹線	0.306	0.273	0.073
大淀	浪	速	東	浪速区浪速東 3 丁目	西成枝管	0.339	0.310	0.133
大淀	大		国	浪速区戎本町 1 丁目	浪速枝管	0.636	0.605	0.581
大淀	玉		出	住之江区粉浜 1 丁目	浪速枝管	0.588	0.556	0.530
大淀	北		島	住之江区御崎 7 丁目	新南部幹線	0.561	0.528	0.505
大淀	上	住	吉	住吉区上住吉 1 丁目	φ 300	0.437	0.386	0.145
大淀	松		虫	阿倍野区王子町 1 丁目	東部幹線	0.321	0.280	0.152
大淀	大	国	町	浪速区大国 1 丁目	今宮幹線	0.303	0.271	0.247
異	林		寺	生野区林寺 6 丁目	住吉幹線	0.310	0.286	0.186
異	南		港	住之江区南港東 8 丁目	南港枝管	0.378	0.324	0.214
異	南	港	東	住之江区南港東 1 丁目	新南部幹線	0.395	0.301	0.179
異	浜	口	町	住之江区浜口東 3 丁目	中部幹線	0.311	0.288	0.248
異	寄	木	橋	住之江区平林南 2 丁目	南部幹線	0.287	0.264	0.223
異	清	水	丘	住吉区清水丘 3 丁目	新南部幹線	0.316	0.282	0.090
異	墨		江	住吉区千駄 2 丁目	墨江枝線	0.000	0.000	0.000
異	沢	之	町	公 園 住吉区南住吉 3 丁目	南部幹線	0.456	0.409	0.213
異	山	之	内	公 園 住吉区山之内 5 丁目	φ 150	0.386	0.339	0.201
異	今		林	東住吉区今林 3 丁目	城東幹線	0.304	0.282	0.130
異	今		川	東住吉区北田辺 4 丁目	今川枝管	0.000	0.000	0.000
異	照	ヶ	丘	東住吉区照ヶ丘矢田 1 丁目	新南部幹線	0.276	0.252	0.165
異	喜		連	平野区喜連 4 丁目	長居公園通枝管	0.435	0.385	0.029
異	長		吉	平野区長吉長原東 1 丁目	長吉六反枝線	0.406	0.351	0.198
異	平		野	平野区平野西 3 丁目	中野枝管	0.293	0.271	0.085

※運用中テレメータのみ

(水圧 つづき)

系統	テレメータ名称			設 置 場 所	設置管路名	最大	平均	最小
豊野	茨		田	鶴見区諸口 3 丁目	今福枝管	0.000	0.000	0.000
豊野	蒲		生	城東区鳴野東 1 丁目	城東幹線	0.300	0.272	0.252
豊野	西	横	堀	西区新町 1 丁目	中部幹線	0.307	0.279	0.144
豊野	弁	天	橋	中央区大阪城	新今宮幹線	0.282	0.252	0.230
豊野	本		町	中央区本町 1 丁目	船場幹線	0.004	0.000	0.000
豊野	末	吉	橋	中央区南船場 1 丁目	長堀幹線	0.003	0.000	0.000
豊野	中		開	西成区花園北 1 丁目	中部幹線	0.000	0.000	0.000
豊野	今		里	東成区大今里南 1 丁目	城東幹線	0.313	0.286	0.005
豊野	真	田	山	天王寺区空清町	真田山枝管	0.203	0.175	0.031
豊野	真	田	山 公 園	天王寺区真田山町	新今宮幹線	0.210	0.181	0.160
豊野	大		道	天王寺区大道 2 丁目	今宮幹線	0.196	0.169	0.147
豊野	堀		越	天王寺区堀越町	東部幹線	0.377	0.326	0.183
豊野	太		子	浪速区恵美須東 3 丁目	太子枝管	0.299	0.274	0.128
豊野	元		町	浪速区元町 1 丁目	中部幹線	0.306	0.280	0.004

※運用中テレメータのみ

(2)流 量

(単位:m3/h)

系統	テレメータ名称			設 置 場 所	設置管路名	最大	平均	最小		
柴島	東	中	島	東淀川区東中島1丁目	淀川北部幹線	46	163	5		
柴島	田		川	淀川区田川3丁目	淀川北部幹線	899	14,659	343		
柴島	塚		本	淀川区塚本4丁目	西淀幹線	1,305	22,162	547		
柴島	東	三	国	淀川区東三国1丁目	宮原枝管	0	0	0		
柴島	福		町	西淀川区福町2丁目	西淀・淀川北部幹線	487	6,718	129		
柴島	樋	之	口	町	北区国分寺1丁目	玉造幹線	1,446	18,603	1	
柴島	東	天	満	東	北区天満橋1丁目	梅田枝管	2,234	29,759	158	
柴島	東	天	満	西	北区天満橋1丁目	梅田枝管	1,349	16,078	4	
柴島	梅	新	南	2	北区西天満4丁目	浪速枝管	0	0	0	
柴島	海	老	江	福島区海老江5丁目	梅田枝管	1,002	3,414	0		
柴島	嬉	ヶ	崎	橋	此花区朝日2丁目	福島枝管	964	11,947	63	
柴島	西	九	条	此花区西九条5丁目	北部幹線	0	0	0		
大淀	常	安	橋	北区中之島5丁目	浪速幹線	4,997	73,780	1,061		
大淀	木	津	川	大	橋	西区立売堀6丁目	船場幹線	2,238	31,991	586
大淀	肥	後	橋	西区江戸堀1丁目	中部幹線	1,027	(15,729)	107		
大淀	端	建	蔵	橋	西区川口1丁目	西部幹線	2,412	36,489	553	
大淀	湊		橋	西区土佐堀3丁目	大正幹線	5,246	80,312	1,192		
大淀	市		岡	港区南市岡3丁目	今宮幹線	1,294	22,457	516		
大淀	三	軒	家	大正区三軒家東6丁目	今宮幹線	869	(10,389)	0		
大淀	北	津	守	西成区長橋3丁目	津守枝管	1,487	23,934	395		
大淀	浪	速	東	浪速区浪速東3丁目	西成枝管	838	13,150	196		
大淀	大		国	浪速区戎本町1丁目	浪速枝管	1,978	32,118	528		
大淀	玉		出	住之江区粉浜1丁目	浪速枝管	1,919	32,893	660		
大淀	北		島	住之江区御崎7丁目	新南部幹線	15	308	4		
異	林		寺	生野区林寺6丁目	住吉幹線	0	0	0		
異	寄	木	橋	住之江区平林南2丁目	南部幹線	3	47	1		
異	墨		江	住吉区千駄2丁目	墨江枝線	0	0	0		
異	沢	之	町	公園	住吉区南住吉3丁目	南部幹線	571	5,376	64	
異	今		林	東住吉区今林3丁目	城東幹線	2,794	41,504	911		
異	今		川	東住吉区北田辺4丁目	今川枝管	0	0	0		
異	照	ヶ	丘	東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	新南部幹線	4,326	85,598	2,871		
豊野	蒲		生	城東区鳴野東1丁目	城東幹線	4,113	55,119	939		
豊野	弁	天	橋	中央区大阪城	新今宮幹線	3,989	57,029	623		
豊野	本		町	中央区本町1丁目	船場幹線	1,060	5,988	0		
豊野	末	吉	橋	中央区南船場1丁目	長堀幹線	1,257	17,377	3		
豊野	中		開	西成区花園北1丁目	中部幹線	0	0	0		
豊野	小	路	東	生野区小路2丁目	生野枝管	0	0	0		
豊野	今		里	東成区大今里南1丁目	城東幹線	1,311	19,305	179		
豊野	真	田	山	公園	天王寺区真田山町	新今宮幹線	885	9,802	0	
豊野	大		道	天王寺区大道2丁目	今宮幹線	1,756	28,751	136		
豊野	堀		越	天王寺区堀越町	東部幹線	68	913	17		

※運用中テレメータのみ

8 水質試験成績

(1)水源水質試験
主要河川水質試験

採 水 年 月 日	令和5年2月8日 水曜日				天 候	当日	曇時々晴		
						前日	曇		
						降雨日	2 月 7 日		
試験項目	採水場所	琵琶湖	木津川	宇治川	桂川	淀川	淀川	淀川	淀川
		瀬田川	御幸橋	御幸橋	宮前橋	枚方大橋	枚方大橋	鳥飼大橋	鳥飼大橋
		大橋				左岸	右岸	左岸	右岸
気 温 (℃)		9.2	8.5	8.3	7.7	9.2	9.1	10.4	10.9
水 温 (℃)		6.6	7.2	6.7	10.5	8.1	7.9	8.5	8.4
濁 度 (比 濁) (度)		3.0	2.0	4.0	4.0	3.0	3.5	3.0	3.0
色 度 (比 色) (度)		6	12	10	12	10	10	10	10
臭 気		厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭
p H 値		7.4	7.7	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6
溶 存 酸 素 (mg/L)		12.0	12.7	12.3	11.5	11.8	11.8	12.5	12.3
生物化学的酸素要求量 (mg/L)		0.9	1.0	1.2	1.0	1.7	1.3	1.1	0.7
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)		4.1	5.7	4.5	6.6	4.7	4.8	4.8	4.7
有機物 (全有機炭素の量) (mg/L)		1.8	2.1	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8
紫 外 線 吸 光 度 (260nm)		0.020	0.038	0.024	0.034	0.030	0.029	0.030	0.030
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.3	1.5	0.6	2.2	1.1	1.1	1.1	1.1
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.004	0.011	0.008	0.022	0.007	0.013	0.013	0.012
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)		<0.02	<0.02	0.03	0.10	0.05	0.04	0.04	0.04
全 窒 素 (mg/L)		0.6	1.7	0.9	2.5	1.4	1.4	1.7	1.5
浮 遊 物 質 (mg/L)		3	5	5	5	3	3	4	3
電 気 伝 導 率 (μ s/cm)		140	173	161	185	173	173	173	171
マンガン及びその化合物 (mg/L)									
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)									
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)									
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)									
陰イオン界面活性剤 (mg/L)									
非イオン界面活性剤 (mg/L)									
大 腸 菌 MPN (100mL)		12	21	15	280	46	41	17	13
一 般 細 菌 (1mL)		140	660	450	1200	660	740	1100	430

(2) 3浄水場原水の水質試験成績

柴島浄水場 令和5年2月

項目 日	気 温 (℃)	水 温 (℃)	濁 度 (比濁度)	色 度 (比色度)	pH 値	総 アルカリ 度 (mg/L)	溶 存 酸 素 (mg/L)	生酸 物素 化要 学求 的 量 (mg/L)	溶 解 性 有 機 炭 素 (mg/L)	紫 外 線 吸 光 度	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	過 カ リ ウ ム ガ 消 ン 費 酸 量 (mg/L)	電 気 伝 導 率 (μs/cm)	マン ガン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	マン ガン イ オ ン (mg/L)	臭 素 酸 (mg/L)	大 腸 菌 (100mL)	大 腸 菌 群 (100mL)	一 般 細 菌 (1mL)
1	6.1	6.0	2.5	10	7.5	35.7	12.5	0.9	1.4	0.030	0.04	5.0	163	0.029	0.023	<0.001	17	1100	45
2	7.0	6.5	3.0	12	7.4	36.9	12.1	1.0	1.4	0.033	0.04	4.2	164						
3	6.0	6.6	3.0	12	7.4	36.4	12.3	0.8	1.4	0.035	0.03	4.5	164						
4	10.4	7.0	3.0	12	7.4	35.9	12.3	1.1			0.05	5.0	167						
5	14.6	7.4	3.0	12	7.4	36.0	12.3	0.9			0.04	4.2	168						
6	7.7	6.9	3.0	12	7.4	37.4	12.5	0.9	1.5	0.030	0.04	4.2	169						
7	10.0	7.4	3.0	12	7.4	37.2	12.0	0.9	1.4	0.037	0.04	4.5	166						
8	9.7	7.6	2.0	12	7.4	37.4	11.9	0.6	1.5	0.031	0.03	4.5	164	0.029	0.021				
9	7.9	7.6	3.0	12	7.4	37.0	11.8	0.9	1.4	0.031	0.04	4.7	163						
10	6.3	7.8	3.0	12	7.4	37.1	11.6	0.7	1.5	0.034	0.04	4.5	165						
11	15.1	8.7	2.0	12	7.4	35.7	12.0	1.1			0.05	5.1	166						
12	17.5	9.6	3.0	10	7.4	35.8	11.3	1.2			0.08	4.8	168						
13	11.0	9.5	2.5	12	7.4	35.0	11.4	1.0	1.5	0.034	0.10	4.5	162						
14	7.7	9.0	2.0	12	7.4	35.2	11.4	0.8	1.5	0.034	0.06	4.4	159						
15	6.6	8.4	2.0	12	7.5	36.3	11.2	0.9	1.5	0.032	0.05	4.4	160	0.038	0.026				
16	5.0	7.7	2.0	12	7.5	36.1	11.7	1.0	1.4	0.032	0.06	4.5	159						
17	5.7	7.4	2.0	12	7.5	36.9	11.7	1.0	1.5	0.032	0.04	4.8	164						
18	11.5	8.0	3.0	12	7.5	36.2	12.0	1.4			0.03	5.0	165						
19	12.4	8.3	2.0	12	7.4	36.3	11.9	1.1			0.04	4.8	162						
20	10.4	8.7	2.0	12	7.3	35.7	11.0	0.9	1.5	0.033	0.06	5.1	162						
21	8.0	9.0	4.0	12	7.3	36.6	10.6	2.1	1.7	0.037	0.25	6.6	166	0.033	0.017				
22	6.0	8.5	3.0	14	7.4	35.1	11.7	1.4	1.4	0.035	0.06	5.6	152						
23	13.1	9.0	2.0	12	7.3	34.7	11.5	1.1			0.07	5.1	155						
24	9.0	9.0	2.0	14	7.4	36.7	11.5	0.7	1.5	0.035	0.06	5.0	161						
25	10.8	9.1	2.0	14	7.3	34.5	11.2	0.8			0.06	5.9	160						
26	8.5	8.6	3.0	16	7.4	35.4	10.9	2.2			0.24	6.3	161						
27	7.4	8.3	2.0	12	7.4	34.1	11.7	0.9	1.5	0.035	0.06	5.1	152						
28	12.9	8.2	2.0	12	7.4	35.4	11.5	0.6	1.4	0.032	0.05	4.8	153						
最高	17.5	9.6	4.0	16	7.5	37.4	12.5	2.2	1.7	0.037	0.25	6.6	169	0.038	0.026	<0.001		1100	45
最低	5.0	6.0	2.0	10	7.3	34.1	10.6	0.6	1.4	0.030	0.03	4.2	152	0.029	0.017	<0.001		1100	45
平均	9.4	8.1	2.5	12	7.4	36.0	11.7	1.0	1.5	0.033	0.06	4.9	162	0.032	0.022	<0.001	17	1100	45

庭窪浄水場 令和5年2月

項目 日	気 温 (℃)	水 温 (℃)	濁 度 (比濁度)	色 度 (比色度)	pH 値	総 アルカリ 度 (mg/L)	溶 存 酸 素 (mg/L)	生酸 物素 化要 学求 的量 (mg/L)	溶 解 性 有 機 炭 素 (mg/L)	紫 外 線 吸 光 度	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	過 カ リ ウ ム ガ 消 費 酸 量 (mg/L)	電 気 伝 導 率 (μs/cm)	マン ガン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	マン ガン イ オ ン (mg/L)	臭 素 酸 (mg/L)	大 腸 菌 (100mL)	大 腸 菌 群 (100mL)	一 般 細 菌 (1mL)
1	5.9	6.4	4.0	10	7.6	36.7	12.3	1.2	1.5	0.029	0.04	4.7	173	0.045	0.034	<0.001	7.8	1700	550
2	7.0	6.2	4.0	10	7.5	36.9	12.1	1.0	1.6	0.030	0.04	4.3	172						
3	6.8	6.6	4.0	10	7.6	37.0	12.0	0.9	1.6	0.031	0.06	4.5	176						
4	10.6	6.7	4.0	10	7.5	36.9	12.2	0.8			0.05	4.8	178						
5	9.1	7.4	4.0	12	7.6	37.7	12.2	0.7			0.05	4.5	174						
6	6.1	7.3	4.0	10	7.6	36.9	11.9	0.8	1.6	0.031	0.04	4.8	171						
7	9.8	7.2	4.0	10	7.6	36.4	12.0	0.8	1.6	0.030	0.04	4.8	171						
8	10.6	8.0	3.0	10	7.6	36.9	11.8	1.0	1.7	0.030	0.05	5.0	170	0.038	0.029				
9	7.3	8.2	3.0	10	7.6	37.5	12.1	1.0	1.6	0.031	0.05	5.1	174						
10	4.6	7.3	4.0	10	7.6	36.5	11.7	1.0	1.6	0.030	0.05	4.8	172						
11	12.2	8.7	3.0	10	7.5	36.8	11.6	1.1			0.08	5.0	178						
12	12.9	10.0	3.0	10	7.5	35.7	12.0	1.1			0.07	5.0	167						
13	9.3	9.3	3.0	10	7.6	35.4	11.8	0.8	1.6	0.031	0.05	4.3	164						
14	7.6	8.7	3.0	10	7.6	36.1	11.2	0.9	1.8	0.031	0.05	4.8	166	0.046	0.037				
15	6.0	7.7	3.0	10	7.5	35.6	11.8	0.7	1.5	0.031	0.06	4.7	164						
16	5.3	7.5	3.0	10	7.6	36.5	12.1	1.1	1.6	0.031	0.05	5.3	174						
17	4.9	7.5	4.0	10	7.6	36.3	12.0	1.0	1.6	0.032	0.04	4.8	171						
18	10.5	8.6	4.0	10	7.6	36.7	12.0	1.3			0.06	5.1	171						
19	13.7	8.9	4.0	12	7.5	36.9	11.5	1.2			0.06	5.1	167						
20	9.5	9.5	7.0	16	7.5	35.4	10.4	3.1	1.9	0.039	0.29	7.0	177						
21	5.6	8.6	4.0	10	7.6	35.0	11.4	1.0	1.6	0.035	0.06	5.5	156						
22	6.1	8.4	4.0	10	7.5	35.0	11.6	1.0	1.7	0.033	0.07	4.7	166	0.045	0.036				
23	10.1	9.0	5.0	12	7.6	35.5	11.5	0.6			0.05	4.5	165						
24	8.6	9.2	5.0	10	7.5	35.9	11.4	1.3	1.5	0.034	0.04	5.0	167						
25	8.5	9.0	5.0	16	7.5	35.3	11.0	2.0			0.26	7.1	168						
26	8.5	8.3	4.0	10	7.6	34.4	11.7	0.9			0.05	5.4	158						
27	6.8	7.9	4.0	10	7.6	35.1	11.6	0.9	1.5	0.032	0.06	4.7	162						
28	9.0	9.2	4.0	10	7.5	34.1	11.7	1.0	1.5	0.032	0.06	5.3	157						
最高	13.7	10.0	7.0	16	7.6	37.7	12.3	3.1	1.9	0.039	0.29	7.1	178	0.046	0.037	<0.001		1700	550
最低	4.6	6.2	3.0	10	7.5	34.1	10.4	0.6	1.5	0.029	0.04	4.3	156	0.038	0.029	<0.001		1700	550
平均	8.3	8.1	3.9	11	7.6	36.1	11.7	1.1	1.6	0.032	0.07	5.0	169	0.044	0.034	<0.001	7.8	1700	550

豊野浄水場 令和5年2月

項目 日	気 温 (℃)	水 温 (℃)	濁 度 (比濁度)	色 度 (比色度)	pH 値	総 アルカリ 度 (mg/L)	溶 存 酸 素 (mg/L)	生酸 物素 化要 学求 的量 (mg/L)	溶 解 性 有 機 炭 素 (mg/L)	紫 外 線 吸 光 度	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	過カリ ウム ガ 消 費 酸 量 (mg/L)	電 気 伝 導 率 (μs/cm)	マン ガン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	マン ガン イ オ ン (mg/L)	臭 素 酸 (mg/L)	大 腸 菌 (100mL)	大 腸 菌 群 (100mL)	一 般 細 菌 (1mL)
1	23.5	7.0	5.0	12	7.3	31.2	13.1	0.7	1.4	0.030	<0.02	5.3	167	0.022	0.006	<0.001	11	790	360
2	24.7	7.0	4.0	12	7.4	31.5	12.6	0.7	1.2	0.030	<0.02	4.9	166						
3	24.9	7.0	4.0	10	7.2	31.3	12.6	1.2	1.3	0.031	<0.02	5.1	164						
4	24.5	7.6	4.0	10	7.4	31.9	14.4	1.2			<0.02	5.3	166						
5	24.8	8.2	4.0	12	7.4	27.5	13.1	0.6			<0.02	4.3	170						
6	24.5	8.6	5.0	10	7.5	31.6	12.8	1.2	1.1	0.030	<0.02	4.5	167						
7	24.6	8.2	4.0	10	7.5	31.9	12.7	欠測	1.4	0.033	0.02	5.1	165						
8	24.7	8.5	4.0	10	7.4	31.8	12.2	1.1	1.3	0.031	0.03	4.8	167	0.013	0.005				
9	24.7	8.3	3.0	8	7.3	31.3	12.6	0.9	1.4	0.032	0.03	4.6	168						
10	24.5	7.9	4.0	10	7.4	31.9	12.5	0.8	1.3	0.033	<0.02	5.2	165						
11	25.3	8.2	3.0	10	7.4	34.1	11.8	1.3			0.03	5.1	175						
12	25.3	9.5	3.0	10	7.5	32.1	12.9	0.9			<0.02	5.2	161						
13	25.4	9.6	3.0	10	7.4	32.4	12.2	0.7	1.4	0.032	0.03	5.3	162						
14	25.8	9.3	4.0	10	7.3	33.8	11.4	1.7	1.4	0.034	0.02	4.8	166						
15	25.5	8.7	4.0	10	7.4	35.1	11.8	1.9	1.4	0.033	0.03	4.9	165	0.016	0.005				
16	24.4	8.6	4.0	10	7.4	35.2	11.9	0.9	1.4	0.033	<0.02	5.5	163						
17	24.1	8.3	4.0	10	7.5	35.0	12.3	0.9	1.4	0.034	0.02	5.1	162						
18	24.5	9.3	3.5	10	7.4	35.3	12.4	1.5			0.03	4.9	163						
19	24.9	8.8	2.5	10	7.4	35.5	11.6	1.0			0.02	5.2	164						
20	23.9	9.2	10	20	7.3	34.7	10.2	1.3	1.6	0.041	0.04	7.5	174						
21	23.7	8.8	10	20	7.2	32.8	11.0	1.8	1.7	0.047	0.05	8.2	155	0.038	0.002				
22	24.1	9.1	6.0	12	7.2	34.1	11.6	1.7	1.4	0.037	0.03	5.6	162						
23	25.4	9.9	5.0	12	7.2	34.3	11.2	0.8			0.03	5.5	159						
24	25.3	9.9	6.0	12	7.2	34.4	10.8	0.7	1.4	0.036	0.03	5.6	162						
25	25.6	9.1	6.0	12	7.2	35.8	10.5	2.5			0.05	7.1	163						
26	25.4	9.3	5.0	12	7.3	33.1	11.8	0.9			0.02	7.1	151						
27	25.2	8.1	5.0	10	7.3	34.7	11.9	1.0	1.3	0.034	0.02	5.2	158						
28	25.4	10.0	6.0	12	7.3	34.1	11.4	1.0	1.3	0.034	0.03	5.5	159						
最高	25.8	10.0	10	20	7.5	35.8	14.4	2.5	1.7	0.047	0.05	8.2	175	0.038	0.006	<0.001		790	360
最低	23.5	7.0	2.5	8	7.2	27.5	10.2	0.6	1.1	0.030	<0.02	4.3	151	0.013	0.002	<0.001		790	360
平均	24.8	8.6	4.7	11	7.3	33.2	12.0	1.1	1.4	0.034	0.02	5.4	164	0.022	0.005	<0.001	11	790	360

(3) 3浄水場水質試験

令和5年2月

試験項目	浄水場	柴島浄水場			庭窪浄水場		豊野浄水場	
	採水場所	原水	浄水		原水	浄水	原水	浄水
		沈砂池	下系配水	上系配水	接合井	送水	着水井	浄水池
気 温 (℃)		9.4	16.4	11.1	8.3	19.4	24.8	24.8
水 温 (℃)		8.1	8.9	8.5	8.1	8.0	8.6	7.9
濁 度 (比濁)(度)		2.5			3.9		4.7	
濁 度 (光電光度)(度)			<0.1	<0.1		<0.1		<0.1
色 度 (比色)(度)		12			11		11	
色 度 (透過光)(度)			<0.5	<0.5		<0.5		<0.5
臭 気		微土臭	塩素臭	塩素臭	微土臭	塩素臭	微土臭	塩素臭
味			異常なし	異常なし		異常なし		異常なし
p H 値		7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.3	7.4
総 アルカリ度 (mg/L)		36.0	34.8	34.8	36.1	35.1	33.2	31.7
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			0.8	0.7		0.8		0.7
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)		4.9	1.0	0.9	5.0	1.0	5.4	1.1
アンモニア態窒素 (mg/L)		0.06	<0.02	<0.02	0.07	<0.02	0.02	<0.02
電気伝導率 (μ S/cm)		162	184	187	169	191	164	191
臭 素 酸 (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.032	<0.001	0.001	0.044	0.002	0.022	0.002
遊離残留塩素 (mg/L)			0.46	0.47		0.51		0.49
残留塩素 (mg/L)			0.56	0.56		0.60		0.58
大腸菌群 MPN (100mL)		1100			1700		790	
大腸菌 (100mL中)			検出せず	検出せず		検出せず		検出せず
一般細菌 (1mL中)		45	0	0	550	0	360	0

(注) 1. 「<#.##」は「#.##」未満である。

(4) 市内給水栓水水質試験

給 第11号										
市内給水栓水質検査月報										
(その1)										
採 水 年 月 日		令和5年2月14日 火曜日			天 候	当 日	曇時々晴一時雪		当 日 給 水 量	
						前 日	雨時々曇		1127800 m³	
採 水 場 所		柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	大 淀	柴 島
		淀 川 区 新 高 1	西 淀 川 区 大 和 田 1	此 花 区 春日出北 1	中 央 区 森ノ宮中央 1	東 淀 川 区 小 松 4	旭 区 新 森 4	都 島 区 都島本通 4	大 正 区 鶴 町 1	此 花 区 北港緑地 2
検 査 項 目										
採 水 時 刻		11:55	11:10	10:10	11:15	13:10	12:35	10:30	11:25	10:40
気 温 ℃		7.1	7.3	7.0	7.0	9.0	8.4	6.6	7.0	7.0
水 温 ℃		10.0	10.8	10.1	8.6	9.0	9.9	9.5	11.3	11.2
濁 度（光電光度）度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色 度（透過光）度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
臭 気		塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH 値		7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L		0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
シアン化物及び塩化シアン mg/L										
フッ素及びその化合物 mg/L		0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
臭 素 酸 mg/L		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001
塩 素 酸 mg/L		0.029	0.031	0.031	0.035	0.035	0.037	0.031	0.026	0.028
硝 酸 態 窒 素 mg/L		1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2
亜 硝 酸 態 窒 素 mg/L		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
塩 化 物 イ オ ン mg/L		18	19	18	19	19	19	19	19	18
ナトリウム及びその化合物 mg/L			19		21				20	
アルミニウム及びその化合物 mg/L			<0.01		<0.01				<0.01	
マンガン及びその化合物 mg/L			0.001		0.002				0.001	
鉄 及 び そ の 化 合 物 mg/L			<0.03		<0.03				<0.03	
六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg/L			<0.002		<0.002				<0.002	
銅 及 び そ の 化 合 物 mg/L			<0.1		<0.1				<0.1	
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L			<0.1		<0.1				<0.1	
鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L			0.001		<0.001				<0.001	
ニッケル及びその化合物 mg/L			<0.001		<0.001				<0.001	
遊 離 残 留 塩 素 mg/L		0.38	0.32	0.36	0.31	0.38	0.40	0.39	0.30	0.39
残 留 塩 素 mg/L		0.50	0.43	0.44	0.38	0.47	0.49	0.49	0.37	0.51
ク ロ ロ ホ ル ム mg/L										
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン mg/L										
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン mg/L										
ブ ロ モ ホ ル ム mg/L										
総 ト リ ハ ロ メ タ ン mg/L										
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド mg/L										
ク ロ ロ 酢 酸 mg/L										
ジ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L										
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L										
ジクロロアセトニトリル mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
抱 水 ク ロ ラ ー ル mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジ ェ オ ス ミ ン mg/L										
2-メチルイソボルネオール mg/L										
大 腸 菌（100mL 中）		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
一 般 細 菌（1mL 中）個		0	0	0	0	0	0	0	0	0
従 属 栄 養 細 菌（1mL 中）個			0		0				0	
電 気 伝 導 率 μS/cm		183	188	186	199	194	198	189	192	189
備考		1. 「水質検査計画」に基づいて行う水質基準項目に係る水質検査の方法は、厚生労働省告示第261号による。 2. 「<#. ##」は「#. ##未満」である。 3. 水質基準項目に係る水質検査の結果は、すべて水質基準に適合する。 4. 天候は気象庁発表の大阪天気概況の昼（6:00-18:00）データを引用した。								
大阪市水道局工務部水質試験所										

(5) 市内給水栓水水質自動監視

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（柴島下系 1／6）

2023年02月

	野里						新高						大淀北					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	9.1	0.05	0.26	7.57	201	0.45	9.6	0.05	0.27	7.55	200	0.42	10.5	0.05	0.30	7.55	200	0.39
最大日	14日	14日	25日	1日	13日	23日	14日	1日	25日	1日	6日	1日	13日	14日	25日	17日	6日	16日
最小	6.7	0.04	0.19	7.53	182	0.41	7.5	0.04	0.20	7.51	181	0.38	8.4	0.04	0.22	7.48	184	0.36
最小日	1日	1日	4日	27日	28日	13日	1日	2日	4日	22日	28日	8日	1日	1日	20日	28日	23日	11日
平均	8.2	0.04	0.21	7.56	192	0.43	8.9	0.05	0.22	7.54	191	0.40	9.7	0.04	0.25	7.53	193	0.37

	春日出北						中島						大開					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	10.3	0.04	0.23	7.55	201	0.41	9.4	0.03	0.21	7.51	191	0.37	10.1	0.02	0.17	7.53	194	0.40
最大日	13日	1日	14日	2日	6日	1日	13日	11日	25日	1日	13日	27日	25日	1日	27日	1日	6日	24日
最小	8.5	0.04	0.18	7.51	184	0.37	7.2	0.02	0.14	7.46	174	0.33	8.4	0.02	0.13	7.49	177	0.36
最小日	1日	1日	4日	22日	23日	17日	1日	1日	4日	22日	23日	10日	1日	1日	2日	22日	23日	11日
平均	9.6	0.04	0.20	7.54	193	0.39	8.6	0.02	0.17	7.48	183	0.35	9.4	0.02	0.14	7.51	187	0.37

	舞洲(給)						舞洲											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	10.1	0.05	0.27	7.67	201	0.52	10.9	0.03	0.29	7.61	195	0.46						
最大日	13日	15日	26日	3日	1日	2日	1日	12日	27日	3日	2日	11日						
最小	7.8	0.04	0.21	7.54	184	0.41	9.9	0.02	0.22	7.50	179	0.34						
最小日	1日	1日	4日	23日	24日	20日	10日	1日	18日	15日	17日	20日						
平均	8.9	0.04	0.23	7.58	193	0.47	10.3	0.02	0.25	7.55	187	0.40						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（柴島上系 2／6）

2023年02月

	都島本通						大宮						鶴見					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	9.6	0.05	0.25	7.57	202	0.41	9.1	0.05	0.27	7.67	206	0.48	8.9	0.03	0.24	7.52	198	0.41
最大日	14日	1日	14日	15日	6日	16日	13日	1日	14日	2日	13日	1日	13日	1日	14日	10日	12日	1日
最小	7.9	0.04	0.19	7.52	184	0.37	7.3	0.04	0.20	7.58	187	0.39	7.2	0.03	0.16	7.48	183	0.38
最小日	1日	4日	9日	23日	23日	12日	1日	4日	8日	22日	28日	8日	1日	1日	2日	1日	27日	13日
平均	9.0	0.05	0.22	7.54	194	0.39	8.5	0.05	0.23	7.60	198	0.41	8.3	0.03	0.20	7.50	191	0.40

	小松																	
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素												
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l												
最大	9.0	0.02	0.23	7.69	200	0.45												
最大日	14日	1日	14日	13日	13日	1日												
最小	7.0	0.01	0.15	7.62	182	0.39												
最小日	1日	3日	2日	1日	23日	8日												
平均	8.4	0.02	0.18	7.66	192	0.41												

	大手前(配)						農人橋											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	8.9	0.03	0.18	7.53	198	0.40	9.0	0.04	0.25	7.57	201	0.45						
最大日	14日	12日	14日	14日	13日	14日	14日	17日	14日	8日	13日	1日						
最小	6.6	0.02	0.13	7.48	179	0.37	7.0	0.03	0.17	7.52	182	0.39						
最小日	1日	1日	2日	1日	28日	7日	1日	1日	2日	1日	23日	7日						
平均	8.1	0.02	0.14	7.51	189	0.39	8.3	0.03	0.21	7.55	191	0.40						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系 3／6）

2023年02月

	大淀(配)						九条南						築港					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	8.9	0.03	0.29	7.48	202	0.43	9.0	0.03	0.24	7.44	193	0.44	9.0	0.03	0.31	7.45	193	0.38
最大日	13日	7日	25日	16日	12日	14日	13日	6日	25日	20日	12日	14日	13日	1日	26日	3日	13日	14日
最小	6.2	0.02	0.19	7.41	183	0.39	6.6	0.02	0.17	7.39	175	0.39	7.2	0.02	0.22	7.42	176	0.34
最小日	1日	1日	3日	1日	22日	17日	1日	1日	2日	28日	22日	18日	1日	2日	3日	2日	28日	18日
平均	7.8	0.03	0.23	7.43	191	0.41	8.1	0.03	0.20	7.41	184	0.41	8.3	0.03	0.26	7.44	185	0.36

	南堀江						梅南						北加賀屋					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	9.3	0.03	0.24	7.50	196	0.43	8.7	0.05	0.36	7.51	197	0.42	9.5	0.06	0.36	7.54	200	0.38
最大日	14日	7日	25日	2日	12日	1日	13日	1日	25日	6日	5日	14日	14日	15日	25日	13日	6日	1日
最小	7.2	0.02	0.16	7.48	178	0.37	6.7	0.04	0.25	7.44	181	0.37	7.6	0.05	0.26	7.52	183	0.34
最小日	1日	1日	3日	4日	27日	18日	1日	3日	6日	12日	28日	7日	1日	1日	3日	1日	28日	18日
平均	8.5	0.03	0.19	7.49	187	0.40	7.9	0.05	0.30	7.46	190	0.39	8.8	0.05	0.30	7.53	191	0.36

	泉尾(配)						南恩加島											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	11.0	0.04	0.15	7.50	183	0.48	10.0	0.03	0.29	7.49	193	0.40						
最大日	15日	1日	8日	25日	13日	2日	28日	8日	27日	10日	7日	10日						
最小	8.8	0.04	0.14	7.45	168	0.39	8.5	0.02	0.22	7.45	179	0.33						
最小日	1日	1日	1日	16日	28日	25日	1日	1日	6日	1日	28日	6日						
平均	10.0	0.04	0.14	7.47	176	0.44	9.4	0.03	0.25	7.47	186	0.36						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系・巽系 4／6）

2023年02月

	住吉(配)						清明通											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	9.1	0.03	0.22	7.52	193	0.44	9.3	0.03	0.29	7.47	196	0.46						
最大日	14日	12日	26日	11日	13日	1日	14日	1日	26日	11日	13日	2日						
最小	7.1	0.02	0.15	7.46	177	0.38	7.6	0.03	0.20	7.40	178	0.38						
最小日	1日	1日	3日	2日	23日	13日	1日	1日	6日	7日	28日	13日						
平均	8.3	0.02	0.18	7.50	185	0.41	8.7	0.03	0.24	7.45	187	0.43						

	巽(配)						勝山南						平野西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	8.8	0.06	0.23	7.50	195	0.43	9.2	0.06	0.25	7.49	193	0.38	10.2	0.03	0.30	7.49	198	0.34
最大日	13日	13日	25日	25日	12日	22日	14日	13日	26日	11日	13日	1日	28日	13日	26日	3日	13日	22日
最小	6.2	0.03	0.16	7.46	175	0.36	7.2	0.03	0.16	7.43	176	0.31	8.6	0.02	0.21	7.45	180	0.28
最小日	1日	1日	3日	11日	22日	11日	1日	1日	1日	2日	28日	19日	1日	1日	1日	22日	28日	10日
平均	7.7	0.03	0.19	7.48	185	0.39	8.4	0.04	0.19	7.46	185	0.34	9.6	0.02	0.24	7.47	189	0.30

	咲洲(配)						南港中											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	9.9	0.06	0.32	7.57	200	0.44	10.0	0.04	0.29	7.51	194	0.39						
最大日	16日	14日	16日	8日	6日	1日	23日	12日	17日	27日	7日	1日						
最小	8.3	0.04	0.24	7.52	186	0.40	8.6	0.03	0.22	7.45	179	0.34						
最小日	2日	1日	7日	2日	23日	25日	4日	1日	1日	6日	24日	21日						
平均	9.2	0.05	0.27	7.55	194	0.42	9.4	0.03	0.25	7.47	186	0.37						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪巽系 5/6)

2023年02月

	住之江(配)						墨江											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	8.6	0.04	0.26	7.41	195	0.44	10.0	0.07	0.35	7.59	202	0.40						
最大日	13日	14日	26日	15日	6日	1日	23日	14日	27日	16日	6日	1日						
最小	6.6	0.02	0.18	7.38	178	0.40	8.4	0.05	0.26	7.54	187	0.37						
最小日	1日	1日	1日	2日	23日	12日	1日	1日	1日	1日	23日	9日						
平均	7.8	0.02	0.21	7.40	187	0.42	9.4	0.05	0.29	7.57	195	0.39						

	長居(配)						瓜破東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大 最大日	10.2 14日	0.08 14日	0.26 16日	7.60 20日	203 13日	0.43 1日	10.4 13日	0.06 14日	0.32 27日	7.52 1日	200 6日	0.39 28日						
最小 最小日	8.4 1日	0.06 1日	0.20 1日	7.51 1日	185 23日	0.36 19日	9.2 4日	0.05 1日	0.25 1日	7.47 28日	184 24日	0.32 14日						
平均	9.5	0.06	0.22	7.55	194	0.40	10.0	0.05	0.27	7.51	193	0.35						

[illegible]

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（豊野系 6／6）

2023年02月

	城東(配)						放出西						大今里西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	9.0	0.04	0.36	7.58	204	0.46	9.0	0.04	0.23	7.64	197	0.42	9.6	0.05	0.28	7.59	204	0.43
最大日	14日	1日	26日	14日	12日	1日	14日	2日	26日	28日	12日	25日	25日	1日	26日	28日	13日	24日
最小	6.3	0.03	0.20	7.49	184	0.38	7.1	0.03	0.14	7.52	181	0.39	7.4	0.04	0.17	7.52	188	0.39
最小日	1日	2日	1日	12日	22日	19日	1日	1日	2日	2日	27日	7日	1日	2日	2日	23日	27日	19日
平均	7.9	0.03	0.26	7.53	195	0.42	8.4	0.03	0.19	7.54	190	0.40	8.8	0.04	0.22	7.55	196	0.41

	大道						敷津東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	9.6	0.03	0.28	7.49	197	0.39	9.4	0.04	0.22	7.48	193	0.39						
最大日	13日	5日	27日	7日	13日	25日	26日	8日	27日	4日	13日	1日						
最小	8.2	0.02	0.17	7.46	179	0.34	7.7	0.03	0.11	7.45	177	0.35						
最小日	1日	1日	3日	23日	23日	19日	2日	1日	2日	14日	23日	13日						
平均	9.1	0.03	0.23	7.48	187	0.36	8.8	0.04	0.17	7.47	185	0.37						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--