

水道事業 統計月報

VOL. 75

令和 4 年 6 月 度

大 阪 市 水 道 局

目 次

水 道 事 業

職 員 数

- 1 気象・水源
- 2 淀川関係水位・流量及び雨量
- 3 取水量・ろ過量
- 4 給水量・電力使用量
- 5 薬品使用状況
- 6 スラッジ処理状況
- 7 テレメータ
- 8 水質試験成績
- 9 導送配水管・制水弁・消火栓
- 10 配水設備維持作業状況
- 11 漏水修繕状況
- 12 給水契約件数
- 13 調定・収入状況
- 14 用途別市内水道料金調定状況
- 15 市外給水調定状況
- 16 事業所別市内水道料金調定・収入状況
- 17 業態別給水世帯数・使用水量
- 18 行政区別給水世帯数・使用水量
- 19 水量区画別計算世帯数・使用水量
- 20 事業所別用途別給水世帯数
- 21 給水停止状況
- 22 条例違反水栓摘発状況
- 23 水道メータ保有数・取付数・故障率
- 24 給水管布設延長状況
- 25 給水装置工事・修繕処理状況

職員配置表

※ 9・32は年度末（3月）に一斉更新

1 気象 ・ 水源

令和4年6月	気温（℃）									水温（℃）						淀川水位（cm）						原水濁度（度）					
	大阪			柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場	
	最高	最低	平均	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低
1	27.2	15.4	21.3	29.5 ×	17.0	27.3 ×	15.3	27.0 ×	14.0	23.1	22.6	23.3	22.8	23.3	20.9	320	296	329	303	505	499	9	5	4	2	12	4
2	29.2	17.5	23.2	29.6	19.1	29.1	17.6	30.4	16.3	23.6	22.5	23.8	23.0	22.8	21.1	306	300	315	307	500	496	8	6	5	2	9	8
3	29.1	19.9	24.0	28.7	21.5	28.7	20.4	30.3	18.7	24.0	23.2	24.0	23.5	24.2	21.6	306	297	315	303	523	495	8	5	5	2	8	6
4	29.2	17.7	22.1	33.7	19.2	29.1	18.1	30.1	17.5	24.3	23.2	24.0	23.7	24.5	22.3	306	296	314	304	522	520	8	6	5	2	6	5
◎ 5	25.5	18.7	21.5	27.3	20.0	26.1	18.7	27.0	17.6	23.9	23.3	24.2	23.5	24.7	22.2	305	295	316	304	526	520	9	5	5	2	6 ×	3
6	23.1	17.4	19.9	24.2	18.1	21.5	17.6	20.5	17.2	23.4	22.2	23.6	22.2	23.4	22.1	306	295	318	307	598	528	10	6	6	4	5 ×	3
7	24.9	16.8	20.5	24.7	18.1	24.3	17.2	23.8	16.5	22.2	21.7	22.3	22.0	22.1	20.3	306	295	320	305	600	557	11	7	7	5	28	5
8	26.7 ×	15.2	20.9	28.2 ×	17.0	26.1	16.0	27.2	14.7	22.4	21.7	22.3	22.0	21.5 ×	20.0	306	295	317	305	556	543	9	6	6	4	21	12
9	28.8	17.3	22.8	29.8	18.5	29.0	17.3	30.1	16.1	23.0	21.7	23.0	22.3	22.7	20.3	304	296	313	305	542	532	7	6	6	3	12	9
10	29.0	21.1	24.1	27.5	22.6	28.4	21.7	30.2	20.3	23.8	22.4	23.8	23.1	24.0	21.4	305	300	318	308	559	529	6	5	6	3	9	8
11	24.2	19.9	22.0	26.0	21.1	24.2	20.1	24.0	19.3	23.9	23.1	24.2	23.4	24.3	22.5	305	302	316	312	563	559	8	5	5	3	7 ×	3
◎ 12	27.7	18.6	22.6	28.8	20.2	26.5	19.0	26.5	18.3	23.8	23.0	23.9	23.4	23.0	22.1	306	301	318	311	563	557	7	5	5	4	10 ×	3
13	26.3	17.4	22.1	29.2	19.0	26.4	17.5	26.7	16.4	23.7	23.0	23.8	23.2	24.0	22.1	309	297	318	305	559	471	8	5	7	3	9	7
14	22.6	17.1	19.9	23.0	18.1	22.1	17.5	21.1	16.6	23.1	22.8	23.7	22.4	23.3	22.0	303	289	311	295	503	468	7	5	5	4	6 ×	3
15	27.2	17.9	21.3	28.8	18.7	25.9	18.1	25.5	17.4	22.7	21.7	22.3 ×	21.6	21.9	20.2	290	282	298	288	510	492	9	6	6	3	15	5
16	27.2	20.3	23.5	26.9	21.5	26.5	20.7	27.5	20.0	22.1 ×	21.5	22.7	21.7	21.8	20.3	304	281	313	288	491	460	7	5	4	2	22	12
17	29.8	21.6	25.3	30.3	22.7	30.1	21.8	31.1	20.6	23.0	22.2	23.6	22.5	22.7	21.0	307	301	316	308	460	451	6	4	3	2	12	8
18	28.3	22.8	24.6	32.4	23.0	27.8	22.9	28.4	22.4	23.7	23.0	24.4	23.4	24.3	22.0	308	302	318	311	451	446	14	4	3	2	9	4
◎ 19	30.0	22.1	25.2	29.6	22.8	29.7	22.5	30.7	22.0	24.3	23.4	24.5	23.7	23.4	22.5	303	291	312	297	447	442	5 ×	4	3 ×	1	8 ×	3
20	29.2	23.9	26.0	28.3	24.5	29.0	24.1	29.8	22.8	24.7	24.2	25.2	24.2	25.0	22.6	292 ×	279	299 ×	285	454	441	5	4	3	2	9	7
21	25.1	22.1	23.8	26.0	22.8	25.3	22.2	25.1	21.8	24.8	24.5	25.2	24.8	25.4	23.9	314	294	335	301	604	445	11	5	4	2	9 ×	3
22	30.2	22.2	25.7	30.8	22.8	30.4	22.2	31.3	21.9	24.7	24.1	24.9	24.1	24.2	22.9 ○	322	301 ○	338	314 ○	639	583	21	6 ○	22	4	46	4
23	32.4	24.5	28.0	31.9	25.4	31.8	25.0	33.1	24.2	24.1	23.6	24.6	23.5	22.8	22.4	314	307	327	318	605	551 ○	25	12	17	4 ○	78	28
24	34.0	25.8	29.9	34.0	26.7	33.6	26.4	34.5	25.1	25.8	24.0	26.2	24.7	25.2	23.0	312	302	321	311	550	475	11	8	7	3	26	15
25	31.5	24.9	27.6	30.7	25.9	31.5	25.5	33.1	23.8	26.5	25.7	27.1	26.3	26.7	24.8	312	302	322	309	475	466	8	6	13	2	14	8
◎ 26	31.5	23.9	27.1	30.4	25.3	30.3	24.7	31.1	23.0	26.9	26.5	27.2	26.5	26.7	24.9	311	301	321	310	466	462	7	4	4	2	8	5
27	32.1	25.2	28.0	30.3	26.5	31.0	25.6	33.0	24.5	27.1	26.7	27.3	26.4	26.8	24.9	311	301	320	311	462	447	6	4	3	2	12	7
28	33.2	25.1	28.7	32.6	26.5	32.3	25.8	33.5	24.3	27.7	26.7	28.1	26.9	27.4	25.9	309	298	319	306	448	444	5 ×	4	3	2	11	6
29	33.6	26.3	29.2	32.3	26.6	31.9	26.1	33.7	25.1	28.3	27.4	28.8	27.7	28.7	26.3	310	300	321	308	446	442	5 ×	4	3	2	8	7
30	○ 34.9	26.5	30.1 ○	35.2	27.4 ○	34.9	26.5 ○	36.7	25.4 ○	29.0	28.0 ○	29.1	28.1 ○	29.0	26.7	306	294	316	303	447 ×	440	5	4	3	2	10	6
月間一日平均	28.8	20.8	24.4	29.4	22.0	28.4	21.1	29.1	20.1	24.5	23.7	24.7	23.9	24.3	22.5	307	296	318	305	519	492	9	5	6	3	15	7
前年度同月との比較	0.3	0.3	0.5	-0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	6	7	18	19	-29	-29	2	0	1	1	-2	-1

- （注）
- 1 天候及び大阪の気温は、大阪管区气象台発表のものである。
 - 2 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
 - 3 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

2 淀川関係水位・流量及び雨量

令和4年6月	水位 (cm)		流量 (m3/s)		雨量 (mm)			
日	琵琶湖	枚方	琵琶湖 放流量	枚方 流量	大阪	京都	滋賀	奈良
1	○ -3	-367	144.0	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
2	-5	-371	144.8	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
3	-7	-377	144.3	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
4	-9	-372	195.4	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
◎ 5	-11	-371	194.3	欠測	7	9	3	4
6	-10	-353	195.3	欠測	17	○ 47	○ 29	21
7	-8	-345	194.4	欠測	× 0	1	× 0	× 0
8	-9	-363	194.6	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
9	-10	-367	195.0	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
10	-12	-365	194.2	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
11	-14	-356	263.1	欠測	2	3	1	3
◎ 12	-16	-354	○ 263.4	欠測	× 0	× 0	× 0	1
13	-19	-359	263.2	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
14	× -21	-378	74.0	欠測	13	20	7	11
15	-20	-388	75.6	欠測	2	4	1	1
16	-20	-390	74.8	欠測	1	× 0	× 0	× 0
17	-20	-378	59.3	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
18	-20	-373	60.7	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
◎ 19	× -21	-379	58.6	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
20	× -21	× -392	59.0	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
21	× -21	-379	68.1	欠測	○ 56	37	14	28
22	-18	○ -323	× 58.1	欠測	3	6	2	○ 30
23	-17	-338	193.6	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
24	-19	-360	194.0	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
25	-19	-371	73.6	欠測	3	× 0	× 0	1
◎ 26	-19	-379	74.1	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
27	-20	-374	73.9	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
28	-20	-377	58.4	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
29	× -21	-375	60.0	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
30	× -21	-379	59.8	欠測	× 0	× 0	× 0	× 0
当月計	-	-	-	-	104	127	57	100
一日平均	-16	-368	132.0	#DIV/0!	3	4	2	3
前年度累計	-	-	-	-	708	540	496	486
本年度累計	-	-	-	-	305	341	250	317
前年累計比較	-	-	-	-	-403	-199	-246	-169

- 1 水位・流量は近畿地方整備局河川管理課、午前6時発表による。
- 2 雨量は大阪管区气象台予報課、午前9時発表による。
測定時間は、午前0時以前24時間。
- 3 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。
- 4 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

3 取水量・ろ過量

(1) 取 水 量

(単位 m³)

令和4年6月					
日	柴島浄水場	庭窪浄水場	豊野浄水場	合計	
1	619,100	399,400	187,000	1,205,500	
2	610,400	395,400	186,600	1,192,400	
3	608,300	392,100	186,600	1,187,000	
4	588,400	384,900	171,100	1,144,400	
◎ 5	584,700	376,900	158,200	× 1,119,800	
6	587,700	379,900	158,400	1,126,000	
7	609,500	389,200	184,400	1,183,100	
8	615,900	397,700	187,700	1,201,300	
9	613,400	393,400	191,800	1,198,600	
10	612,200	394,800	187,100	1,194,100	
11	585,700	378,200	157,500	1,121,400	
◎ 12	590,500	380,800	171,900	1,143,200	
13	583,100	○ 439,200	172,800	1,195,100	
14	× 558,000	425,300	× 155,600	1,138,900	
15	603,900	390,400	175,100	1,169,400	
16	613,900	397,200	193,800	1,204,900	
17	619,700	395,000	196,800	1,211,500	
18	589,600	380,400	170,900	1,140,900	
◎ 19	592,100	387,800	179,500	1,159,400	
20	605,800	392,000	193,300	1,191,100	
21	600,500	385,800	170,600	1,156,900	
22	609,100	393,200	195,500	1,197,800	
23	638,000	405,600	204,900	1,248,500	
24	632,200	404,100	209,900	1,246,200	
25	609,100	386,800	191,200	1,187,100	
◎ 26	592,000	384,000	173,800	1,149,800	
27	○ 659,700	× 367,500	214,100	1,241,300	
28	635,800	399,900	199,200	1,234,900	
29	632,300	405,600	210,500	1,248,400	
30	631,800	405,500	○ 218,200	○ 1,255,500	
当月計	18,232,400	11,808,000	5,554,000	35,594,400	
一日平均	607,747	393,600	185,133	1,186,480	
前月計比較	410,400	-144,800	289,700	555,300	
前月計比率(%)	102.3	98.8	105.5	101.6	
本年度累計	53,462,700	35,449,800	15,894,800	104,807,300	
前年累計比較	1,692,800	-355,800	1,099,500	2,436,500	
前年累計比率(%)	103.3	99.0	107.4	102.4	

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は最小値を示す。

2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

3 取水量・ろ過量

(2) ろ過量

(単位 m³)

令和4年6月	柴島浄水場	庭窪浄水場	豊野浄水場	合計	
日					
1	667,600	434,000	205,800	1,307,400	
2	652,200	425,800	203,400	1,281,400	
3	665,200	424,200	203,000	1,292,400	
4	634,000	416,200	188,900	1,239,100	
◎ 5	624,500	405,900	174,600	1,205,000	
6	642,500	413,400	176,200	1,232,100	
7	658,300	419,900	204,400	1,282,600	
8	655,200	426,500	206,800	1,288,500	
9	671,900	423,500	209,400	1,304,800	
10	659,000	428,000	203,700	1,290,700	
11	619,400	407,800	174,600	×	1,201,800
◎ 12	647,000	412,800	189,100	1,248,900	
13	634,000	○ 464,500	190,500	1,289,000	
14	×	601,900	454,400	×	1,230,000
15	661,900	424,300	192,800	1,279,000	
16	659,200	426,900	211,700	1,297,800	
17	659,700	425,900	214,300	1,299,900	
18	642,100	409,500	187,600	1,239,200	
◎ 19	646,600	419,700	196,800	1,263,100	
20	656,000	425,600	209,200	1,290,800	
21	657,900	415,100	188,700	1,261,700	
22	659,200	422,900	215,800	1,297,900	
23	690,600	437,700	222,500	1,350,800	
24	679,900	437,100	227,500	1,344,500	
25	655,100	414,700	207,200	1,277,000	
◎ 26	649,200	413,700	191,400	1,254,300	
27	○ 712,700	×	396,600	234,100	1,343,400
28	698,600	429,700	216,600	1,344,900	
29	687,800	438,600	228,900	1,355,300	
30	691,600	441,700	○ 238,700	○	1,372,000
当月計	19,740,800	12,736,600	6,087,900	38,565,300	
一日平均	658,027	424,553	202,930	1,285,510	
前月計比較	473,600	-229,300	331,800	576,100	
前月計比率(%)	102.5	98.2	105.8	101.5	
本年度累計	57,826,700	38,504,200	17,284,200	113,615,100	
前年累計比較	2,138,900	-684,800	2,761,400	4,215,500	
前年累計比率(%)	103.8	98.3	119.0	103.9	

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は最小値を示す。

2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

4 給水量・電力使用量

(1) 給 水 量

(単位 m3)

令和4年6月		柴島浄水場		庭窪浄水場			豊野浄水場		合計				
日				異系		大淀系		小計			城東		
1		487,100		240,400		196,100		436,500		178,400		1,102,000	
2		489,600		242,900		199,800		442,700		178,300		1,110,600	
3		488,900		239,100		198,000		437,100		172,700		1,098,700	
4		481,700		235,500		197,500		433,000		163,600		1,078,300	
◎	5	×	470,400	225,700		189,100		414,800		147,900		1,033,100	
6		478,000		231,600		191,700		423,300		155,900		1,057,200	
7		487,700		240,400		198,600		439,000		176,200		1,102,900	
8		488,000		240,800		200,500		441,300		178,800		1,108,100	
9		490,400		244,200		200,300		444,500		180,400		1,115,300	
10		488,700		241,300		199,800		441,100		177,400		1,107,200	
11		471,600		×	222,400	189,500		×	411,900	×	144,500	×	1,028,000
◎	12	477,600		236,600		195,700		432,300		164,800		1,074,700	
13		502,600		241,100		194,400		435,500		164,900		1,103,000	
14		497,200		232,700		×	188,500	421,200		151,400		1,069,800	
15		486,400		237,900		198,100		436,000		171,600		1,094,000	
16		492,100		243,300		201,500		444,800		182,300		1,119,200	
17		493,100		244,400		202,200		446,600		186,700		1,126,400	
18		478,300		229,500		192,800		422,300		160,700		1,061,300	
◎	19	477,100		236,800		197,200		434,000		171,200		1,082,300	
20		493,400		246,000		203,100		449,100		184,900		1,127,400	
21		486,600		236,300		196,000		432,300		164,800		1,083,700	
22		493,300		244,400		203,900		448,300		190,000		1,131,600	
23		501,800		252,900		213,600		466,500		189,700		1,158,000	
24		502,000		250,300		209,300		459,600		197,200		1,158,800	
25		483,500		237,200		200,200		437,400		176,100		1,097,000	
◎	26	483,000		236,700		198,700		435,400		169,600		1,088,000	
27		497,100		254,400		○	218,700	○	473,100	194,500		1,164,700	
28		504,100		255,000		212,900		467,900		196,400		1,168,400	
29		○	507,700	254,200		212,000		466,200		203,400		1,177,300	
30		505,600		○	259,100	210,500		469,600		○	207,500	○	1,182,700
当月計		14,684,600		7,233,100		6,010,200		13,243,300		5,281,800		33,209,700	
一日平均		489,487		241,103		200,340		441,443		176,060		1,106,990	
前月計比較		163,900		63,500		98,000		161,500		221,400		546,800	
前月計比率(%)		101.1		100.9		101.7		101.2		104.4		101.7	
本年度累計		43,135,200		21,390,900		17,726,800		39,117,700		15,260,200		97,513,100	
前年累計比較		1,178,000		-178,400		-371,600		-550,000		805,400		1,433,400	
前年累計比率(%)		102.8		99.2		97.9		98.6		105.6		101.5	

(注) 1 ○印は月間最大値、×印は同最小値を示す。

2 日付欄◎印は日曜・祝日を示す。

4 給水量・電力使用量
(2) 電力使用量

(単位 kWh)

令和4年6月								
日	柴島浄水場		庭窪浄水場		豊野浄水場		合計	
1	304,005		111,990		58,765		474,760	
2	304,431		109,370		57,826		471,627	
3	306,155		111,130		57,610		474,895	
4	296,016		106,800		53,629		456,445	
◎ 5	×	289,322	103,690		×	49,664	×	442,676
6	297,595		106,790		50,585		454,970	
7	304,801		108,540		58,357		471,698	
8	305,885		109,780		59,635		475,300	
9	313,152		109,350		58,178		480,680	
10	308,908		111,590		57,503		478,001	
11	291,679		×	102,540	49,974		444,193	
◎ 12	300,199		104,850		53,075		458,124	
13	300,759		○	122,140	54,274		477,173	
14	294,321		119,260		50,382		463,963	
15	307,526		108,750		55,927		472,203	
16	313,129		111,400		58,342		482,871	
17	313,439		112,280		58,872		484,591	
18	300,029		105,070		53,468		458,567	
◎ 19	302,621		108,490		55,764		466,875	
20	315,721		111,660		59,704		487,085	
21	309,454		108,760		54,776		472,990	
22	316,346		110,520		60,571		487,437	
23	325,405		116,580		61,678		503,663	
24	324,350		117,180		62,951		504,481	
25	302,890		107,910		58,837		469,637	
◎ 26	305,205		108,260		55,346		468,811	
27	○	331,978	109,760		64,469		506,207	
28	329,068		117,230		61,561		507,859	
29	324,676		117,470		62,960		505,106	
30	328,688		120,130		○	65,182	○	514,000
当月計		9,267,753	3,329,270		1,719,865		14,316,888	
一日平均		308,925	110,976		57,329		477,230	
前月計比較		361,999	28,950		47,140		438,089	
前月計比率(%)		104.1	100.9		102.8		103.2	
本年度累計		26,846,834	9,870,950		5,014,062		41,731,846	
前年累計比較		627,577	-300,320		306,835		634,092	
前年累計比率(%)		102.4	97.0		106.5		101.5	

※平成20年4月より大淀配水場、平成23年4月より巽配水場、住吉配水場、住之江配水場、長居配水場、咲洲配水場の管理が庭窪→柴島に平成25年2月より城東配水場が豊野→柴島に移管されたため、各値は下記の通りである。

柴島浄水場:柴島浄水場(上水)、一津屋取水場、大淀配水場、大手前配水場、北港加圧ポンプ場(上水)、
真田山加圧 ポンプ場、巽配水場、住吉配水場、住之江配水場、長居配水場、咲洲配水場、城東配水場、
泉尾配水場の合計値

庭窪浄水場:庭窪浄水場

豊野浄水場:楠葉取水場、豊野浄水場、豊野浄水場構外電動弁の合計値

5 薬品使用状況

令和4年6月

(A) 凝集剤

硫酸ばんど

		注入率 (ml/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当 月	31.1	14.6	17.6	30	91	317,510	1,005,330
	前年当月との比較			-0.1	0	0	10,950	75,780
庭窪	当 月	38.5	15.5	18.2	30	91	213,510	621,850
	前年当月との比較			-0.3	0	0	-2,890	-82,450
豊野	当 月	44.0	19.2	25.6	30	91	142,110	387,910
	前年当月との比較			-3.2	0	0	-516	-22,499

(B) アルカリ剤

かせいソーダ

		注入率 (ml/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	前 処 理	15.5	0.0	0.4	3	7	698,550	1,915,130
	後 処 理 1	47.2	27.8	37.5	30	91		
	後 処 理 2	4.2	0.4	1.8	30	91		
	前年当月との比較			1.4			64,500	130,780
庭窪	前 処 理	17.9	0.0	0.4	2	2	475,110	1,348,670
	後 処 理 1	42.1	17.0	30.2	30	91		
	後 処 理 2	9.8	3.2	5.4	30	91		
	前年当月との比較			-0.7			50	28,270
豊野	前 処 理	24.6	0.0	2.1	6	16	208,230	548,590
	後 処 理 1	44.2	25.2	34.0	30	91		
	後 処 理 2	2.3	1.0	1.6	30	91		
	前年当月との比較			-2.4			11,736	40,392

※ 前処理 : 着水井

※ 後処理1: 塩素接触池

※ 後処理2: 塩素注入井

(C) 酸剤

濃硫酸

		注入率 (ml/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当月	3.24	0.00	0.53	28	79	10,210	41,160
	前年同月との比較			-0.26	-2	-9	-4,200	-15,450
庭窪	当月	3.24	0.00	0.84	29	90	9,530	45,120
	前年同月との比較			0.11	-1	3	870	10,610
豊野	当月	0.95	0.00	0.29	22	68	1,620	9,870
	前年同月との比較			-0.07	-3	6	-146	5,410

(D) 消毒剤

次亜塩素酸ナトリウム（注入率は有効塩素濃度12%、比重1.14として液体塩素換算）

		注入率 (g/m3)			使用延べ日数		使用量 (ℓ)	年度累計 (ℓ)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	前処理	0.0	0.0	0.0	0	0	101,520	276,430
	後処理1	1.0	0.6	0.7	30	91		
	後処理2	0.1	0.0	0.1	30	91		
	前年当月との比較			0.0			10,250	22,930
庭窪	前処理	0.0	0.0	0.0	0	0	70,200	185,190
	後処理1	0.9	0.6	0.7	30	91		
	後処理2	0.1	0.1	0.1	30	91		
	前年当月との比較			0.0			6,650	6,520
豊野	前処理	0.0	0.0	0.0	0	0	41,900	103,260
	後処理1	1.1	0.8	0.9	30	91		
	後処理2	0.1	0.1	0.1	30	91		
	前年当月との比較			0.1			7,691	15,582

※ 前処理 : 着水井

※ 後処理1: 塩素接触池

※ 後処理2: 塩素注入井

(E) その他

①オゾン

		注入率 (g/m3)			使用延べ日数	
		最高	最低	平均	当月	累計
柴島	中オゾン処理	0.75	0.67	0.70	30	91
	前年当月との比較			0.00	0	0
	後オゾン処理	0.82	0.24	0.41	30	91
	前年当月との比較			0.06	0	0
庭窪	中オゾン処理	0.72	0.50	0.69	30	91
	前年当月との比較			0.02	0	0
	後オゾン処理	0.49	0.23	0.31	30	91
	前年当月との比較			0.07	0	0
豊野	中オゾン処理	0.70	0.69	0.70	30	91
	前年当月との比較			0.00	0	0
	後オゾン処理	0.59	0.28	0.36	30	91
	前年当月との比較			0.06	0	0

②粉末活性炭

		注入率 (g/m3)			使用延べ日数		使用量 (Kg)	年度累計 (Kg)
		最高	最低	平均	当月	累計		
柴島	当月	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	前年同月との比較			0.0	0	0	0	0
庭窪	当月	0.0	0.0	0.0	0	1	0	32
	前年同月との比較			0.0	0	1	0	32
豊野	当月	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	前年同月との比較			0.0	-1	-2	-100	-500

6 スラッジ処理状況
令和4年6月

(1) 沈澱池排泥量及びシックナー引抜濃度

		沈澱池排泥量 (m3)		シックナー引抜濃度 (%)		
		当月計	年度累計	最高	最低	平均
機械 脱水	柴島	15,371	42,948	6.0	4.7	5.2
	庭窪	6,920	22,645	7.8	3.8	5.2
天日 脱水	豊野	4,255	12,995	6.5	0.6	3.7
合 計		26,546	78,588			

(2) 脱水処理状況

	ろ過速度 (kg.DS/m2.h)			含水率 (%)
	最高	最低	平均	平均
柴 島	4.8	4.2	4.6	62.5
庭 窪	4.6	3.7	4.2	64.0

(3) 脱水ケーキ搬出量

			当月 (t)	年度累計 (t)
機 械	柴島	搬出量	754.65	2,191.22
		前年同月比較	-32.52	332.89
	庭窪	搬出量	320.33	1,146.97
		前年同月比較	-107.13	-15.54
	合計	搬出量	1,074.98	3,338.19
		前年同月比較	-139.65	317.35
天 日	豊野	搬出量	532.65	1,006.64
		前年同月比較	26.66	-4.90

(4) 脱水ケーキ処分量

			当月 (t)	年度累計 (t)
機 械	柴島	埋立	0.00	0.00
		有効(セメント)	0.00	0.00
		有効(グラント)	0.00	0.00
		有効(園芸用)	0.00	0.00
		有効(埋め戻し)	0.00	0.00
		有効(改質土砂)	754.65	2,191.22
	庭窪	埋立	0.00	0.00
		有効(セメント)	0.00	0.00
		有効(グラント)	0.00	0.00
		有効(園芸用)	0.00	0.00
天 日	豊野	有効(埋め戻し)	320.33	1,146.97
		埋立	0.00	0.00
		有効(セメント)	0.00	0.00
		有効(グラント)	0.00	0.00
		有効(園芸用)	7.06	9.88
		有効(埋め戻し)	524.60	995.77
		リバーソイル	0.00	0.00
		荒破碎	0.00	0.00
	土嚢袋※		0.99	0.99

※令和4年5月より豊野浄水場の有効(埋め戻し)に入っていた土嚢袋を別途計上に変更したため、土嚢袋を項目に追加。

7 テレメータ

令和4年6月

(1)水 圧

(単位:MPa)

系統	テレメータ名称			設 置 場 所	設置管路名	最大	平均	最小
柴島	井	高	野	東淀川区井高野1丁目	相川枝線	0.350	0.298	0.250
柴島	瑞		光	東淀川区瑞光4丁目	小松枝線	0.341	0.296	0.258
柴島	豊		里	東淀川区豊里6丁目	豊里幹線	0.353	0.319	0.286
柴島	東	中	島	東淀川区東中島1丁目	淀川北部幹線	0.347	0.304	0.276
柴島	田		川	淀川区田川3丁目	淀川北部幹線	0.357	0.311	0.273
柴島	塚		本	淀川区塚本4丁目	西淀幹線	0.370	0.323	0.285
柴島	東	三	国	淀川区東三国1丁目	宮原枝管	0.350	0.303	0.269
柴島	三	津	屋	淀川区三津屋中1丁目	φ300	0.353	0.306	0.264
柴島		佃		西淀川区佃4丁目	φ300	0.363	0.317	0.267
柴島	福		町	西淀川区福町2丁目	西淀・淀川北部幹線	0.316	0.269	0.227
柴島	東	天	満	東北区天満橋1丁目	梅田枝管	0.479	0.439	0.398
柴島	堂		島	北区堂島3丁目	西部幹線	0.354	0.309	0.262
柴島	梅	新	南	2北区西天満4丁目	浪速枝管	0.000	0.000	0.000
柴島	海		老	江福島区海老江5丁目	梅田枝管	0.437	0.390	0.351
柴島	江		成	福島区吉野3丁目	吉野枝線	0.000	0.000	0.000
柴島	嬉	ヶ	崎	橋此花区朝日2丁目	福島枝管	0.336	0.286	0.234
柴島	此		花	此花区春日出北1丁目	φ600	0.356	0.300	0.238
柴島	西	九	条	此花区西九条5丁目	北部幹線	0.359	0.310	0.264
柴島	西		島	此花区西島5丁目	φ150	0.338	0.282	0.172
柴島	舞		洲	此花区北港緑地2丁目	φ300	0.410	0.351	0.320
柴島	片		町	都島区片町2丁目	弁天枝線	0.302	0.264	0.230
柴島	毛		馬	都島区毛馬町1丁目	長柄東枝線	0.326	0.290	0.261
柴島	大		宮	旭区大宮4丁目	φ300	0.323	0.284	0.249
柴島	野		江	城東区野江2丁目	玉造幹線	0.338	0.305	0.279
柴島	上	本	町	中央区上本町西4丁目	東部幹線	0.353	0.310	0.237
柴島	北		浜	中央区北浜3丁目	御堂筋枝線	0.315	0.283	0.247
大淀	常	安	橋	北区中之島5丁目	浪速幹線	0.321	0.282	0.240
大淀	木	津	川	大橋西区立売堀6丁目	船場幹線	0.335	0.300	0.264
大淀	肥		後	橋西区江戸堀1丁目	中部幹線	0.490	0.199	0.000
大淀	端	建	蔵	橋西区川口1丁目	西部幹線	0.319	0.281	0.243
大淀	南		堀	江西区南堀江4丁目	堀江幹線	0.330	0.300	0.269
大淀	湊		橋	西区土佐堀3丁目	大正幹線	0.005	0.000	0.000
大淀	千	舟	橋	港区港晴2丁目	港晴枝線	0.360	0.296	0.237
大淀	市		岡	港区南市岡3丁目	今宮幹線	0.337	0.301	0.267
大淀	三	軒	家	大正区三軒家東6丁目	今宮幹線	0.313	0.279	0.253
大淀	鶴		町	大正区鶴町3丁目	鶴町枝線	0.319	0.287	0.226
大淀	南	恩	加	島大正区南恩加島2丁目	大正幹線	0.327	0.299	0.239
大淀	津		守	西成区津守3丁目	津守枝線	0.306	0.278	0.254
大淀	北	津	守	西成区長橋3丁目	津守枝管	0.000	0.000	0.000
大淀	花	園	町	西成区花園南1丁目	城東幹線	0.300	0.272	0.249
大淀	粉		浜	住之江区粉浜西1丁目	住吉幹線	0.302	0.273	0.248
大淀	浪	速	東	浪速区浪速東3丁目	西成枝管	0.338	0.310	0.286
大淀	大		国	浪速区戎本町1丁目	浪速枝管	0.633	0.605	0.582
大淀	玉		出	住之江区粉浜1丁目	浪速枝管	0.584	0.556	0.532
大淀	北		島	住之江区御崎7丁目	新南部幹線	0.559	0.528	0.507
大淀	上	住	吉	住吉区上住吉1丁目	φ300	0.437	0.387	0.333
大淀	松		虫	阿倍野区王子町1丁目	東部幹線	0.321	0.281	0.240
大淀	大	国	町	浪速区大国1丁目	今宮幹線	0.301	0.273	0.249
異	林		寺	生野区林寺6丁目	住吉幹線	0.309	0.286	0.265
異	南		港	住之江区南港東8丁目	南港枝管	0.389	0.324	0.191
異	南	港	東	住之江区南港東1丁目	新南部幹線	0.426	0.301	0.157
異	浜	口	町	住之江区浜口東3丁目	中部幹線	0.319	0.287	0.262
異	寄	木	橋	住之江区平林南2丁目	南部幹線	0.296	0.263	0.238
異	清	水	丘	住吉区清水丘3丁目	新南部幹線	0.318	0.284	0.260
異	墨		江	住吉区千駄2丁目	墨江枝線	0.000	0.000	0.000
異	沢	之	町	公園住吉区南住吉3丁目	南部幹線	0.449	0.409	0.333
異	山	之	内	公園住吉区山之内5丁目	φ150	0.382	0.338	0.260
異	今		林	東住吉区今林3丁目	城東幹線	0.304	0.282	0.260
異	今		川	東住吉区北田辺4丁目	今川枝管	0.000	0.000	0.000
異	照	ヶ	丘	東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	新南部幹線	0.275	0.252	0.232
異	喜		連	平野区喜連4丁目	長居公園通枝管	0.432	0.385	0.309
異	長		吉	平野区長吉長原東1丁目	長吉六反枝線	0.407	0.350	0.275
異	平		野	平野区平野西3丁目	中野枝管	0.293	0.271	0.249

※運用中テレメータのみ

(水圧 つづき)

系統	テレメータ名称			設 置 場 所	設置管路名	最大	平均	最小
豊野	茨		田	鶴見区諸口3丁目	今福枝管	0.322	0.289	0.263
豊野	蒲		生	城東区鳴野東1丁目	城東幹線	0.299	0.271	0.247
豊野	西	横	掘	西区新町1丁目	中部幹線	0.306	0.279	0.253
豊野	弁	天	橋	中央区大阪城	新今宮幹線	0.284	0.252	0.228
豊野	本		町	中央区本町1丁目	船場幹線	0.004	0.000	0.000
豊野	末	吉	橋	中央区南船場1丁目	長堀幹線	0.006	0.000	0.000
豊野	中		開	西成区花園北1丁目	中部幹線	0.000	0.000	0.000
豊野	今		里	東成区大今里南1丁目	城東幹線	0.313	0.286	0.261
豊野	真	田	山	天王寺区空清町	真田山枝管	0.199	0.175	0.031
豊野	真	田	山	天王寺区真田山町	新今宮幹線	0.210	0.182	0.157
豊野	大		道	天王寺区大道2丁目	今宮幹線	0.197	0.169	0.145
豊野	堀		越	天王寺区堀越町	東部幹線	0.372	0.326	0.255
豊野	太		子	浪速区恵美須東3丁目	太子枝管	0.302	0.273	0.241
豊野	元		町	浪速区元町1丁目	中部幹線	0.308	0.280	0.257

※運用中テレメータのみ

(2)流 量 (単位:m3/h)

系統	テレメータ名称			設 置 場 所	設置管路名	最大	平均	最小
柴島	東	中	島	東淀川区東中島1丁目	淀川北部幹線	20	6	4
柴島	田		川	淀川区田川3丁目	淀川北部幹線	1,045	753	491
柴島	塚		本	淀川区塚本4丁目	西淀幹線	1,352	1,021	655
柴島	東	三	国	淀川区東三国1丁目	宮原枝管	550	178	0
柴島	福		町	西淀川区福町2丁目	西淀・淀川北部幹線	575	413	267
柴島	樋	之	口	北区国分寺1丁目	玉造幹線	1,040	407	0
柴島	東	天	満	北区天満橋1丁目	梅田枝管	1,622	670	0
柴島	東	天	満	北区天満橋1丁目	梅田枝管	986	197	0
柴島	梅	新	南	2 北区西天満4丁目	浪速枝管	138	0	0
柴島	海	老	江	福島区海老江5丁目	梅田枝管	934	8	0
柴島	嬉	ヶ	崎	橋 此花区朝日2丁目	福島枝管	1,178	830	433
柴島	西	九	条	此花区西九条5丁目	北部幹線	3,804	-3,539	2,477
大淀	常	安	橋	北区中之島5丁目	浪速幹線	4,582	3,005	970
大淀	木	津	川	大 橋 西区立売堀6丁目	船場幹線	2,112	1,281	541
大淀	肥	後	橋	西区江戸堀1丁目	中部幹線	1,068	-345	0
大淀	端	建	蔵	橋 西区川口1丁目	西部幹線	2,542	1,618	528
大淀	湊		橋	西区土佐堀3丁目	大正幹線	5,224	3,397	1,074
大淀	市		岡	港区南市岡3丁目	今宮幹線	1,286	928	481
大淀	三	軒	家	大正区三軒家東6丁目	今宮幹線	949	-451	0
大淀	北	津	守	西成区長橋3丁目	津守枝管	0	0	0
大淀	浪	速	東	浪速区浪速東3丁目	西成枝管	866	570	221
大淀	大		国	浪速区戎本町1丁目	浪速枝管	1,994	1,337	566
大淀	玉		出	住之江区粉浜1丁目	浪速枝管	1,946	1,425	794
大淀	北		島	住之江区御崎7丁目	新南部幹線	12	5	0
異	林		寺	生野区林寺6丁目	住吉幹線	0	0	0
異	寄	木	橋	住之江区平林南2丁目	南部幹線	2	1	0
異	墨		江	住吉区千駄2丁目	墨江枝線	0	0	0
異	沢	之	町	公 園 住吉区南住吉3丁目	南部幹線	409	233	73
異	今		林	東住吉区今林3丁目	城東幹線	2,651	1,691	860
異	今		川	東住吉区北田辺4丁目	今川枝管	0	0	0
異	照	ヶ	丘	東住吉区照ヶ丘矢田1丁目	新南部幹線	4,382	3,641	2,883
豊野	蒲		生	城東区鳴野東1丁目	城東幹線	3,680	1,783	779
豊野	弁	天	橋	中央区大阪城	新今宮幹線	3,900	1,751	566
豊野	本		町	中央区本町1丁目	船場幹線	1,280	297	0
豊野	末	吉	橋	中央区南船場1丁目	長堀幹線	1,386	677	3
豊野	中		開	西成区花園北1丁目	中部幹線	0	0	0
豊野	小	路	東	生野区小路2丁目	生野枝管	693	314	0
豊野	今		里	東成区大今里南1丁目	城東幹線	1,337	780	126
豊野	真	田	山	公 園 天王寺区真田山町	新今宮幹線	478	234	40
豊野	大		道	天王寺区大道2丁目	今宮幹線	1,708	1,163	71
豊野	堀		越	天王寺区堀越町	東部幹線	61	26	3

※運用中テレメータのみ

8 水質試験成績

(1)水源水質試験
主要河川水質試験

採 水 年 月 日	令和4年6月15日 水曜日				天 候	当 日	曇時々雨	
						前 日	雨一時曇	
						降雨日	6 月 14 日	
試験項目	採水場所	琵琶湖	木津川	宇治川	桂川	淀川	淀川	淀川
		瀬田川	御幸橋	御幸橋	宮前橋	枚方大橋	枚方大橋	鳥飼大橋
		大橋				左岸	右岸	左岸
気 温 (℃)		20.6	24.0	23.5	24.4	20.7	20.7	21.1
水 温 (℃)		22.1	20.6	22.0	20.9	19.6	20.3	20.5
濁 度 (比濁) (度)		6.0	22	4.5	7.5	7.0	5.5	5.5
色 度 (比色) (度)		12	56	11	18	18	16	16
臭 気		微下水臭	下水・生ぐさ臭	下水臭	下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
p H 値		7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4
溶 存 酸 素 (mg/L)		8.2	8.6	8.0	9.0	8.1	7.8	7.7
生物化学的酸素要求量 (mg/L)		0.6	1.5	0.5	1.1	1.1	1.1	1.5
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)		4.9	15.0	4.9	6.9	7.4	6.6	6.7
有機物(全有機炭素の量) (mg/L)		1.9	3.1	1.9	1.8	2.3	2.1	2.3
紫 外 線 吸 光 度 (260nm)		0.030	0.067	0.031	0.036	0.042	0.039	0.046
硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		0.4	0.7	0.3	1.2	0.7	0.7	0.9
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)		<0.004	0.011	0.007	0.011	0.012	0.013	0.016
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)		0.05	0.02	0.07	0.06	0.08	0.12	0.24
全 窒 素 (mg/L)		0.8	1.8	0.7	1.6	1.3	1.3	1.5
浮 遊 物 質 (mg/L)		6	52	7	12	22	13	7
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)		156	136	135	138	145	144	156
マンガン及びその化合物 (mg/L)								
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)								
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)								
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)								
陰イオン界面活性剤 (mg/L)								
非イオン界面活性剤 (mg/L)								
大 腸 菌 MPN (100mL)		23	410	210	4400	4700	2800	52000
一 般 細 菌 (1mL)		710	18000	8800	76000	69000	54000	210000

(2) 3浄水場原水の水質試験成績

柴島浄水場 令和4年6月

項目 日	気 温 (℃)	水 温 (℃)	濁 度 (比濁度)	色 度 (比色度)	pH 値	総 アルカリ 度 (mg/L)	溶 存 酸 素 (mg/L)	生酸 物素 化要 学求 的 量 (mg/L)	溶 解 性 有 機 炭 素 (mg/L)	紫 外 線 吸 光 度	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	過 カ リ ウ ム ガ 消 費 酸 量 (mg/L)	電 気 伝 導 率 (μs/cm)	マン ガン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	マン ガン イ オ ン (mg/L)	臭 素 酸 (mg/L)	大 腸 菌 (100mL)	大 腸 菌 群 (100mL)	一 般 細 菌 (1mL)
1	22.3	22.5	3.0	10	7.4	34.7	6.7	0.9	1.8	0.040	0.15	5.3	153	0.063	0.051	<0.001	790	33000	310
2	23.5	23.5	3.0	10	7.5	35.2	7.5	0.5	1.7	0.038	0.08	5.3	144						
3	23.4	23.7	4.0	12	7.5	36.3	7.5	0.6	1.7	0.039	0.07	5.1	144						
4	27.4	24.6	3.0	10	7.4	35.4	7.8	0.5			0.08	4.7	144						
5	23.9	23.7	5.0	10	7.5	35.0	7.5	0.4			0.07	4.4	142						
6	21.1	23.0	6.0	14	7.5	35.5	7.4	0.4	1.6	0.036	0.08	6.0	138						
7	21.8	22.1	6.0	14	7.4	32.8	7.3	0.9	1.8	0.049	0.11	6.9	124						
8	21.7	21.9	5.0	14	7.5	32.6	8.6	1.6	1.9	0.049	0.07	6.3	126	0.051	0.027				
9	25.2	22.4	5.0	14	7.3	33.4	8.6	1.2	1.6	0.042	0.06	5.9	132						
10	25.1	23.8	5.0	12	7.4	33.6	8.9	1.3	1.6	0.038	0.06	5.4	133						
11	24.4	23.6	4.0	10	7.4	35.0	8.1	1.5			0.07	5.3	137						
12	26.3	23.4	4.0	10	7.5	34.5	7.4	0.6			0.07	5.0	135						
13	22.8	23.4	4.0	10	7.5	34.3	7.6	0.4	1.6	0.035	0.07	5.1	133						
14	22.0	23.0	4.0	12	7.4	34.1	7.6	0.7	1.6	0.038	0.07	5.0	132						
15	20.3	21.2	5.0	12	7.3	35.9	7.7	0.7	1.7	0.042	0.10	6.0	142	0.058	0.033				
16	24.5	22.1	5.0	14	7.4	35.6	7.4	0.8	1.7	0.046	0.14	5.0	140						
17	25.0	22.6	4.0	14	7.5	34.7	7.2	0.6	1.7	0.049	0.09	5.9	137						
18	27.1	23.8	6.0	14	7.3	33.6	7.6	3.3			0.07	7.5	141						
19	28.7	24.5	3.0	12	7.4	34.6	7.0	0.3			0.09	5.4	155						
20	26.4	24.7	3.0	12	7.5	35.3	7.2	0.4	1.7	0.043	0.07	5.3	154						
21	25.5	25.0	4.0	14	7.5	35.2	7.3	0.9	1.7	0.044	0.08	5.9	154						
22	26.8	23.7	10	28	7.4	30.4	5.9	1.4	1.9	0.059	0.23	8.4	119	0.032	0.010				
23	27.4	23.5	10	32	7.3	27.3	6.8	0.6	2.6	0.102	0.09	12.4	113						
24	30.4	25.8	5.0	14	7.4	29.4	6.9	0.5	2.0	0.060	0.07	7.6	126						
25	29.8	26.7	3.0	10	7.3	32.2	7.1	0.6			0.07	4.5	129						
26	30.5	22.6	3.0	12	7.4	33.1	6.2	0.7			0.10	6.0	139						
27	29.0	26.7	5.0	16	7.4	33.9	6.7	0.6	1.8	0.045	0.10	6.7	146						
28	28.6	27.2	3.0	14	7.5	34.1	6.7	0.9	1.8	0.045	0.09	5.7	147						
29	28.6	27.9	2.0	10	7.4	33.4	7.0	0.9	1.8	0.044	0.08	5.1	146	0.039	0.028				
30	28.6	28.4	2.0	10	7.5	33.4	7.1	0.7	1.7	0.047	0.07	5.6	149						
最高	30.5	28.4	10	32	7.5	36.3	8.9	3.3	2.6	0.102	0.23	12.4	155	0.063	0.051	<0.001		33000	310
最低	20.3	21.2	2.0	10	7.3	27.3	5.9	0.3	1.6	0.035	0.06	4.4	113	0.032	0.010	<0.001		33000	310
平均	25.6	24.0	4.5	13	7.4	33.8	7.3	0.8	1.8	0.047	0.09	6.0	138	0.049	0.030	<0.001	790	33000	310

庭窪浄水場 令和4年6月

項目 日	気 温 (℃)	水 温 (℃)	濁 度 (比濁度)	色 度 (比色度)	pH 値	総 アルカリ 度 (mg/L)	溶 存 酸 素 (mg/L)	生酸 物素 化要 学求 的量 (mg/L)	溶 解 性 有 機 炭 素 (mg/L)	紫 外 線 吸 光 度	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	過カリ ウム ガ 消 費 酸 量 (mg/L)	電 気 伝 導 率 (μs/cm)	マン ガン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	マン ガン イ オ ン (mg/L)	臭 素 酸 (mg/L)	大 腸 菌 (100mL)	大 腸 菌 群 (100mL)	一 般 細 菌 (1mL)
1	23.1	23.6	2.5	10	7.4	34.4	7.0	0.4	1.9	0.039	0.09	5.0	151	0.043	0.025	<0.001	46	7900	800
2	26.0	23.1	2.0	8	7.4	34.6	7.0	0.8	1.9	0.037	0.08	5.2	149						
3	27.3	23.8	3.0	12	7.5	34.8	7.5	0.5	1.9	0.036	0.08	5.0	149						
4	25.7	23.4	2.0	8	7.4	35.5	7.2	0.4			0.09	4.7	148						
5	28.9	24.0	2.0	10	7.4	35.8	6.9	0.2			0.07	4.5	146						
6	21.5	23.0	3.0	10	7.4	36.4	7.2	0.7	1.9	0.037	0.08	5.0	146						
7	24.0	22.2	4.0	12	7.4	33.6	7.1	0.9	2.2	0.052	0.10	6.5	132						
8	22.5	22.4	3.0	12	7.4	32.4	7.2	0.6	2.2	0.051	0.08	6.2	131	0.041	0.024				
9	24.8	22.3	2.5	10	7.4	34.4	7.3	0.3	1.7	0.041	0.06	5.5	136						
10	28.3	23.4	2.5	10	7.4	34.8	7.2	0.3	1.8	0.036	0.06	5.2	138						
11	25.4	23.5	2.0	10	7.3	34.8	7.1	0.2			0.07	4.7	138						
12	25.3	23.3	2.5	10	7.4	34.9	7.6	0.4			0.06	5.0	137						
13	24.6	22.9	2.5	10	7.5	34.7	7.4	0.7	1.7	0.035	0.06	4.9	137						
14	21.8	22.8	2.5	10	7.4	34.4	7.3	0.5	1.6	0.034	0.06	4.9	135	0.035	0.014				
15	21.4	21.0	4.0	14	7.4	34.9	7.4	1.0	1.9	0.046	0.10	6.0	149						
16	26.5	22.5	3.0	12	7.4	34.7	7.2	0.6	2.0	0.049	0.08	5.6	141						
17	28.8	23.2	1.5	8	7.4	35.1	7.4	1.0	1.9	0.043	0.07	5.0	148						
18	25.6	24.5	2.0	10	7.3	35.3	7.2	0.3			0.09	5.6	152						
19	30.0	24.5	1.5	8	7.4	35.8	7.3	0.3			0.08	4.7	158						
20	30.6	25.3	2.0	8	7.4	35.9	7.0	0.9	2.0	0.041	0.08	5.5	162						
21	26.6	25.0	2.5	12	7.4	37.4	7.2	0.5	1.9	0.040	0.08	5.8	158						
22	27.3	23.7	10	28	7.3	27.4	6.1	1.1	2.3	0.069	0.16	8.6	103	0.040	0.012				
23	31.8	23.7	10	28	7.2	26.2	6.8	0.8	3.0	0.118	0.09	13.0	109						
24	33.4	25.9	4.0	16	7.3	32.0	6.5	0.5	2.1	0.058	0.07	7.2	131						
25	33.2	27.7	2.0	10	7.4	35.5	6.3	0.4			0.10	6.2	141						
26	32.5	27.7	2.0	10	7.3	35.5	6.3	0.3			0.08	5.6	152						
27	33.4	27.1	2.0	8	7.4	35.6	6.6	0.4	1.9	0.042	0.08	5.5	154						
28	31.1	27.8	2.0	8	7.4	35.5	6.3	0.4	1.9	0.040	0.09	4.9	150						
29	31.4	28.5	2.0	8	7.4	36.9	6.6	1.8	1.8	0.042	0.10	4.9	157	0.039	0.030				
30	32.5	29.0	1.0	8	7.4	36.9	6.8	0.6	1.8	0.043	0.08	4.7	158						
最高	33.4	29.0	10	28	7.5	37.4	7.6	1.8	3.0	0.118	0.16	13.0	162	0.043	0.030	<0.001		7900	800
最低	21.4	21.0	1.0	8	7.2	26.2	6.1	0.2	1.6	0.034	0.06	4.5	103	0.035	0.012	<0.001		7900	800
平均	27.5	24.4	2.9	11	7.4	34.5	7.0	0.6	2.0	0.047	0.08	5.7	143	0.040	0.021	<0.001	46	7900	800

豊野浄水場 令和4年6月

項目 日	気 温 (℃)	水 温 (℃)	濁 度 (比濁度)	色 度 (比色度)	pH 値	総 アルカリ 度 (mg/L)	溶 存 酸 素 (mg/L)	生酸 物素 化要 学求 的量 (mg/L)	溶 解 性 有 機 炭 素 (mg/L)	紫 外 線 吸 光 度	ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	過カリ マ ン ウ ム ガ 消 ン 費 酸 量 (mg/L)	電 気 伝 導 率 (μs/cm)	マン ガン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	マン ガン イ オ ン (mg/L)	臭 素 酸 (mg/L)	大 腸 菌 (100mL)	大 腸 菌 群 (100mL)	一 般 細 菌 (1mL)
1	22.4	24.0	7.0	14	7.3	32.7	7.6	0.4	1.8	0.052	<0.02	6.4	150	0.026	0.001	<0.001	23	790	640
2	23.7	23.6	7.0	14	7.4	32.5	7.4	0.2	1.9	0.052	<0.02	7.2	144						
3	23.0	24.6	7.0	14	7.2	32.3	7.3	0.3	1.8	0.049	<0.02	6.2	145						
4	22.6	25.2	5.0	12	7.3	32.7	7.4	0.4			<0.02	5.8	147						
5	22.6	25.2	5.0	10	7.4	33.0	7.4	0.2			<0.02	5.2	144						
6	22.2	23.6	3.0	10	7.4	33.4	7.4	0.3	1.6	0.042	<0.02	5.2	149						
7	23.3	22.4	12	24	7.3	31.4	7.7	0.8	1.8	0.053	<0.02	8.2	138						
8	22.0	22.5	18	32	7.3	26.4	7.5	0.5	2.7	0.083	<0.02	12.4	120	0.082	0.002				
9	23.2	23.3	10	20	7.3	29.7	7.5	0.4	2.0	0.062	<0.02	8.4	132						
10	21.9	24.6	10	20	7.3	31.9	7.5	0.3	1.9	0.051	<0.02	7.2	140						
11	23.3	24.9	6.0	12	7.3	32.7	7.0	0.1			<0.02	5.2	140						
12	23.3	23.7	5.0	10	7.4	32.6	7.3	0.4			<0.02	5.4	141						
13	20.8	24.5	8.0	16	7.3	32.1	7.5	0.5	1.8	0.046	<0.02	5.7	141						
14	22.1	23.6	5.0	12	7.4	32.3	7.5	0.3	1.8	0.044	<0.02	5.8	141	0.027	0.001				
15	23.1	21.9	5.0	12	7.3	32.9	7.7	0.3	1.5	0.051	<0.02	6.8	149						
16	22.8	22.6	20	32	7.2	31.1	7.8	0.5	2.3	0.065	<0.02	11.0	136						
17	22.4	23.4	10	20	7.2	30.9	7.2	0.3	1.7	0.058	<0.02	8.3	138						
18	21.7	24.8	8.0	20	7.2	33.0	7.1	0.3			<0.02	7.4	144						
19	21.4	24.0	5.0	14	7.4	32.5	7.3	0.1			<0.02	6.1	149						
20	22.0	25.6	7.0	14	7.3	33.9	7.4	0.5	1.7	0.047	<0.02	6.2	152						
21	22.4	26.1	7.0	14	7.4	33.8	7.3	0.5	1.6	0.048	<0.02	5.8	151						
22	22.3	24.8	5.0	12	7.4	34.0	7.0	0.4	1.6	0.051	<0.02	6.4	151	0.022	0.001				
23	22.5	23.6	65	70	7.1	23.0	7.2	1.8	2.7	0.140	0.02	30.8	106						
24	22.4	26.1	20	28	7.1	25.1	6.6	0.6	2.4	0.094	<0.02	14.8	115						
25	23.0	27.6	12	20	7.2	29.6	6.4	0.4			<0.02	9.6	130						
26	22.4	27.4	4.0	16	7.3	30.4	6.2	0.2			<0.02	6.7	133						
27	22.6	27.7	8.0	20	7.2	31.8	6.7	0.5	1.6	0.054	<0.02	7.0	141						
28	22.2	28.0	7.0	18	7.2	31.6	6.7	0.3	1.6	0.053	<0.02	6.7	142						
29	22.0	29.3	8.0	14	7.2	32.1	6.8	0.8	1.6	0.050	<0.02	7.0	147	0.030	0.001				
30	21.8	29.7	8.0	16	7.2	33.0	6.6	0.3	1.6	0.049	<0.02	6.7	150						
最高	23.7	29.7	65	70	7.4	34.0	7.8	1.8	2.7	0.140	0.02	30.8	152	0.082	0.002	<0.001		790	640
最低	20.8	21.9	3.0	10	7.1	23.0	6.2	0.1	1.5	0.042	<0.02	5.2	106	0.022	0.001	<0.001		790	640
平均	22.4	24.9	10	19	7.3	31.5	7.2	0.4	1.9	0.059	<0.02	8.1	140	0.037	0.001	<0.001	23	790	640

(3) 3浄水場水質試験

令和4年6月

試験項目	浄水場	柴島浄水場			庭窪浄水場		豊野浄水場	
	採水場所	原水	浄水		原水	浄水	原水	浄水
		沈砂池	下系配水	上系配水	接合井	送水	着水井	浄水池
気 温 (℃)		25.6	19.5	23.3	27.5	23.4	22.4	22.4
水 温 (℃)		24.0	24.9	24.3	24.4	25.2	24.9	23.6
濁 度 (比濁)(度)		4.5			2.9		10	
濁 度 (光電光度)(度)			<0.1	<0.1		<0.1		<0.1
色 度 (比色)(度)		13			11		19	
色 度 (透過光)(度)			<0.5	<0.5		<0.5		<0.5
臭 気		微土臭	塩素臭	塩素臭	微土臭	塩素臭	微土臭	塩素臭
味			異常なし	異常なし		異常なし		異常なし
p H 値		7.4	7.6	7.6	7.4	7.5	7.3	7.6
総 アルカリ度 (mg/L)		33.8	40.1	40.3	34.5	39.7	31.5	36.2
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)			0.8	0.8		0.8		0.9
過マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)		6.0	1.1	1.1	5.7	0.8	8.1	1.3
アンモニア態窒素 (mg/L)		0.09	<0.02	<0.02	0.08	<0.02	<0.02	<0.02
電気伝導率 (μ S/cm)		138	163	163	143	170	140	165
臭 素 酸 (mg/L)		<0.001	0.002	0.002	<0.001	0.002	<0.001	0.002
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.049	0.001	0.002	0.040	0.002	0.037	<0.001
遊離残留塩素 (mg/L)			0.51	0.51		0.67		0.64
残留塩素 (mg/L)			0.60	0.60		0.75		0.74
大腸菌群 MPN (100mL)		33000			7900		790	
大腸菌 (100mL中)			検出せず	検出せず		検出せず		検出せず
一般細菌 (1mL中)		310	0	0	800	0	640	0

(注) 1. 「<#.##」は「#.##」未満である。

(4) 市内給水栓水水質試験

給 第3号										
市 内 給 水 栓 水 質 検 査 月 報										
(その1)										
採 水 年 月 日		令和4年6月14日 火曜日			天 候	当 日	雨一時曇		当 日 給 水 量	
						前 日	曇	1069800 m³		
採 水 場 所		柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	柴 島	大 淀	柴 島
		淀 川 区 新 高 1	西 淀 川 区 大 和 田 1	此 花 区 春日出北 1	中 央 区 森ノ宮中央 1	東 淀 川 区 小 松 4	旭 区 新 森 4	都 島 区 都島本通 4	大 正 区 鶴 町 1	此 花 区 北港緑地 2
検 査 項 目										
採 水 時 刻		12:40	12:05	10:15	11:00	13:30	12:55	10:20	11:00	11:10
気 温 ℃		22.0	23.0	23.5	22.7	21.2	22.3	22.7	24.6	22.8
水 温 ℃		24.0	23.0	23.7	23.4	23.2	23.0	23.4	23.4	21.5
濁 度（光電光度）度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色 度（透過光）度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
臭 気		塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭	塩素臭
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH 値		7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.8	7.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7
シアン化物及び塩化シアン mg/L										
フッ素及びその化合物 mg/L		0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
臭 素 酸 mg/L		0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
塩 素 酸 mg/L		0.013	0.014	0.016	0.020	0.020	0.021	0.017	0.020	0.021
硝 酸 態 窒 素 mg/L		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
亜 硝 酸 態 窒 素 mg/L		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
塩 化 物 イ オ ン mg/L		12	12	12	12	12	13	12	13	13
ナトリウム及びその化合物 mg/L				15			15			15
アルミニウム及びその化合物 mg/L				<0.01			<0.01			<0.01
マンガン及びその化合物 mg/L				<0.001			0.001			<0.001
鉄 及 び そ の 化 合 物 mg/L				<0.03			<0.03			<0.03
六 価 ク ロ ム 化 合 物 mg/L				<0.002			<0.002			<0.002
銅 及 び そ の 化 合 物 mg/L				<0.1			<0.1			<0.1
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L				<0.1			<0.1			<0.1
鉛 及 び そ の 化 合 物 mg/L				<0.001			<0.001			<0.001
ニッケル及びその化合物 mg/L				<0.001			<0.001			<0.001
遊 離 残 留 塩 素 mg/L		0.48	0.37	0.37	0.26	0.36	0.39	0.46	0.34	0.42
残 留 塩 素 mg/L		0.57	0.45	0.45	0.36	0.46	0.48	0.55	0.44	0.50
ク ロ ロ ホ ル ム mg/L										
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン mg/L										
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン mg/L										
ブ ロ モ ホ ル ム mg/L										
総 ト リ ハ ロ メ タ ン mg/L										
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド mg/L										
ク ロ ロ 酢 酸 mg/L										
ジ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L										
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 mg/L										
ジクロロアセトニトリル mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
抱 水 ク ロ ラ ー ル mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001
ジ ェ オ ス ミ ン mg/L				<0.000001		<0.000001				
2-メチルイソボルネオール mg/L				<0.000001		<0.000001				
大 腸 菌（100mL 中）		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
一 般 細 菌（1mL 中） 個		0	0	0	0	0	0	0	0	0
従 属 栄 養 細 菌（1mL 中） 個				1			0			0
電 気 伝 導 率 μS/cm		156	157	157	158	158	158	160	164	161
備考		1. 「水質検査計画」に基づいて行う水質基準項目に係る水質検査の方法は、厚生労働省告示第261号による。 2. 「<#. ##」は「#. ##未満」である。 3. 水質基準項目に係る水質検査の結果は、すべて水質基準に適合する。 4. 天候は気象庁発表の大阪天気概況の昼（6:00-18:00）データを引用した。								
大阪市水道局工務部水質試験所										

(5) 市内給水栓水水質自動監視

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（柴島下系 1／6）

2022年06月

	野里						新高						大淀北					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	28.0	0.06	0.33	7.72	192	0.50	28.0	0.05	0.42	7.69	190	0.56	30.3	0.05	0.45	7.66	191	0.46
最大日	30日	27日	27日	5日	21日	7日	30日	1日	27日	10日	21日	7日	30日	1日	27日	5日	21日	8日
最小	22.4	0.05	0.20	7.60	156	0.40	23.0	0.05	0.25	7.62	154	0.43	24.1	0.05	0.25	7.60	155	0.34
最小日	16日	1日	13日	27日	24日	19日	8日	1日	13日	23日	24日	1日	15日	1日	13日	16日	24日	24日
平均	24.3	0.05	0.25	7.68	175	0.46	24.6	0.05	0.32	7.65	172	0.50	26.2	0.05	0.33	7.63	175	0.39

	春日出北						中島						大開					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	27.9	0.05	0.37	7.72	190	0.40	27.4	0.05	0.32	7.70	188	0.43	28.2	0.05	0.24	7.54	186	0.42
最大日	30日	19日	25日	15日	22日	8日	30日	20日	27日	4日	22日	8日	30日	3日	27日	1日	22日	8日
最小	23.3	0.04	0.20	7.64	154	0.28	22.4	0.04	0.18	7.53	152	0.32	23.1	0.03	0.13	7.46	151	0.32
最小日	8日	1日	14日	17日	24日	21日	8日	1日	7日	27日	24日	19日	8日	15日	13日	22日	24日	20日
平均	24.8	0.04	0.29	7.67	173	0.33	24.0	0.04	0.23	7.58	170	0.36	24.6	0.04	0.18	7.51	169	0.37

	舞洲(給)						舞洲											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	27.1	0.08	0.51	7.73	191	0.52	23.7	0.07	0.45	7.78	187	0.47						
最大日	30日	28日	28日	15日	23日	9日	30日	28日	28日	16日	23日	9日						
最小	22.1	0.05	0.24	7.63	155	0.33	20.1	0.03	0.20	7.66	153	0.26						
最小日	15日	1日	15日	29日	25日	20日	1日	15日	15日	27日	10日	21日						
平均	23.7	0.05	0.34	7.67	173	0.43	21.4	0.05	0.31	7.70	169	0.37						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（柴島上系 2／6）

2022年06月

	都島本通						大宮						鶴見					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	28.1	0.06	0.45	7.55	190	0.45	28.1	0.06	0.56	7.53	190	0.51	27.4	0.06	0.43	7.59	186	0.50
最大日	30日	24日	25日	15日	22日	7日	30日	24日	27日	15日	22日	8日	30日	24日	24日	29日	22日	29日
最小	23.2	0.05	0.24	7.49	152	0.36	22.9	0.05	0.33	7.45	152	0.42	22.6	0.04	0.22	7.51	152	0.35
最小日	16日	1日	13日	24日	24日	20日	8日	1日	13日	5日	24日	1日	8日	5日	20日	6日	24日	18日
平均	24.6	0.05	0.34	7.52	172	0.41	24.4	0.05	0.44	7.48	172	0.47	23.9	0.05	0.27	7.53	170	0.40

	小松																	
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素												
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l												
最大	28.7	0.06	0.49	7.57	188	0.45												
最大日	30日	24日	11日	15日	22日	8日												
最小	23.3	0.04	0.24	7.52	151	0.38												
最小日	8日	1日	13日	5日	24日	1日												
平均	24.9	0.05	0.35	7.54	170	0.42												

	大手前(配)						農人橋											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	28.1	0.06	0.39	7.54	187	0.45	27.5	0.09	0.48	7.57	188	0.41						
最大日	30日	24日	25日	15日	22日	8日	30日	29日	25日	15日	22日	3日						
最小	22.3	0.04	0.22	7.49	150	0.37	22.4	0.04	0.26	7.52	155	0.32						
最小日	8日	5日	13日	5日	24日	20日	8日	5日	7日	1日	24日	24日						
平均	24.2	0.05	0.30	7.52	169	0.41	23.9	0.05	0.34	7.54	172	0.37						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系 3／6）

2022年06月

	大淀(配)						九条南						築港					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	28.4	0.06	0.39	7.54	192	0.59	28.4	0.06	0.35	7.52	189	0.52	27.4	0.05	0.40	7.54	185	0.40
最大日	30日	13日	1日	18日	21日	14日	30日	1日	24日	4日	21日	23日	30日	1日	1日	23日	22日	15日
最小	22.3	0.04	0.25	7.46	153	0.53	22.5	0.05	0.22	7.50	151	0.44	22.2	0.04	0.23	7.46	149	0.30
最小日	16日	5日	15日	14日	24日	24日	8日	6日	15日	2日	24日	18日	8日	2日	12日	22日	24日	25日
平均	24.4	0.05	0.32	7.50	173	0.56	24.4	0.06	0.27	7.51	170	0.48	23.8	0.05	0.29	7.51	167	0.35

	南堀江						梅南						北加賀屋					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	28.1	0.05	0.33	7.54	187	0.50	28.7	0.05	0.25	7.57	192	0.45	27.4	0.06	0.40	7.54	192	0.43
最大日	30日	1日	24日	8日	21日	14日	30日	23日	1日	11日	22日	8日	30日	1日	1日	14日	22日	14日
最小	22.8	0.04	0.21	7.50	150	0.42	23.1	0.03	0.15	7.49	153	0.32	22.6	0.05	0.23	7.51	154	0.31
最小日	8日	6日	15日	21日	24日	25日	8日	5日	11日	17日	24日	27日	8日	2日	12日	10日	24日	26日
平均	24.4	0.05	0.25	7.51	169	0.46	24.8	0.04	0.19	7.53	173	0.39	24.0	0.05	0.29	7.52	175	0.37

	泉尾(配)						南恩加島											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	27.6	0.03	0.11	7.56	192	0.58	27.6	0.04	0.36	7.74	192	0.40						
最大日	30日	1日	1日	21日	22日	24日	30日	1日	1日	4日	22日	9日						
最小	23.1	0.03	0.09	7.49	152	0.47	23.5	0.03	0.23	7.66	157	0.26						
最小日	9日	1日	3日	9日	9日	1日	1日	5日	15日	28日	25日	1日						
平均	24.4	0.03	0.10	7.52	170	0.54	24.6	0.04	0.28	7.70	174	0.35						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（庭窪大淀系・巽系 4／6）

2022年06月

	住吉(配)						清明通											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	27.4	0.05	0.28	7.56	191	0.47	27.0	0.06	0.41	7.58	192	0.35						
最大日	30日	23日	1日	3日	22日	8日	30日	2日	1日	16日	22日	8日						
最小	22.3	0.03	0.16	7.53	154	0.40	22.5	0.04	0.24	7.55	156	0.28						
最小日	9日	5日	12日	11日	24日	19日	9日	6日	13日	26日	24日	20日						
平均	23.9	0.04	0.21	7.54	172	0.45	23.8	0.05	0.30	7.57	173	0.33						

	巽(配)						勝山南						平野西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	28.2	0.06	0.32	7.52	193	0.54	27.7	0.05	0.42	7.49	196	0.41	28.3	0.06	0.46	7.53	194	0.38
最大日	30日	24日	1日	13日	21日	15日	30日	23日	1日	13日	22日	8日	30日	1日	1日	23日	22日	8日
最小	22.6	0.04	0.17	7.49	152	0.48	23.0	0.03	0.23	7.47	156	0.32	24.0	0.04	0.24	7.49	153	0.28
最小日	8日	14日	14日	24日	24日	22日	9日	6日	15日	4日	24日	25日	1日	15日	15日	1日	24日	26日
平均	24.3	0.05	0.23	7.50	173	0.52	24.3	0.04	0.30	7.48	177	0.38	25.0	0.05	0.34	7.50	174	0.35

	咲洲(配)						南港中											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	26.2	0.06	0.39	7.58	194	0.60	24.0	0.05	0.38	7.70	191	0.47						
最大日	30日	25日	2日	21日	23日	16日	30日	1日	2日	27日	23日	25日						
最小	22.6	0.05	0.21	7.56	160	0.44	21.0	0.04	0.21	7.55	160	0.30						
最小日	1日	1日	15日	1日	25日	1日	1日	7日	16日	1日	26日	27日						
平均	23.5	0.05	0.28	7.57	177	0.54	22.3	0.05	0.29	7.62	175	0.41						

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約] (庭窪巽系 5/6)

2022年06月

	住之江(配)						墨江											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μS/cm	mg/l	℃	度	度		μS/cm	mg/l						
最大	28.2	0.05	0.35	7.50	194	0.63	27.6	0.05	0.41	7.55	195	0.47						
最大日	30日	23日	1日	23日	22日	29日	30日	1日	2日	15日	22日	30日						
最小	22.7	0.03	0.19	7.45	156	0.49	23.3	0.05	0.23	7.48	157	0.30						
最小日	8日	6日	15日	11日	25日	1日	1日	1日	16日	1日	25日	1日						
平均	24.4	0.04	0.27	7.48	175	0.57	24.4	0.05	0.30	7.52	177	0.40						

	長居(配)						瓜破東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	27.7	0.06	0.33	7.50	195	0.56	27.6	0.05	0.50	7.55	199	0.39						
最大日	30日	1日	1日	16日	22日	2日	30日	1日	2日	6日	22日	8日						
最小	23.2	0.05	0.17	7.44	160	0.48	23.4	0.04	0.30	7.52	163	0.28						
最小日	9日	5日	14日	12日	24日	25日	1日	4日	15日	29日	25日	26日						
平均	24.5	0.06	0.24	7.47	177	0.52	24.5	0.04	0.39	7.54	181	0.33						

[illegible]

備考	
----	--

大阪市水道局 水質遠隔監視装置測定成績 月報[集約]（豊野系 6／6）

2022年06月

	城東(配)						放出西						大今里西					
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l
最大	27. 8	0. 06	0. 29	7. 55	181	0. 69	26. 9	0. 08	0. 42	7. 57	175	0. 44	28. 8	0. 07	0. 46	7. 58	184	0. 48
最大日	30日	24日	24日	16日	30日	28日	30日	28日	24日	30日	22日	8日	30日	29日	24日	29日	22日	29日
最小	21. 5	0. 03	0. 13	7. 50	151	0. 50	22. 1	0. 04	0. 21	7. 48	145	0. 34	23. 9	0. 04	0. 20	7. 53	156	0. 38
最小日	9日	14日	6日	3日	24日	12日	9日	6日	16日	7日	24日	25日	9日	15日	22日	25日	24日	25日
平均	23. 6	0. 04	0. 14	7. 51	169	0. 57	23. 5	0. 05	0. 25	7. 52	162	0. 39	25. 3	0. 05	0. 26	7. 56	172	0. 43

	大道						敷津東											
項目名称	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素	水温	濁度	色度	pH	電気伝導率	残留塩素						
単位	℃	度	度		μ S/cm	mg/l	℃	度	度		μ S/cm	mg/l						
最大	27. 2	0. 06	0. 40	7. 55	182	0. 32	26. 4	0. 06	0. 38	7. 57	186	0. 33						
最大日	30日	24日	25日	16日	22日	8日	30日	25日	25日	10日	22日	9日						
最小	23. 1	0. 04	0. 20	7. 51	154	0. 22	22. 1	0. 03	0. 14	7. 52	156	0. 24						
最小日	1日	2日	17日	10日	25日	25日	10日	4日	22日	1日	25日	26日						
平均	24. 1	0. 05	0. 23	7. 53	170	0. 28	23. 3	0. 04	0. 19	7. 55	173	0. 29						

項目名称																		
単位																		
最大																		
最大日																		
最小																		
最小日																		
平均																		

備考	
----	--