

第5章 弁室類築造工

第1. 弁室類築造工

1. 適用範囲

弁室類のうち、コンクリートブロック及び、レジンコンクリートブロックの弁室の築造、別途製作完成品であるボックス（鉄蓋・ブロック）据付け及び上床版コンクリートブロックの取付等に適用する。

2. 施工歩掛

「国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅱ－2－⑩排水構造物工 3－6プレキャスト集水柵」によるものとする。

(1) 弁室類（コンクリートブロック）

弁室類種別	制水弁室						
	φ200以下	φ200・300 浅層埋設用	φ300	φ400・500	φ600以上 バタフライ弁	φ600～1200 副弁内臓式 バタフライ弁	φ1350～1500 副弁内臓式 バタフライ弁
製品質量 区分	80kgを超え 200kg以下	50kg以上 80kg以下	80kgを超え 200kg以下	200kgを超え 400kg以下	400kgを超え 600kg以下	800kgを超え 1200kg以下	2200kgを超え 2800kg以下

弁室類種別	空気弁室		消火栓室		排水栓室		洗浄栓室
	急速75～100 (人孔無) 単口(φ300以下) 双口100(人孔無)	急速100(人孔付) 単口(φ400以上) 双口150	単口 (浅層埋設 用) ・単口	双口 (浅層埋設 用) ・双口	単口 (浅層埋設 用)	双口 (浅層埋設用) ・単口 ・双口	φ200～300 (浅層埋設 用)
製品質量 区分	200kgを超え 400kg以下	1200kgを超え 1600kg以下	80kgを超え 200kg以下	200kgを超え 400kg以下	80kgを超え 200kg以下	200kgを超え 400kg以下	200kgを超え 400kg以下

(2) 弁室類（レジンコンクリートブロック）

弁室類種別	制水弁室				
	φ300以下 浅層埋設用	φ400・500	φ600～900 副弁内臓式 バタフライ弁	φ1000～1200 副弁内臓式 バタフライ弁	φ1350～1500 副弁内臓式 バタフライ弁
製品質量 区分	50kg以上80kg 以下	80kgを超え 200kg以下	800kgを超え 1200kg以下	1200kgを超え 1600kg以下	2200kgを超え 2800kg以下

弁室類種別	空 気 弁 室		消火栓室	排水栓室	洗浄栓室
		急速75～100 (人孔無)	急速100 (人孔付)	単口・双口 浅層埋設用	単口・双口 浅層埋設用
製品質量 区分	80kgを超え 200kg以下	1200kgを超え1600kg 以下	80kgを超え200kg 以下	80kgを超え200kg 以下	80kgを超え 200kg以下