

安全・衛生点検チェックリスト(日常)

提出日 年 月 日

工事名称 :

点検者 : _____

施工係長確認 印

(安全項目)

(/ ~ /)

区分	No.	点検項目	月	火	水	木	金	備考
一般事項	1	資材の積み降ろし作業は安全か。						
	2	作業場への立入禁止措置は徹底されているか。						
	3	公害、第三者障害の防止策はよいか。						
	4	すべて整理整頓されているか。						
服装	1	ヘルメットをかぶっているか。						
	2	作業服・履物は適正か。						
	3	腕章をつけているか。						
資材管理	1	資材の飛散や荷崩れの恐れがないか。						
	2	ガスボンベには空びん・充びんの表示があるか。						
	3	ガスボンベの不用なホースが放置されていないか。						
	4	整理整頓されているか。						
防火・危険物	1	くわえタバコで作業をしていないか、歩いていないか。						
	2	ガスボンベは非使用時、元コックを締めているか。						
	3	ガス溶接作業近くに引火物、可燃物などはないか。						
	4	危険物置場近くに火気はないか。						
	5	火災が起きる要因はないか。						
工所用電気	1	架空電線・キャブタイヤケーブルに異常はないか。						
	2	作業終了時にはスイッチを切っているか。						
	3	テーピングした電線で、地上をはったものはないか。						
	4	不用電線は整理されているか。						
	5	電気機器はアースをとっているか。						
クレーン	1	玉掛けは、有資格者に行わせているか。						報告対象作業
	2	クレーン等で荷を吊ったまま運転者が席を離れていないか。						
	3	作業者が積み荷の下に入って作業をしていないか。						
掘削	1	掘削場所の埋設物点検は行ったか。						報告対象作業
	2	建設物・埋設物の近接掘削時の措置は行っているか。						
	3	掘削深さが1.5mを超える場合、土留は実施しているか。						
	4	すかし掘りを行っていないか。						
酸欠	1	酸欠危険場所の酸素濃度測定は行われているか。						報告対象作業
	2	酸欠危険場所の換気は充分か。						
通路・足場等	1	通路の床面の状態はよいか。(つまずき・すべり)						
	2	足場板上に許容荷重以上のものを、載せていないか。						
	3	手すりの設置状態はよいか。						報告対象作業
	4	足場の各部にゆるみはないか。						
	5	高所作業時には墜落制止用器具を適正に使用しているか。						
廃棄物	1	廃棄物は仮置場からはみだしていないか。						
	2	廃棄物の仮置場は種類別に区切られているか。						
	3	廃棄物の場外処分先は違法なところでないか。						

(衛生項目)

詰所	1	整理整頓されているか。						
	2	退出時の、施錠と火の始末は万全か。						
便所	1	手洗い用の石けんはあるか。						
	2	トイレトペーパーはあるか。						
管健康	1	無理な姿勢で作業をしていないか。(荷物の上げ下ろし)						
	2	作業員の健康状態はよいか。						

安全・衛生点検チェックリスト(週間)

提出日 年 月 日

工事名称 :

点検者 :

施工係長確認 印

(安全項目)

区分	No.	点検項目	確認
一般事項	1	年間・月間安全計画は掲示されているか。	
	2	100Kg以上の荷の積み卸し作業に作業指揮者を定めているか。	
	3	作業場の照度は充分か。	
	4	資材の飛来落下危険場所への立入禁止措置は充分か。	
	5	誘導員は配置しているか。	
	6	標識掲示の方法・場所・数量は適正か。	
	7	持ち込み機械器具の点検・許可は正しく行われているか。	
	8	必要な作業には有資格者が従事しているか。	
	9	すべて整理整頓されているか。	
服装	1	ヘルメットのあごひもは締めているか。	
	2	命綱・保護眼鏡・マスクは必要に応じて使用しているか。	
資材管理	1	階段、出入口に物を置いて、通行を妨げていないか。	
	2	消火栓、火災報知器などの周辺に資材等が置かれていないか。	
	3	盗難のおそれのある資材を長期間放置していないか。	
	4	ガスボンベには転倒防止策をしているのか。	
	5	ガスボンベの置場を定めているか。	
防火・危険物	1	喫煙場所以外の場所で喫煙していないか。	
	2	場内で焚き火をしていないか。	
	3	ガス溶接のホースは非使用時、ボンベから外してあるか。	
	4	溶接・溶断の火花処理は必要に応じてなされているか。	
	5	油、塗料など引火物の危険物は所定の場所に置かれているか。	
	6	火災が起きる要因はないか。	

区分	No.	点検項目	確認
工事用電気	1	充電部分の囲い・絶縁おおいは正常か。	
	2	漏電しゃ断器が必要なところに使用されているか・動作は正常か。	
	3	投光器・仮設電球にガードが付いているか。	
	4	分電盤・スイッチは破損していないか。	
	5	架空電線に対する重機等の保護はなされているか。	
	6	ケーブルの接続は適切なコネクタを使用しているか。	
	7	届出以外の電気機器を使用していないか。	
クレーン	1	始業前点検を実施しているか。	
	2	クレーン等、重機運転場所への立入禁止措置は充分か。	
掘削	1	土止め支保工の点検・補修は行われているか。	
	2	深さ1.5m以上の掘削箇所には、安全な昇降設備を設けているか	
酸欠	1	酸欠危険場所に避難用具は備えられているか。	
	2	酸欠危険場所への立入禁止措置・標示はよいか。	
通路・足場等	1	通路はあるか。(幅60cm以上)	
	2	通路に開口部はないか、上部は安全か。	
	3	高さが2m以上の場合で、墜落の恐れがある作業につく場合、足場を設け、作業床を確保しているか。	
	4	高さが2m以上の作業床の端、開口部などで墜落の恐れがある場所には、手すり、囲い、覆いなどが設けられているか。	
	5	高さ、または深さが1.5mを越える場所の作業に、昇降設備を設けているか。	
	6	作業床がどうしても設けられない場合、防網を張り、作業者に墜落制止用器具を使用させるなど、墜落災害の防止処置を講じているか。	
廃棄物	1	廃棄物は適宜処分されているか。	
	2	廃棄物の仮置場は適切などころにあるか。	

区分	No.	点検項目	確認
詰所	1	退出時には電気のスイッチを切っているか。	
	2	清潔に使用されているか。	
便所	1	洗浄水は正常に出ているか。	
	2	排水系統に異常はないか。	
健康管理	1	休憩時間には休んでいるか。	
	2	作業者の検便の手続きに、遅れはないか。	

安全・衛生点検チェックリスト(月例)

提出日

年 月 日

工事名称 :

点検者 :

施工係長確認

(安全項目)

区分	No.	点検項目	確認
一般事項	1	安全旗は掲揚されているか。	
	2	安全衛生管理体制表はあるか。	
	3	緊急時の連絡体制表は掲示されているか。	
	4	工事現場への部外者の立入禁止看板及び禁止柵はあるか。	
	5	必要な作業には作業責任者を選任しているか。	
	6	第三者に対しての安全対策は万全か。	
	7	すべて整理整頓されているか。	
服装	1	命綱、保護眼鏡、ヘルメット等の点検は行われているか。	
	2		
資材管理	1	資材は指定場所以外に放置されていないか。	
	2	工事用器材の管理は万全か。	
防火・危険物	1	喫煙場所を定めているか、その場所は適切か。	
	2	危険物置場の標示はあるか	
	3	消火器は配備してあるか。	
工 事 用 電 気	1	スイッチに使用用途が明示されているか。	
	2	分電盤取扱い責任者の標示があるか。	
	3	分電盤は施錠されているか。	
ク ン レ	1	第三者に対して危険防止対策の措置はなされているか。	

区分	No.	点検項目	確認
通路・足場等	1	通路の採光・照明は充分か。	
	2	通路に物を放置していないか。	
	3	足場積載荷重を定めて、標示しているか。	
	4	墜落の危険がある箇所に立入禁止の措置を行い、関係作業員以外の者の立ち入りを禁止しているか。	
廃棄物	1	廃棄物は適宜処分されているか。	
	2	廃棄物のマニフェストは完備しているか。	

(衛生管理)

区分	No.	点検項目	確認
詰所	1	消火器は常備しているか。	
	2	火元責任者は掲示されているか。	
便所	1	清潔に使用されているか。	
	2	ドア等に破損はないか。	
健康管理	1	作業時間は適切か。	
	2	労災成立表は掲示されているか。	

台風・大雨等気象情報発令時の点検チェックリスト

提出日 年 月 日

工事名称 :

受注者

点検日時 : 年 月 日 時

現場代理人

施工係長確認

印

《チェックリスト》

事前の点検項目	確認
《飛散・倒壊対策》 1 飛散しそうな物が放置されていないか。	
2 倒壊しそうな物が放置されていないか。	
3 隣接建物等への養生シートは、はずしたか。	
《浸水対策》 4 排水口及び排水管はつまっていないか。	
5 水の入っている穴はないか。	
6 床・壁等の開口部は養生シート等でふさいだか。	
7 水中ポンプの用意はあるか。	
《資材・機器対策》 8 資材・機器等はシート等でおおったか。	
《その他対策》 9 土砂崩れ等の恐れのあるところはないか。	
10 不要なスイッチは切ったか。	
11 火気はないか。	
12 懐中電灯・カッパ・長靴はあるか。	
13 緊急連絡体制は再確認したか。	
警報解除後の点検(年 月 日 時現在)	
1 現場巡視点検	
2 被害・異常(有 無) ※被害・異常を確認したときは、担当係長に報告する。	

○留意事項

- ・飛散、倒壊防止(仮塀・ネットフェンス・仮設電柱・電源箱)
- ・浸水防止(壁、床開口部、排水ポンプ)
- ・資材・機器材損傷対策
- ・現場巡視体制の整備、緊急連絡体制の確認