

給水装置改良工事【単価契約】積算資料（令和6年2月）

令和6年度 給水装置改良工事（中央）【単価契約】用

令和6年2月

給水課

【工事費の算出に際しては、次の内容について十分にご注意ください。】

案件名称：令和 6 年度 給水装置改良工事（中央）【単価契約】

- 設計書の工種・材料等の項目は、発注ごとに見直しを行っています。
設計書の請負工事費明細書（単価契約）の工種を確認してください。
令和 5 年度発注分と比較して、大幅に工種を削減しています。
また、新規に工種を追加しています。
令和 6 年度 給水装置改良工事【単価契約】 削除及び新規追加工種一覧を参照してください。
- 令和 5 年度発注分と比較して、一部積算基準の改定を行っていますので「土木工事積算基準（令和 5 年11月）」を確認してください。
主な改定内容は、次のとおりです。
 - ・土工形工の A、A' 形工を削除。
 - ・ポリエチレン管布設工にポリエチレン管継手工、切断工を包括。
 - ・試験掘工の工種種別の変更及び各工種の包括数量の変更。
- 「土木工事積算基準（令和 5 年11月）」の一部変更について
当局ホームページに掲載しています「土木工事積算基準（令和 5 年11月）」について一部基準の変更を行っていますので、本積算資料を確認してください。
なお、変更内容については、本案件のみに適用します。
- 止水栓設置工 P E 管 25mm、40mm、50mmの積算については、
25mm（2 次側 V P）、40mm（2 次側 V P）、50mm（2 次側 V P）を適用しています。
- 水道事業実務必携の歩掛における配管工の労務単価は「公共工事設計労務単価」に 4 %を加算した額を用いています。
- 「管路資材等価格調査報告書」については、令和 5 年10月・令和 6 年 1 月一部改定を適用しています。
- 休日作業の労務単価の割増については、適用除外としています。
- 間接工事費率（共通仮設費率・現場管理費率）及び一般管理費等率については、次表を参照してください。

案件名称	共通仮設費率	現場管理費率	一般管理費等率
令和 6 年度 給水装置改良工事（中央）【単価契約】	19.98%	45.35%	23.57%

○「管路資材等価格調査報告書」等、各種資料に掲載されていない材料等の単価について

次表のとおりとする。

名称 / 規格	単位	単価	名称 / 規格	単位	単価
割T字管（材料費） 外ネジ型 75×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	56,420	割T字管（材料費） F型 150×75 亜鉛合金ナット・コア含む	組	115,450
割T字管（材料費） 外ネジ型 100×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	60,470	割T字管（材料費） F型 200×75 亜鉛合金ナット・コア含む	組	156,220
割T字管（材料費） 外ネジ型 150×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	65,680	割T字管（材料費） F型 300×75 亜鉛合金ナット・コア含む	組	201,870
割T字管（材料費） 外ネジ型 200×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	78,170	割T字管（材料費） F型 150×100 亜鉛合金ナット・コア含む	組	121,510
割T字管（材料費） 外ネジ型 300×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	99,000	割T字管（材料費） F型 200×100 亜鉛合金ナット・コア含む	組	162,000
割T字管（材料費） 外ネジ型 400×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	113,770	割T字管（材料費） F型 300×100 亜鉛合金ナット・コア含む	組	207,910
割T字管（材料費） 外ネジ型 100×50 亜鉛合金ナット・コア含む	組	64,130	空洞コンクリートブロック 100×190×390	個	135
割T字管（材料費） 外ネジ型 150×50 亜鉛合金ナット・コア含む	組	69,280	その他材料	組	10
割T字管（材料費） 外ネジ型 200×50 亜鉛合金ナット・コア含む	組	81,560	ビニル管包括材料費	式	935
割T字管（材料費） 外ネジ型 300×50 亜鉛合金ナット・コア含む	組	100,280			
割T字管（材料費） 外ネジ型 400×50 亜鉛合金ナット・コア含む	組	117,520			

※ビニル管包括材料費は、第2章 給水装置改良工事 第2．代価表 1．管工 (14) ビニル管布設工（宅地内）
ウ．標準数量表の工種である。

○令和6年度 給水装置改良工事【単価契約】 削除工種及び新規追加工種一覧

※令和5年度発注分の契約工種との比較とする。

1 削除工種一覧

番号	工種・名称	形状寸法	単位	備考
	施工単価			
1	ビニル管布設工 40mm以下	A形工	m	昼間・夜間工種共
2	ビニル管布設工 50mm～75mm	A形工	m	昼間・夜間工種共
3	ポリエチレン管布設工 25mm	A形工	m	昼間・夜間工種共
4	ポリエチレン管布設工 40mm	A形工	m	昼間・夜間工種共
5	ポリエチレン管布設工 50mm	A形工	m	昼間・夜間工種共
6	鋳鉄管布設工 75mm	A形工	m	昼間・夜間工種共
7	鋳鉄管布設工 100mm以上	A形工	m	昼間・夜間工種共
8	継手工（A） PE管布設時用	ビニル管 25mm	箇所	昼間・夜間工種共
9	継手工（A） PE管布設時用	ビニル管 40mm	箇所	昼間・夜間工種共
10	継手工（A） PE管布設時用	ビニル管 50mm	箇所	昼間・夜間工種共
11	継手工（B） PE管布設時用	PE管 25mm	箇所	昼間・夜間工種共
12	継手工（B） PE管布設時用	PE管 40mm	箇所	昼間・夜間工種共
13	継手工（B） PE管布設時用	PE管 50mm	箇所	昼間・夜間工種共
14	止水栓設置工	ビニル管 50mm以下	箇所	昼間・夜間工種共
15	止水栓設置工	PE管 25mm 2次側VP	箇所	昼間・夜間工種共
16	止水栓設置工	PE管 40mm 2次側VP	箇所	昼間・夜間工種共
17	止水栓設置工	PE管 50mm 2次側VP	箇所	昼間・夜間工種共
18	分水栓取付工 PE管分岐	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
19	不断水連絡工 分岐口径50mm以下 PE管分岐	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
20	不断水連絡工 分岐口径75mm以上	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
21	ビニル管用サドル付分水栓取付工 50mm×25mm PE管分岐	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
22	ビニル管用サドル付分水栓取付工 75mm×25mm PE管分岐	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
23	ビニル管用サドル付分水栓取付工 75mm×40mm PE管分岐	A形工	箇所	昼間・夜間工種共

24	鋳鉄管用サドル付分水栓取付工 150mm以下×25mm PE管分岐	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
25	鋳鉄管用サドル付分水栓取付工 150mm以下×40・50mm PE管分岐	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
26	鋳鉄管用サドル付分水栓取付工 200mm×25mm PE管分岐	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
27	鋳鉄管用サドル付分水栓取付工 200mm×40・50mm PE管分岐	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
28	鋳鉄管用サドル付分水栓取付工 300mm以上×25mm PE管分岐	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
29	鋳鉄管用サドル付分水栓取付工 300mm以上×40・50mm PE管分岐	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
30	分水栓取替工 PE管分岐	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
31	ビニル管用サドル付分水栓取替工 50mm×25mm PE管分岐	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
32	ビニル管用サドル付分水栓取替工 75mm×25mm PE管分岐	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
33	ビニル管用サドル付分水栓取替工 75mm×40mm PE管分岐	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
34	鋳鉄管用サドル付分水栓取替工 150mm以下×25mm PE管分岐	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
35	鋳鉄管用サドル付分水栓取替工 150mm以下×40・50mm PE管分岐	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
36	鋳鉄管用サドル付分水栓取替工 200mm×25mm PE管分岐	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
37	鋳鉄管用サドル付分水栓取替工 200mm×40・50mm PE管分岐	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
38	鋳鉄管用サドル付分水栓取替工 300mm以上×25mm PE管分岐	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
39	鋳鉄管用サドル付分水栓取替工 300mm以上×40・50mm PE管分岐	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
40	栓止工 単独	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
41	栓止工 複数	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
42	栓止調査工 単独	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
43	栓止調査工 単独	B形工	箇所	昼間・夜間工種共
44	栓止調査工 単独	C形工	箇所	昼間・夜間工種共
45	栓止調査工 単独	D'形工	箇所	昼間・夜間工種共
46	栓止調査工 複数	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
47	栓止調査工 複数	B形工	箇所	昼間・夜間工種共
48	栓止調査工 複数	C形工	箇所	昼間・夜間工種共
49	栓止調査工 複数	D'形工	箇所	昼間・夜間工種共

50	サドル付分水栓 栓止工 単独	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
51	サドル付分水栓 栓止工 複数	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
52	給水管撤去工（A）	A形工	m	昼間・夜間工種共
53	給水管撤去工（B） 40mm以下	A形工	m	昼間・夜間工種共
54	給水管撤去工（B） 50mm～75mm	A形工	m	昼間・夜間工種共
55	給水管調査工	A形工	m	昼間・夜間工種共
56	割T字管撤去工	A形工	箇所	昼間・夜間工種共
57	管撤去工（鋳鉄管） 75mm	A形工	m	昼間・夜間工種共
58	管撤去工（鋳鉄管） 100mm以上	A形工	m	昼間・夜間工種共
59	試験掘工	車道（幹線道路）	箇所	昼間・夜間工種共
60	試験掘工	車道（一般道路）	箇所	昼間・夜間工種共
61	舗装道路復旧工（街渠）	CY25	m	昼間・夜間工種共
62	舗装道路復旧工（街渠）	CY25-10	m	昼間・夜間工種共
	材料費			
63	ビニル管用ユニオンナット	13	個	
64	ビニル管用ユニオンナット	20	個	
65	ビニル管用ユニオンナット	25	個	
66	ビニル管用ユニオンナット	40	個	
67	ビニル管用メータユニオンナット	25	個	
68	ビニル管用メータユニオンナット	40	個	

2 新規追加工種一覧

番号	工種・名称	形状寸法	単位	備考
1	試験掘工	車道	箇所	昼間・夜間工種共
2	特殊舗装用土工（管工事用）		m 2	昼間・夜間工種共
3	舗装道路復旧工（街渠）	CY25・CY25-10	m	昼間・夜間工種共
4	舗装道路復旧工（平板ブロック）	点字ブロック	m 2	昼間・夜間工種共
5	舗装道路復旧工（特殊舗装）	RF09-10 （施工費のみ）	m 2	昼間・夜間工種共
6	ガードレール設置撤去工	在来品使用	m	昼間・夜間工種共
7	横断防止柵設置撤去工	在来品使用	m	昼間・夜間工種共
8	車止めポスト設置工	設置撤去 在来品使用	本	昼間・夜間工種共
9	U型側溝		m	昼間・夜間工種共
10	現場打ち側溝		m	昼間・夜間工種共

○「土木工事積算基準（令和5年11月）」の一部変更について
※変更箇所は、赤文字にて記載しています。

第2. 代 価 表
1. 管 工

- (1) 分水栓取付工
ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価（9）舗装版切断工」によるものとする。
イ. 標準数量表 (1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗装版切断工		m	2.40		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.56		—
掘削工		m3	0.76	0.79	0.80
埋戻工		m3	0.65	0.76	0.75
一次本復旧工		m2	0.56		
サドル分水栓建込み	铸铁管150mm×25mm	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	150mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.08		
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00		
土木一般世話役		人	1.00		
諸 雑 費	端数処理	式	1		

- (2) ビニル管用サドル付分水栓取付工
ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価（9）舗装版切断工」によるものとする。
イ. 標準数量表

50mm×25mm (1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42		—
掘削工		m3	0.46	0.48	0.49
埋戻工		m3	0.37	0.46	0.45
一次本復旧工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	ビニル管50mm×25mm	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	50mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	50mm	本	0.25		
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.05		
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00		
土木一般世話役		人	1.00		
諸 雑 費	端数処理	式	1		

7 5 mm×2 5 mm (1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00		—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.42		—
掘 削 工		m3	0.46	0.48	0.49
埋 戻 工		m3	0.37	0.46	0.45
一 次 本 復 旧 工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	ビニル管7 5 mm×2 5 mm	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	2 5 mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	7 5 mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	7 5 mm	本	0.25		
防食（粘着）テープ	5 0 mm×1 0 m	個	0.05		
残留塩素検査	D P D試薬	箇所	1.00		
土木一般世話役		人	1.00		
諸 雑 費	端数処理	式	1		

7 5 mm×4 0 mm (1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00		—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.42		—
掘 削 工		m3	0.46	0.48	0.49
埋 戻 工		m3	0.37	0.46	0.45
一 次 本 復 旧 工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	ビニル管7 5 mm×4 0 mm	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	4 0 mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	7 5 mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	7 5 mm	本	0.25		
防食（粘着）テープ	5 0 mm×1 0 m	個	0.05		
残留塩素検査	D P D試薬	箇所	1.00		
土木一般世話役		人	1.00		
諸 雑 費	端数処理	式	1		

(3) ビニル管用サドル付分水栓取付工（人力施工）

ア．舗装版切断工は、「6－1 2．基礎単価（9）舗装版切断工」によるものとする。

イ．標準数量表

5 0 mm×2 5 mm			(1 箇所当り)	
工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G’形工	H’形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00	—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.42	—
掘 削 工		m3	0.46	0.49
埋 戻 工		m3	0.37	0.45
一 次 本 復 旧 工		m2	0.42	
サドル分水栓建込み	ビニル管5 0 mm×2 5 mm	箇所	1.00	
ポリエチレン管継手工	2 5 mm	箇所	1.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	5 0 mm	m	1.00	
ポリエチレンスリーブ	5 0 mm	本	0.25	
防食（粘着）テープ	5 0 mm×1 0 m	個	0.05	
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所	1.00	
土木一般世話役		人	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

7 5 mm×2 5 mm			(1 箇所当り)	
工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G’形工	H’形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00	—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.42	—
掘 削 工		m3	0.46	0.49
埋 戻 工		m3	0.37	0.45
一 次 本 復 旧 工		m2	0.42	
サドル分水栓建込み	ビニル管7 5 mm×2 5 mm	箇所	1.00	
ポリエチレン管継手工	2 5 mm	箇所	1.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	7 5 mm	m	1.00	
ポリエチレンスリーブ	7 5 mm	本	0.25	
防食（粘着）テープ	5 0 mm×1 0 m	個	0.05	
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所	1.00	
土木一般世話役		人	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

7 5 mm×4 0 mm			(1 箇所当り)	
工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G’ 形工	H’ 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00	—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.42	—
掘 削 工		m3	0.46	0.49
埋 戻 工		m3	0.37	0.45
一 次 本 復 旧 工		m2	0.42	
サドル分水栓建込み	ビニル管7 5 mm×4 0 mm	箇所	1.00	
ポリエチレン管継手工	4 0 mm	箇所	1.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	7 5 mm	m	1.00	
ポリエチレンスリーブ	7 5 mm	本	0.25	
防食（粘着）テープ	5 0 mm×1 0 m	個	0.05	
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00	
土木一般世話役		人	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

- (4) 鑄鉄管用サドル付分水栓取付工
- ア．舗装版切断工は、「6－1 2．基礎単価（9）舗装版切断工」によるものとする。

イ．標準数量表

1 5 0 mm以下×2 5 mm			(1 箇所当り)		
工 種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B形工 B’ 形工	C形工 C’ 形工	D’ 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00		—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.42		—
掘 削 工		m3	0.56	0.58	0.60
埋 戻 工		m3	0.48	0.56	0.56
一 次 本 復 旧 工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	鑄鉄管1 5 0 mm×2 5 mm	箇所	1.00		
コ ア 取 付 工		箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	2 5 mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	1 5 0 mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	5 0 mm×1 0 m	個	0.08		
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00		
土木一般世話役		人	1.00		
諸 雑 費	端数処理	式	1		

1 5 0 mm以下×4 0 ・ 5 0 mm			(1 箇所当り)		
工 種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00		—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.42		—
掘 削 工		m3	0.56	0.58	0.60
埋 戻 工		m3	0.48	0.56	0.56
一 次 本 復 旧 工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	鑄鉄管1 5 0 mm×4 0 mm	箇所	1.00		
コ ア 取 付 工		箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	4 0 mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	1 5 0 mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	5 0 mm×1 0 m	個	0.08		
残留塩素検査	D P D試薬	箇所	1.00		
土木一般世話役		人	1.00		
諸 雑 費	端数処理	式	1		

2 0 0 mm×2 5 mm			(1 箇所当り)		
工 種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00		—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.42		—
掘 削 工		m3	0.57	0.60	0.61
埋 戻 工		m3	0.49	0.57	0.57
一 次 本 復 旧 工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	鑄鉄管2 0 0 mm×2 5 mm	箇所	1.00		
コ ア 取 付 工		箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	2 5 mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	2 0 0 mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	2 0 0 mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	5 0 mm×1 0 m	個	0.10		
残留塩素検査	D P D試薬	箇所	1.00		
土木一般世話役		人	1.00		
諸 雑 費	端数処理	式	1		

2 0 0 mm× 4 0 ・ 5 0 mm (1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B形工 B’ 形工	C形工 C’ 形工	D’ 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00		—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.42		—
掘 削 工		m3	0.57	0.60	0.61
埋 戻 工		m3	0.49	0.57	0.57
一 次 本 復 旧 工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	铸铁管2 0 0 mm× 4 0 mm	箇所	1.00		
コア取付工		箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	4 0 mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	2 0 0 mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	2 0 0 mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	5 0 mm× 1 0 m	個	0.10		
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00		
土木一般世話役		人	1.00		
諸 雑 費	端数処理	式	1		

3 0 0 mm以上× 2 5 mm (1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B形工 B’ 形工	C形工 C’ 形工	D’ 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00		—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.42		—
掘 削 工		m3	0.59	0.61	0.62
埋 戻 工		m3	0.50	0.59	0.58
一 次 本 復 旧 工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	铸铁管3 0 0 mm× 2 5 mm	箇所	1.00		
コア取付工		箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	2 5 mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	3 0 0 mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	3 0 0 mm	本	0.17		
防食（粘着）テープ	5 0 mm× 1 0 m	個	0.15		
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00		
土木一般世話役		人	1.00		
諸 雑 費	端数処理	式	1		

300mm以上×40・50mm (1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42		—
掘 削 工		m3	0.59	0.61	0.62
埋 戻 工		m3	0.50	0.59	0.58
一 次 本 復 旧 工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	铸铁管300mm×40mm	箇所	1.00		
コ ア 取 付 工		箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	300mm	本	0.17		
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.15		
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00		
土木一般世話役		人	1.00		
諸 雑 費	端数処理	式	1		

- (5) 不断水連絡工
- ア. 舗装版切断工は、「6－1 2. 基礎単価（9）舗装版切断工」によるものとする。
- イ. 標準数量表

分岐口径50mm以下 (1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗装版切断工		m	3.80		—
舗装取壊掘削積込工		m2	1.21		—
掘 削 工		m3	1.96	2.02	2.06
埋 戻 工		m3	1.72	1.96	1.94
一 次 本 復 旧 工		m2	1.21		
不断水連絡工	150mm×40mm (外ネジ型)	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	150mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.08		
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00		
土木一般世話役		人	1.00		
諸 雑 費	端数処理	式	1		

分岐口径 7 5 mm以上

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B形工 B’ 形工	C形工 C’ 形工	D’ 形工
舗 装 版 切 断 工		m	4. 15		—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	1. 43		—
掘 削 工		m3	2. 33	2. 40	2. 44
埋 戻 工		m3	2. 04	2. 33	2. 30
一 次 本 復 旧 工		m2	1. 43		
不 断 水 連 絡 工	1 5 0 mm× 7 5 mm	箇所	1. 00		
フ ラ ン ジ 継 手 工	7 5 mm	箇所	1. 00		
ポリエチレンスリーブ取付工	1 5 0 mm	m	1. 00		
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 mm	本	0. 20		
防 食 （ 粘 着 ） テ ー プ	5 0 mm× 1 0 m	個	0. 08		
残 留 塩 素 検 査	D P D 試 薬	箇所	1. 00		
土木一般世話役		人	1. 00		
諸 雑 費	端数処理	式	1		

(7) 分水栓取替工

- ア．舗装版切断工は、「6－1 2．基礎単価（9）舗装版切断工」によるものとする。
- イ．栓止工は、「6－1 2．基礎単価（7）栓止工」によるものとする。

ウ．標準数量表			(1 箇所当り)		
工 種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.40		—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.56		—
掘 削 工		m3	0.76	0.79	0.80
埋 戻 工		m3	0.65	0.76	0.75
一 次 本 復 旧 工		m2	0.56		
サドル分水栓建込み	鋳鉄管150mm×25mm	箇所	1.00		
栓 止 工	分水栓	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	150mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.08		
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00		
土木一般世話役		人	1.00		
諸 雑 費	端数処理	式	1		

(8) ビニル管用サドル付分水栓取替工

ア．舗装版切断工は、「6－1 2．基礎単価（9）舗装版切断工」によるものとする。

イ．栓止工は、「6－1 2．基礎単価（7）栓止工」によるものとする。

ウ．標準数量表

50mm×25mm			(1 箇所当り)		
工 種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00		—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.42		—
掘 削 工		m3	0.46	0.48	0.49
埋 戻 工		m3	0.37	0.46	0.45
一 次 本 復 旧 工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	ビニル管50mm×25mm	箇所	1.00		
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	50mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	50mm	本	0.25		
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.05		
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00		
土木一般世話役		人	1.00		
諸 雑 費	端数処理	式	1		

7 5 mm×2 5 mm (1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00		—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.42		—
掘 削 工		m3	0.46	0.48	0.49
埋 戻 工		m3	0.37	0.46	0.45
一 次 本 復 旧 工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	ビニル管7 5 mm×2 5 mm	箇所	1.00		
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	2 5 mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	7 5 mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	7 5 mm	本	0.25		
防食（粘着）テープ	5 0 mm×1 0 m	個	0.05		
残留塩素検査	D P D試薬	箇所	1.00		
土木一般世話役		人	1.00		
諸 雑 費	端数処理	式	1		

7 5 mm×4 0 mm (1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00		—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.42		—
掘 削 工		m3	0.46	0.48	0.49
埋 戻 工		m3	0.37	0.46	0.45
一 次 本 復 旧 工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	ビニル管7 5 mm×4 0 mm	箇所	1.00		
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	4 0 mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	7 5 mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	7 5 mm	本	0.25		
防食（粘着）テープ	5 0 mm×1 0 m	個	0.05		
残留塩素検査	D P D試薬	箇所	1.00		
土木一般世話役		人	1.00		
諸 雑 費	端数処理	式	1		

(9) ビニル管用サドル付分水栓取替工（人力施工）

ア．舗装版切断工は、「6－1 2．基礎単価（9）舗装版切断工」によるものとする。

イ．栓止工は、「6－1 2．基礎単価（7）栓止工」によるものとする。

ウ．標準数量表

5 0 mm×2 5 mm		(1 箇所当り)		
工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G’形工	H’形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00	—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.42	—
掘 削 工		m3	0.46	0.49
埋 戻 工		m3	0.37	0.45
一 次 本 復 旧 工		m2	0.42	
サドル分水栓建込み	ビニル管5 0 mm×2 5 mm	箇所	1.00	
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00	
ポリエチレン管継手工	2 5 mm	箇所	1.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	5 0 mm	m	1.00	
ポリエチレンスリーブ	5 0 mm	本	0.25	
防食（粘着）テープ	5 0 mm×1 0 m	個	0.05	
残留塩素検査	D P D試薬	箇所	1.00	
土木一般世話役		人	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

7 5 mm×2 5 mm		(1 箇所当り)		
工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G’形工	H’形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00	—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.42	—
掘 削 工		m3	0.46	0.49
埋 戻 工		m3	0.37	0.45
一 次 本 復 旧 工		m2	0.42	
サドル分水栓建込み	ビニル管7 5 mm×2 5 mm	箇所	1.00	
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00	
ポリエチレン管継手工	2 5 mm	箇所	1.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	7 5 mm	m	1.00	
ポリエチレンスリーブ	7 5 mm	本	0.25	
防食（粘着）テープ	5 0 mm×1 0 m	個	0.05	
残留塩素検査	D P D試薬	箇所	1.00	
土木一般世話役		人	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

7 5 mm×4 0 mm (1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G’ 形工	H’ 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00	—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.42	—
掘 削 工		m3	0.46	0.49
埋 戻 工		m3	0.37	0.45
一 次 本 復 旧 工		m2	0.42	
サドル分水栓建込み	ビニル管7 5 mm×4 0 mm	箇所	1.00	
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00	
ポリエチレン管継手工	4 0 mm	箇所	1.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	7 5 mm	m	1.00	
ポリエチレンスリーブ	7 5 mm	本	0.25	
防食（粘着）テープ	5 0 mm×1 0 m	個	0.05	
残留塩素検査	D P D試薬	箇所	1.00	
土木一般世話役		人	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

(1 0) 鑄鉄管用サドル付分水栓取替工

- ア．舗装版切断工は、「6－1 2．基礎単価（9）舗装版切断工」によるものとする。
- イ．栓止工は、「6－1 2．基礎単価（7）栓止工」によるものとする。
- ウ．標準数量表

1 5 0 mm以下×2 5 mm (1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B形工 B’ 形工	C形工 C’ 形工	D’ 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00		—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.42		—
掘 削 工		m3	0.56	0.58	0.60
埋 戻 工		m3	0.48	0.56	0.56
一 次 本 復 旧 工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	鑄鉄管1 5 0 mm×2 5 mm	箇所	1.00		
コ ア 取 付 工		箇所	1.00		
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	2 5 mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	1 5 0 mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	5 0 mm×1 0 m	個	0.08		
残留塩素検査	D P D試薬	箇所	1.00		
土木一般世話役		人	1.00		
諸 雑 費	端数処理	式	1		

1 5 0 mm以下× 4 0 ・ 5 0 mm (1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B 形工 B' 形工	C 形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00		—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.42		—
掘 削 工		m3	0.56	0.58	0.60
埋 戻 工		m3	0.48	0.56	0.56
一 次 本 復 旧 工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	铸铁管1 5 0 mm× 4 0 mm	箇所	1.00		
コ ア 取 付 工		箇所	1.00		
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	4 0 mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	1 5 0 mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	5 0 mm× 1 0 m	個	0.08		
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所	1.00		
土木一般世話役		人	1.00		
諸 雑 費	端数処理	式	1		

2 0 0 mm× 2 5 mm (1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B 形工 B' 形工	C 形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00		—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.42		—
掘 削 工		m3	0.57	0.60	0.61
埋 戻 工		m3	0.49	0.57	0.57
一 次 本 復 旧 工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	铸铁管2 0 0 mm× 2 5 mm	箇所	1.00		
コ ア 取 付 工		箇所	1.00		
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	2 5 mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	2 0 0 mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	2 0 0 mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	5 0 mm× 1 0 m	個	0.10		
残留塩素検査	D P D 試薬	箇所	1.00		
土木一般世話役		人	1.00		
諸 雑 費	端数処理	式	1		

2 0 0 mm×4 0 ・ 5 0 mm

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B形工 B’ 形工	C形工 C’ 形工	D’ 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2. 00		—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0. 42		—
掘 削 工		m3	0. 57	0. 60	0. 61
埋 戻 工		m3	0. 49	0. 57	0. 57
一 次 本 復 旧 工		m2	0. 42		
サドル分水栓建込み	铸铁管2 0 0 mm×4 0 mm	箇所	1. 00		
コ ア 取 付 工		箇所	1. 00		
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1. 00		
ポリエチレン管継手工	4 0 mm	箇所	1. 00		
ポリエチレンスリーブ取付工	2 0 0 mm	m	1. 00		
ポリエチレンスリーブ	2 0 0 mm	本	0. 20		
防食（粘着）テープ	5 0 mm×1 0 m	個	0. 10		
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1. 00		
土木一般世話役		人	1. 00		
諸 雑 費	端数処理	式	1		

3 0 0 mm以上×2 5 mm

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B形工 B’ 形工	C形工 C’ 形工	D’ 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2. 00		—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0. 42		—
掘 削 工		m3	0. 59	0. 61	0. 62
埋 戻 工		m3	0. 50	0. 59	0. 58
一 次 本 復 旧 工		m2	0. 42		
サドル分水栓建込み	铸铁管3 0 0 mm×2 5 mm	箇所	1. 00		
コ ア 取 付 工		箇所	1. 00		
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1. 00		
ポリエチレン管継手工	2 5 mm	箇所	1. 00		
ポリエチレンスリーブ取付工	3 0 0 mm	m	1. 00		
ポリエチレンスリーブ	3 0 0 mm	本	0. 17		
防食（粘着）テープ	5 0 mm×1 0 m	個	0. 15		
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1. 00		
土木一般世話役		人	1. 00		
諸 雑 費	端数処理	式	1		

3 0 0 mm以上× 4 0 ・ 5 0 mm

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B形工 B’ 形工	C形工 C’ 形工	D’ 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2. 00		—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0. 42		—
掘 削 工		m3	0. 59	0. 61	0. 62
埋 戻 工		m3	0. 50	0. 59	0. 58
一 次 本 復 旧 工		m2	0. 42		
サドル分水栓建込み	铸铁管3 0 0 mm× 4 0 mm	箇所	1. 00		
コア取付工		箇所	1. 00		
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1. 00		
ポリエチレン管継手工	4 0 mm	箇所	1. 00		
ポリエチレンスリーブ取付工	3 0 0 mm	m	1. 00		
ポリエチレンスリーブ	3 0 0 mm	本	0. 17		
防食（粘着）テープ	5 0 mm× 1 0 m	個	0. 15		
残留塩素検査	D P D試薬	箇所	1. 00		
土木一般世話役		人	1. 00		
諸 雑 費	端数処理	式	1		

2. 舗装道路復旧工

(1) 舗装道路復旧工

ア. 標準数量表

A 2 0－4 5～7 0（既設A s 系） (1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m超3 0 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m超3 5 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 075
アスファルト舗装工（車道）	表層5 c m P K－4 中間層5 c m P K－4×2層 基層5 c m P K－3	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 2 0－7 0（排水性舗装） (1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m超3 0 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m超3 5 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 075
アスファルト舗装工（車道）	中間層5 c m P K－4×2層 基層5 c m P K－3	m2	1. 00
排水性舗装工（車道）	表層5 c m、導水パイプ設置無、 ポーラスアスコン（1 3） タックコートP K R（ゴム入り）	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 2 0－4 5～7 0（既設C o系） (1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超3 0 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超3 5 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 075
アスファルト舗装工（車道）	表層5 c m P K－4 中間層5 c m P K－4×2層 基層5 c m P K－3	m2	1. 00
路 盤 工	R M－2 5、1 0 c m	m2	0. 50
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 5－3 5～6 0（既設A s系）(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m超 1 5 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 05
アスファルト舗装工（車道）	表層 5 c m P K－4 中間層 5 c m P K－4 基層 5 c m P K－3	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 5－6 0（排水性舗装）(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m超 1 5 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 05
アスファルト舗装工（車道）	中間層 5 c m P K－4 基層 5 c m P K－3	m2	1. 00
排水性舗装工（車道）	表層 5 c m、導水パイプ設置無、 ポーラスアスコン（1 3） タックコート P K R（ゴム入り）	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 5－3 5～6 0（既設C o系）(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超 3 0 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超 3 5 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 075
アスファルト舗装工（車道）	表層 5 c m P K－4 中間層 5 c m P K－4 基層 5 c m P K－3	m2	1. 00
路 盤 工	R M－2 5、1 5 c m	m2	0. 50
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 0－2 0～5 0（既設A s 系）(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1. 00
掘 削 工		m3	0. 025
アスファルト舗装工（車道）	表層 5 c m P K－4 基層 5 c m P K－3	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 0－5 0（排水性舗装）(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1. 00
掘 削 工		m3	0. 025
アスファルト舗装工（車道）	基層 5 c m P K－3	m2	1. 00
排水性舗装工（車道）	表層 5 c m、導水パイプ設置無、 ポーラスアスコン（1 3） タックコート P K R（ゴム入り）	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 0－2 0～5 0（既設C o 系）(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超 3 0 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超 3 5 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 025
アスファルト舗装工（車道）	表層 5 c m P K－4 基層 5 c m P K－3	m2	1. 00
路 盤 工	R M－2 5、1 0 c m	m2	0. 50
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 0 8－3 5（既設A s 系）(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1. 00
掘 削 工		m3	0. 015
アスファルト舗装工（車道）	表層 4 c m P K－4 基層 4 c m P K－3	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 0 8－3 5（既設C o系）(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m超 1 5 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 015
アスファルト舗装工（車道）	表層 4 c m P K－4 基層 4 c m P K－3	m2	1. 00
路 盤 工	R M－2 5、7 c m	m2	0. 50
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 0 8－2 0(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1. 00
掘 削 工		m3	0. 015
アスファルト舗装工（車道）	表層 4 c m P K－4 基層 4 c m P K－3	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 0 5－4 5・A 0 5－3 0・A 0 5－1 0(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1. 00
アスファルト舗装工（車道）	表層 5 c m P K－3	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

A F 0 3－1 0(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1. 00
掘 削 工		m3	0. 10
アスファルト舗装工（歩道）	表層 3 c m P K－3	m2	1. 00
路 盤 工	R C－3 0、1 0 c m	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

AK05-15 (1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.16
アスファルト舗装工（歩道）	表層 5 c m P K－3	m2	1.00
路 盤 工	R C－3 0、1 5 c m	m2	1.00
土 木 一 般 世 話 役		人	0.04
諸 雑 費	端数処理	式	1

AK10-15 (1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.185
アスファルト舗装工（歩道）	表層 5 c m P K－4 基層 5 c m P K－3	m2	1.00
路 盤 工	R C－3 0、1 5 c m	m2	1.00
土 木 一 般 世 話 役		人	0.04
諸 雑 費	端数処理	式	1

CK10-15 (1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.185
歩 道 改 築 工	厚 1 0 c m、21-8-40（高炉）	m2	1.00
路 盤 工	R C－3 0、1 5 c m	m2	1.00
土 木 一 般 世 話 役		人	0.04
諸 雑 費	端数処理	式	1

CK15-15 (1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m超 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.21
歩 道 改 築 工	厚 1 5 c m、21-8-40（高炉）	m2	1.00
路 盤 工	R C－3 0、1 5 c m	m2	1.00
土 木 一 般 世 話 役		人	0.04
諸 雑 費	端数処理	式	1

(2) 舗装道路復旧工 (国道)

ア. 標準数量表

1号工－1 (1m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超 3 0 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超 3 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.085
表 層 コ ン ク リ ー ト 工	舗装厚 2 5 c m、普通 C o 4.5-6.5-40	m2	1.00
溶 接 金 網	φ 6 × 150 × 150	m2	2.00
土 木 一 般 世 話 役		人	0.04
諸 雑 費	端数処理	式	1

1号工－2 (1m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o + A s 全 体 厚 1 5 c m超 3 0 c m以下 C o 厚 1 5 c m超 3 0 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超 3 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.10
表 層 コ ン ク リ ー ト 工	舗装厚 2 3 c m、普通 C o 4.5-6.5-40	m2	1.00
溶 接 金 網	φ 6 × 150 × 150	m2	2.00
アスファルト舗装工 (車道)	表層 5 c m P K－4	m2	1.00
土 木 一 般 世 話 役		人	0.04
諸 雑 費	端数処理	式	1

1号工－3 (1m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m超 3 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.06
アスファルト舗装工 (車道)	再生瀝青安定処理材 1 0 c m P K－3	m2	1.00
アスファルト舗装工 (車道)	表層 5 c m P K－4 基層 5 c m P K－4	m2	1.00
土 木 一 般 世 話 役		人	0.04
諸 雑 費	端数処理	式	1

1号工－4 (1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o + A s 全体厚 1 5 c m 超 3 0 c m 以下 C o 厚 1 5 c m 以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m 以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m 超 3 5 c m 以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 085
アスファルト舗装工（車道）	再生瀝青安定処理材 1 5 c m P K－3	m2	1. 00
アスファルト舗装工（車道）	表層 5 c m P K－4 基層 5 c m P K－4	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工－1 (1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m 以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m 以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m 以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 035
表層コンクリート工	舗装厚 1 0 c m、普通 C o 4. 5-6. 5-40	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工－2 (1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m 以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m 以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 025
コンクリート平板工	設置、白色珪砂入・ショット仕上げ、新品	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工－2（擬石平板） (1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m 以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m 以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 025
コンクリート平板工	設置、擬石平板 3 0 × 3 0 × 6 c m、新品	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工－3 (1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1. 00
掘 削 工		m3	0. 035
アスファルト舗装工（歩道）	表層 5 c m P K－4 基層 5 c m P K－3	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工－4 (1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1. 00
掘 削 工		m3	0. 005
アスファルト舗装工（歩道）	表層 4 c m P K－3	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

(3) 舗装道路復旧工（組合せブロック）

ア．標準数量表

N 1 1－1 5・N 1 1－2 5 (1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 045
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t＝8 c m	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

NK 1 1－1 5 (1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 205
路 盤 工	R C－3 0、1 5 c m	m2	1. 00
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t＝8 c m	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

NK 1 1－1 5 （保水性ブロック） (1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 205
路 盤 工	R C－3 0、1 5 c m	m2	1. 00
インターロッキングブロック工	設置、新品、保水性ブロック・波型、t=8 c m	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

NK 1 1－2 5 (1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 305
路 盤 工	R C－3 0、2 5 c m	m2	1. 00
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t=8 c m	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

NK 1 1－2 5 （保水性ブロック） (1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 305
路 盤 工	R C－3 0、2 5 c m	m2	1. 00
インターロッキングブロック工	設置、新品、保水性ブロック・波型、t=8 c m	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

NF 0 9－1 0 (1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 145
路 盤 工	R C－3 0、1 0 c m	m2	1. 00
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t=6 c m	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

N F O 9－1 0 （保水性ブロック）(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 13
路 盤 工	R C－3 0、1 0 c m	m2	1. 00
インターロッキングブロック工	設置、新品、保水性ブロック・波型、t=6 c m	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

(4) 舗装道路復旧工（平板ブロック）

ア. 標準数量表

H F O 9－1 0(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 13
路 盤 工	R C－3 0、1 0 c m	m2	1. 00
コンクリート平板工	設置、白色 珪砂入・ショット仕上げ、新品	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

L F O 9－1 0(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 13
路 盤 工	R C－3 0、1 0 c m	m2	1. 00
コンクリート平板工	設置、カラー・珪砂入・ショット仕上げ、新品	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

L F O 9－1 0 （擬石平板）(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 13
路 盤 工	R C－3 0、1 0 c m	m2	1. 00
コンクリート平板工	設置、擬石平板、新品	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

六角平板 (1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.13
路 盤 工	R C－3 0、1 0 c m	m2	1.00
コ ン ク リ ー ト 平 板 工	設置、安山岩 研磨ショット 仕上げ（六角形）、新品	m2	1.00
土 木 一 般 世 話 役		人	0.04
諸 雑 費	端数処理	式	1

点字ブロック (1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.13
路 盤 工	R C－3 0、1 0 c m	m2	1.00
コ ン ク リ ー ト 平 板 工	設置、点字カラーブロック線 状・点状、新品	m2	1.00
土 木 一 般 世 話 役		人	0.04
諸 雑 費	端数処理	式	1

(5) 舗装道路復旧工（特殊舗装）

ア．標準数量表

TM09－28（施工費のみ） (1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超3 0 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.17
構 造 物 と り こ わ し 工	鉄筋構造物、人力施工、 低騒音・低振動対策無し	m3	0.09
表 層 コ ン ク リ ー ト 工	舗装厚18cm、普通Co4.5-6.5-40	m2	1.00
溶 接 金 網	φ6×150×150	m2	1.00
路 盤 工	HMS－25、10cm	m2	0.50
コ ン ク リ ー ト 平 板 工	設置、テラゾー（自然石）ブ ロック（新品）	m2	1.00
土 木 一 般 世 話 役		人	0.04
諸 雑 費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、テラゾー（自然石）ブロックの材料費は含まない。

TM09-30（施工費のみ）（1m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超3 0 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.17
構 造 物 と り こ わ し 工	鉄筋構造物、人力施工、 低騒音・低振動対策無し	m3	0.08
表 層 コ ン ク リ ー ト 工	舗装厚15cm、普通C o 4.5-6.5-40	m2	1.00
溶 接 金 網	φ 6 ×150×150	m 2	1.00
路 盤 工	HMS－25、15cm	m2	0.50
コ ン ク リ ー ト 平 板 工	設置、テラゾー（自然石）ブ ロック（新品）	m2	1.00
土 木 一 般 世 話 役		人	0.04
諸 雑 費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、テラゾー（自然石）ブロックの材料費は含まない。

TM07-07（施工費のみ）（1m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.06
構 造 物 と り こ わ し 工	無筋構造物、人力施工、 低騒音・低振動対策無し	m3	0.04
表 層 コ ン ク リ ー ト 工	舗装厚7cm、普通C o 4.5-6.5-40	m2	1.00
コ ン ク リ ー ト 平 板 工	設置、テラゾーブロック（新 品）	m2	1.00
土 木 一 般 世 話 役		人	0.04
諸 雑 費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、テラゾーブロックの材料費は含まない。

LM09-10（施工費のみ）（1m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.08
路 盤 工	RC－30、10cm	m2	1.00
コ ン ク リ ー ト 平 板 工	設置、平板ブロック（新品）	m2	1.00
土 木 一 般 世 話 役		人	0.04
諸 雑 費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、平板ブロックの材料費は含まない。

NM1 1－2 0（施工費のみ）（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.15
路 盤 工	HMS－2 5、2 0 c m	m2	0.50
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置、t＝8 c m	m2	1.00
土 木 一 般 世 話 役		人	0.04
諸 雑 費	端数処理	式	1

※インターロッキングブロック工については、インターロッキングブロックの材料費は含まない。

NM1 1－1 5（施工費のみ）（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.13
路 盤 工	HMS－2 5、1 5 c m	m2	0.50
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置、t＝8 c m	m2	1.00
土 木 一 般 世 話 役		人	0.04
諸 雑 費	端数処理	式	1

※インターロッキングブロック工については、インターロッキングブロックの材料費は含まない。

RM0 7－2 8（施工費のみ）（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超3 0 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.16
構 造 物 と り こ わ し 工	鉄筋構造物、人力施工、 低騒音・低振動対策無し	m3	0.09
表 層 コ ン ク リ ー ト 工	舗装厚1 8 c m、普通C o 4.5-6.5-40	m2	1.00
溶 接 金 網	φ 6 ×150×150	m2	1.00
路 盤 工	HMS－2 5、1 0 c m	m2	0.50
コ ン ク リ ー ト 平 板 工	設置、レンガタイル（新品）	m2	1.00
土 木 一 般 世 話 役		人	0.04
諸 雑 費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、レンガタイルの材料費は含まない。

R F 0 9－1 0（施工費のみ）（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 145
路 盤 工	R C－3 0、1 0 c m	m2	1. 00
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置、 t = 6 c m	m2	1. 00
土 木 一 般 世 話 役		人	0. 04
諸 雑 費	端数処理	式	1

※インターロッキングブロック工については、レンガブロックの材料費は含まない。

- (7) 試験掘工
- ア. 標準数量表
- イ. 現場管理費、一般管理費等のみ対象とする。

車道

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	4. 80
舗 装 版 破 砕	A s 舗装版、障害等有、 4 c m超 1 0 c m以下、積込有	m2	1. 28
人力掘削（人力床掘）	土砂、現場制約あり	m3	1. 43
埋 戻 工 （ 機 械 ）	管路埋戻（山積0. 0 8 m3・改良土）	m3	1. 18
一 次 本 復 旧 工	5－2 3 型工	m2	1. 28
土木一般世話役		人	1. 00
諸 雑 費	端数処理	式	1

歩道

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	4. 80
舗 装 版 破 砕	A s 舗装版、障害等有、 4 c m以下、積込有	m2	1. 28
人力掘削（人力床掘）	土砂、現場制約あり	m3	1. 50
埋 戻 工 （ 機 械 ）	管路埋戻（山積0. 0 8 m3・改良土）	m3	1. 43
一 次 本 復 旧 工	3－5 型工	m2	1. 28
土木一般世話役		人	1. 00
諸 雑 費	端数処理	式	1

未舗装道路

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
人力掘削（人力床掘）	土砂、現場制約あり	m3	1. 54
埋 戻 工 （ 機 械 ）	管路埋戻（山積0. 0 8 m3・改良土）	m3	1. 54
土木一般世話役		人	1. 00
諸 雑 費	端数処理	式	1