

第5章 弁室類築造工

第1．弁室類築造工

1. 適用範囲

弁室類のうち、コンクリートブロック及びレジンコンクリートブロックの弁室の築造、別途製作完成品であるボックス（鉄蓋・ブロック）据付け及び上床版コンクリートブロックの取付等に適用する。

2. 施工歩掛

「国土交通省土木工事標準積算基準書 II－2－⑩排水構造物工 3－6 プレキャスト集水桝」によるものとする。

（1）弁室類（コンクリートブロック）

弁室類種別	制 水 弁 室						
	φ 200以下	φ 200・300 （浅）	φ 300	φ 400・500	φ 600以上 バタフライ弁	φ 600～1200 副弁内蔵式 バタフライ弁	φ 1350～1500 副弁内蔵式 バタフライ弁
製品質量 区分	80kgを超え 200kg以下	50kg以上 80kg以下	80kgを超え 200kg以下	200kgを超え 400kg以下	400kgを超え 600kg以下	800kgを超え 1200kg以下	2200kgを超え 2800kg以下

弁室類種別	空 気 弁 室		消 火 栓 室		排水栓室		洗浄栓室
	急速75～100 （人孔無） 単口（φ 300以下） 双口100（人孔無）	急速100（人孔付） 単口（φ 400以上） 双口 150	単 口 単口（浅）	双 口 双口（浅）	単口（浅）	単 口 双 口 双口（浅）	φ 200～300 （浅）
製品質量 区分	200kgを超え 400kg以下	1200kgを超え 1600kg以下	80kgを超え 200kg以下	200kgを超え 400kg以下	80kgを超え 200kg以下	200kgを超え 400kg以下	200kgを超え 400kg以下

（注）表中の（浅）は、浅層埋設用を指す。

（2）弁室類（レジンコンクリートブロック）

弁室類種別	制 水 弁 室				
	φ 300以下 （浅）	φ 400・500	φ 600～900 副弁内蔵式 バタフライ弁	φ 1000～1200 副弁内蔵式 バタフライ弁	φ 1350～1500 副弁内蔵式 バタフライ弁
製品質量 区分	50kg以上80kg 以下	80kgを超え 200kg以下	800kgを超え 1200kg以下	1200kgを超え 1600kg以下	2200kgを超え 2800kg以下

弁室類種別	空 気 弁 室		消火栓室	排水栓室	洗浄栓室
	急速75～100 (人孔無)	急速100 (人孔付)	単口 (浅) 双口 (浅)	単口 (浅) 双口 (浅)	φ 200～300 (浅)
製品質量 区分	80kgを超え 200kg以下	1200kgを超え1600kg 以下	80kgを超え200kg 以下	80kgを超え200kg 以下	80kgを超え 200kg以下

(注) 表中の(浅)は、浅層埋設用を指す。